ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας												Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G6	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026	00:00	2,54	2,44	0,10	0,00			1	1		1		0,35	0,42
	01:00	2,27	2,16	0,10	0,00				1		1		0,35	0,56
	02:00	2,13	2,04	0,08	0,00				1		1		0,38	0,41
	03:00	2,06	2,01	0,05	0,00				1		1		0,45	0,35
	04:00	2,03	1,93	0,09	0,00				1		1		0,45	0,32
	05:00	2,07	1,99	0,08	0,00				1		1		0,45	0,36
	06:00	2,20	2,11	0,10	0,00				1		1		0,57	0,48
	07:00	2,55	2,44	0,10	0,00				1		1		0,64	0,81
	08:00	2,85	2,76	0,10	0,00			1			1		0,64	0,86
	09:00	3,04	2,84	0,20	0,00			1			1		0,64	0,89
	10:00	3,25	3,17	0,07	0,00			1			1		0,64	0,98
	11:00	3,33	3,32	0,01	0,00			1	1		1		0,64	0,77
	12:00	3,53	3,49	0,04	0,00			1	1		1		0,64	0,90
	13:00	3,71	3,57	0,14	0,00			1	1		1		0,64	0,98
	14:00	3,60	3,60	0,00	0,00			1	1		1		0,64	0,99
	15:00	3,27	3,26	0,00	0,00			1	1		1		0,64	0,78
	16:00	3,39	3,36	0,03	0,00			1			1		0,64	0,62
	17:00	3,59	3,56	0,03	0,00			1	1		1		0,64	0,63
	18:00	3,95	3,91	0,04	0,00			1	1		1		0,64	0,63
	19:00	4,01	3,92	0,09	0,00			1	1		1		0,64	0,69
	20:00	3,92	3,83	0,09	0,00			1	1		1		0,64	0,69
	21:00	3,76	3,59	0,17	0,00			1	1		1		0,64	0,76
	22:00	3,47	3,11	0,33	0,02			1	1		1		0,64	0,94
	23:00	3,04	2,66	0,38	0,00			1			1		0,64	0,98

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη διάρκεια της ημέρας. Εώς τις 02:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των G3 και G8. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης