ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας												Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G6	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2026	00:00	2,55	2,30	0,25	0,00				1		1		0,64	0,85
	01:00	2,26	2,10	0,16	0,00				1		1		0,64	0,58
	02:00	2,12	1,96	0,16	0,00				1		1		0,63	0,42
	03:00	2,03	1,83	0,20	0,00				1		1		0,60	0,40
	04:00	2,01	1,64	0,37	0,00						1		0,64	0,71
	05:00	2,10	1,82	0,28	0,00						1		0,64	0,74
	06:00	2,30	2,02	0,27	0,00						1		0,64	0,75
	07:00	2,64	2,27	0,37	0,00				1		1		0,64	0,89
	08:00	2,84	2,46	0,38	0,00				1		1		0,63	0,97
	09:00	2,91	2,59	0,32	0,00			1			1		0,64	0,78
	10:00	2,91	2,19	0,37	0,35			1			1		0,63	0,47
	11:00	2,92	2,19	0,34	0,40			1			1		0,63	0,60
	12:00	2,82	2,10	0,32	0,40				1		1		0,64	0,80
	13:00	2,93	2,15	0,38	0,40				1		1		0,64	0,86
	14:00	3,04	2,15	0,38	0,52					1	1		0,64	0,86
	15:00	3,11	2,23	0,38	0,50					1	1		0,64	0,90
	16:00	3,41	2,33	0,38	0,70					1	1		0,64	0,96
	17:00	3,78	2,34	0,38	1,05					1	1		0,64	0,94
	18:00	3,98	2,20	0,38	1,39					1	1		0,64	0,92
	19:00	3,97	2,18	0,38	1,40					1	1		0,64	0,91
	20:00	4,00	2,31	0,38	1,30					1	1		0,64	0,96
	21:00	3,73	2,34	0,38	1,01					1	1		0,64	0,95
	22:00	3,38	2,29	0,38	0,71					1	1		0,64	0,94
	23:00	3,03	2,34	0,38	0,31					1	1		0,64	0,95

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ΄΄ολη την διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 – 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης