ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	1,100	1,100	2,300	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G6	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026	00:00	2,59	2,21	0,38	0,00					1	1		0,64	0,84
	01:00	2,37	1,99	0,38	0,00					1	1		0,64	0,64
	02:00	2,19	1,84	0,34	0,00				1	1	1		0,60	0,37
	03:00	2,10	1,72	0,38	0,00						1		0,63	0,68
	04:00	2,05	1,67	0,38	0,00						1		0,64	0,72
	05:00	2,10	1,72	0,38	0,00						1		0,64	0,74
	06:00	2,33	1,95	0,38	0,00						1		0,64	0,82
	07:00	2,67	1,93	0,38	0,35						1		0,64	0,92
	08:00	3,00	2,19	0,38	0,42					1	1		0,64	0,97
	09:00	2,99	2,18	0,38	0,42					1	1		0,64	0,88
	10:00	2,93	2,12	0,38	0,42					1	1		0,64	0,84
	11:00	2,94	2,14	0,38	0,42					1	1		0,64	0,85
	12:00	2,93	1,89	0,38	0,66					1	1		0,64	0,76
	13:00	3,01	1,90	0,38	0,72						1		0,64	0,98
	14:00	3,06	1,95	0,38	0,72					1	1		0,64	0,82
	15:00	3,16	2,05	0,38	0,73					1	1		0,64	0,82
	16:00	3,44	2,32	0,38	0,74					1	1		0,64	0,97
	17:00	3,81	2,38	0,38	1,04					1	1		0,64	0,96
	18:00	4,00	2,18	0,38	1,43					1	1		0,64	0,93
	19:00	4,16	2,24	0,38	1,53					1	1		0,64	0,95
	20:00	4,15	2,22	0,38	1,55					1	1		0,64	0,95
	21:00	3,93	2,29	0,38	1,26					1	1		0,64	0,97
	22:00	3,47	2,23	0,38	0,86					1	1		0,64	0,93
	23:00	3,13	2,29	0,38	0,45					1	1		0,64	0,94

Το διάστημα 08:00-14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης