| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 1,100 | 1,100 | 2,300 | 0,900 | | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G6 | G7 | G8 | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2026 | 00:00 | 2,86 | 1,85 | 0,38 | 0,63 | | | | | 1 | 1 | | 0,64 | 0,75 |
| | 01:00 | 2,62 | 1,50 | 0,38 | 0,73 | | | | | | 1 | | 0,64 | 0,81 |
| | 02:00 | 2,35 | 1,34 | 0,38 | 0,63 | | | | | | 1 | | 0,64 | 0,69 |
| | 03:00 | 2,22 | 1,34 | 0,38 | 0,50 | | | | | | 1 | | 0,64 | 0,66 |
| | 04:00 | 2,19 | 1,26 | 0,38 | 0,54 | | | | | | 1 | | 0,64 | 0,63 |
| | 05:00 | 2,21 | 1,28 | 0,38 | 0,54 | | | | | | 1 | | 0,64 | 0,64 |
| | 06:00 | 2,45 | 1,54 | 0,38 | 0,53 | | | | | | 1 | | 0,64 | 0,80 |
| | 07:00 | 2,63 | 1,82 | 0,38 | 0,42 | | | | | | 1 | | 0,64 | 0,92 |
| | 08:00 | 2,85 | 2,03 | 0,38 | 0,43 | | | | | 1 | 1 | | 0,64 | 0,96 |
| | 09:00 | 2,96 | 2,03 | 0,38 | 0,54 | | | | | 1 | 1 | | 0,64 | 0,92 |
| | 10:00 | 3,09 | 1,91 | 0,38 | 0,80 | | | | | | 1 | | 0,64 | 0,97 |
| | 11:00 | 3,18 | 1,83 | 0,38 | 0,96 | | | | | | 1 | | 0,64 | 0,98 |
| | 12:00 | 3,23 | 1,79 | 0,38 | 1,06 | | | | | | 1 | | 0,64 | 0,97 |
| | 13:00 | 3,35 | 1,90 | 0,38 | 1,06 | | | | | | 1 | | 0,64 | 0,98 |
| | 14:00 | 3,45 | 1,90 | 0,38 | 1,16 | | | | | | 1 | | 0,64 | 0,98 |
| | 15:00 | 3,51 | 2,27 | 0,38 | 0,86 | | | | | 1 | 1 | | 0,64 | 0,96 |
| | 16:00 | 3,76 | 2,32 | 0,38 | 1,06 | | | | | 1 | 1 | | 0,64 | 0,98 |
| | 17:00 | 4,20 | 2,47 | 0,38 | 1,35 | | | | | 1 | 1 | | 0,64 | 0,98 |
| | 18:00 | 4,37 | 2,34 | 0,38 | 1,65 | | | | | 1 | 1 | | 0,64 | 0,98 |
| | 19:00 | 4,53 | 2,30 | 0,38 | 1,84 | | | | | 1 | 1 | | 0,64 | 0,98 |
| | 20:00 | 4,36 | 1,64 | 0,38 | 2,33 | | | | | | 1 | | 0,64 | 0,92 |
| | 21:00 | 4,18 | 1,75 | 0,38 | 2,05 | | | | | | 1 | | 0,64 | 0,97 |
| | 22:00 | 3,88 | 1,64 | 0,38 | 1,85 | | | | | | 1 | | 0,64 | 0,92 |
| | 23:00 | 3,52 | 2,25 | 0,38 | 0,89 | | | | | 1 | 1 | | 0,64 | 0,95 |

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης