ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας												Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2026	
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	0,000	2,000	1,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G6	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2026	00:00	3,00	2,49	0,11	0,41					1	1		0,64	0,88
	01:00	2,69	2,55	0,13	0,01					1	1		0,64	0,90
	02:00	2,44	2,37	0,07	0,00					1	1		0,64	0,70
	03:00	2,32	2,23	0,09	0,00					1	1		0,64	0,59
	04:00	2,24	2,14	0,10	0,00					1	1		0,64	0,50
	05:00	2,27	2,20	0,07	0,00					1	1		0,64	0,52
	06:00	2,54	2,45	0,10	0,00					1	1		0,64	0,79
	07:00	2,86	2,79	0,07	0,00					1	1		0,64	0,95
	08:00	3,26	3,21	0,05	0,00					1	1	1	0,64	0,96
	09:00	3,24	3,21	0,03	0,00					1	1	1	0,64	0,97
	10:00	3,32	3,03	0,04	0,25					1	1	1	0,64	0,82
	11:00	3,46	2,79	0,01	0,65					1	1	1	0,64	0,84
	12:00	3,64	2,75	0,00	0,90					1	1		0,64	0,98
	13:00	3,59	2,49	0,00	1,10					1	1		0,64	0,87
	14:00	3,68	2,58	0,00	1,10					1	1		0,64	0,91
	15:00	3,70	2,60	0,00	1,10					1	1		0,64	0,91
	16:00	3,79	2,69	0,00	1,10					1	1	1	0,64	0,81
	17:00	4,07	2,97	0,00	1,10					1	1	1	0,64	0,90
	18:00	4,35	3,25	0,00	1,10					1	1	1	0,64	0,97
	19:00	4,59	3,30	0,00	1,30					1	1	1	0,64	0,98
	20:00	4,53	3,13	0,00	1,40					1	1	1	0,64	0,93
	21:00	4,30	2,89	0,01	1,40					1	1	1	0,64	0,84
	22:00	3,83	2,80	0,02	1,01					1	1	1	0,64	0,77
	23:00	3,34	2,60	0,04	0,71					1	1	1	0,63	0,59

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα μεταξύ 9:00 – 11:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης