ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,000	2,000	1,700	1,100	1,100	2,300	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G6	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026	00:00	2,64	2,08	0,16	0,40					1	1		0,64	0,60
	01:00	2,34	2,10	0,21	0,03					1	1		0,64	0,60
	02:00	2,17	2,01	0,16	0,00				1	1	1		0,57	0,34
	03:00	2,09	1,92	0,17	0,00				1		1		0,61	0,38
	04:00	2,01	1,78	0,20	0,04				1		1		0,54	0,29
	05:00	2,08	1,69	0,34	0,04						1		0,61	0,60
	06:00	2,30	1,93	0,34	0,04						1		0,64	0,81
	07:00	2,62	2,21	0,38	0,02				1		1		0,64	0,92
	08:00	2,86	2,44	0,38	0,04			1	1		1		0,64	0,94
	09:00	2,86	2,45	0,38	0,04			1	1	1			0,64	0,95
	10:00	2,90	2,50	0,36	0,04			1	1	1			0,64	0,98
	11:00	3,05	2,66	0,37	0,03			1	1	1			0,64	0,99
	12:00	3,07	2,33	0,36	0,39			1	1	1			0,64	0,90
	13:00	2,85	1,79	0,37	0,69						1		0,64	0,87
	14:00	2,81	1,71	0,37	0,73						1		0,64	0,92
	15:00	2,97	1,87	0,37	0,72						1		0,64	0,93
	16:00	3,21	2,12	0,37	0,72					1	1		0,64	0,91
	17:00	3,74	2,62	0,36	0,76					1	1		0,64	0,98
	18:00	3,94	2,62	0,38	0,94					1	1		0,64	0,99
	19:00	4,04	2,64	0,38	1,02					1	1		0,64	0,99
	20:00	4,03	2,49	0,38	1,15					1	1		0,64	0,99
	21:00	3,84	2,11	0,38	1,34					1	1		0,64	0,91
	22:00	3,48	1,95	0,38	1,15					1	1		0,64	0,82
	23:00	2,99	1,75	0,38	0,86						1		0,64	0,94

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 02:00 – 03:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτή της μονάδας G8. Στο διάστημα μεταξύ 08:30 – 12:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης