ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	
Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,445	1	1		1					
	01:00	0,412	1	1							
	02:00	0,401	1	1							
	03:00	0,397	1	1							
	04:00	0,393	1	1							
	05:00	0,405	1	1							
	06:00	0,430	1	1							
	07:00	0,432	1	1							
	08:00	0,514	1	1							
	09:00	0,570	1	1		1					
	10:00	0,617	1	1		1					
	11:00	0,600	1	1	1	1					
	12:00	0,607		1	1	1					
	13:00	0,608		1	1	1					
	14:00	0,577		1	1	1					
	15:00	0,574		1	1	1					
	16:00	0,545		1	1	1					
	17:00	0,579		1	1	1					
	18:00	0,645		1	1	1					
	19:00	0,610		1	1	1					
	20:00	0,621		1	1	1					
	21:00	0,591		1	1	1					
	22:00	0,547		1	1	1					
	23:00	0,517		1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,479		1	1	1				
	01:00	0,462		1	1	1				
	02:00	0,456		1	1	1				
	03:00	0,449		1	1	1				
	04:00	0,454		1	1	1				
	05:00	0,461		1	1	1				
	06:00	0,472		1	1					
	07:00	0,479		1	1					
	08:00	0,539		1	1	1				
	09:00	0,553		1	1	1				
	10:00	0,558		1	1	1				
	11:00	0,549		1	1	1				
	12:00	0,422		1	1					
	13:00	0,437		1	1					
	14:00	0,511		1	1	1				
	15:00	0,512		1	1	1				
	16:00	0,515		1	1	1				
	17:00	0,555		1	1	1				
	18:00	0,616		1	1	1				
	19:00	0,608		1	1	1				
	20:00	0,589		1	1	1				
	21:00	0,537		1	1	1				
	22:00	0,504		1	1	1				
	23:00	0,484		1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,447		1	1					
	01:00	0,433		1	1					
	02:00	0,425		1	1					
	03:00	0,419		1	1					
	04:00	0,421		1	1					
	05:00	0,431		1	1					
	06:00	0,430		1	1					
	07:00	0,412		1	1					
	08:00	0,520		1	1	1				
	09:00	0,562		1	1	1				
	10:00	0,534		1	1	1				
	11:00	0,491		1	1	1				
	12:00	0,407	1	1						1
	13:00	0,466	1	1						1
	14:00	0,424	1	1						1
	15:00	0,436	1	1						
	16:00	0,496	1	1					1	
	17:00	0,570	1	1					1	
	18:00	0,620	1	1					1	
	19:00	0,605	1	1					1	
	20:00	0,596	1	1					1	
	21:00	0,578	1	1					1	
	22:00	0,535	1	1					1	
	23:00	0,499	1	1					1	

Γενική διακοπή τα διαστήματα: 11:47 έως 11:51, 12:16 έως 12:19 και 12:20 έως 12:24, λόγω άεργης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2026	00:00	0,458	1	1					1	
	01:00	0,454	1	1					1	
	02:00	0,451	1	1						
	03:00	0,442	1	1						
	04:00	0,445	1	1						
	05:00	0,454	1	1						
	06:00	0,446	1	1						
	07:00	0,439	1	1						
	08:00	0,486	1	1						
	09:00	0,540	1	1						
	10:00	0,536	1	1					1	
	11:00	0,532	1	1					1	
	12:00	0,537	1	1					1	
	13:00	0,582	1	1					1	
	14:00	0,568	1	1					1	
	15:00	0,514	1	1					1	
	16:00	0,493	1	1					1	
	17:00	0,563	1	1					1	
	18:00	0,581	1	1					1	
	19:00	0,588	1	1					1	
	20:00	0,562	1	1					1	
	21:00	0,522	1	1					1	
	22:00	0,506	1	1					1	
	23:00	0,461	1	1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026	00:00	0,443	1	1					1	
	01:00	0,423	1	1						
	02:00	0,415	1	1						
	03:00	0,413	1	1						
	04:00	0,418	1	1						
	05:00	0,430	1	1						
	06:00	0,462	1	1						
	07:00	0,457	1	1						
	08:00	0,504	1	1						
	09:00	0,389	1	1						
	10:00	0,363	1	1						
	11:00	0,366	1	1						
	12:00	0,458	1	1						
	13:00	0,484	1	1						
	14:00	0,478	1	1						
	15:00	0,484	1	1						
	16:00	0,463	1	1						
	17:00	0,518	1	1						
	18:00	0,519	1	1					1	
	19:00	0,513	1	1					1	
	20:00	0,509	1	1					1	
	21:00	0,477	1	1						
	22:00	0,453	1	1						
	23:00	0,429	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2026	00:00	0,402	1	1						
	01:00	0,396	1	1						
	02:00	0,383	1	1						
	03:00	0,382	1	1						
	04:00	0,385	1	1						
	05:00	0,392	1	1						
	06:00	0,397	1	1						
	07:00	0,393	1	1						
	08:00	0,411	1	1						
	09:00	0,345	1	1						
	10:00	0,353	1	1						
	11:00	0,352	1	1						
	12:00	0,349	1	1						
	13:00	0,383	1	1						
	14:00	0,369	1	1						
	15:00	0,383	1	1						
	16:00	0,385	1	1						
	17:00	0,402	1	1						
	18:00	0,377	1	1						
	19:00	0,355	1						1	
	20:00	0,349	1						1	
	21:00	0,354	1						1	
	22:00	0,320	1						1	
	23:00	0,309	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2026	00:00	0,284	1							
	01:00	0,264	1							
	02:00	0,259	1							
	03:00	0,263	1							
	04:00	0,261	1							
	05:00	0,258	1							
	06:00	0,272	1							
	07:00	0,285	1							
	08:00	0,336	1							
	09:00	0,348	1						1	
	10:00	0,350	1						1	
	11:00	0,394	1						1	
	12:00	0,474	1						1	
	13:00	0,472	1						1	
	14:00	0,466	1						1	
	15:00	0,466	1						1	
	16:00	0,451	1						1	
	17:00	0,498	1						1	
	18:00	0,538	1			1			1	
	19:00	0,530	1			1			1	
	20:00	0,507	1			1			1	
	21:00	0,496	1						1	
	22:00	0,448	1						1	
	23:00	0,419	1						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης