ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)
Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026	00:00	31,04	18,62	12,41	0,00				1		1	1						
	01:00	29,19	17,52	11,68	0,00				1		1	1						
	02:00	27,69	16,62	11,08	0,00				1		1	1						
	03:00	26,62	15,97	10,65	0,00				1		1	1						
	04:00	25,93	15,56	10,37	0,00				1		1	1						
	05:00	25,64	16,71	8,94	0,00				1		1	1						
	06:00	25,98	17,12	8,86	0,00				1		1	1						
	07:00	27,48	18,67	8,81	0,00				1		1	1						
	08:00	29,78	21,77	8,01	0,00				1	1	1	1						
	09:00	32,05	24,08	7,97	0,00				1	1	1	1						
	10:00	33,78	24,12	9,66	0,00				1	1	1	1						
	11:00	35,23	23,14	12,09	0,00				1	1	1	1						
	12:00	36,39	24,85	11,53	0,00				1	1	1	1						
	13:00	37,13	26,46	10,67	0,00				1	1	1	1						
	14:00	36,61	25,58	11,03	0,00				1	1	1	1						
	15:00	35,47	23,83	11,65	0,00				1	1	1	1						
	16:00	35,04	23,25	11,80	0,00				1	1	1	1						
	17:00	35,91	24,20	11,71	0,00				1	1	1	1						
	18:00	37,59	25,76	11,83	0,00				1	1	1	1						
	19:00	39,28	27,62	11,66	0,00				1	1	1	1						
	20:00	40,10	29,42	10,68	0,00				1	1	1	1						
	21:00	39,15	29,14	10,01	0,00				1	1	1	1						
	22:00	36,35	25,56	10,79	0,00				1	1	1	1						
	23:00	33,50	23,77	9,73	0,00				1	1	1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)
Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026	00:00	30,35	22,65	7,70	0,00				1		1	1						
	01:00	28,65	21,63	7,02	0,00				1		1	1						
	02:00	27,36	20,34	7,02	0,00				1		1	1						
	03:00	26,54	19,47	7,07	0,00				1		1	1						
	04:00	25,97	18,91	7,06	0,00				1		1	1						
	05:00	25,52	18,51	7,01	0,00				1		1	1						
	06:00	25,55	19,19	6,36	0,00				1		1	1						
	07:00	26,33	21,33	5,00	0,00				1		1	1						
	08:00	27,65	24,22	3,43	0,00				1	1	1	1						
	09:00	29,11	25,80	3,31	0,00				1	1	1	1						
	10:00	30,33	26,74	3,59	0,00				1	1	1	1						
	11:00	31,64	28,19	3,45	0,00				1	1	1	1						
	12:00	33,01	29,49	3,51	0,00				1	1	1	1						1
	13:00	33,72	30,46	3,26	0,00				1	1	1	1						2
	14:00	33,35	30,81	2,55	0,00				1	1	1	1						2
	15:00	32,87	30,56	2,30	0,00				1	1	1	1						2
	16:00	33,35	30,87	2,48	0,00				1	1	1	1						2
	17:00	34,77	29,09	5,68	0,00				1	1	1	1						1
	18:00	36,75	24,59	12,16	0,00				1	1	1	1						
	19:00	38,59	27,96	10,64	0,00				1	1	1	1						
	20:00	40,00	32,54	7,46	0,00				1	1	1	1						3
	21:00	40,02	32,92	7,09	0,00				1	1	1	1						4
	22:00	38,09	29,79	8,30	0,00				1	1	1	1						1
	23:00	35,68	26,98	8,70	0,00				1	1	1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026	00:00	33,15	23,10	10,05	0,00				1	1	1	1						
	01:00	30,75	21,06	9,69	0,00					1	1	1						
	02:00	28,85	20,10	8,75	0,00					1	1	1						
	03:00	27,72	20,76	6,96	0,00					1	1	1						
	04:00	27,04	21,35	5,70	0,00					1	1	1						
	05:00	26,71	22,93	3,78	0,00					1	1	1						
	06:00	27,44	23,93	3,52	0,00				1	1	1	1						
	07:00	29,62	27,60	2,01	0,00				1	1	1	1						
	08:00	32,93	30,57	2,36	0,00			1	1	1	1	1						
	09:00	35,49	33,85	1,64	0,00			1	1	1	1	1						
	10:00	36,95	35,49	1,45	0,00			1	1	1	1	1						
	11:00	38,14	36,46	1,68	0,00			1	1	1	1	1						1
	12:00	39,53	37,63	1,90	0,00			1	1	1	1	1						2
	13:00	40,66	38,62	2,04	0,00			1	1	1	1	1						2
	14:00	40,25	38,10	2,15	0,00			1	1	1	1	1						2
	15:00	39,08	36,93	2,15	0,00			1	1	1	1	1						2
	16:00	38,88	36,58	2,31	0,00			1	1	1	1	1						1
	17:00	39,99	37,67	2,33	0,00			1	1	1	1	1						2
	18:00	41,57	39,10	2,47	0,00			1	1	1	1	1						3
	19:00	43,05	40,41	2,64	0,00			1	1	1	1	1						5
	20:00	44,38	41,65	2,73	0,00			1	1	1	1	1						6
	21:00	44,10	41,15	2,95	0,00			1	1	1	1	1						6
	22:00	41,09	38,43	2,66	0,00			1	1	1	1	1						3
	23:00	37,54	34,88	2,67	0,00			1	1	1	1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026	00:00	35,08	28,92	6,16	0,00				1	1	1	1						
	01:00	32,38	27,56	4,82	0,00				1	1	1	1						
	02:00	30,23	26,87	3,36	0,00				1	1	1	1						
	03:00	28,85	25,92	2,93	0,00				1	1	1	1						
	04:00	28,01	22,88	5,13	0,00				1	1	1	1						
	05:00	27,55	19,12	8,43	0,00					1	1	1						
	06:00	28,03	17,19	10,84	0,00					1	1	1						
	07:00	30,27	19,04	11,22	0,00					1	1	1						
	08:00	33,78	24,73	9,05	0,00			1		1	1	1						
	09:00	36,95	30,00	6,95	0,00			1	1	1	1	1						
	10:00	38,74	32,55	6,19	0,00			1	1	1	1	1						
	11:00	40,15	35,01	5,14	0,00			1	1	1	1	1						1
	12:00	41,66	37,19	4,47	0,00			1	1	1	1	1						3
	13:00	43,01	38,40	4,61	0,00			1	1	1	1	1						4
	14:00	42,77	35,56	7,21	0,00			1	1	1	1	1						1
	15:00	41,23	31,77	9,45	0,00			1	1	1	1	1						
	16:00	40,68	30,65	10,03	0,00			1	1	1	1	1						
	17:00	42,18	32,48	9,70	0,00			1	1	1	1	1						
	18:00	44,67	37,17	7,50	0,00			1	1	1	1	1						3
	19:00	46,43	38,23	8,21	0,00			1	1	1	1	1						4
	20:00	46,40	35,28	11,12	0,00			1	1	1	1	1						2
	21:00	45,90	34,65	11,25	0,00			1	1	1	1	1						
	22:00	42,74	33,67	9,08	0,00			1	1	1	1	1						
	23:00	38,96	34,12	4,84	0,00			1	1	1	1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)
Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026	00:00	36,82	26,43	10,39	0,00			1	1		1	1						
	01:00	34,18	23,92	10,25	0,00			1	1		1	1						
	02:00	31,90	24,02	7,88	0,00			1	1		1	1						
	03:00	30,52	24,33	6,19	0,00			1	1		1	1						
	04:00	29,88	25,05	4,83	0,00			1	1		1	1						
	05:00	29,41	25,28	4,13	0,00			1	1		1	1						
	06:00	29,70	25,39	4,31	0,00			1	1		1	1						
	07:00	32,06	27,41	4,64	0,00			1	1		1	1						
	08:00	35,31	30,92	4,39	0,00			1	1	1	1	1						
	09:00	38,30	34,30	4,00	0,00			1	1	1	1	1						
	10:00	40,47	35,49	4,98	0,00			1	1	1	1	1						
	11:00	42,32	36,57	5,75	0,00			1	1	1	1	1		1				
	12:00	44,12	39,01	5,10	0,00			1	1	1	1	1		1				
	13:00	45,67	41,22	4,45	0,00			1	1	1	1	1		1				
	14:00	45,67	42,03	3,64	0,00			1	1	1	1	1		1				
	15:00	44,49	42,43	2,06	0,00			1	1	1	1	1		1				
	16:00	43,90	42,69	1,21	0,00			1	1	1	1	1		1				
	17:00	44,67	43,28	1,39	0,00			1	1	1	1	1		1				
	18:00	46,20	43,65	2,54	0,00			1	1	1	1	1		1				
	19:00	47,09	39,46	7,63	0,00			1	1	1	1	1		1				
	20:00	46,97	34,30	12,67	0,00			1	1	1	1	1						
	21:00	46,65	34,25	12,41	0,00			1	1	1	1	1						
	22:00	44,03	36,43	7,60	0,00			1	1	1	1	1						
	23:00	40,18	34,30	5,88	0,00			1	1	1	1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)
Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026	00:00	38,33	29,76	8,58	0,00			1	1	1	1	1						
	01:00	35,18	28,03	7,15	0,00			1	1	1	1	1						
	02:00	32,81	29,49	3,32	0,00				1	1	1	1						
	03:00	31,45	28,48	2,97	0,00				1	1	1	1						
	04:00	30,47	26,59	3,88	0,00				1	1	1	1						
	05:00	29,78	25,13	4,65	0,00				1	1	1	1						
	06:00	29,84	25,30	4,55	0,00				1	1	1	1						
	07:00	32,35	27,75	4,60	0,00				1	1	1	1						
	08:00	35,58	30,81	4,77	0,00			1	1	1	1	1						
	09:00	38,53	34,32	4,21	0,00			1	1	1	1	1						
	10:00	40,62	36,31	4,31	0,00			1	1	1	1	1						2
	11:00	42,37	38,84	3,53	0,00			1	1	1	1	1		1				
	12:00	44,16	40,78	3,38	0,00			1	1	1	1	1		1				
	13:00	45,45	42,35	3,10	0,00			1	1	1	1	1		1				
	14:00	45,75	43,14	2,62	0,00			1	1	1	1	1		1				2
	15:00	45,43	42,97	2,45	0,00			1	1	1	1	1		1				
	16:00	45,35	42,67	2,68	0,00			1	1	1	1	1		1				
	17:00	46,21	43,64	2,57	0,00			1	1	1	1	1		1				2
	18:00	47,61	45,23	2,38	0,00			1	1	1	1	1		1				3
	19:00	48,39	44,69	3,71	0,00			1	1	1	1	1		1				3
	20:00	47,16	40,39	6,77	0,00			1	1	1	1	1		1				
	21:00	45,88	37,49	8,38	0,00			1	1	1	1	1		1				
	22:00	42,86	35,08	7,78	0,00			1	1	1	1	1						2
	23:00	39,90	32,04	7,86	0,00			1	1	1	1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026	00:00	39,16	30,33	8,83	0,00				1	1	1	1						
	01:00	36,74	26,76	9,99	0,00				1	1	1	1						
	02:00	34,74	24,79	9,95	0,00				1	1	1	1						
	03:00	32,92	23,26	9,65	0,00				1	1	1	1						
	04:00	31,39	21,60	9,79	0,00					1	1	1						
	05:00	30,22	20,21	10,01	0,00					1	1	1						
	06:00	29,79	19,20	10,59	0,00					1	1	1						
	07:00	31,93	21,81	10,12	0,00					1	1	1						
	08:00	35,29	28,11	7,18	0,00				1	1	1	1						
	09:00	38,61	32,86	5,76	0,00			1	1	1	1	1						
	10:00	40,71	35,31	5,40	0,00			1	1	1	1	1						
	11:00	42,33	36,44	5,89	0,00			1	1	1	1	1						
	12:00	43,97	36,30	7,67	0,00			1	1	1	1	1						
	13:00	45,45	36,51	8,94	0,00			1	1	1	1	1						
	14:00	46,13	36,87	9,26	0,00			1	1	1	1	1						
	15:00	46,05	35,99	10,07	0,00			1	1	1	1	1						
	16:00	46,07	37,02	9,05	0,00			1	1	1	1	1			1			
	17:00	46,66	41,59	5,07	0,00			1	1	1	1	1			1			
	18:00	48,05	44,95	3,10	0,00			1	1	1	1	1			1			1
	19:00	48,84	46,19	2,64	0,00			1	1	1	1	1			1			2
	20:00	47,76	43,80	3,96	0,00			1	1	1	1	1			1			1
	21:00	46,52	40,58	5,94	0,00			1	1	1	1	1			1			
	22:00	43,76	38,36	5,40	0,00			1	1	1	1	1			1			
	23:00	40,91	36,96	3,96	0,00			1	1	1	1	1			1			

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026	00:00	38,51	34,08	4,43	0,00			1	1	1	1	1						
	01:00	36,49	32,87	3,62	0,00			1	1	1	1	1						
	02:00	34,77	31,76	3,02	0,00			1	1	1	1	1						
	03:00	33,43	30,76	2,67	0,00				1	1	1	1						
	04:00	32,23	29,35	2,88	0,00				1	1	1	1						
	05:00	31,27	27,35	3,92	0,00				1	1	1	1						
	06:00	31,28	25,37	5,92	0,00				1	1	1	1						
	07:00	33,02	25,50	7,52	0,00				1	1	1	1						
	08:00	35,35	28,89	6,46	0,00				1	1	1	1						
	09:00	37,71	31,23	6,48	0,00			1	1	1	1	1						
	10:00	39,34	34,05	5,29	0,00			1	1	1	1	1						
	11:00	40,70	37,03	3,67	0,00			1	1	1	1	1						
	12:00	42,59	37,38	5,21	0,00			1	1	1	1	1						
	13:00	44,10	35,75	8,35	0,00			1	1	1	1	1						
	14:00	44,81	33,49	11,31	0,00			1	1	1	1	1						
	15:00	44,86	33,56	11,30	0,00			1	1	1	1	1						
	16:00	44,72	36,33	8,39	0,00			1	1	1	1	1						
	17:00	45,01	40,39	4,61	0,00			1	1	1	1	1					1	4
	18:00	46,24	42,17	4,06	0,00			1	1	1	1	1					2	4
	19:00	46,77	43,81	2,97	0,00			1	1	1	1	1					4	4
	20:00	46,61	40,99	5,62	0,00			1	1	1	1	1					1	4
	21:00	45,79	38,88	6,91	0,00			1	1	1	1	1						4
	22:00	43,55	35,93	7,63	0,00			1	1	1	1	1						
	23:00	41,06	32,64	8,42	0,00			1	1	1	1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)
Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026	00:00	38,14	28,59	9,55	0,00				1	1	1	1						
	01:00	36,07	25,45	10,62	0,00				1	1	1	1						
	02:00	34,22	23,68	10,54	0,00				1	1	1	1						
	03:00	32,87	22,38	10,49	0,00					1	1	1						
	04:00	31,71	21,33	10,38	0,00					1	1	1						
	05:00	30,63	20,56	10,07	0,00					1	1	1						
	06:00	30,22	19,77	10,45	0,00					1	1	1						
	07:00	30,89	19,91	10,98	0,00					1	1	1						
	08:00	32,16	21,55	10,61	0,00					1	1	1						
	09:00	33,73	25,12	8,61	0,00				1	1	1	1						
	10:00	35,15	28,92	6,24	0,00				1	1	1	1						
	11:00	36,76	31,12	5,64	0,00			1	1	1	1	1						
	12:00	38,31	32,15	6,16	0,00			1	1	1	1	1						
	13:00	39,62	31,38	8,24	0,00			1	1	1	1	1						
	14:00	39,97	27,90	12,07	0,00				1	1	1	1						
	15:00	39,76	27,95	11,81	0,00				1	1	1	1						
	16:00	40,15	29,67	10,47	0,00				1	1	1	1						
	17:00	41,72	28,79	12,94	0,00				1	1	1	1						
	18:00	43,40	29,68	13,72	0,00			1	1	1	1	1						
	19:00	44,26	30,58	13,68	0,00			1	1	1	1	1						
	20:00	44,89	31,25	13,64	0,00			1	1	1	1	1						
	21:00	44,90	31,44	13,46	0,00			1	1	1	1	1						
	22:00	43,20	30,88	12,32	0,00			1	1	1	1	1						
	23:00	40,94	29,35	11,59	0,00				1	1	1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)
Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026	00:00	38,66	26,07	12,59	0,00				1	1	1	1						
	01:00	36,26	23,37	12,89	0,00				1	1	1	1						
	02:00	34,33	21,25	13,08	0,00					1	1	1						
	03:00	32,87	19,77	13,10	0,00					1	1	1						
	04:00	31,76	19,05	12,70	0,00					1	1	1						
	05:00	31,02	18,61	12,41	0,00					1	1	1						
	06:00	31,55	18,93	12,62	0,00					1	1	1						
	07:00	33,42	20,64	12,77	0,00				1	1	1	1						
	08:00	36,65	23,54	13,11	0,00				1	1	1	1						
	09:00	39,28	26,70	12,57	0,00				1	1	1	1						
	10:00	40,89	29,05	11,84	0,00				1	1	1	1						
	11:00	42,40	31,20	11,20	0,00			1	1	1	1	1						
	12:00	44,57	33,03	11,53	0,00			1	1	1	1	1						
	13:00	46,91	34,71	12,20	0,00			1	1	1	1	1						
	14:00	47,23	34,34	12,88	0,00			1	1	1	1	1						
	15:00	45,92	32,57	13,36	0,00			1	1	1	1	1						
	16:00	45,03	31,58	13,45	0,00			1	1	1	1	1						
	17:00	45,34	31,82	13,52	0,00			1	1	1	1	1						
	18:00	46,80	33,29	13,51	0,00			1	1	1	1	1						
	19:00	47,60	34,21	13,39	0,00			1	1	1	1	1						
	20:00	48,70	35,90	12,81	0,00			1	1	1	1	1						
	21:00	48,83	36,95	11,87	0,00			1	1	1	1	1						
	22:00	46,04	34,90	11,14	0,00			1	1	1	1	1						
	23:00	42,36	31,47	10,89	0,00			1	1	1	1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)
Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026	00:00	40,81	29,20	11,61	0,00			1	1	1	1	1						
	01:00	38,06	26,37	11,69	0,00			1	1	1	1	1						
	02:00	35,95	24,81	11,14	0,00				1	1	1	1						
	03:00	34,58	24,31	10,28	0,00				1	1	1	1						
	04:00	33,51	24,49	9,02	0,00				1	1	1	1						
	05:00	32,43	24,63	7,80	0,00				1	1	1	1						
	06:00	32,63	26,22	6,40	0,00				1	1	1	1						
	07:00	35,09	29,41	5,68	0,00				1	1	1	1						
	08:00	38,87	34,10	4,76	0,00			1	1	1	1	1						
	09:00	42,05	37,21	4,84	0,00			1	1	1	1	1						2
	10:00	43,84	37,86	5,98	0,00			1	1	1	1	1						2
	11:00	45,63	39,07	6,56	0,00			1	1	1	1	1						3
	12:00	47,88	41,68	6,20	0,00			1	1	1	1	1				2		4
	13:00	50,29	42,62	7,67	0,00			1	1	1	1	1				3		4
	14:00	50,72	40,01	10,72	0,00			1	1	1	1	1						4
	15:00	49,62	36,98	12,64	0,00			1	1	1	1	1						1
	16:00	48,79	36,02	12,77	0,00			1	1	1	1	1						1
	17:00	49,62	39,17	10,45	0,00			1	1	1	1	1						3
	18:00	51,04	42,81	8,23	0,00			1	1	1	1	1				3		4
	19:00	51,44	40,58	10,85	0,00			1	1	1	1	1				2		4
	20:00	50,86	38,45	12,41	0,00			1	1	1	1	1				1		4
	21:00	50,47	40,31	10,16	0,00			1	1	1	1	1				1		4
	22:00	47,50	39,59	7,91	0,00			1	1	1	1	1				1		3
	23:00	43,87	35,81	8,06	0,00			1	1	1	1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)
Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026	00:00	40,43	31,05	9,39	0,00			1	1	1	1	1						
	01:00	37,77	29,20	8,57	0,00				1	1	1	1						
	02:00	35,68	27,46	8,22	0,00				1	1	1	1						
	03:00	34,19	28,02	6,17	0,00				1	1	1	1						
	04:00	33,08	27,11	5,97	0,00				1	1	1	1						
	05:00	32,32	26,94	5,38	0,00				1	1	1	1						
	06:00	32,39	27,32	5,07	0,00				1	1	1	1						
	07:00	34,98	30,05	4,93	0,00				1	1	1	1						
	08:00	38,57	34,22	4,35	0,00			1	1	1	1	1						
	09:00	41,75	37,20	4,55	0,00			1	1	1	1	1		1				
	10:00	44,12	38,22	5,90	0,00			1	1	1	1	1		1				
	11:00	46,51	38,90	7,61	0,00			1	1	1	1	1		1				
	12:00	48,87	41,60	7,27	0,00			1	1	1	1	1		1				
	13:00	51,08	44,18	6,90	0,00			1	1	1	1	1		1				
	14:00	51,73	44,21	7,52	0,00			1	1	1	1	1		1				
	15:00	51,23	44,01	7,23	0,00			1	1	1	1	1		1				
	16:00	50,53	43,15	7,38	0,00			1	1	1	1	1		1				
	17:00	50,71	41,69	9,03	0,00			1	1	1	1	1		1				
	18:00	51,20	38,41	12,79	0,00			1	1	1	1	1		1				
	19:00	51,02	38,26	12,76	0,00			1	1	1	1	1		1				
	20:00	50,62	38,75	11,86	0,00			1	1	1	1	1		1				
	21:00	50,19	38,85	11,34	0,00			1	1	1	1	1		1				
	22:00	48,03	35,80	12,23	0,00			1	1	1	1	1						
	23:00	44,59	32,57	12,02	0,00			1	1	1	1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)
Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026	00:00	39,78	28,45	11,33	0,00				1	1	1	1						
	01:00	37,22	25,85	11,37	0,00				1	1	1	1						
	02:00	35,56	23,91	11,65	0,00				1	1	1	1						
	03:00	34,40	22,54	11,86	0,00				1	1	1	1						
	04:00	33,44	21,86	11,58	0,00				1	1	1	1						
	05:00	32,53	21,86	10,68	0,00				1	1	1	1						
	06:00	32,28	21,51	10,77	0,00				1	1	1	1						
	07:00	34,60	24,85	9,74	0,00				1	1	1	1						
	08:00	38,11	31,44	6,67	0,00			1	1	1	1	1						
	09:00	41,45	33,77	7,68	0,00			1	1	1	1	1						
	10:00	44,32	35,10	9,22	0,00			1	1	1	1	1						
	11:00	47,07	36,47	10,60	0,00			1	1	1	1	1		1				
	12:00	49,58	39,19	10,38	0,00			1	1	1	1	1		1				
	13:00	51,44	40,88	10,56	0,00			1	1	1	1	1		1				
	14:00	51,87	40,76	11,11	0,00			1	1	1	1	1		1				
	15:00	51,34	39,34	12,00	0,00			1	1	1	1	1		1				
	16:00	50,84	38,73	12,11	0,00			1	1	1	1	1		1				
	17:00	51,15	38,44	12,71	0,00			1	1	1	1	1		1				
	18:00	51,79	38,71	13,08	0,00			1	1	1	1	1		1				
	19:00	51,53	38,63	12,90	0,00			1	1	1	1	1		1				
	20:00	50,50	37,29	13,21	0,00			1	1	1	1	1		1				
	21:00	49,35	35,73	13,62	0,00			1	1	1	1	1		1				
	22:00	46,53	32,84	13,70	0,00			1	1	1	1	1						
	23:00	43,06	29,34	13,73	0,00			1	1	1	1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)
Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026	00:00	38,04	26,00	12,05	0,00				1	1	1	1						
	01:00	35,86	23,73	12,13	0,00				1	1	1	1						
	02:00	34,28	22,29	11,99	0,00				1		1	1						
	03:00	33,19	21,30	11,89	0,00				1		1	1						
	04:00	32,10	20,35	11,76	0,00				1		1	1						
	05:00	31,18	20,42	10,76	0,00				1		1	1						
	06:00	30,88	22,78	8,10	0,00				1	1	1	1						
	07:00	32,78	24,72	8,05	0,00				1	1	1	1						
	08:00	36,01	27,60	8,41	0,00				1	1	1	1						
	09:00	39,01	28,66	10,34	0,00				1	1	1	1						
	10:00	40,91	29,54	11,37	0,00				1	1	1	1						
	11:00	42,44	30,14	12,30	0,00			1	1	1	1	1						
	12:00	44,06	32,57	11,49	0,00			1	1	1	1	1						
	13:00	45,53	34,47	11,06	0,00			1	1	1	1	1						
	14:00	46,25	33,92	12,33	0,00			1	1	1	1	1						
	15:00	46,15	33,43	12,72	0,00			1	1	1	1	1						
	16:00	46,10	32,95	13,15	0,00			1	1	1	1	1						
	17:00	46,50	33,00	13,50	0,00			1	1	1	1	1						
	18:00	47,05	33,48	13,58	0,00			1	1	1	1	1						
	19:00	46,75	33,20	13,55	0,00			1	1	1	1	1						
	20:00	45,53	32,09	13,44	0,00			1	1	1	1	1						
	21:00	43,78	30,22	13,56	0,00			1	1	1	1	1						
	22:00	40,93	27,45	13,47	0,00				1	1	1	1						
	23:00	38,14	24,68	13,46	0,00				1	1	1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)
Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026	00:00	34,01	21,50	12,51	0,00				1	1	1	1						
	01:00	32,11	19,38	12,73	0,00					1	1	1						
	02:00	30,80	18,48	12,32	0,00					1	1	1						
	03:00	29,81	17,89	11,92	0,00					1	1	1						
	04:00	29,11	17,47	11,64	0,00					1	1	1						
	05:00	28,64	17,19	11,46	0,00					1	1	1						
	06:00	28,78	17,27	11,51	0,00					1	1	1						
	07:00	29,43	17,91	11,52	0,00					1	1	1						
	08:00	29,94	17,96	11,98	0,00					1	1	1						
	09:00	31,47	18,88	12,59	0,00					1	1	1						
	10:00	33,51	20,99	12,52	0,00					1	1	1						
	11:00	35,36	22,79	12,57	0,00				1	1	1	1						
	12:00	36,69	24,31	12,38	0,00				1	1	1	1						
	13:00	37,11	25,04	12,07	0,00				1	1	1	1						
	14:00	36,80	25,42	11,38	0,00				1	1	1	1						
	15:00	36,28	24,44	11,84	0,00				1	1	1	1						
	16:00	36,61	23,65	12,96	0,00				1	1	1	1						
	17:00	38,14	24,71	13,43	0,00				1	1	1	1						
	18:00	40,50	26,96	13,54	0,00				1	1	1	1						
	19:00	42,11	28,96	13,15	0,00			1	1	1	1	1						
	20:00	42,54	29,59	12,95	0,00			1	1	1	1	1						
	21:00	41,75	30,27	11,47	0,00			1	1	1	1	1						
	22:00	39,72	31,36	8,36	0,00				1	1	1	1						
	23:00	37,10	29,87	7,24	0,00				1	1	1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)
Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026	00:00	32,17	25,29	6,88	0,00				1	1	1	1						
	01:00	30,20	24,12	6,08	0,00				1	1	1	1						
	02:00	28,94	23,07	5,88	0,00				1	1	1	1						
	03:00	28,11	22,23	5,88	0,00					1	1	1						
	04:00	27,28	20,78	6,49	0,00					1	1	1						
	05:00	26,50	19,99	6,51	0,00					1	1	1						
	06:00	26,38	19,89	6,49	0,00					1	1	1						
	07:00	27,39	21,89	5,50	0,00					1	1	1						
	08:00	29,08	24,08	4,99	0,00				1	1	1	1						
	09:00	30,79	23,80	6,98	0,00				1	1	1	1						
	10:00	31,92	23,28	8,64	0,00				1	1	1	1						
	11:00	32,91	24,86	8,05	0,00				1	1	1	1						
	12:00	33,88	26,66	7,22	0,00				1	1	1	1						
	13:00	34,27	24,59	9,68	0,00					1	1	1						1
	14:00	33,44	20,27	13,17	0,00					1	1	1						2
	15:00	32,62	19,57	13,05	0,00					1	1	1						2
	16:00	33,30	19,98	13,32	0,00					1	1	1						2
	17:00	35,57	22,16	13,41	0,00					1	1	1						2
	18:00	38,32	26,84	11,48	0,00				1	1	1	1						
	19:00	40,22	29,05	11,17	0,00				1	1	1	1						
	20:00	40,79	29,29	11,50	0,00				1	1	1	1						
	21:00	40,42	28,88	11,54	0,00				1	1	1	1						
	22:00	37,75	27,75	10,00	0,00				1	1	1	1						
	23:00	34,39	25,49	8,90	0,00				1	1	1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)
Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026	00:00	31,95	25,47	6,48	0,00				1	1	1	1						
	01:00	29,63	25,47	4,16	0,00				1	1	1	1						
	02:00	28,07	25,04	3,03	0,00				1	1	1	1						
	03:00	27,11	23,87	3,24	0,00					1	1	1						
	04:00	26,43	22,68	3,76	0,00					1	1	1						
	05:00	26,25	21,35	4,90	0,00					1	1	1						
	06:00	27,19	21,29	5,91	0,00					1	1	1						
	07:00	29,85	26,44	3,41	0,00				1	1	1	1						
	08:00	32,87	29,06	3,81	0,00				1	1	1	1						
	09:00	35,24	32,22	3,02	0,00			1	1	1	1	1						
	10:00	36,68	34,27	2,41	0,00			1	1	1	1	1						
	11:00	37,94	35,52	2,42	0,00			1	1	1	1	1						
	12:00	39,27	36,62	2,66	0,00			1	1	1	1	1						1
	13:00	40,35	37,42	2,94	0,00			1	1	1	1	1						2
	14:00	39,80	36,60	3,20	0,00			1	1	1	1	1						1
	15:00	38,30	34,47	3,83	0,00			1	1	1	1	1						
	16:00	37,74	33,54	4,20	0,00			1	1	1	1	1						
	17:00	39,14	34,87	4,27	0,00			1	1	1	1	1						
	18:00	41,54	37,48	4,06	0,00			1	1	1	1	1						2
	19:00	43,35	39,51	3,84	0,00			1	1	1	1	1						4
	20:00	44,30	40,90	3,40	0,00			1	1	1	1	1						5
	21:00	43,48	40,20	3,28	0,00			1	1	1	1	1						5
	22:00	39,74	37,60	2,14	0,00			1	1	1	1	1						2
	23:00	35,79	34,19	1,61	0,00			1	1	1	1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	
Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026	00:00	32,00	30,37	1,63	0,00			1	1	1	1					2			
	01:00	29,41	28,16	1,25	0,00			1	1	1	1								
	02:00	27,56	26,83	0,74	0,00			1	1	1	1								
	03:00	26,50	26,03	0,47	0,00			1	1	1	1								
	04:00	26,01	25,55	0,46	0,00			1	1	1	1								
	05:00	26,05	25,48	0,57	0,00			1	1	1	1								
	06:00	26,97	26,09	0,88	0,00			1	1	1	1								
	07:00	29,30	28,22	1,08	0,00			1	1	1	1								
	08:00	32,39	31,75	0,64	0,00			1	1	1	1				1				
	09:00	34,89	34,70	0,20	0,00			1	1	1	1				1				
	10:00	36,31	36,31	0,00	0,00			1	1	1	1				1				
	11:00	37,24	37,23	0,01	0,00			1	1	1	1				1				
	12:00	38,03	37,85	0,17	0,00			1	1	1	1				1				1
	13:00	38,48	38,00	0,47	0,00			1	1	1	1				1				1
	14:00	37,92	37,23	0,70	0,00			1	1	1	1				1				
	15:00	36,40	35,65	0,75	0,00			1	1	1	1				1				
	16:00	36,42	35,92	0,50	0,00			1	1	1	1				1				
	17:00	38,45	37,93	0,52	0,00			1	1	1	1				1				1
	18:00	41,45	41,26	0,19	0,00			1	1	1	1				1	1			4
	19:00	43,36	43,25	0,11	0,00			1	1	1	1				1	3			4
	20:00	43,83	43,72	0,11	0,00			1	1	1	1				1	3			4
	21:00	43,81	43,73	0,08	0,00			1	1	1	1				1	3			4
	22:00	39,92	39,85	0,07	0,00			1	1	1	1				1				4
	23:00	35,66	35,59	0,08	0,00			1	1	1	1				1				

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)
Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026	00:00	33,01	33,01	0,00	0,00			1	1	1	1	1						
	01:00	30,12	30,11	0,01	0,00			1	1	1	1	1						
	02:00	28,18	28,18	0,00	0,00				1	1	1	1						
	03:00	27,15	27,15	0,00	0,00				1	1	1	1						
	04:00	26,75	26,70	0,05	0,00				1	1	1	1						
	05:00	26,81	26,49	0,32	0,00				1	1	1	1						
	06:00	27,78	27,29	0,49	0,00				1	1	1	1						
	07:00	30,21	29,62	0,58	0,00				1	1	1	1						
	08:00	33,45	33,11	0,35	0,00			1	1	1	1	1						
	09:00	36,10	35,87	0,23	0,00			1	1	1	1	1		1				
	10:00	37,99	37,86	0,13	0,00			1	1	1	1	1		1				
	11:00	39,25	39,16	0,09	0,00			1	1	1	1	1		1				
	12:00	40,41	40,34	0,07	0,00			1	1	1	1	1		1				
	13:00	41,56	41,38	0,18	0,00			1	1	1	1	1		1				
	14:00	41,27	40,84	0,44	0,00			1	1	1	1	1		1				
	15:00	39,52	39,08	0,44	0,00			1	1	1	1	1		1				
	16:00	38,66	38,17	0,50	0,00			1	1	1	1	1		1				
	17:00	39,69	39,17	0,52	0,00			1	1	1	1	1		1				
	18:00	41,90	41,20	0,71	0,00			1	1	1	1	1		1				
	19:00	43,42	41,99	1,43	0,00			1	1	1	1	1		1				
	20:00	44,37	42,03	2,34	0,00			1	1	1	1	1		1				
	21:00	44,77	42,09	2,68	0,00			1	1	1	1	1		1				
	22:00	42,10	39,15	2,95	0,00			1	1	1	1	1		1				
	23:00	38,35	34,92	3,43	0,00			1	1	1	1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	
Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026	00:00	34,77	32,66	2,11	0,00			1	1	1	1	1							
	01:00	31,92	30,45	1,46	0,00			1	1	1	1	1							
	02:00	30,14	28,81	1,32	0,00				1	1	1	1							
	03:00	28,90	27,59	1,30	0,00				1	1	1	1							
	04:00	28,23	26,30	1,92	0,00				1	1	1	1							
	05:00	28,26	22,08	6,18	0,00				1	1	1	1							
	06:00	28,93	20,90	8,03	0,00				1	1	1	1							
	07:00	31,66	22,31	9,35	0,00				1	1	1	1							
	08:00	35,58	28,63	6,94	0,00				1	1	1	1							
	09:00	38,76	33,58	5,17	0,00			1	1	1	1	1							
	10:00	40,62	36,36	4,26	0,00			1	1	1	1	1			1				
	11:00	42,05	38,92	3,13	0,00			1	1	1	1	1			1				
	12:00	43,38	41,44	1,94	0,00			1	1	1	1	1			1				
	13:00	44,32	42,70	1,62	0,00			1	1	1	1	1			1				
	14:00	43,80	41,67	2,12	0,00			1	1	1	1	1			1				
	15:00	42,22	38,82	3,40	0,00			1	1	1	1	1			1				
	16:00	41,29	37,08	4,22	0,00			1	1	1	1	1			1				
	17:00	42,28	37,24	5,04	0,00			1	1	1	1	1			1				
	18:00	44,46	40,39	4,07	0,00			1	1	1	1	1			1				
	19:00	45,71	42,46	3,25	0,00			1	1	1	1	1			1				
	20:00	46,50	41,24	5,26	0,00			1	1	1	1	1			1				
	21:00	46,22	35,48	10,73	0,00			1	1	1	1	1							
	22:00	43,31	31,02	12,29	0,00			1	1	1	1	1							
	23:00	39,74	27,06	12,69	0,00				1	1	1	1							

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	
Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026	00:00	36,78	30,35	6,43	0,00				1	1	1	1							
	01:00	34,22	27,32	6,90	0,00				1	1	1	1							
	02:00	32,11	25,26	6,86	0,00				1	1	1	1							
	03:00	30,57	25,89	4,67	0,00				1	1	1	1							
	04:00	29,61	26,20	3,41	0,00				1	1	1	1							
	05:00	29,00	25,58	3,42	0,00				1	1	1	1							
	06:00	29,08	25,68	3,39	0,00				1	1	1	1							
	07:00	31,43	28,54	2,89	0,00				1	1	1	1							
	08:00	35,36	33,17	2,19	0,00			1	1	1	1	1							
	09:00	38,13	36,74	1,38	0,00			1	1	1	1	1							
	10:00	39,47	38,41	1,06	0,00			1	1	1	1	1			1				
	11:00	40,61	39,51	1,10	0,00			1	1	1	1	1			1				
	12:00	41,98	40,97	1,00	0,00			1	1	1	1	1			1				
	13:00	43,37	42,23	1,15	0,00			1	1	1	1	1			1				
	14:00	43,86	41,72	2,14	0,00			1	1	1	1	1			1				
	15:00	43,25	39,46	3,79	0,00			1	1	1	1	1			1				
	16:00	42,97	38,52	4,45	0,00			1	1	1	1	1			1				
	17:00	44,04	40,37	3,67	0,00			1	1	1	1	1			1				
	18:00	45,60	42,64	2,96	0,00			1	1	1	1	1			1				
	19:00	46,43	43,26	3,17	0,00			1	1	1	1	1			1				
	20:00	46,85	44,24	2,60	0,00			1	1	1	1	1			1				
	21:00	45,70	43,83	1,87	0,00			1	1	1	1	1			1				
	22:00	43,01	40,52	2,49	0,00			1	1	1	1	1			1				
	23:00	40,12	38,70	1,42	0,00			1	1	1	1	1			1				

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)
Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026	00:00	36,76	36,15	0,61	0,00			1	1	1	1	1						
	01:00	34,47	34,16	0,31	0,00			1	1	1	1	1						
	02:00	32,34	31,94	0,40	0,00			1	1	1	1	1						
	03:00	30,67	29,72	0,95	0,00				1	1	1	1						
	04:00	29,61	27,20	2,40	0,00				1	1	1	1						
	05:00	29,12	23,93	5,19	0,00				1	1	1	1						
	06:00	29,26	22,33	6,94	0,00				1	1	1	1						
	07:00	31,00	24,33	6,66	0,00				1	1	1	1						
	08:00	33,55	28,52	5,03	0,00				1	1	1	1						
	09:00	35,67	31,95	3,71	0,00			1	1	1	1	1						
	10:00	37,56	34,83	2,74	0,00			1	1	1	1	1						
	11:00	39,25	36,88	2,36	0,00			1	1	1	1	1			1			
	12:00	40,43	37,92	2,51	0,00			1	1	1	1	1			1			
	13:00	41,28	38,21	3,07	0,00			1	1	1	1	1			1			
	14:00	41,68	37,89	3,79	0,00			1	1	1	1	1			1			
	15:00	41,51	37,95	3,56	0,00			1	1	1	1	1			1			
	16:00	41,41	38,22	3,19	0,00			1	1	1	1	1			1			
	17:00	42,17	38,55	3,62	0,00			1	1	1	1	1			1			
	18:00	43,82	40,21	3,62	0,00			1	1	1	1	1			1			
	19:00	44,71	40,90	3,81	0,00			1	1	1	1	1			1			
	20:00	45,39	41,60	3,80	0,00			1	1	1	1	1			1			
	21:00	44,39	40,93	3,45	0,00			1	1	1	1	1			1			
	22:00	41,70	38,60	3,10	0,00			1	1	1	1	1			1			
	23:00	39,05	36,17	2,88	0,00			1	1	1	1	1			1			

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)
Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026	00:00	35,26	31,93	3,33	0,00			1	1	1	1	1						
	01:00	33,26	29,80	3,46	0,00				1	1	1	1						
	02:00	31,82	28,22	3,60	0,00				1	1	1	1						
	03:00	30,80	27,02	3,78	0,00				1	1	1	1						
	04:00	30,03	25,64	4,39	0,00				1	1	1	1						
	05:00	29,42	23,69	5,73	0,00				1	1	1	1						
	06:00	29,11	22,02	7,09	0,00				1	1	1	1						
	07:00	30,03	22,51	7,52	0,00				1	1	1	1						
	08:00	31,61	25,17	6,44	0,00				1	1	1	1						
	09:00	33,14	27,84	5,30	0,00				1	1	1	1						
	10:00	34,35	29,22	5,14	0,00				1	1	1	1						
	11:00	35,20	31,44	3,77	0,00			1	1	1	1	1						
	12:00	36,08	33,56	2,52	0,00			1	1	1	1	1						
	13:00	36,81	34,54	2,27	0,00			1	1	1	1	1						
	14:00	36,74	34,16	2,59	0,00			1	1	1	1	1						
	15:00	36,33	33,12	3,21	0,00			1	1	1	1	1						
	16:00	36,86	33,68	3,18	0,00			1	1	1	1	1						
	17:00	38,39	35,46	2,93	0,00			1	1	1	1	1						
	18:00	40,63	37,70	2,93	0,00			1	1	1	1	1			1			
	19:00	41,71	39,26	2,45	0,00			1	1	1	1	1			1			
	20:00	42,95	39,55	3,39	0,00			1	1	1	1	1			1			
	21:00	43,47	40,21	3,26	0,00			1	1	1	1	1			1			
	22:00	41,68	38,94	2,74	0,00			1	1	1	1	1			1			
	23:00	39,34	36,37	2,97	0,00			1	1	1	1	1			1			

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)
Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026	00:00	36,51	33,30	3,21	0,00			1	1	1	1	1						
	01:00	33,71	29,82	3,89	0,00			1	1	1	1	1						
	02:00	31,62	27,24	4,38	0,00			1	1		1	1						
	03:00	30,36	25,60	4,75	0,00			1	1		1	1						
	04:00	29,66	21,09	8,57	0,00				1		1	1						
	05:00	29,22	18,72	10,49	0,00				1		1	1						
	06:00	29,63	18,71	10,92	0,00				1		1	1						
	07:00	31,05	25,22	5,83	0,00			1	1		1	1						
	08:00	34,37	25,62	8,75	0,00			1	1		1	1						
	09:00	37,15	29,31	7,85	0,00			1	1	1	1	1						
	10:00	38,58	32,48	6,10	0,00			1	1	1	1	1						
	11:00	39,84	35,41	4,43	0,00			1	1	1	1	1			1			
	12:00	41,42	37,42	4,00	0,00			1	1	1	1	1			1			
	13:00	43,08	38,62	4,45	0,00			1	1	1	1	1			1			
	14:00	42,97	37,52	5,46	0,00			1	1	1	1	1			1			
	15:00	41,79	34,77	7,01	0,00			1	1	1	1	1			1			
	16:00	41,27	33,29	7,98	0,00			1	1	1	1	1			1			
	17:00	42,01	33,72	8,29	0,00			1	1	1	1	1			1			
	18:00	43,80	35,63	8,17	0,00			1	1	1	1	1			1			
	19:00	45,05	37,36	7,68	0,00			1	1	1	1	1			1			
	20:00	47,16	40,34	6,82	0,00			1	1	1	1	1			1			
	21:00	47,45	41,68	5,77	0,00			1	1	1	1	1			1			
	22:00	44,38	40,56	3,82	0,00			1	1	1	1	1			1			
	23:00	40,47	37,25	3,22	0,00			1	1	1	1	1			1			

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	
Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026	00:00	39,33	36,31	3,02	0,00			1	1	1	1	1					1		
	01:00	36,38	33,71	2,67	0,00			1	1	1	1	1							
	02:00	33,95	32,61	1,34	0,00			1	1	1	1	1							
	03:00	32,57	30,98	1,59	0,00			1	1	1	1	1							
	04:00	31,58	28,80	2,77	0,00				1	1	1	1							
	05:00	30,74	28,10	2,65	0,00				1	1	1	1							
	06:00	30,89	27,60	3,29	0,00				1	1	1	1							
	07:00	33,41	28,86	4,54	0,00				1	1	1	1							
	08:00	37,36	33,56	3,80	0,00			1	1	1	1	1							
	09:00	40,54	36,80	3,74	0,00			1	1	1	1	1					2		
	10:00	42,49	38,85	3,64	0,00			1	1	1	1	1			1				
	11:00	44,06	40,68	3,39	0,00			1	1	1	1	1			1				
	12:00	45,86	41,37	4,49	0,00			1	1	1	1	1			1				
	13:00	48,03	42,15	5,88	0,00			1	1	1	1	1			1				
	14:00	48,55	41,79	6,76	0,00			1	1	1	1	1			1				
	15:00	47,96	41,13	6,82	0,00			1	1	1	1	1			1				
	16:00	47,50	40,56	6,94	0,00			1	1	1	1	1			1				
	17:00	48,31	41,13	7,18	0,00			1	1	1	1	1			1				
	18:00	49,91	42,41	7,50	0,00			1	1	1	1	1			1				
	19:00	49,63	42,00	7,63	0,00			1	1	1	1	1			1				
	20:00	49,81	42,88	6,93	0,00			1	1	1	1	1			1				
	21:00	48,91	43,73	5,19	0,00			1	1	1	1	1			1				
	22:00	45,65	42,22	3,43	0,00			1	1	1	1	1			1				
	23:00	41,99	39,89	2,10	0,00			1	1	1	1	1			1				

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)
Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026	00:00	38,42	34,08	4,34	0,00			1	1	1	1	1						
	01:00	35,68	31,35	4,34	0,00			1	1	1	1	1						
	02:00	33,61	29,56	4,04	0,00				1	1	1	1						
	03:00	32,33	28,66	3,67	0,00				1	1	1	1						
	04:00	31,55	28,52	3,04	0,00				1	1	1	1						
	05:00	30,96	28,07	2,89	0,00				1	1	1	1						
	06:00	31,06	28,42	2,64	0,00				1	1	1	1						
	07:00	33,87	31,59	2,28	0,00			1	1	1	1	1						
	08:00	37,88	36,41	1,47	0,00			1	1	1	1	1						
	09:00	41,02	40,29	0,73	0,00			1	1	1	1	1			1			
	10:00	43,11	42,55	0,56	0,00			1	1	1	1	1			1			
	11:00	44,90	44,42	0,48	0,00			1	1	1	1	1			1			
	12:00	46,91	46,43	0,48	0,00			1	1	1	1	1		1	1			
	13:00	48,54	47,87	0,67	0,00			1	1	1	1	1		1	1			
	14:00	48,72	47,71	1,00	0,00			1	1	1	1	1		1	1			
	15:00	47,56	46,02	1,54	0,00			1	1	1	1	1		1	1			
	16:00	46,33	44,38	1,95	0,00			1	1	1	1	1		1	1			
	17:00	46,78	44,85	1,93	0,00			1	1	1	1	1		1	1			
	18:00	48,05	45,85	2,21	0,00			1	1	1	1	1		1	1			
	19:00	48,07	45,55	2,52	0,00			1	1	1	1	1		1	1			
	20:00	48,79	46,16	2,63	0,00			1	1	1	1	1		1	1			
	21:00	48,85	45,38	3,47	0,00			1	1	1	1	1		1	1			
	22:00	46,47	42,32	4,15	0,00			1	1	1	1	1		1				
	23:00	42,93	39,38	3,55	0,00			1	1	1	1	1		1				

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)
Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026	00:00	40,81	38,91	1,90	0,00			1	1	1	1	1						4
	01:00	37,98	35,75	2,23	0,00			1	1	1	1	1						
	02:00	35,44	33,01	2,43	0,00			1	1	1	1	1						
	03:00	33,75	31,08	2,67	0,00			1	1	1	1	1						
	04:00	32,51	29,53	2,97	0,00				1	1	1	1						
	05:00	31,63	28,63	3,00	0,00				1	1	1	1						
	06:00	31,40	27,59	3,81	0,00				1	1	1	1						
	07:00	34,12	29,53	4,59	0,00				1	1	1	1						
	08:00	38,31	33,96	4,35	0,00			1	1	1	1	1						
	09:00	41,31	37,47	3,84	0,00			1	1	1	1	1			1			
	10:00	43,15	39,78	3,37	0,00			1	1	1	1	1			1			
	11:00	44,77	41,86	2,91	0,00			1	1	1	1	1			1			
	12:00	46,36	43,59	2,77	0,00			1	1	1	1	1			1			
	13:00	47,83	45,05	2,78	0,00			1	1	1	1	1			1			2
	14:00	48,21	44,83	3,38	0,00			1	1	1	1	1			1			2
	15:00	47,70	43,50	4,20	0,00			1	1	1	1	1			1			
	16:00	47,50	42,22	5,29	0,00			1	1	1	1	1			1			
	17:00	48,20	42,08	6,12	0,00			1	1	1	1	1			1			
	18:00	49,30	43,03	6,28	0,00			1	1	1	1	1			1			
	19:00	49,08	43,26	5,82	0,00			1	1	1	1	1			1			
	20:00	49,50	44,36	5,14	0,00			1	1	1	1	1			1			1
	21:00	48,89	43,76	5,13	0,00			1	1	1	1	1			1			
	22:00	46,08	41,25	4,83	0,00			1	1	1	1	1			1			
	23:00	42,97	39,63	3,34	0,00			1	1	1	1	1			1			

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000		9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	
Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026	00:00	37,91	35,99	1,92	0,00			1	1	1	1	1							
	01:00	35,78	34,20	1,58	0,00			1	1	1	1	1							
	02:00	34,07	32,47	1,60	0,00			1	1	1	1	1							
	03:00	32,73	31,30	1,43	0,00			1	1	1	1	1							
	04:00	31,58	30,36	1,23	0,00			1	1	1	1	1							
	05:00	30,74	29,46	1,28	0,00			1	1	1	1	1							
	06:00	30,49	29,13	1,36	0,00			1	1	1	1	1							
	07:00	33,19	31,90	1,29	0,00			1	1	1	1	1							
	08:00	37,68	36,49	1,18	0,00			1	1	1	1	1		1					
	09:00	40,78	39,59	1,19	0,00			1	1	1	1	1		1					
	10:00	42,41	41,21	1,20	0,00			1	1	1	1	1		1					
	11:00	43,57	42,31	1,26	0,00			1	1	1	1	1		1					
	12:00	44,79	43,33	1,46	0,00			1	1	1	1	1		1					
	13:00	45,90	44,20	1,69	0,00			1	1	1	1	1		1					
	14:00	46,13	43,79	2,34	0,00			1	1	1	1	1		1					
	15:00	45,63	42,04	3,59	0,00			1	1	1	1	1		1					
	16:00	45,25	40,77	4,48	0,00			1	1	1	1	1		1					
	17:00	45,73	40,75	4,98	0,00			1	1	1	1	1		1					
	18:00	46,88	42,24	4,64	0,00			1	1	1	1	1		1					
	19:00	47,24	39,76	7,49	0,00			1	1	1	1	1		1					
	20:00	47,09	35,95	11,14	0,00			1	1	1	1	1		1					
	21:00	45,62	32,79	12,83	0,00			1	1	1	1	1							
	22:00	42,07	29,08	12,99	0,00			1	1	1	1	1							
	23:00	38,40	25,15	13,25	0,00			1	1		1	1							

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	
Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026	00:00	34,77	21,92	12,85	0,00			1	1		1	1							
	01:00	32,21	19,91	12,30	0,00				1		1	1				1			
	02:00	30,35	19,67	10,68	0,00				1		1	1				1			
	03:00	29,44	19,33	10,11	0,00				1		1	1				1			
	04:00	28,72	17,23	11,49	0,00				1		1	1							
	05:00	28,05	16,83	11,22	0,00				1		1	1							
	06:00	28,34	17,00	11,34	0,00				1		1	1							
	07:00	29,81	18,37	11,43	0,00				1		1	1							
	08:00	31,46	21,85	9,61	0,00				1	1	1	1							
	09:00	33,18	24,62	8,56	0,00				1	1	1	1							
	10:00	34,85	27,29	7,56	0,00				1	1	1	1							
	11:00	36,65	27,46	9,20	0,00				1	1	1	1							
	12:00	38,47	27,89	10,59	0,00				1	1	1	1							
	13:00	39,99	29,09	10,89	0,00			1	1	1	1	1							
	14:00	40,43	28,41	12,02	0,00			1	1	1	1	1							
	15:00	40,32	27,88	12,44	0,00			1	1	1	1	1							
	16:00	40,64	28,15	12,49	0,00			1	1	1	1	1							
	17:00	41,41	29,48	11,93	0,00			1	1	1	1	1							
	18:00	42,97	31,90	11,07	0,00			1	1	1	1	1							
	19:00	43,35	34,73	8,63	0,00			1	1	1	1	1							
	20:00	43,63	36,74	6,89	0,00			1	1	1	1	1							
	21:00	42,05	33,11	8,94	0,00			1	1	1	1	1							
	22:00	39,34	29,22	10,13	0,00			1	1	1	1	1							
	23:00	36,31	26,02	10,29	0,00				1	1	1	1							

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	
Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026	00:00	31,03	22,91	8,12	0,00				1	1	1	1							
	01:00	29,24	21,89	7,35	0,00				1	1	1	1							
	02:00	28,05	21,92	6,14	0,00				1	1	1	1							
	03:00	27,37	20,48	6,88	0,00					1	1	1							
	04:00	26,80	18,35	8,45	0,00					1	1	1							
	05:00	26,29	17,69	8,60	0,00					1	1	1							
	06:00	26,43	17,21	9,22	0,00					1	1	1							
	07:00	27,67	18,31	9,36	0,00					1	1	1							
	08:00	29,37	21,89	7,47	0,00				1	1	1	1							
	09:00	30,93	25,20	5,74	0,00				1	1	1	1							
	10:00	32,17	27,11	5,06	0,00				1	1	1	1							
	11:00	33,38	29,00	4,38	0,00				1	1	1	1							
	12:00	34,24	31,55	2,69	0,00			1	1	1	1	1							
	13:00	34,14	31,46	2,68	0,00			1	1	1	1	1							
	14:00	33,27	30,19	3,08	0,00			1	1	1	1	1							
	15:00	32,85	29,36	3,50	0,00			1	1	1	1	1							
	16:00	33,86	30,74	3,13	0,00			1	1	1	1	1							
	17:00	36,13	32,79	3,34	0,00			1	1	1	1	1							
	18:00	39,02	34,27	4,74	0,00			1	1	1	1	1							
	19:00	40,03	34,71	5,32	0,00			1	1	1	1	1							
	20:00	41,34	36,78	4,56	0,00			1	1	1	1	1				1			
	21:00	41,10	36,93	4,18	0,00			1	1	1	1	1				1			
	22:00	38,60	33,78	4,83	0,00			1	1	1	1	1							
	23:00	35,76	30,41	5,34	0,00			1	1	1	1	1							

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	
Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026	00:00	32,58	25,00	7,58	0,00				1	1	1	1							
	01:00	30,34	22,25	8,08	0,00				1	1	1	1							
	02:00	28,75	20,72	8,03	0,00					1	1	1							
	03:00	27,72	20,80	6,92	0,00					1	1	1							
	04:00	26,95	21,70	5,25	0,00					1	1	1							
	05:00	26,62	23,18	3,44	0,00				1	1	1	1							
	06:00	27,51	24,25	3,25	0,00				1	1	1	1							
	07:00	30,30	27,59	2,71	0,00				1	1	1	1							
	08:00	33,49	29,25	4,24	0,00				1	1	1	1							
	09:00	36,03	32,26	3,77	0,00			1	1	1	1	1							
	10:00	37,23	34,46	2,77	0,00			1	1	1	1	1							
	11:00	38,31	36,13	2,18	0,00			1	1	1	1	1			1				
	12:00	39,68	37,44	2,24	0,00			1	1	1	1	1			1				
	13:00	41,16	38,63	2,53	0,00			1	1	1	1	1			1				
	14:00	41,01	37,97	3,04	0,00			1	1	1	1	1			1				
	15:00	39,51	35,42	4,09	0,00			1	1	1	1	1							
	16:00	38,90	33,95	4,95	0,00			1	1	1	1	1							
	17:00	40,28	34,69	5,59	0,00			1	1	1	1	1							
	18:00	42,64	36,87	5,77	0,00			1	1	1	1	1		1					
	19:00	43,76	38,26	5,50	0,00			1	1	1	1	1		1					
	20:00	45,41	40,00	5,41	0,00			1	1	1	1	1		1					
	21:00	44,56	38,96	5,60	0,00			1	1	1	1	1		1					
	22:00	40,64	36,14	4,49	0,00			1	1	1	1	1		1					
	23:00	36,38	33,24	3,13	0,00			1	1	1	1	1							

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης