ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026	00:00	20,18	14,00	6,18	0,00				1			1					
	01:00	18,93	11,36	7,57	0,00				1			1					
	02:00	18,39	11,04	7,36	0,00				1			1					
	03:00	18,24	11,00	7,24	0,00				1			1					
	04:00	18,38	11,03	7,35	0,00				1			1					
	05:00	18,89	11,34	7,56	0,00				1			1					
	06:00	20,13	12,08	8,05	0,00				1			1					
	07:00	22,68	13,61	9,07	0,00				1			1				2	
	08:00	25,66	16,36	9,30	0,00			1	1			1					
	09:00	27,37	16,42	10,95	0,00			1	1			1					
	10:00	27,73	16,64	11,09	0,00			1	1			1					
	11:00	27,52	16,51	11,01	0,00			1	1			1					
	12:00	28,17	16,90	11,27	0,00			1	1			1					
	13:00	27,46	16,47	10,98	0,00			1	1			1					
	14:00	25,71	16,36	9,35	0,00			1	1			1					
	15:00	24,22	14,53	9,69	0,00				1			1					
	16:00	24,13	14,48	9,65	0,00				1			1					
	17:00	25,28	15,17	10,11	0,00				1			1					
	18:00	26,64	16,36	10,28	0,00			1	1			1					
	19:00	28,57	17,14	11,43	0,00			1	1			1					
	20:00	31,83	19,10	12,73	0,00			1	1			1					
	21:00	31,43	18,86	12,57	0,00			1	1			1					
	22:00	27,69	16,61	11,08	0,00			1	1			1					
	23:00	24,04	14,42	9,62	0,00				1			1				3	

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Σάββατο, 2 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 2 Μαΐου 2026	00:00	21,34	12,81	8,54	0,00				1			1					
	01:00	19,90	11,94	7,96	0,00				1			1					
	02:00	19,15	11,49	7,66	0,00				1			1					
	03:00	18,74	11,25	7,50	0,00				1			1					
	04:00	18,50	11,10	7,40	0,00				1			1					
	05:00	18,62	11,17	7,45	0,00				1			1					
	06:00	19,74	11,85	7,90	0,00				1			1					
	07:00	21,68	13,01	8,67	0,00				1			1					
	08:00	23,67	14,20	9,47	0,00				1			1				2	
	09:00	23,85	14,31	9,54	0,00				1			1				2	
	10:00	23,62	14,17	9,45	0,00				1			1				2	
	11:00	24,46	14,68	9,78	0,00				1			1				2	
	12:00	25,60	15,36	10,24	0,00				1			1				2	
	13:00	27,22	16,36	10,86	0,00			1	1			1					
	14:00	27,04	16,36	10,68	0,00			1	1			1					
	15:00	25,48	15,29	10,19	0,00				1			1				3	
	16:00	23,87	14,32	9,55	0,00				1			1				3	
	17:00	23,57	14,14	9,43	0,00				1			1				3	
	18:00	24,88	14,93	9,95	0,00				1			1				3	
	19:00	28,19	16,92	11,28	0,00			1	1			1					
	20:00	31,85	19,11	12,74	0,00			1	1			1					
	21:00	31,93	19,16	12,77	0,00			1	1			1					
	22:00	28,31	16,99	11,32	0,00			1	1			1					
	23:00	24,28	14,57	9,71	0,00				1			1					

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Κυριακή, 3 Μαΐου 2026	00:00	21,40	12,84	8,56	0,00				1			1					
	01:00	20,06	12,03	8,02	0,00				1			1					
	02:00	19,17	11,50	7,67	0,00				1			1					
	03:00	18,57	11,14	7,43	0,00				1			1					
	04:00	18,17	11,00	7,17	0,00				1			1					
	05:00	17,87	11,00	6,87	0,00				1			1					
	06:00	18,36	11,02	7,34	0,00				1			1					
	07:00	19,89	11,93	7,95	0,00				1			1					
	08:00	21,62	12,97	8,65	0,00				1			1					
	09:00	22,38	13,43	8,95	0,00				1			1					
	10:00	22,67	13,60	9,07	0,00				1			1					
	11:00	23,15	13,89	9,26	0,00				1			1				2	
	12:00	23,25	13,95	9,30	0,00				1			1				2	
	13:00	21,01	12,60	8,40	0,00				1			1					
	14:00	18,05	11,00	7,05	0,00				1			1					
	15:00	16,47	11,00	5,47	0,00				1			1					
	16:00	17,35	11,00	6,35	0,00				1			1					
	17:00	18,90	11,34	7,56	0,00				1			1					
	18:00	21,90	13,14	8,76	0,00				1			1					
	19:00	25,71	16,36	9,35	0,00			1	1			1					
	20:00	29,94	17,96	11,98	0,00			1	1			1					
	21:00	30,42	19,01	11,41	0,00			1	1			1					
	22:00	27,34	16,41	10,94	0,00			1	1			1					
	23:00	23,72	14,23	9,49	0,00				1			1				2	

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,50	3,50	8,00	10,00	10,00	10,00	9,70	10,89	10,150	10,150	1,30	1,10	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026	00:00	20,85	12,51	8,34	0,00				1			1						
	01:00	18,65	11,19	7,46	0,00				1			1						
	02:00	17,54	11,00	6,54	0,00				1			1						
	03:00	17,04	11,00	6,04	0,00				1			1						
	04:00	17,31	11,00	6,31	0,00				1			1						
	05:00	18,66	11,19	7,46	0,00				1			1						
	06:00	21,32	12,79	8,53	0,00				1			1						
	07:00	24,79	15,58	9,21	0,00				1			1						
	08:00	26,27	18,12	8,15	0,00			1	1			1						
	09:00	26,05	18,74	7,31	0,00			1	1			1						
	10:00	25,43	18,44	6,99	0,00			1	1			1						
	11:00	25,24	18,14	7,10	0,00			1	1			1						
	12:00	24,70	17,15	7,56	0,00			1	1			1						
	13:00	22,86	14,89	7,97	0,00				1			1						
	14:00	19,97	12,24	7,73	0,00				1			1						
	15:00	18,66	11,27	7,39	0,00				1			1						
	16:00	18,45	11,87	6,57	0,00				1			1						
	17:00	19,97	14,62	5,35	0,00				1			1						
	18:00	22,87	18,74	4,13	0,00				1	1		1						
	19:00	26,54	23,48	3,06	0,00				1	1		1						
	20:00	29,22	27,53	1,69	0,00			1	1	1		1						
	21:00	31,18	30,44	0,75	0,00			1	1	1		1						
	22:00	28,90	28,29	0,61	0,00			1	1	1		1						
	23:00	24,17	23,70	0,47	0,00				1	1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Τρίτη, 5 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100	
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 5 Μαΐου 2026	00:00	22,97	21,64	1,33	0,00					1	1	1					
	01:00	21,24	19,65	1,59	0,00					1	1	1					
	02:00	20,51	18,85	1,66	0,00					1	1	1					
	03:00	20,13	18,25	1,87	0,00					1	1	1					
	04:00	20,03	18,52	1,50	0,00					1	1	1					
	05:00	20,64	19,62	1,02	0,00					1	1	1					
	06:00	22,68	21,70	0,99	0,00					1	1	1					
	07:00	25,10	24,25	0,85	0,00					1	1	1				2	
	08:00	26,76	26,19	0,57	0,00					1	1	1				2	
	09:00	26,76	25,74	1,02	0,00					1	1	1				2	
	10:00	25,97	24,44	1,54	0,00					1	1	1					
	11:00	25,41	23,31	2,10	0,00					1	1	1					
	12:00	25,22	21,72	3,49	0,00					1	1	1					
	13:00	24,95	20,44	4,52	0,00					1	1	1					
	14:00	23,57	19,72	3,85	0,00					1	1	1					
	15:00	21,48	18,15	3,33	0,00					1	1	1					
	16:00	20,46	18,05	2,42	0,00					1	1	1					
	17:00	21,95	20,53	1,42	0,00					1	1	1					
	18:00	24,45	23,77	0,69	0,00					1	1	1					
	19:00	28,05	27,71	0,34	0,00				1	1	1	1					
	20:00	31,36	31,15	0,21	0,00				1	1	1	1					
	21:00	32,92	32,78	0,13	0,00				1	1	1	1					
	22:00	30,86	30,73	0,13	0,00				1	1	1	1					
	23:00	25,95	25,88	0,07	0,00				1	1	1	1					

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026	00:00	23,23	23,16	0,07	0,00					1	1	1					
	01:00	21,14	21,14	0,00	0,00					1	1	1					
	02:00	20,21	20,11	0,10	0,00					1	1	1					
	03:00	19,89	19,74	0,15	0,00					1	1	1					
	04:00	19,89	19,65	0,24	0,00					1	1	1					
	05:00	20,44	20,14	0,30	0,00					1	1	1					
	06:00	22,09	22,00	0,09	0,00					1	1	1					
	07:00	24,43	24,43	0,00	0,00					1	1	1					
	08:00	26,30	26,30	0,00	0,00					1	1	1				2	
	09:00	26,61	26,61	0,00	0,00					1	1	1				2	
	10:00	26,02	26,02	0,00	0,00					1	1	1				2	
	11:00	25,82	25,80	0,01	0,00					1	1	1				2	
	12:00	25,96	25,94	0,03	0,00					1	1	1				2	
	13:00	25,33	25,30	0,03	0,00					1	1	1				2	
	14:00	23,29	23,16	0,13	0,00					1	1	1					
	15:00	21,50	21,16	0,33	0,00					1	1	1					
	16:00	21,50	21,07	0,43	0,00					1	1	1					
	17:00	23,20	22,91	0,29	0,00					1	1	1					
	18:00	26,49	26,43	0,07	0,00				1	1	1	1					
	19:00	30,69	30,69	0,00	0,00				1	1	1	1					
	20:00	35,40	35,40	0,00	0,00				1	1	1	1				3	
	21:00	35,82	35,77	0,05	0,00				1	1	1	1				3	
	22:00	31,58	31,39	0,19	0,00				1	1	1	1					
	23:00	26,81	26,44	0,37	0,00				1	1	1	1					

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100	
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026	00:00	22,34	22,00	0,33	0,00				1		1	1					
	01:00	20,05	19,40	0,65	0,00				1		1	1					
	02:00	19,10	18,30	0,80	0,00				1		1	1					
	03:00	18,86	17,38	1,48	0,00				1		1	1					
	04:00	18,96	16,95	2,01	0,00				1		1	1					
	05:00	19,56	17,46	2,11	0,00				1		1	1					
	06:00	20,98	18,82	2,16	0,00				1		1	1					
	07:00	23,20	21,12	2,07	0,00				1		1	1					
	08:00	25,07	23,44	1,62	0,00				1		1	1					
	09:00	25,63	24,04	1,58	0,00				1		1	1					
	10:00	25,30	23,79	1,51	0,00				1		1	1					
	11:00	25,41	24,09	1,33	0,00				1		1	1					
	12:00	25,63	24,30	1,32	0,00				1		1	1					
	13:00	24,88	23,22	1,66	0,00				1		1	1					
	14:00	22,89	20,91	1,98	0,00				1		1	1					
	15:00	21,27	18,76	2,51	0,00				1		1	1					
	16:00	21,48	18,83	2,65	0,00				1		1	1					
	17:00	23,42	20,79	2,62	0,00				1		1	1					
	18:00	25,55	22,77	2,79	0,00				1		1	1					
	19:00	28,34	25,25	3,09	0,00			1	1		1	1					
	20:00	32,05	28,53	3,52	0,00			1	1		1	1					
	21:00	32,81	28,53	4,28	0,00			1	1		1	1					
	22:00	29,47	25,08	4,40	0,00			1	1		1	1					
	23:00	25,75	21,06	4,70	0,00			1			1	1					

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026	00:00	21,75	13,05	8,70	0,00				1		1						
	01:00	19,69	11,82	7,88	0,00				1		1						
	02:00	18,78	11,27	7,51	0,00				1		1						
	03:00	18,33	11,00	7,33	0,00				1		1						
	04:00	18,19	10,91	7,28	0,00				1		1						
	05:00	18,71	11,30	7,40	0,00				1		1						
	06:00	20,07	12,64	7,43	0,00				1		1						
	07:00	22,25	15,23	7,02	0,00				1		1						
	08:00	24,53	19,39	5,14	0,00			1	1		1						
	09:00	25,70	22,57	3,12	0,00			1	1		1						
	10:00	26,08	22,64	3,45	0,00			1	1		1						
	11:00	26,38	22,18	4,20	0,00			1	1		1						
	12:00	26,26	21,38	4,88	0,00			1	1		1						
	13:00	25,36	19,48	5,89	0,00			1	1		1						
	14:00	23,68	15,63	8,05	0,00			1	1		1						
	15:00	22,72	15,00	7,72	0,00			1	1		1						
	16:00	23,03	15,67	7,36	0,00			1	1		1						
	17:00	25,36	19,94	5,42	0,00			1	1		1						
	18:00	27,78	22,16	5,62	0,00			1	1		1						
	19:00	29,70	26,25	3,45	0,00			1	1	1	1						
	20:00	32,21	30,39	1,82	0,00			1	1	1	1						
	21:00	32,52	30,47	2,05	0,00			1	1	1	1						
	22:00	29,37	26,47	2,90	0,00			1	1	1	1						
	23:00	25,39	21,51	3,88	0,00				1	1	1						

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Σάββατο, 9 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 9 Μαΐου 2026	00:00	22,29	13,37	8,92	0,00				1		1					1	
	01:00	20,32	12,19	8,13	0,00				1		1						
	02:00	19,14	13,27	5,87	0,00				1		1						
	03:00	18,62	15,31	3,32	0,00				1		1						
	04:00	18,46	16,36	2,10	0,00				1		1						
	05:00	18,63	15,73	2,90	0,00				1		1						
	06:00	19,60	15,38	4,22	0,00				1		1						
	07:00	21,61	15,17	6,44	0,00				1		1						
	08:00	24,27	16,72	7,55	0,00			1	1		1						
	09:00	25,69	17,72	7,97	0,00			1	1		1						
	10:00	25,81	16,78	9,03	0,00			1	1		1						
	11:00	26,91	18,78	8,13	0,00			1	1		1						
	12:00	27,22	20,29	6,93	0,00			1	1		1						
	13:00	26,69	19,74	6,95	0,00			1	1		1						
	14:00	25,17	19,40	5,77	0,00			1	1		1						
	15:00	23,61	19,73	3,88	0,00			1	1		1						
	16:00	23,10	18,53	4,57	0,00			1	1		1						
	17:00	24,18	20,33	3,85	0,00				1	1	1						
	18:00	26,49	22,80	3,69	0,00				1	1	1						
	19:00	29,28	21,83	7,45	0,00				1	1	1						
	20:00	32,45	21,23	11,22	0,00				1	1	1						
	21:00	32,91	23,77	9,14	0,00				1	1	1						
	22:00	29,94	24,73	5,21	0,00				1	1	1						
	23:00	25,77	22,10	3,67	0,00				1	1	1						

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Κυριακή, 10 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Κυριακή, 10 Μαΐου 2026	00:00	22,90	19,57	3,33	0,00			1	1		1						
	01:00	21,16	18,69	2,46	0,00			1	1		1						
	02:00	19,97	18,53	1,45	0,00			1	1		1						
	03:00	19,16	18,36	0,79	0,00			1	1		1						
	04:00	18,65	18,10	0,55	0,00			1	1		1						
	05:00	18,41	18,04	0,37	0,00			1	1		1						
	06:00	18,60	18,40	0,20	0,00			1	1		1						
	07:00	19,53	19,42	0,11	0,00				1	1	1						
	08:00	21,76	21,70	0,07	0,00				1	1	1						
	09:00	23,16	23,08	0,08	0,00				1	1	1						
	10:00	24,03	23,90	0,13	0,00				1	1	1						
	11:00	24,74	24,42	0,32	0,00				1	1	1						
	12:00	25,01	24,43	0,58	0,00				1	1	1						
	13:00	23,74	22,93	0,82	0,00				1	1	1						
	14:00	21,39	20,71	0,68	0,00				1	1	1						
	15:00	19,35	19,10	0,25	0,00				1	1	1						
	16:00	19,00	18,84	0,15	0,00				1	1	1						
	17:00	20,50	20,45	0,05	0,00				1	1	1						
	18:00	22,57	22,55	0,02	0,00				1	1	1						
	19:00	26,50	26,50	0,00	0,00			1	1	1	1						
	20:00	30,34	30,25	0,09	0,00			1	1	1	1						
	21:00	31,91	31,54	0,36	0,00			1	1	1	1						
	22:00	29,38	29,23	0,16	0,00			1	1	1	1						
	23:00	25,49	25,43	0,06	0,00			1	1	1	1						

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026	00:00	22,26	22,22	0,03	0,00				1	1	1						
	01:00	20,30	20,30	0,00	0,00				1	1	1						
	02:00	19,48	19,48	0,00	0,00				1	1	1						
	03:00	19,13	19,11	0,02	0,00				1	1	1						
	04:00	19,11	19,11	0,00	0,00				1	1	1						
	05:00	19,50	19,50	0,00	0,00				1	1	1						
	06:00	20,92	20,92	0,00	0,00				1	1	1						
	07:00	23,68	23,68	0,00	0,00				1	1	1						
	08:00	25,82	25,82	0,00	0,00			1	1	1	1						
	09:00	26,61	26,61	0,00	0,00			1	1	1	1						
	10:00	26,89	26,89	0,00	0,00			1	1	1	1						
	11:00	27,31	27,31	0,00	0,00			1	1	1	1						
	12:00	27,70	27,70	0,00	0,00			1	1	1	1						
	13:00	26,92	26,92	0,00	0,00			1	1	1	1						
	14:00	24,72	24,72	0,00	0,00			1	1	1	1						
	15:00	22,46	22,45	0,01	0,00				1	1	1						
	16:00	21,85	21,82	0,03	0,00				1	1	1						
	17:00	23,13	23,09	0,04	0,00				1	1	1						
	18:00	25,50	25,43	0,07	0,00				1	1	1	1					
	19:00	28,38	28,29	0,09	0,00				1	1	1	1					
	20:00	31,94	31,86	0,08	0,00				1	1	1	1					
	21:00	33,47	33,33	0,14	0,00			1	1	1	1	1					
	22:00	30,63	30,48	0,15	0,00			1	1		1	1					
	23:00	25,90	25,76	0,14	0,00			1	1		1	1					

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Τρίτη, 12 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 12 Μαΐου 2026	00:00	21,67	13,26	8,41	0,00						1	1					
	01:00	19,88	11,93	7,95	0,00						1	1					
	02:00	19,20	11,52	7,68	0,00						1	1					
	03:00	18,78	11,74	7,04	0,00						1	1					
	04:00	18,55	12,94	5,60	0,00						1	1					
	05:00	18,94	14,40	4,54	0,00						1	1					
	06:00	20,52	17,24	3,28	0,00				1		1	1					
	07:00	22,76	19,73	3,03	0,00				1		1	1					
	08:00	24,91	22,34	2,57	0,00				1		1	1					
	09:00	25,75	23,63	2,13	0,00				1		1	1					
	10:00	25,87	23,68	2,19	0,00				1		1	1					
	11:00	26,16	24,00	2,16	0,00				1		1	1					
	12:00	26,58	24,14	2,44	0,00				1		1	1					
	13:00	26,04	23,26	2,78	0,00				1		1	1					
	14:00	24,17	21,53	2,64	0,00				1		1	1					
	15:00	22,44	20,27	2,17	0,00				1		1	1					
	16:00	22,31	19,68	2,64	0,00				1		1	1					
	17:00	23,82	19,16	4,66	0,00				1		1	1					
	18:00	26,28	16,80	9,48	0,00				1		1	1					
	19:00	29,07	17,44	11,63	0,00				1		1	1					
	20:00	32,10	19,26	12,84	0,00				1		1	1					
	21:00	32,93	19,76	13,17	0,00				1		1	1					
	22:00	29,60	17,76	11,84	0,00				1		1	1					
	23:00	25,05	15,14	9,90	0,00				1		1	1					

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026	00:00	21,30	12,78	8,52	0,00						1	1					
	01:00	19,66	11,80	7,87	0,00						1	1					
	02:00	19,00	11,40	7,60	0,00						1	1					
	03:00	18,59	11,15	7,43	0,00						1	1					
	04:00	18,35	11,01	7,34	0,00						1	1					
	05:00	18,73	11,64	7,09	0,00						1	1					
	06:00	20,20	14,15	6,05	0,00						1	1				1	
	07:00	22,36	18,02	4,33	0,00				1		1	1					
	08:00	24,31	22,43	1,88	0,00				1		1	1					
	09:00	24,97	24,57	0,40	0,00				1		1	1					
	10:00	24,90	24,50	0,40	0,00				1		1	1					
	11:00	25,05	24,36	0,69	0,00				1		1	1					
	12:00	25,45	24,53	0,93	0,00				1		1	1					
	13:00	24,96	24,23	0,73	0,00				1		1	1					
	14:00	23,06	22,36	0,70	0,00				1		1	1					
	15:00	21,51	20,76	0,75	0,00				1		1	1					
	16:00	21,46	20,94	0,52	0,00				1		1	1					
	17:00	23,11	22,71	0,40	0,00				1		1	1					
	18:00	25,84	25,42	0,42	0,00			1	1		1	1					
	19:00	28,50	27,67	0,83	0,00			1	1		1	1					
	20:00	31,59	29,48	2,11	0,00			1	1		1	1					
	21:00	32,23	29,07	3,16	0,00			1	1		1	1					
	22:00	28,52	24,35	4,17	0,00			1	1		1	1					
	23:00	24,77	22,45	2,33	0,00				1		1	1					

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026	00:00	21,52	19,65	1,86	0,00				1		1	1					
	01:00	19,74	18,12	1,61	0,00				1		1	1					
	02:00	18,79	18,32	0,47	0,00				1		1	1					
	03:00	18,52	18,29	0,23	0,00				1		1	1					
	04:00	18,59	18,52	0,07	0,00				1		1	1					
	05:00	19,01	19,01	0,00	0,00				1		1	1					
	06:00	20,22	20,22	0,00	0,00				1		1	1					
	07:00	22,29	21,98	0,32	0,00				1		1	1					
	08:00	24,53	23,75	0,79	0,00				1		1	1					
	09:00	25,27	24,01	1,27	0,00				1		1	1					
	10:00	25,40	23,75	1,65	0,00				1		1	1					
	11:00	25,95	24,21	1,74	0,00				1		1	1					
	12:00	26,61	24,41	2,20	0,00				1		1	1					
	13:00	26,82	23,84	2,97	0,00				1		1	1					
	14:00	25,97	22,94	3,03	0,00				1		1	1					
	15:00	23,48	20,15	3,34	0,00				1		1	1					
	16:00	22,13	18,61	3,52	0,00				1		1	1					
	17:00	22,72	19,85	2,87	0,00				1		1	1					
	18:00	25,10	23,35	1,74	0,00				1		1	1					
	19:00	27,82	26,54	1,28	0,00			1	1		1	1					
	20:00	31,25	30,12	1,13	0,00			1	1		1	1					
	21:00	31,66	30,97	0,69	0,00			1	1		1	1					
	22:00	28,37	27,92	0,45	0,00			1	1		1	1					
	23:00	24,61	24,32	0,29	0,00				1		1	1					

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026	00:00	21,16	19,68	1,48	0,00				1		1	1					
	01:00	19,46	18,46	1,01	0,00				1		1	1					
	02:00	18,61	18,18	0,44	0,00				1		1	1					
	03:00	18,25	18,19	0,06	0,00				1		1	1					
	04:00	18,16	18,16	0,00	0,00				1		1	1					
	05:00	18,56	18,56	0,00	0,00				1		1	1					
	06:00	19,82	19,82	0,00	0,00				1		1	1					
	07:00	22,18	22,18	0,00	0,00				1		1	1					
	08:00	25,66	25,66	0,00	0,00			1	1		1	1					
	09:00	27,45	27,45	0,00	0,00			1	1		1	1					
	10:00	27,56	27,56	0,00	0,00			1	1		1	1					
	11:00	26,27	26,22	0,05	0,00			1	1		1	1					
	12:00	25,33	25,26	0,07	0,00			1	1		1	1					
	13:00	24,49	24,28	0,21	0,00				1		1	1					
	14:00	22,70	22,29	0,41	0,00				1		1	1					
	15:00	20,72	20,20	0,52	0,00				1		1	1					
	16:00	20,71	20,27	0,44	0,00				1		1	1					
	17:00	22,65	22,24	0,40	0,00				1		1	1					
	18:00	25,50	25,30	0,20	0,00			1	1		1	1					
	19:00	28,48	28,28	0,20	0,00			1	1		1	1					
	20:00	31,83	31,36	0,47	0,00			1	1		1	1					
	21:00	31,95	30,91	1,04	0,00			1	1		1	1					
	22:00	28,40	26,13	2,27	0,00			1	1		1	1					
	23:00	24,51	20,34	4,16	0,00				1		1	1					

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα															Σάββατο, 16 Μαΐου 2026			
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100				
					ΤΕ (MW)	2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	5,000	5,000	0,542	0,508				
ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 16 Μαΐου 2026	00:00	21,35	18,80	2,55	0,00				1		1	1						10,90	6,21	63%	2.318
	01:00	19,70	17,55	2,15	0,00				1		1	1						12,15	4,56	59%	2.182
	02:00	18,77	17,16	1,60	0,00				1		1	1						12,54	3,62	58%	2.140
	03:00	18,37	17,28	1,09	0,00				1		1	1						12,42	3,22	58%	2.153
	04:00	18,19	17,20	0,98	0,00				1		1	1						12,50	3,04	58%	2.144
	05:00	18,33	16,82	1,51	0,00				1		1	1						12,88	3,19	57%	2.103
	06:00	19,03	16,03	2,99	0,00				1		1	1						13,67	3,88	54%	2.016
	07:00	20,58	16,94	3,64	0,00				1		1	1						12,76	5,44	57%	2.116
	08:00	22,98	20,14	2,84	0,00				1		1	1						9,56	7,84	68%	2.464
	09:00	24,41	21,16	3,25	0,00				1		1	1						8,54	9,27	71%	2.576
	10:00	25,19	21,08	4,12	0,00				1		1	1						8,62	10,05	71%	2.567
	11:00	26,01	21,33	4,68	0,00				1		1	1						8,37	10,40	72%	2.595
	12:00	26,71	18,59	8,12	0,00				1		1	1						11,11	10,69	63%	2.296
	13:00	26,08	16,68	9,40	0,00				1		1	1						13,02	10,43	56%	2.087
	14:00	24,42	15,30	9,11	0,00						1	1				2		7,00	9,77	69%	2.168
	15:00	22,78	14,24	8,54	0,00						1	1				1		6,76	9,11	68%	1.866
	16:00	22,73	15,37	7,36	0,00						1	1				1		5,63	9,09	73%	2.000
	17:00	25,21	17,79	7,42	0,00				1		1	1						11,91	10,07	60%	2.728
	18:00	27,34	22,85	4,49	0,00				1		1	1						6,85	10,94	77%	2.763
	19:00	28,39	26,76	1,63	0,00			1	1		1	1						10,94	7,89	71%	3.764
	20:00	29,76	28,27	1,48	0,00			1	1		1	1						9,43	9,25	75%	3.486
	21:00	31,33	30,08	1,24	0,00			1	1		1	1						7,62	10,82	80%	3.687
	22:00	28,76	27,50	1,26	0,00			1	1		1	1						10,20	8,25	73%	3.400
	23:00	24,56	22,20	2,36	0,00				1		1	1						7,50	9,42	75%	2.691
		570,97 MWh																	**ΑΩΛ: 13,58**		**60.309 €**

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα															Κυριακή, 17 Μαΐου 2026			
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100				
					ΤΕ (MW)	2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	5,000	5,000	0,542	0,508				
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 17 Μαΐου 2026	00:00	21,46	16,72	4,74	0,00						1	1						2,98	8,58	85%	1.955
	01:00	20,08	13,31	6,77	0,00						1	1						6,39	8,03	68%	1.582
	02:00	19,14	11,48	7,66	0,00						1	1						8,22	7,66	58%	1.389
	03:00	18,48	11,09	7,39	0,00						1	1						8,61	7,39	56%	1.347
	04:00	18,06	10,83	7,22	0,00						1	1						8,87	7,22	55%	1.320
	05:00	17,77	10,66	7,11	0,00						1	1						9,04	7,11	54%	1.301
	06:00	17,77	11,85	5,92	0,00						1	1						7,85	7,11	60%	1.427
	07:00	18,35	14,81	3,54	0,00						1	1						4,89	7,34	75%	1.744
	08:00	20,15	18,42	1,74	0,00				1		1	1						11,28	5,01	62%	2.796
	09:00	21,53	19,65	1,88	0,00				1		1	1						10,05	6,39	66%	2.411
	10:00	22,97	20,71	2,27	0,00				1		1	1						8,99	7,83	70%	2.526
	11:00	24,09	21,99	2,10	0,00				1		1	1						7,71	8,94	74%	2.668
	12:00	23,79	21,71	2,08	0,00				1		1	1						7,99	8,64	73%	2.637
	13:00	21,89	19,09	2,80	0,00				1		1	1						10,61	6,74	64%	2.350
	14:00	19,18	14,75	4,43	0,00						1	1						4,95	7,67	75%	1.737
	15:00	17,26	12,47	4,79	0,00						1	1						7,23	6,91	63%	1.493
	16:00	17,29	13,24	4,05	0,00						1	1						6,46	6,91	67%	1.575
	17:00	19,11	15,37	3,74	0,00						1	1						4,33	7,64	78%	1.804
	18:00	22,03	19,75	2,28	0,00				1		1	1						9,95	6,88	66%	2.941
	19:00	25,43	22,76	2,67	0,00				1		1	1						6,94	10,17	77%	2.753
	20:00	28,56	23,91	4,65	0,00				1		1	1						5,79	11,42	80%	2.882
	21:00	29,73	24,30	5,44	0,00				1		1	1						5,40	11,89	82%	2.926
	22:00	27,60	22,18	5,41	0,00				1		1	1						7,52	11,04	75%	2.689
	23:00	24,08	19,03	5,05	0,00				1		1	1						10,67	8,94	64%	2.344
		515,79 MWh																	**ΑΩΛ: 14,10**		**50.596 €**

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα															Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026			
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100				
					ΤΕ (MW)	2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	5,000	5,000	0,542	0,508				
ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	20,47	14,62	5,84	0,00						1	1						5,08	8,19	74%	1.723
	01:00	18,65	13,65	5,00	0,00						1	1						6,05	7,46	69%	1.618
	02:00	17,94	16,57	1,37	0,00			1			1	1						11,13	2,93	60%	2.517
	03:00	17,78	15,96	1,82	0,00			1			1	1						11,74	2,78	58%	2.006
	04:00	17,87	15,87	2,00	0,00			1			1	1						11,83	2,87	57%	1.996
	05:00	18,37	15,95	2,42	0,00			1			1	1						11,75	3,37	58%	2.005
	06:00	20,13	17,15	2,98	0,00			1			1	1						10,55	5,13	62%	2.134
	07:00	22,95	22,43	0,52	0,00			1			1	1						5,27	7,95	81%	2.708
	08:00	24,90	24,41	0,49	0,00			1	1		1	1						13,29	4,39	65%	3.580
	09:00	25,29	25,05	0,24	0,00			1	1		1	1						12,65	4,78	66%	3.131
	10:00	25,11	24,95	0,15	0,00			1	1		1	1						12,75	4,61	66%	3.121
	11:00	24,97	24,73	0,24	0,00			1	1		1	1						12,97	4,47	66%	3.096
	12:00	24,78	24,30	0,49	0,00			1	1		1	1						13,40	4,28	64%	3.049
	13:00	23,94	23,11	0,83	0,00			1	1		1	1						14,59	3,43	61%	2.918
	14:00	21,84	20,69	1,15	0,00			1	1		1	1						17,01	1,34	55%	2.652
	15:00	19,77	18,24	1,53	0,00				1		1	1						11,46	4,62	61%	2.257
	16:00	19,43	17,82	1,61	0,00				1		1	1						11,88	4,28	60%	2.211
	17:00	20,91	19,27	1,64	0,00				1		1	1						10,43	5,76	65%	2.369
	18:00	23,49	21,92	1,57	0,00				1		1	1						7,78	8,35	74%	2.660
	19:00	26,59	25,21	1,37	0,00			1	1		1	1						12,49	6,08	67%	3.594
	20:00	30,01	28,65	1,36	0,00			1	1		1	1						9,05	9,50	76%	3.527
	21:00	31,20	29,49	1,71	0,00			1	1		1	1						8,21	10,70	78%	3.621
	22:00	28,23	26,26	1,97	0,00			1	1		1	1						11,44	7,73	70%	3.264
	23:00	23,79	20,40	3,40	0,00				1		1	1						9,30	8,65	69%	2.492
		548,39 MWh																	**ΑΩΛ: 9,74**		**64.253 €**

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Τρίτη, 19 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 19 Μαΐου 2026	00:00	20,76	19,91	0,85	0,00				1		1	1					
	01:00	19,08	18,42	0,66	0,00				1		1	1					
	02:00	18,52	18,05	0,47	0,00				1		1	1					
	03:00	18,21	17,79	0,42	0,00				1		1	1					
	04:00	17,99	17,72	0,27	0,00				1		1	1					
	05:00	18,48	18,25	0,23	0,00				1		1	1					
	06:00	20,11	19,74	0,37	0,00				1		1	1					
	07:00	22,22	21,50	0,72	0,00				1		1	1					
	08:00	24,18	23,70	0,48	0,00				1		1	1					
	09:00	24,88	24,39	0,48	0,00				1		1	1					
	10:00	24,88	24,34	0,55	0,00				1		1	1					
	11:00	24,95	24,30	0,65	0,00				1		1	1					
	12:00	25,23	24,60	0,62	0,00				1		1	1					
	13:00	24,75	24,36	0,39	0,00				1		1	1					
	14:00	23,12	22,46	0,66	0,00				1		1	1					
	15:00	21,74	20,77	0,98	0,00				1		1	1					
	16:00	21,74	20,69	1,05	0,00				1		1	1					
	17:00	23,42	22,40	1,02	0,00				1		1	1					
	18:00	26,15	25,34	0,82	0,00			1	1		1	1					
	19:00	29,09	28,25	0,84	0,00			1	1		1	1					
	20:00	32,12	30,93	1,19	0,00			1	1		1	1					
	21:00	32,46	30,59	1,87	0,00			1	1		1	1					
	22:00	28,56	25,51	3,05	0,00			1	1		1	1					
	23:00	24,10	21,11	2,99	0,00			1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100	
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026	00:00	21,61	20,29	1,33	0,00				1		1	1					
	01:00	20,01	18,76	1,26	0,00				1		1	1					
	02:00	19,38	18,86	0,52	0,00				1		1	1					
	03:00	19,10	18,79	0,31	0,00				1		1	1					
	04:00	18,91	16,37	2,54	0,00						1	1					
	05:00	19,33	11,60	7,73	0,00						1	1					
	06:00	20,97	12,58	8,39	0,00						1	1					
	07:00	24,02	15,14	8,88	0,00				1		1	1					
	08:00	26,84	21,63	5,22	0,00				1		1	1					
	09:00	28,02	23,34	4,68	0,00				1		1	1					
	10:00	27,55	23,19	4,36	0,00				1		1	1					
	11:00	26,54	22,55	4,00	0,00				1		1	1					
	12:00	26,93	23,45	3,48	0,00				1		1	1					
	13:00	26,90	22,34	4,56	0,00				1		1	1					
	14:00	25,23	17,26	7,98	0,00				1		1	1					
	15:00	24,30	15,14	9,16	0,00				1		1	1					
	16:00	25,48	15,29	10,19	0,00				1		1	1					
	17:00	25,64	15,38	10,26	0,00				1		1	1					
	18:00	26,80	19,61	7,19	0,00				1		1	1					
	19:00	29,05	20,63	8,42	0,00			1	1		1	1					
	20:00	31,76	22,08	9,68	0,00			1	1		1	1					
	21:00	32,63	24,13	8,50	0,00			1	1		1	1					
	22:00	28,95	20,73	8,22	0,00				1		1	1					
	23:00	24,83	17,10	7,73	0,00				1		1	1					

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026	00:00	21,16	12,70	8,47	0,00						1	1				1	
	01:00	19,39	12,83	6,57	0,00						1	1					
	02:00	18,61	14,33	4,28	0,00						1	1					
	03:00	18,40	15,18	3,22	0,00						1	1					
	04:00	18,36	15,15	3,20	0,00						1	1					
	05:00	18,63	14,73	3,90	0,00						1	1					
	06:00	19,67	13,32	6,35	0,00						1	1					
	07:00	21,34	16,28	5,06	0,00				1		1	1					
	08:00	23,53	19,09	4,43	0,00				1		1	1					
	09:00	24,58	20,17	4,41	0,00				1		1	1					
	10:00	24,90	21,02	3,88	0,00				1		1	1					
	11:00	25,56	22,49	3,08	0,00				1		1	1					
	12:00	26,03	23,10	2,93	0,00				1		1	1					
	13:00	25,42	22,18	3,24	0,00				1		1	1					
	14:00	23,22	19,11	4,11	0,00				1		1	1					
	15:00	21,39	15,75	5,64	0,00				1		1	1					
	16:00	20,95	16,35	4,60	0,00				1		1	1					
	17:00	22,13	19,45	2,67	0,00				1		1	1					
	18:00	25,73	24,31	1,42	0,00			1	1		1	1					
	19:00	28,73	27,03	1,70	0,00			1	1		1	1					
	20:00	32,18	29,59	2,59	0,00			1	1		1	1					
	21:00	32,04	29,46	2,58	0,00			1	1		1	1					
	22:00	28,33	26,32	2,01	0,00			1	1		1	1					
	23:00	24,18	22,25	1,92	0,00				1		1	1					

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026	00:00	21,63	20,45	1,18	0,00				1		1	1					
	01:00	19,83	19,01	0,81	0,00				1		1	1					
	02:00	18,98	18,38	0,60	0,00				1		1	1					
	03:00	18,58	18,07	0,52	0,00				1		1	1					
	04:00	18,44	17,84	0,60	0,00				1		1	1					
	05:00	18,80	18,26	0,54	0,00				1		1	1					
	06:00	19,97	19,67	0,29	0,00				1		1	1					
	07:00	22,48	22,34	0,14	0,00				1		1	1					
	08:00	24,88	24,86	0,02	0,00				1		1	1					
	09:00	25,62	25,62	0,00	0,00			1	1		1	1					
	10:00	26,27	26,21	0,06	0,00			1	1		1	1					
	11:00	27,07	26,78	0,29	0,00			1	1		1	1					
	12:00	29,06	28,49	0,58	0,00			1	1		1	1					
	13:00	29,53	28,65	0,88	0,00			1	1		1	1					
	14:00	28,29	27,24	1,05	0,00			1	1		1	1					
	15:00	25,95	24,92	1,04	0,00				1		1	1					
	16:00	24,71	23,88	0,83	0,00				1		1	1					
	17:00	25,35	24,23	1,11	0,00				1		1	1					
	18:00	27,44	26,10	1,34	0,00			1	1		1	1					
	19:00	29,42	28,44	0,98	0,00			1	1		1	1					
	20:00	31,58	30,30	1,28	0,00			1	1		1	1					
	21:00	31,85	30,92	0,93	0,00			1	1		1	1					
	22:00	28,39	27,15	1,24	0,00			1	1		1	1					
	23:00	24,55	22,88	1,67	0,00				1		1	1					

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Σάββατο, 23 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 23 Μαΐου 2026	00:00	21,75	17,51	4,24	0,00				1		1	1					
	01:00	20,05	15,84	4,21	0,00				1		1	1					
	02:00	19,03	16,56	2,47	0,00				1		1	1					
	03:00	18,59	17,71	0,87	0,00				1		1	1					
	04:00	18,48	17,88	0,60	0,00				1		1	1					
	05:00	18,59	18,03	0,56	0,00				1		1	1					
	06:00	19,48	18,58	0,90	0,00				1		1	1					
	07:00	21,90	21,11	0,78	0,00				1		1	1					
	08:00	24,45	24,06	0,39	0,00				1		1	1					
	09:00	26,37	26,03	0,34	0,00			1	1		1	1					
	10:00	29,45	29,04	0,41	0,00			1	1		1	1					
	11:00	31,79	30,89	0,90	0,00			1	1		1	1					
	12:00	32,75	30,33	2,42	0,00			1	1		1	1					
	13:00	30,91	28,62	2,30	0,00			1	1		1	1					
	14:00	27,80	24,58	3,22	0,00				1		1	1					
	15:00	26,22	22,99	3,23	0,00				1		1	1					
	16:00	25,87	23,46	2,41	0,00				1		1	1					
	17:00	26,32	24,91	1,41	0,00			1	1		1	1					
	18:00	27,44	27,17	0,27	0,00			1	1		1	1					
	19:00	29,42	29,30	0,13	0,00			1	1		1	1					
	20:00	31,75	31,60	0,15	0,00			1	1		1	1				1	
	21:00	31,94	31,67	0,27	0,00			1	1		1	1				1	
	22:00	28,43	28,10	0,33	0,00			1	1		1	1					
	23:00	24,52	24,13	0,39	0,00				1		1	1					

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Κυριακή, 24 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Κυριακή, 24 Μαΐου 2026	00:00	21,59	20,80	0,79	0,00				1		1	1					
	01:00	20,28	19,55	0,73	0,00				1		1	1					
	02:00	19,34	18,48	0,86	0,00				1		1	1					
	03:00	18,69	16,88	1,80	0,00				1		1	1					
	04:00	18,25	15,58	2,67	0,00						1	1					
	05:00	17,99	14,65	3,34	0,00						1	1					
	06:00	17,98	14,65	3,33	0,00						1	1					
	07:00	18,54	15,14	3,40	0,00						1	1					
	08:00	20,34	15,87	4,47	0,00			1			1	1					
	09:00	21,89	16,91	4,98	0,00			1			1	1					
	10:00	23,06	18,47	4,59	0,00			1			1	1					
	11:00	24,11	19,31	4,80	0,00			1			1	1					
	12:00	24,48	19,07	5,41	0,00			1			1	1					
	13:00	23,43	17,20	6,23	0,00			1			1	1					
	14:00	21,71	14,09	7,62	0,00						1	1					
	15:00	20,45	12,27	8,18	0,00						1	1					
	16:00	21,29	12,78	8,52	0,00						1	1					
	17:00	22,23	13,34	8,89	0,00						1	1					
	18:00	24,63	15,00	9,62	0,00			1			1	1					
	19:00	27,87	16,72	11,15	0,00			1			1	1					
	20:00	30,54	19,10	11,44	0,00			1			1	1					
	21:00	30,94	20,20	10,74	0,00			1			1	1					
	22:00	27,59	16,56	11,04	0,00			1			1	1					
	23:00	23,83	14,30	9,53	0,00						1	1					

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100	
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026	00:00	21,01	12,61	8,40	0,00						1	1				1	
	01:00	19,29	11,57	7,72	0,00						1	1					
	02:00	18,62	11,17	7,45	0,00						1	1					
	03:00	18,52	11,15	7,38	0,00						1	1					
	04:00	18,62	11,19	7,43	0,00						1	1					
	05:00	19,07	11,44	7,63	0,00						1	1					
	06:00	20,60	12,36	8,24	0,00						1	1					
	07:00	22,88	14,57	8,31	0,00						1	1				1	
	08:00	24,88	17,00	7,88	0,00			1			1	1					
	09:00	25,63	19,25	6,38	0,00			1			1	1					
	10:00	25,82	20,03	5,79	0,00			1			1	1					
	11:00	25,99	19,65	6,33	0,00			1			1	1					
	12:00	26,15	19,09	7,05	0,00			1			1	1					
	13:00	25,42	18,15	7,27	0,00			1			1	1					
	14:00	23,30	16,41	6,89	0,00			1			1	1					
	15:00	21,31	14,37	6,95	0,00						1	1				1	
	16:00	21,16	14,19	6,97	0,00						1	1				1	
	17:00	22,86	15,67	7,19	0,00				1		1	1					
	18:00	25,62	18,16	7,46	0,00				1		1	1					
	19:00	28,74	21,36	7,38	0,00				1		1	1					
	20:00	31,81	24,74	7,07	0,00			1	1		1	1					
	21:00	32,58	25,98	6,60	0,00			1	1		1	1					
	22:00	29,05	23,06	5,99	0,00				1		1	1					
	23:00	24,53	19,54	4,99	0,00				1		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Τρίτη, 26 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 26 Μαΐου 2026	00:00	22,58	13,56	9,02	0,00						1	1					
	01:00	20,91	12,54	8,36	0,00						1	1					
	02:00	20,29	12,17	8,11	0,00						1	1					
	03:00	19,99	11,99	7,99	0,00						1	1					
	04:00	19,81	11,89	7,92	0,00						1	1					
	05:00	20,16	12,09	8,06	0,00						1	1					
	06:00	21,52	12,91	8,61	0,00						1	1					
	07:00	23,83	14,30	9,53	0,00						1	1					
	08:00	26,14	18,95	7,18	0,00				1		1	1					
	09:00	26,94	22,20	4,74	0,00				1		1	1					
	10:00	26,95	23,26	3,69	0,00				1		1	1					
	11:00	27,43	23,74	3,69	0,00				1		1	1					
	12:00	28,14	24,44	3,70	0,00				1		1	1					
	13:00	27,80	23,35	4,45	0,00				1		1	1					
	14:00	26,00	21,16	4,84	0,00				1		1	1					
	15:00	24,35	19,22	5,12	0,00				1		1	1					
	16:00	24,53	19,51	5,02	0,00				1		1	1					
	17:00	26,31	20,48	5,82	0,00				1		1	1					
	18:00	28,87	22,90	5,97	0,00				1		1	1					
	19:00	31,23	24,77	6,47	0,00			1	1		1	1					
	20:00	33,28	25,58	7,70	0,00			1	1		1	1					
	21:00	33,57	23,71	9,86	0,00			1	1		1	1					
	22:00	30,08	22,21	7,87	0,00				1		1	1					
	23:00	25,84	19,08	6,76	0,00				1		1	1					

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026	00:00	21,89	17,64	4,25	0,00			1			1	1					
	01:00	20,27	15,00	5,27	0,00			1			1	1					
	02:00	19,47	11,68	7,79	0,00						1	1					
	03:00	19,06	11,44	7,63	0,00						1	1					
	04:00	18,89	12,12	6,78	0,00						1	1					
	05:00	19,30	11,91	7,39	0,00						1	1					
	06:00	20,62	13,41	7,21	0,00						1	1					
	07:00	22,78	18,47	4,31	0,00				1		1	1					
	08:00	24,90	22,66	2,24	0,00				1		1	1					
	09:00	25,72	23,45	2,27	0,00				1		1	1					
	10:00	25,81	23,51	2,30	0,00				1		1	1					
	11:00	26,45	24,34	2,12	0,00				1		1	1					
	12:00	27,44	25,33	2,11	0,00				1		1	1					
	13:00	27,35	25,19	2,16	0,00				1		1	1					
	14:00	25,43	23,05	2,38	0,00				1		1	1					
	15:00	24,00	21,25	2,75	0,00				1		1	1					
	16:00	23,95	21,43	2,51	0,00				1		1	1					
	17:00	25,62	23,81	1,81	0,00				1		1	1					
	18:00	28,26	27,17	1,09	0,00			1	1		1	1					
	19:00	30,91	30,31	0,60	0,00			1	1		1	1					
	20:00	33,18	32,64	0,54	0,00			1	1		1	1				1	
	21:00	33,74	33,11	0,63	0,00			1	1		1	1				1	
	22:00	29,96	29,59	0,37	0,00			1	1		1	1					
	23:00	25,93	25,39	0,54	0,00			1	1		1	1					

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026	00:00	22,36	22,36	0,00	0,00			1			1	1					
	01:00	20,55	20,55	0,00	0,00			1			1	1					
	02:00	19,72	19,72	0,00	0,00			1			1	1					
	03:00	19,44	19,44	0,00	0,00			1			1	1					
	04:00	19,33	19,32	0,02	0,00			1			1	1					
	05:00	19,67	19,55	0,12	0,00			1			1	1					
	06:00	20,78	20,57	0,21	0,00			1			1	1					
	07:00	23,34	23,18	0,17	0,00			1			1	1					
	08:00	26,16	26,13	0,03	0,00			1	1		1	1					
	09:00	27,69	27,66	0,03	0,00			1	1		1	1					
	10:00	28,11	27,95	0,15	0,00			1	1		1	1					
	11:00	28,71	28,40	0,31	0,00			1	1		1	1					
	12:00	29,06	28,64	0,42	0,00			1	1		1	1					
	13:00	28,29	27,86	0,43	0,00			1	1		1	1					
	14:00	26,05	25,57	0,48	0,00			1	1		1	1					
	15:00	24,05	23,59	0,46	0,00			1	1		1	1					
	16:00	24,10	23,67	0,43	0,00			1	1		1	1					
	17:00	25,85	25,47	0,38	0,00			1	1		1	1					
	18:00	28,28	28,05	0,23	0,00			1	1		1	1					
	19:00	30,83	30,64	0,19	0,00			1	1		1	1					
	20:00	33,07	32,87	0,19	0,00			1	1		1	1				1	
	21:00	33,89	33,65	0,24	0,00			1	1		1	1				2	
	22:00	30,06	29,60	0,46	0,00			1	1		1	1					
	23:00	25,90	25,04	0,85	0,00			1	1		1	1					

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026	00:00	22,72	21,73	0,99	0,00			1	1		1						
	01:00	20,95	18,38	2,57	0,00			1	1		1						
	02:00	19,99	15,04	4,95	0,00				1		1						
	03:00	19,44	15,73	3,71	0,00				1		1						
	04:00	19,24	14,97	4,27	0,00				1		1						
	05:00	19,48	14,88	4,60	0,00				1		1						
	06:00	20,48	15,65	4,82	0,00				1		1						
	07:00	22,48	18,60	3,88	0,00			1	1		1						
	08:00	24,80	21,23	3,57	0,00			1	1		1						
	09:00	25,75	22,21	3,54	0,00			1	1		1						
	10:00	26,28	22,28	4,00	0,00			1	1		1						
	11:00	27,55	23,55	3,99	0,00			1	1		1						
	12:00	28,40	24,08	4,32	0,00			1	1		1					1	
	13:00	26,90	21,37	5,53	0,00			1	1		1						
	14:00	24,45	16,36	8,10	0,00			1	1		1						
	15:00	22,52	13,51	9,01	0,00				1		1						
	16:00	22,38	13,43	8,95	0,00				1		1						
	17:00	24,08	14,45	9,63	0,00				1		1					2	
	18:00	26,66	17,89	8,77	0,00				1		1	1					
	19:00	29,53	23,82	5,72	0,00				1		1	1					
	20:00	32,05	25,56	6,49	0,00				1		1	1				1	
	21:00	32,48	22,93	9,55	0,00				1		1	1					
	22:00	29,07	19,63	9,44	0,00				1		1	1					
	23:00	25,44	16,49	8,94	0,00				1		1	1					

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Σάββατο, 30 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 30 Μαΐου 2026	00:00	22,63	16,08	6,55	0,00						1	1					
	01:00	20,83	14,76	6,07	0,00						1	1					
	02:00	19,77	13,01	6,76	0,00						1	1					
	03:00	19,28	12,21	7,08	0,00						1	1					
	04:00	19,09	12,18	6,90	0,00						1	1					
	05:00	19,20	13,03	6,16	0,00						1	1					
	06:00	19,79	14,96	4,83	0,00						1	1					
	07:00	21,53	19,19	2,34	0,00				1		1	1					
	08:00	24,05	22,69	1,37	0,00				1		1	1					
	09:00	25,30	24,24	1,07	0,00				1		1	1					
	10:00	26,00	25,24	0,75	0,00			1	1		1	1					
	11:00	26,69	26,29	0,40	0,00			1	1		1	1					
	12:00	26,96	26,53	0,42	0,00			1	1		1	1					
	13:00	26,27	25,64	0,63	0,00			1	1		1	1					
	14:00	24,58	23,86	0,72	0,00				1		1	1					
	15:00	22,82	22,13	0,70	0,00				1		1	1					
	16:00	22,38	21,74	0,64	0,00				1		1	1					
	17:00	23,68	23,20	0,48	0,00				1		1	1					
	18:00	26,13	25,74	0,39	0,00			1	1		1	1					
	19:00	28,97	28,57	0,40	0,00			1	1		1	1					
	20:00	31,73	30,95	0,78	0,00			1	1		1	1					
	21:00	32,27	31,39	0,88	0,00			1	1		1	1					
	22:00	29,36	28,10	1,26	0,00			1	1		1	1					
	23:00	25,57	24,17	1,40	0,00				1		1	1					

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Κυριακή, 31 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Κυριακή, 31 Μαΐου 2026	00:00	22,44	20,79	1,66	0,00				1		1	1					
	01:00	20,93	19,48	1,45	0,00				1		1	1					
	02:00	19,82	18,81	1,02	0,00				1		1	1					
	03:00	19,03	18,53	0,50	0,00				1		1	1					
	04:00	18,56	18,39	0,17	0,00				1		1	1					
	05:00	18,30	18,19	0,11	0,00				1		1	1					
	06:00	18,19	18,07	0,12	0,00				1		1	1					
	07:00	18,92	18,61	0,31	0,00				1		1	1					
	08:00	20,96	20,32	0,65	0,00				1		1	1					
	09:00	22,42	21,55	0,86	0,00				1		1	1					
	10:00	23,69	22,75	0,94	0,00				1		1	1					
	11:00	24,42	22,88	1,54	0,00				1		1	1					
	12:00	24,68	22,58	2,10	0,00				1		1	1					
	13:00	23,60	21,44	2,16	0,00				1		1	1					
	14:00	21,26	18,99	2,27	0,00				1		1	1					
	15:00	19,44	17,02	2,42	0,00				1		1	1					
	16:00	19,49	17,41	2,08	0,00				1		1	1					
	17:00	21,29	19,69	1,60	0,00				1		1	1					
	18:00	23,39	21,74	1,65	0,00				1		1	1					
	19:00	26,82	26,72	0,11	0,00			1	1		1	1					
	20:00	29,77	29,74	0,03	0,00			1	1		1	1					
	21:00	31,04	30,98	0,06	0,00			1	1		1	1					
	22:00	28,63	28,58	0,05	0,00			1	1		1	1					
	23:00	25,13	25,12	0,02	0,00			1	1		1	1					

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης