ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ-ΜΙΣΘ (x8)
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026	00:00	7,97	5,18	2,79		1		1						
	01:00	7,29	4,74	2,55		1		1						
	02:00	6,80	4,42	2,38		1		1						
	03:00	6,48	4,34	2,14		1		1						
	04:00	6,32	4,34	1,98		1		1						
	05:00	6,31	4,34	1,97		1		1						
	06:00	6,58	4,41	2,17		1		1						
	07:00	7,25	5,30	1,95		1		1						
	08:00	8,20	6,36	1,83	1	1		1						
	09:00	8,85	6,87	1,98	1	1		1						
	10:00	9,15	7,69	1,45		1		1	1					
	11:00	9,37	7,88	1,48		1		1	1					
	12:00	9,61	7,82	1,80		1		1	1					
	13:00	9,81	8,30	1,51		1		1	1					
	14:00	9,67	8,84	0,84		1		1	1					
	15:00	9,17	8,44	0,73		1		1	1					
	16:00	8,88	8,29	0,58		1		1	1					
	17:00	9,09	8,32	0,78		1		1	1					
	18:00	9,67	8,90	0,77		1		1	1					
	19:00	10,24	9,47	0,77		1		1	1					
	20:00	10,46	9,55	0,91		1		1	1					
	21:00	10,61	9,95	0,66		1		1	1					
	22:00	9,85	9,48	0,37		1		1	1					
	23:00	8,83	8,40	0,43		1		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	ENOIK. HZ (x4)
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026	00:00	8,45	7,86	0,59				1	1						
	01:00	7,86	7,43	0,43				1	1						
	02:00	7,38	7,08	0,30				1	1						
	03:00	7,08	6,76	0,32	1	1		1							
	04:00	6,87	6,35	0,52	1	1		1							
	05:00	6,75	6,03	0,72	1	1		1							
	06:00	6,88	6,29	0,59	1	1		1							
	07:00	7,49	7,17	0,32	1	1		1							
	08:00	8,51	8,33	0,18		1		1	1						
	09:00	9,31	9,20	0,11		1		1	1						
	10:00	9,73	9,65	0,08		1		1	1						
	11:00	9,98	9,96	0,02		1		1	1						
	12:00	10,18	10,15	0,02	1	1		1	1						
	13:00	10,35	10,32	0,04	1	1		1	1						
	14:00	10,17	10,08	0,08	1	1		1	1						
	15:00	9,49	9,43	0,06	1	1		1	1						
	16:00	9,14	9,12	0,02	1	1		1	1						
	17:00	9,40	9,37	0,03	1	1		1	1						
	18:00	10,13	10,10	0,03	1	1		1	1						
	19:00	10,72	10,68	0,04	1	1		1	1						
	20:00	10,75	10,69	0,06	1	1		1	1						
	21:00	10,77	10,54	0,23	1	1		1	1						
	22:00	10,08	9,93	0,15	1	1		1	1						
	23:00	9,20	9,16	0,05		1		1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	ΕΝΟΙΚ. HZ (x4)
Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026	00:00	8,36	8,33	0,03				1	1						
	01:00	7,67	7,65	0,02				1	1						
	02:00	7,15	7,14	0,02				1	1						
	03:00	6,83	6,82	0,02				1	1						
	04:00	6,66	6,65	0,01				1	1						
	05:00	6,62	6,62	0,00				1	1						
	06:00	6,79	6,79	0,00				1	1						
	07:00	7,43	7,43	0,00				1	1						
	08:00	8,42	8,42	0,01				1	1						
	09:00	9,10	9,09	0,01	1			1	1						
	10:00	9,40	9,39	0,01	1			1	1						
	11:00	9,55	9,51	0,04	1			1	1						
	12:00	9,70	9,61	0,09	1			1	1						
	13:00	9,83	9,80	0,03	1			1	1						
	14:00	9,60	9,60	0,00	1			1	1						
	15:00	9,11	9,11	0,00	1			1	1						
	16:00	8,88	8,87	0,01	1			1	1						
	17:00	9,21	9,09	0,12	1			1	1						
	18:00	9,91	9,77	0,15	1			1	1						
	19:00	10,44	10,38	0,06	1			1	1						1
	20:00	10,54	10,52	0,02	1			1	1						1
	21:00	10,67	10,66	0,01	1			1	1						1
	22:00	10,01	10,01	0,01	1			1	1						1
	23:00	9,21	9,21	0,00	1			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026	00:00	8,49	8,26	0,23				1	1						
	01:00	7,85	7,65	0,19				1	1						
	02:00	7,34	7,19	0,14				1	1						
	03:00	7,03	6,95	0,08				1	1						
	04:00	6,81	6,78	0,03				1	1						
	05:00	6,69	6,66	0,03				1	1						
	06:00	6,79	6,75	0,04				1	1						
	07:00	7,33	7,31	0,02				1	1						
	08:00	8,21	8,18	0,03				1	1						
	09:00	8,88	8,86	0,02			1	1	1						
	10:00	9,26	9,24	0,02			1	1	1						
	11:00	9,52	9,38	0,14			1	1	1						
	12:00	9,81	9,47	0,34			1	1	1						
	13:00	9,98	9,57	0,40			1	1	1						
	14:00	9,71	9,16	0,54			1	1	1						
	15:00	9,29	7,52	1,77				1	1						
	16:00	9,19	6,74	2,45				1	1						
	17:00	9,52	7,41	2,11				1	1						
	18:00	10,08	8,18	1,90				1	1						
	19:00	10,57	8,48	2,08				1	1						
	20:00	10,63	8,20	2,43				1	1						
	21:00	10,65	8,24	2,41				1	1						
	22:00	10,06	7,23	2,83				1	1						
	23:00	9,29	6,84	2,46				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	ΕΝΟΙΚ. HZ (x4)
Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026	00:00	8,68	6,20	2,49			1	1							
	01:00	8,00	5,61	2,39			1	1							
	02:00	7,41	5,51	1,90			1	1							
	03:00	7,02	5,46	1,55			1	1							
	04:00	6,81	5,54	1,27			1	1							
	05:00	6,73	5,65	1,07			1	1							
	06:00	6,75	5,30	1,45			1	1							
	07:00	7,00	5,20	1,80			1	1							
	08:00	7,58	5,66	1,91			1	1							
	09:00	8,24	6,51	1,73				1	1						
	10:00	8,69	6,91	1,78				1	1						
	11:00	8,92	7,07	1,85				1	1						
	12:00	9,05	7,37	1,68				1	1						
	13:00	8,98	7,41	1,57				1	1						
	14:00	8,57	7,39	1,18				1	1						
	15:00	8,21	7,29	0,92				1	1						
	16:00	8,27	6,74	1,54				1	1						
	17:00	8,70	7,11	1,60				1	1						
	18:00	9,33	7,92	1,41				1	1						
	19:00	9,88	9,08	0,80			1	1	1						
	20:00	10,08	9,61	0,48			1	1	1						
	21:00	10,29	9,68	0,61			1	1	1						
	22:00	9,95	8,95	1,00			1	1	1						
	23:00	9,27	7,98	1,29				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	ENOIK. HZ (x4)
Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026	00:00	8,55	7,16	1,39				1	1						
	01:00	7,75	6,57	1,18				1	1						
	02:00	7,20	6,51	0,69				1	1						
	03:00	6,89	6,51	0,38				1	1						
	04:00	6,70	6,51	0,19				1	1						
	05:00	6,68	6,51	0,17				1	1						
	06:00	7,03	6,51	0,52				1	1						
	07:00	7,68	6,86	0,82				1	1						
	08:00	8,54	7,91	0,63				1	1						
	09:00	9,20	8,60	0,60				1	1						
	10:00	9,54	8,91	0,63			1	1	1						
	11:00	9,74	9,13	0,61			1	1	1						
	12:00	9,97	9,43	0,54			1	1	1						
	13:00	10,16	9,72	0,45			1	1	1						
	14:00	9,86	9,53	0,33			1	1	1						
	15:00	9,22	8,96	0,26			1	1	1						
	16:00	8,99	8,81	0,18			1	1	1						
	17:00	9,30	9,19	0,11			1	1	1						
	18:00	9,92	9,84	0,08			1	1	1						
	19:00	10,47	10,40	0,07			1	1	1						1
	20:00	10,70	10,63	0,07			1	1	1						1
	21:00	10,85	10,77	0,08			1	1	1						2
	22:00	10,30	10,23	0,07			1	1	1						1
	23:00	9,35	9,25	0,10			1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	ΕΝΟΙΚ. HZ (x4)
Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026	00:00	8,51	8,28	0,23				1	1						
	01:00	7,67	7,45	0,22				1	1						
	02:00	7,05	6,87	0,18				1	1						
	03:00	6,70	6,51	0,18				1	1						
	04:00	6,48	6,48	0,00				1	1						
	05:00	6,46	6,46	0,00				1	1						
	06:00	6,77	6,51	0,26				1	1						
	07:00	7,48	7,13	0,35				1	1						
	08:00	8,49	8,17	0,31				1	1						
	09:00	9,25	9,05	0,20				1	1						
	10:00	9,62	9,50	0,13			1	1	1						
	11:00	9,84	9,71	0,12			1	1	1						
	12:00	10,09	9,78	0,31			1	1	1						
	13:00	10,34	9,93	0,41			1	1	1						
	14:00	10,19	9,90	0,28			1	1	1						
	15:00	9,60	9,40	0,20			1	1	1						
	16:00	9,33	9,09	0,24			1	1	1						
	17:00	9,60	9,27	0,34			1	1	1						
	18:00	10,34	9,85	0,49			1	1	1						
	19:00	10,84	10,39	0,45			1	1	1						1
	20:00	10,97	10,61	0,36			1	1	1						1
	21:00	11,05	10,86	0,19			1	1	1						1
	22:00	10,37	10,22	0,14			1	1	1						1
	23:00	9,43	9,27	0,16			1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026	00:00	8,40	8,33	0,07				1	1						
	01:00	7,72	7,71	0,01				1	1						
	02:00	7,18	7,18	0,00				1	1						
	03:00	6,82	6,81	0,00				1	1						
	04:00	6,63	6,63	0,00				1	1						
	05:00	6,55	6,55	0,00				1	1						
	06:00	6,82	6,82	0,00				1	1						
	07:00	7,60	7,58	0,02				1	1						
	08:00	8,61	8,61	0,00				1	1						
	09:00	9,32	9,32	0,00				1	1						1
	10:00	9,69	9,69	0,00				1	1						2
	11:00	9,95	9,95	0,00			1	1	1						1
	12:00	10,26	10,26	0,00			1	1	1						1
	13:00	10,55	10,55	0,00			1	1	1						1
	14:00	10,50	10,48	0,02			1	1	1						1
	15:00	9,83	9,76	0,07			1	1	1						
	16:00	9,43	9,27	0,16			1	1	1						
	17:00	9,72	9,56	0,16			1	1	1						
	18:00	10,26	10,12	0,14			1	1	1						1
	19:00	10,71	10,64	0,07			1	1	1						1
	20:00	10,79	10,77	0,02			1	1	1						1
	21:00	10,88	10,88	0,01			1	1	1						1
	22:00	10,17	10,17	0,00			1	1	1						1
	23:00	9,35	9,33	0,02			1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	ΕΝΟΙΚ. HZ (x4)
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026	00:00	8,34	8,34	0,00				1	1						
	01:00	7,72	7,72	0,00				1	1						
	02:00	7,23	7,23	0,00				1	1						
	03:00	6,94	6,94	0,01				1	1						
	04:00	6,75	6,73	0,01				1	1						
	05:00	6,62	6,55	0,08				1	1						
	06:00	6,84	6,56	0,28				1	1						
	07:00	7,60	6,84	0,76				1	1						
	08:00	8,97	6,53	2,44				1	1						
	09:00	10,02	7,33	2,69				1	1						
	10:00	10,59	8,17	2,42				1	1						
	11:00	10,63	9,06	1,57			1	1	1						
	12:00	10,29	8,44	1,85			1	1	1						
	13:00	10,17	9,19	0,98			1	1	1						
	14:00	10,00	9,62	0,38			1	1	1						
	15:00	9,24	9,14	0,10			1	1	1						
	16:00	8,82	8,65	0,18			1	1	1						
	17:00	9,10	8,71	0,39			1	1	1						
	18:00	9,89	9,43	0,45			1	1	1						
	19:00	10,47	9,97	0,50			1	1	1						1
	20:00	10,64	10,19	0,45			1	1	1						1
	21:00	10,60	9,98	0,61			1	1	1						1
	22:00	9,86	9,40	0,46			1	1	1						
	23:00	9,07	8,63	0,44			1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	ENOIK. HZ (x4)
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026	00:00	8,62	8,33	0,29				1	1						
	01:00	7,92	7,68	0,24				1	1						
	02:00	7,32	7,07	0,25				1	1						
	03:00	6,94	6,74	0,20				1	1						
	04:00	6,75	6,56	0,19				1	1						
	05:00	6,72	6,53	0,19				1	1						
	06:00	6,93	6,64	0,29				1	1						
	07:00	7,60	7,11	0,49				1	1						
	08:00	8,62	7,85	0,78				1	1						
	09:00	9,30	8,53	0,77				1	1						
	10:00	9,58	8,70	0,88				1	1						
	11:00	9,70	8,84	0,86			1	1	1						
	12:00	9,86	9,57	0,29			1	1	1						
	13:00	10,05	9,90	0,14			1	1	1						
	14:00	9,81	9,66	0,15			1	1	1						
	15:00	9,25	9,09	0,16			1	1	1						
	16:00	9,14	8,99	0,15			1	1	1						
	17:00	9,52	9,38	0,15			1	1	1						
	18:00	10,17	10,04	0,13			1	1	1						1
	19:00	10,65	10,54	0,10			1	1	1						1
	20:00	10,87	10,79	0,08			1	1	1						2
	21:00	10,96	10,85	0,11			1	1	1						2
	22:00	10,19	10,05	0,15			1	1	1						1
	23:00	9,23	9,07	0,16			1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	ENOIK. HZ (x4)
Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026	00:00	8,25	8,17	0,08				1	1						
	01:00	7,51	7,40	0,11				1	1						
	02:00	7,00	6,88	0,12				1	1						
	03:00	6,73	6,64	0,08				1	1						
	04:00	6,53	6,51	0,02				1	1						
	05:00	6,43	6,43	0,00				1	1						
	06:00	6,56	6,54	0,02				1	1						
	07:00	7,05	7,03	0,02				1	1						
	08:00	7,90	7,88	0,01				1	1						
	09:00	8,58	8,57	0,01				1	1						
	10:00	8,97	8,94	0,03			1	1	1						
	11:00	9,24	9,20	0,04			1	1	1						
	12:00	9,58	9,53	0,05			1	1	1						
	13:00	9,68	9,61	0,07			1	1	1						
	14:00	9,37	9,28	0,10			1	1	1						
	15:00	8,88	8,79	0,09			1	1	1						
	16:00	8,80	8,71	0,08			1	1	1						
	17:00	9,08	8,95	0,13			1	1	1						
	18:00	9,65	9,44	0,21			1	1	1						
	19:00	10,01	9,80	0,21			1	1	1						1
	20:00	10,16	9,96	0,20			1	1	1						1
	21:00	10,28	10,08	0,20			1	1	1						1
	22:00	9,55	9,38	0,16			1	1	1						
	23:00	8,80	8,66	0,14				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	ENOIK. HZ (x4)
Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026	00:00	8,19	8,05	0,14				1	1						
	01:00	7,57	7,48	0,09				1	1						
	02:00	7,04	6,94	0,10				1	1						
	03:00	6,67	6,52	0,15				1	1						
	04:00	6,45	6,45	0,00				1	1						
	05:00	6,35	6,35	0,00				1	1						
	06:00	6,43	6,43	0,00				1	1						
	07:00	6,74	6,73	0,01				1	1						
	08:00	7,35	7,35	0,00				1	1						
	09:00	8,02	8,02	0,00				1	1						
	10:00	8,45	8,45	0,00				1	1						
	11:00	8,69	8,69	0,00				1	1						
	12:00	8,85	8,83	0,01				1	1						
	13:00	8,83	8,81	0,01				1	1						
	14:00	8,42	8,42	0,00				1	1						
	15:00	8,03	8,03	0,00				1	1						
	16:00	8,07	8,07	0,00				1	1						
	17:00	8,48	8,48	0,00				1	1						
	18:00	9,09	9,09	0,00			1	1	1						
	19:00	9,54	9,54	0,00			1	1	1						
	20:00	9,75	9,75	0,00			1	1	1						
	21:00	9,89	9,89	0,00			1	1	1						
	22:00	9,37	9,34	0,04			1	1	1						
	23:00	8,77	8,58	0,19				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026	00:00	8,21	7,92	0,29				1	1						
	01:00	7,50	7,35	0,15				1	1						
	02:00	7,04	6,92	0,12				1	1						
	03:00	6,79	6,61	0,18	1		1		1						
	04:00	6,60	6,02	0,58	1		1		1						
	05:00	6,53	5,42	1,11	1		1		1						
	06:00	6,85	5,75	1,10	1		1		1						
	07:00	7,48	6,39	1,09	1		1		1						
	08:00	8,31	6,81	1,50				1	1						
	09:00	8,95	6,51	2,44				1	1						
	10:00	9,29	6,67	2,62				1	1						
	11:00	9,49	6,97	2,52				1	1						
	12:00	9,72	7,54	2,19				1	1						
	13:00	9,92	8,24	1,68				1	1						
	14:00	9,62	8,38	1,24				1	1						
	15:00	8,94	8,04	0,90				1	1						
	16:00	8,68	8,08	0,60				1	1						
	17:00	9,01	8,63	0,38				1	1						
	18:00	9,64	9,40	0,25			1	1	1						
	19:00	10,16	9,98	0,19			1	1	1						1
	20:00	10,41	10,28	0,13			1	1	1						1
	21:00	10,52	10,42	0,10			1	1	1						1
	22:00	9,83	9,71	0,13			1	1	1						
	23:00	8,92	8,58	0,34				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	ΕΝΟΙΚ. HZ (x4)
Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026	00:00	8,97	7,19	1,77				1	1						
	01:00	8,27	6,41	1,85		1	1	1							
	02:00	7,68	5,84	1,84		1	1	1							
	03:00	7,25	5,70	1,55		1	1	1							
	04:00	6,98	5,70	1,28		1	1	1							
	05:00	6,94	5,62	1,32		1	1	1							
	06:00	7,21	5,78	1,44		1	1	1							
	07:00	7,88	6,42	1,46		1	1	1							
	08:00	8,95	7,55	1,39				1	1						
	09:00	9,78	8,39	1,39				1	1						
	10:00	10,20	9,18	1,02				1	1						
	11:00	10,43	9,71	0,72			1	1	1						
	12:00	10,68	10,07	0,61			1	1	1						
	13:00	10,99	10,45	0,54			1	1	1						
	14:00	10,91	10,58	0,33			1	1	1						
	15:00	10,29	10,07	0,22			1	1	1						
	16:00	9,90	9,58	0,33			1	1	1						
	17:00	10,23	9,63	0,60			1	1	1						
	18:00	11,01	10,33	0,68			1	1	1						1
	19:00	11,60	10,88	0,72			1	1	1						2
	20:00	11,70	10,86	0,85			1	1	1						2
	21:00	11,76	10,82	0,94			1	1	1						2
	22:00	11,02	9,97	1,05			1	1	1						1
	23:00	9,80	8,70	1,09				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	ΕΝΟΙΚ. HZ (x4)
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026	00:00	9,21	9,12	0,09		1		1	1						
	01:00	8,51	8,50	0,02		1		1	1						
	02:00	7,86	7,86	0,00				1	1						
	03:00	7,42	7,42	0,00				1	1						
	04:00	7,20	7,20	0,00				1	1						
	05:00	7,16	7,16	0,00				1	1						
	06:00	7,44	7,44	0,00				1	1						
	07:00	8,18	8,18	0,00				1	1						
	08:00	9,24	9,24	0,00			1	1	1						
	09:00	10,01	10,01	0,00		1	1	1	1						
	10:00	10,37	10,34	0,03		1	1	1	1						
	11:00	10,60	10,52	0,09		1	1	1	1						
	12:00	10,87	10,76	0,11		1	1	1	1						
	13:00	11,19	11,08	0,11	1	1	1	1	1						
	14:00	11,20	11,10	0,10	1	1	1	1	1						
	15:00	10,48	10,39	0,09		1	1	1	1						
	16:00	9,87	9,77	0,11		1	1	1	1						
	17:00	10,06	9,88	0,19		1	1	1	1						
	18:00	10,71	10,36	0,35		1	1	1	1						
	19:00	11,50	11,11	0,39	1	1	1	1	1						
	20:00	11,69	11,33	0,36	1	1	1	1	1						
	21:00	11,78	11,54	0,24	1	1	1	1	1						
	22:00	10,82	10,67	0,14		1	1	1	1						
	23:00	10,01	9,79	0,21		1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	ENOIK. HZ (x4)
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026	00:00	8,33	7,88	0,45				1	1						
	01:00	7,95	7,66	0,29				1	1						
	02:00	7,44	7,19	0,25				1	1						
	03:00	7,13	6,82	0,32				1	1						
	04:00	6,93	6,59	0,34				1	1						
	05:00	6,84	6,51	0,33				1	1						
	06:00	7,03	6,54	0,49				1	1						
	07:00	7,70	7,32	0,38				1	1						
	08:00	8,71	8,45	0,26				1	1						
	09:00	9,46	9,32	0,14			1	1	1						
	10:00	9,81	9,72	0,09			1	1	1						
	11:00	9,98	9,90	0,08			1	1	1						
	12:00	10,17	10,09	0,08			1	1	1						
	13:00	10,35	10,28	0,07			1	1	1						
	14:00	10,14	10,06	0,08			1	1	1						
	15:00	9,45	9,38	0,07			1	1	1						
	16:00	9,09	9,05	0,03			1	1	1						
	17:00	9,31	9,24	0,07			1	1	1						
	18:00	10,06	9,88	0,18			1	1	1						
	19:00	10,70	10,37	0,33			1	1	1						1
	20:00	11,00	10,50	0,51			1	1	1						1
	21:00	11,20	10,63	0,57			1	1	1						1
	22:00	10,61	10,11	0,50			1	1	1						1
	23:00	9,74	8,94	0,80			1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	ENOIK. HZ (x4)
Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026	00:00	9,23	8,32	0,91			1	1	1						
	01:00	8,41	7,59	0,81			1	1	1						
	02:00	7,83	6,67	1,16		1	1		1						
	03:00	7,45	6,24	1,21		1	1		1						
	04:00	7,23	6,12	1,10		1	1		1						
	05:00	7,15	6,03	1,12		1	1		1						
	06:00	7,36	5,90	1,46		1	1		1						
	07:00	8,00	6,47	1,52		1	1		1						
	08:00	9,01	7,65	1,36			1	1	1						
	09:00	9,71	8,60	1,11			1	1	1						
	10:00	10,02	9,42	0,60			1	1	1						
	11:00	10,18	9,86	0,32			1	1	1						
	12:00	10,39	10,13	0,27			1	1	1						1
	13:00	10,60	10,35	0,25			1	1	1						1
	14:00	10,48	10,25	0,23			1	1	1						1
	15:00	9,96	9,82	0,15			1	1	1						1
	16:00	9,71	9,59	0,12			1	1	1						1
	17:00	10,00	9,70	0,30			1	1	1						1
	18:00	10,67	10,00	0,67			1	1	1						1
	19:00	11,24	10,55	0,68			1	1	1						1
	20:00	11,46	10,71	0,75			1	1	1						1
	21:00	11,71	10,83	0,88			1	1	1						1
	22:00	10,98	10,16	0,82			1	1	1						1
	23:00	10,09	9,44	0,65			1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	ENOIK. HZ (x4)
Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026	00:00	9,58	9,07	0,52			1	1	1						
	01:00	8,83	8,39	0,44				1	1						
	02:00	8,24	7,75	0,49				1	1						
	03:00	7,86	7,42	0,45				1	1						
	04:00	7,62	7,13	0,50				1	1						
	05:00	7,46	6,89	0,57				1	1						
	06:00	7,54	6,88	0,65				1	1						
	07:00	8,02	7,35	0,66				1	1						
	08:00	8,95	8,36	0,59				1	1						
	09:00	9,71	9,13	0,58			1	1	1						
	10:00	10,14	9,60	0,54			1	1	1						
	11:00	10,45	10,12	0,33		1	1	1	1						
	12:00	10,82	10,59	0,23		1	1	1	1						
	13:00	11,09	10,93	0,16		1	1	1	1						
	14:00	10,99	10,87	0,12		1	1	1	1						
	15:00	10,64	10,56	0,07		1	1	1	1						
	16:00	10,54	10,48	0,06		1	1	1	1						
	17:00	10,82	10,74	0,08		1	1	1	1						
	18:00	11,49	11,40	0,08	1	1	1	1	1						
	19:00	11,94	11,81	0,13	1	1	1	1	1						
	20:00	11,82	11,52	0,31	1	1	1	1	1						
	21:00	11,63	11,03	0,60	1	1	1	1	1						
	22:00	10,93	10,13	0,80	1	1		1	1						
	23:00	10,35	9,00	1,35	1	1		1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026	00:00	9,76	8,04	1,72				1	1						
	01:00	9,00	7,90	1,09				1	1						
	02:00	8,32	7,57	0,75				1	1						
	03:00	7,83	7,01	0,83				1	1						
	04:00	7,54	6,80	0,74				1	1						
	05:00	7,41	6,59	0,82				1	1						
	06:00	7,45	6,51	0,94				1	1						
	07:00	7,73	6,51	1,21				1	1						
	08:00	8,40	7,42	0,98				1	1						
	09:00	9,20	8,53	0,67				1	1						
	10:00	9,74	9,36	0,39			1	1	1						
	11:00	10,06	9,78	0,28			1	1	1						
	12:00	10,33	10,11	0,22	1		1	1	1						
	13:00	10,43	10,23	0,20	1		1	1	1						
	14:00	10,14	9,93	0,21	1		1	1	1						
	15:00	9,75	9,49	0,26	1		1	1	1						
	16:00	9,75	9,44	0,31	1		1	1	1						
	17:00	10,16	9,81	0,35	1		1	1	1						
	18:00	10,87	10,56	0,31	1		1	1	1						
	19:00	11,39	11,12	0,27	1		1	1	1						
	20:00	11,43	11,11	0,32	1		1	1	1						
	21:00	11,47	10,78	0,69	1		1	1	1						
	22:00	11,03	10,32	0,71	1		1	1	1						
	23:00	10,53	9,84	0,70	1		1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026	00:00	9,80	9,21	0,59			1	1	1						
	01:00	8,99	8,52	0,47				1	1						
	02:00	8,36	8,01	0,35				1	1						
	03:00	7,90	7,67	0,23				1	1						
	04:00	7,56	7,25	0,32				1	1						
	05:00	7,46	7,13	0,34				1	1						
	06:00	7,82	7,52	0,30				1	1						
	07:00	8,63	7,96	0,66				1	1						
	08:00	9,61	9,10	0,51	1			1	1						
	09:00	10,45	9,96	0,49	1	1		1	1						
	10:00	10,97	10,46	0,51	1	1		1	1						
	11:00	11,31	10,78	0,52	1	1		1	1						
	12:00	11,65	11,13	0,52	1	1	1	1	1						
	13:00	11,97	11,52	0,45	1	1	1	1	1						
	14:00	11,80	11,44	0,35	1	1	1	1	1						
	15:00	11,13	10,81	0,31	1		1	1	1						
	16:00	10,77	10,51	0,25	1		1	1	1						
	17:00	11,04	10,84	0,20	1		1	1	1						
	18:00	11,68	11,50	0,18	1	1	1	1	1						
	19:00	12,22	12,02	0,20	1	1	1	1	1						
	20:00	12,28	12,00	0,28	1	1	1	1	1						
	21:00	12,28	11,85	0,43	1	1	1	1	1						
	22:00	11,60	10,94	0,66	1	1	1	1	1						
	23:00	10,78	9,92	0,86		1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026	00:00	10,40	10,36	0,05		1	1	1	1						
	01:00	9,71	9,66	0,06		1	1	1	1						
	02:00	9,07	9,00	0,07		1		1	1						
	03:00	8,55	8,41	0,14				1	1						
	04:00	8,22	8,08	0,13				1	1						
	05:00	8,12	8,07	0,05				1	1						
	06:00	8,38	8,37	0,01				1	1						
	07:00	9,09	9,07	0,02		1		1	1						
	08:00	10,27	10,22	0,05		1	1	1	1						
	09:00	11,29	11,24	0,05	1	1	1	1	1						
	10:00	11,79	11,74	0,05	1	1	1	1	1						
	11:00	12,13	12,11	0,02	1	1	1	1	1						
	12:00	12,61	12,60	0,01	1	1	1	1	1						1
	13:00	13,17	13,16	0,01	1	1	1	1	1						2
	14:00	13,29	13,29	0,00	1	1	1	1	1						2
	15:00	12,66	12,66	0,00	1	1	1	1	1						1
	16:00	12,04	12,04	0,00	1	1	1	1	1						
	17:00	12,11	12,07	0,04	1	1	1	1	1						
	18:00	12,71	12,54	0,17	1	1	1	1	1						1
	19:00	13,12	12,99	0,13	1	1	1	1	1						2
	20:00	13,09	13,00	0,09	1	1	1	1	1						2
	21:00	13,16	13,10	0,07	1	1	1	1	1						2
	22:00	12,46	12,44	0,02	1	1	1	1	1						1
	23:00	11,37	11,35	0,02	1	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	ENOIK. HZ (x4)
Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026	00:00	10,74	10,62	0,12	1	1		1	1						
	01:00	9,99	9,89	0,10		1		1	1						
	02:00	9,29	9,27	0,01		1		1	1						
	03:00	8,78	8,72	0,05				1	1						
	04:00	8,48	8,39	0,10				1	1						
	05:00	8,45	8,32	0,13				1	1						
	06:00	8,74	8,58	0,16				1	1						
	07:00	9,37	9,21	0,16		1		1	1						
	08:00	10,48	10,34	0,13		1	1	1	1						
	09:00	11,39	10,87	0,52		1	1	1	1						
	10:00	11,91	10,78	1,13		1	1	1	1						
	11:00	12,32	11,56	0,77	1	1	1	1	1						
	12:00	12,81	12,52	0,30	1	1	1	1	1						1
	13:00	13,41	13,32	0,09	1	1	1	1	1						2
	14:00	13,75	13,71	0,04	1	1	1	1	1						3
	15:00	13,12	13,11	0,02	1	1	1	1	1						2
	16:00	12,30	12,30	0,00	1	1	1	1	1						1
	17:00	12,28	12,28	0,01	1	1	1	1	1						1
	18:00	12,89	12,88	0,02	1	1	1	1	1						2
	19:00	13,36	13,33	0,03	1	1	1	1	1						2
	20:00	13,33	12,64	0,69	1	1	1	1	1						1
	21:00	13,38	10,63	2,76	1	1	1	1	1						
	22:00	12,66	11,28	1,38	1	1	1	1	1						
	23:00	11,62	10,59	1,03	1	1		1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	ENOIK. HZ (x4)
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026	00:00	11,52	8,51	3,01			1	1	1						
	01:00	10,73	7,94	2,78			1	1	1						
	02:00	9,99	7,89	2,10				1	1						
	03:00	9,47	8,01	1,46				1	1						
	04:00	9,06	8,23	0,83				1	1						
	05:00	8,84	8,36	0,48				1	1						
	06:00	8,82	8,32	0,50				1	1						
	07:00	9,32	8,99	0,33	1			1	1						
	08:00	10,34	10,01	0,33	1	1		1	1						
	09:00	11,21	10,98	0,22	1	1		1	1						
	10:00	11,59	11,21	0,38	1	1	1	1	1						
	11:00	11,83	11,41	0,42	1	1	1	1	1						
	12:00	12,11	11,78	0,33	1	1	1	1	1						
	13:00	12,53	12,27	0,26	1	1	1	1	1					1	
	14:00	12,75	12,59	0,16	1	1	1	1	1					1	
	15:00	12,41	12,26	0,15	1	1	1	1	1					1	
	16:00	12,10	11,98	0,12	1	1	1	1	1					1	
	17:00	12,30	12,27	0,04	1	1	1	1	1					1	
	18:00	12,94	12,90	0,03	1	1	1	1	1					2	
	19:00	13,32	13,23	0,08	1	1	1	1	1					2	
	20:00	13,25	12,97	0,28	1	1	1	1	1					2	
	21:00	11,96	11,66	0,30	1	1	1	1	1						
	22:00	11,67	11,41	0,26	1	1	1	1	1						
	23:00	11,81	11,52	0,29	1	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	ENOIK. HZ (x4)
Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026	00:00	9,91	9,77	0,14			1	1	1						
	01:00	9,25	9,16	0,09			1	1	1						
	02:00	8,68	8,62	0,06				1	1						
	03:00	8,30	8,27	0,03				1	1						
	04:00	8,05	8,00	0,05				1	1						
	05:00	7,90	7,84	0,05				1	1						
	06:00	8,11	8,03	0,09				1	1						
	07:00	8,74	8,63	0,10				1	1						
	08:00	9,78	9,71	0,07			1	1	1						
	09:00	10,49	10,47	0,02			1	1	1						1
	10:00	10,77	10,76	0,01			1	1	1						2
	11:00	10,93	10,92	0,01			1	1	1						2
	12:00	11,10	11,08	0,02			1	1	1						2
	13:00	11,50	11,47	0,03			1	1	1						2
	14:00	11,45	11,41	0,04			1	1	1						2
	15:00	11,10	11,07	0,03			1	1	1						2
	16:00	10,95	10,88	0,07			1	1	1						2
	17:00	11,54	11,27	0,27			1	1	1						2
	18:00	12,32	11,38	0,95			1	1	1						2
	19:00	12,53	10,39	2,14			1	1	1						1
	20:00	12,39	10,42	1,97			1	1	1						1
	21:00	12,29	10,89	1,40			1	1	1						2
	22:00	11,53	10,89	0,64			1	1	1						2
	23:00	10,67	8,34	2,34				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026	00:00	9,18	6,88	2,30				1	1						
	01:00	8,43	5,64	2,79		1	1		1						
	02:00	7,88	7,11	0,77		1	1		1						
	03:00	7,53	7,09	0,43		1	1		1						
	04:00	7,26	6,52	0,74		1	1		1						
	05:00	7,11	5,93	1,18		1	1		1						
	06:00	7,24	5,72	1,53		1	1		1						
	07:00	7,76	6,31	1,45		1	1		1						
	08:00	8,57	7,40	1,17				1	1						
	09:00	9,25	7,94	1,31				1	1						
	10:00	9,65	8,39	1,25				1	1						
	11:00	9,99	9,09	0,89			1	1	1						
	12:00	10,40	9,85	0,55			1	1	1						
	13:00	10,72	10,31	0,41			1	1	1						1
	14:00	10,45	10,20	0,25			1	1	1						1
	15:00	9,99	9,51	0,48			1	1	1						
	16:00	9,87	8,34	1,53			1	1	1						
	17:00	10,16	8,60	1,56			1	1	1						
	18:00	10,69	9,37	1,32			1	1	1						
	19:00	11,03	9,81	1,22			1	1	1						
	20:00	11,05	9,85	1,20			1	1	1						
	21:00	10,86	9,38	1,48			1	1	1						
	22:00	10,22	9,49	0,73			1	1	1						
	23:00	9,62	9,46	0,16			1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	ΕΝΟΙΚ. HZ (x4)
Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026	00:00	9,27	9,19	0,08			1	1	1						
	01:00	8,50	8,49	0,01				1	1						
	02:00	7,86	7,86	0,00				1	1						
	03:00	7,41	7,41	0,00				1	1						
	04:00	7,14	7,14	0,00				1	1						
	05:00	7,04	7,03	0,01				1	1						
	06:00	7,15	7,15	0,01				1	1						
	07:00	7,52	7,51	0,00				1	1						
	08:00	8,16	8,16	0,00				1	1						
	09:00	8,82	8,81	0,01			1	1	1						
	10:00	9,23	9,21	0,02			1	1	1						
	11:00	9,54	9,48	0,06			1	1	1						
	12:00	9,82	9,71	0,11			1	1	1						
	13:00	9,90	9,72	0,18			1	1	1						
	14:00	9,51	9,19	0,32			1	1	1						
	15:00	9,03	8,64	0,39			1	1	1						
	16:00	8,96	8,50	0,46			1	1	1						
	17:00	9,37	8,88	0,48			1	1	1						
	18:00	10,04	9,63	0,41			1	1	1						
	19:00	10,59	10,32	0,27			1	1	1						1
	20:00	10,84	10,65	0,19			1	1	1						1
	21:00	10,83	10,72	0,11			1	1	1						1
	22:00	10,36	10,30	0,06			1	1	1						1
	23:00	9,87	9,80	0,07			1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	ENOIK. HZ (x4)
Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026	00:00	9,41	9,33	0,08			1	1	1						
	01:00	8,50	8,41	0,10				1	1						
	02:00	7,85	7,76	0,09				1	1						
	03:00	7,45	7,37	0,08				1	1						
	04:00	7,21	7,10	0,11				1	1						
	05:00	7,18	7,07	0,11				1	1						
	06:00	7,56	7,45	0,10				1	1						
	07:00	8,35	8,30	0,05				1	1						
	08:00	9,35	9,29	0,05			1	1	1						
	09:00	10,18	10,16	0,02			1	1	1						
	10:00	10,64	10,62	0,01			1	1	1						1
	11:00	10,93	10,93	0,00			1	1	1						1
	12:00	11,28	11,28	0,00			1	1	1						2
	13:00	11,60	11,60	0,00			1	1	1						2
	14:00	11,36	11,36	0,00			1	1	1						2
	15:00	10,69	10,69	0,00			1	1	1						1
	16:00	10,37	10,37	0,00			1	1	1						1
	17:00	10,62	10,62	0,00			1	1	1						1
	18:00	11,22	11,22	0,00			1	1	1						2
	19:00	11,75	11,75	0,00			1	1	1						3
	20:00	11,88	11,88	0,00			1	1	1						3
	21:00	11,76	11,76	0,00			1	1	1						3
	22:00	11,11	11,11	0,00			1	1	1						2
	23:00	10,29	10,29	0,00			1	1	1						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	ΕΝΟΙΚ. HZ (x4)
Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026	00:00	8,90	8,85	0,04				1	1						
	01:00	8,11	8,11	0,00				1	1						
	02:00	7,56	7,56	0,00				1	1						
	03:00	7,21	7,21	0,00				1	1						
	04:00	7,01	7,01	0,00				1	1						
	05:00	7,02	6,97	0,05				1	1						
	06:00	7,37	7,31	0,06				1	1						
	07:00	8,11	8,05	0,05				1	1						
	08:00	9,18	9,14	0,04			1	1	1						
	09:00	10,20	10,15	0,05			1	1	1						1
	10:00	10,79	10,74	0,06			1	1	1						1
	11:00	11,10	10,98	0,11			1	1	1						2
	12:00	11,43	11,22	0,21			1	1	1						2
	13:00	11,83	11,40	0,43			1	1	1						2
	14:00	11,69	11,30	0,39			1	1	1						2
	15:00	10,97	10,67	0,30			1	1	1						1
	16:00	10,60	10,27	0,33			1	1	1						1
	17:00	10,84	10,21	0,63			1	1	1						1
	18:00	11,58	10,65	0,93			1	1	1						1
	19:00	12,07	10,91	1,16			1	1	1						2
	20:00	12,22	11,25	0,96			1	1	1						2
	21:00	11,85	11,29	0,55			1	1	1						2
	22:00	11,02	10,35	0,67			1	1	1						1
	23:00	10,12	8,55	1,56				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	ENOIK. HZ (x4)
Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026	00:00	9,38	9,28	0,10		1		1	1						
	01:00	8,76	8,50	0,26		1		1	1						
	02:00	8,19	7,59	0,60		1		1	1						
	03:00	7,80	6,63	1,17		1	1		1						
	04:00	7,59	6,14	1,45		1	1		1						
	05:00	7,60	5,97	1,62		1	1		1						
	06:00	7,92	6,10	1,82		1	1		1						
	07:00	8,62	6,82	1,80				1	1						
	08:00	9,66	7,73	1,93				1	1						
	09:00	10,48	8,56	1,92	1			1	1						
	10:00	10,85	9,01	1,84	1			1	1						
	11:00	11,07	9,32	1,75	1			1	1						
	12:00	11,30	8,93	2,37	1			1	1						
	13:00	11,57	9,12	2,45	1			1	1						
	14:00	11,60	10,12	1,48	1	1		1	1						
	15:00	11,03	10,17	0,85	1	1		1	1						
	16:00	10,52	9,71	0,81	1	1		1	1						
	17:00	10,77	9,56	1,21	1	1		1	1						
	18:00	11,49	9,64	1,85	1	1		1	1						
	19:00	12,09	10,40	1,70	1	1		1	1						
	20:00	12,39	10,63	1,75	1	1		1	1						
	21:00	11,92	9,09	2,82		1		1	1						
	22:00	10,88	7,92	2,96				1	1						
	23:00	10,11	7,17	2,94				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	ΕΝΟΙΚ. HZ (x4)
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026	00:00	9,98	7,14	2,84				1	1						
	01:00	9,31	6,63	2,68				1	1						
	02:00	8,68	6,12	2,57		1	1	1							
	03:00	8,28	5,66	2,62		1	1	1							
	04:00	8,03	5,42	2,61		1	1	1							
	05:00	7,90	5,59	2,31		1	1	1							
	06:00	8,05	5,82	2,22		1	1	1							
	07:00	8,63	6,54	2,08		1	1	1							
	08:00	9,66	7,87	1,80		1		1	1						
	09:00	10,45	8,63	1,82		1		1	1						
	10:00	10,78	8,79	2,00		1		1	1						
	11:00	10,97	8,87	2,10		1		1	1						
	12:00	11,20	9,15	2,04		1		1	1						
	13:00	11,44	9,92	1,51	1	1		1	1						
	14:00	11,40	9,98	1,42	1	1		1	1						
	15:00	11,02	9,52	1,51	1	1		1	1						
	16:00	10,74	9,49	1,25	1	1		1	1						
	17:00	11,04	9,84	1,20	1	1		1	1						
	18:00	11,90	10,41	1,49	1	1		1	1						
	19:00	12,60	10,18	2,42	1	1		1	1						
	20:00	12,72	9,81	2,91	1	1		1	1						
	21:00	12,35	9,31	3,04	1	1		1	1						
	22:00	11,43	8,39	3,04	1			1	1						
	23:00	10,74	7,70	3,04	1			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	ΕΝΟΙΚ. HZ (x4)
Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026	00:00	9,55	6,51	3,04	1	1		1							
	01:00	8,79	5,76	3,03	1	1		1							
	02:00	8,13	5,28	2,85	1			1							
	03:00	7,70	5,01	2,70	1			1							
	04:00	7,46	4,85	2,61	1			1							
	05:00	7,40	4,81	2,59	1			1							
	06:00	7,62	4,96	2,67	1			1							
	07:00	8,26	5,47	2,79	1			1							
	08:00	9,28	6,51	2,77				1	1						
	09:00	9,98	7,21	2,77				1	1						
	10:00	10,25	7,45	2,79				1	1						
	11:00	10,36	7,64	2,72				1	1						
	12:00	10,59	8,25	2,34				1	1						
	13:00	10,88	8,96	1,91				1	1						1
	14:00	10,80	9,02	1,79				1	1						1
	15:00	10,33	8,95	1,39				1	1						1
	16:00	10,15	8,24	1,92				1	1						
	17:00	10,54	8,03	2,51				1	1						
	18:00	11,25	8,33	2,92				1	1						
	19:00	11,78	8,74	3,04				1	1						1
	20:00	11,82	8,78	3,04				1	1						1
	21:00	11,70	8,66	3,04				1	1						1
	22:00	10,76	7,72	3,04				1	1						
	23:00	10,04	7,00	3,04				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης