ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026					
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026	00:00	5,23	3,40	1,83					1					
	01:00	4,92	3,26	1,66					1					
	02:00	4,79	3,26	1,54					1					
	03:00	4,61	3,26	1,36					1					
	04:00	4,44	3,26	1,19					1					
	05:00	4,36	3,26	1,10					1					
	06:00	4,52	3,26	1,27					1					
	07:00	5,06	3,29	1,77					1					
	08:00	5,73	3,73	2,01					1					
	09:00	6,22	4,05	2,18					1					
	10:00	6,39	4,15	2,23					1					
	11:00	6,09	3,96	2,13					1					
	12:00	5,68	3,69	1,99					1					
	13:00	5,32	3,46	1,86					1					
	14:00	4,63	3,26	1,37					1					
	15:00	4,51	3,26	1,25					1					
	16:00	4,65	3,26	1,40					1					
	17:00	4,98	3,26	1,73					1					
	18:00	5,53	3,59	1,93					1					
	19:00	5,99	3,89	2,09					1					
	20:00	7,10	4,62	2,49			1		1					
	21:00	7,54	4,90	2,64			1		1					
	22:00	6,89	4,48	2,41			1		1					
	23:00	6,02	4,34	1,68			1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 2 Μαΐου 2026					
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,90
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Σάββατο, 2 Μαΐου 2026	00:00	5,04	3,28	1,76					1					
	01:00	4,72	3,26	1,46					1					
	02:00	4,58	3,26	1,32					1					
	03:00	4,43	3,26	1,17					1					
	04:00	4,29	3,26	1,03					1					
	05:00	4,24	3,26	0,99					1					
	06:00	4,40	3,26	1,14					1					
	07:00	4,63	3,26	1,37					1					
	08:00	4,92	3,26	1,66					1					
	09:00	5,13	3,34	1,80					1					
	10:00	5,15	3,34	1,80					1					
	11:00	5,10	3,31	1,78					1					
	12:00	5,12	3,33	1,79					1					
	13:00	5,17	3,36	1,81					1					
	14:00	4,93	3,26	1,67					1					
	15:00	4,34	3,26	1,09					1					
	16:00	4,22	3,26	0,96					1					
	17:00	4,65	3,26	1,39					1					
	18:00	5,35	3,47	1,87					1					
	19:00	6,04	4,34	1,70			1		1					
	20:00	7,07	4,77	2,29			1		1					
	21:00	7,47	5,00	2,47			1		1					
	22:00	6,81	4,43	2,38			1		1					
	23:00	5,85	3,81	2,05					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 3 Μαΐου 2026					
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.HZ (x4)
Κυριακή, 3 Μαΐου 2026	00:00	5,25	3,41	1,84					1					
	01:00	4,73	3,26	1,47					1					
	02:00	4,49	3,26	1,24					1					
	03:00	4,33	3,26	1,08					1					
	04:00	4,24	3,26	0,98					1					
	05:00	4,23	3,26	0,97					1					
	06:00	4,43	3,26	1,17					1					
	07:00	4,77	3,26	1,51					1					
	08:00	4,99	3,26	1,73					1					
	09:00	5,22	3,39	1,83					1					
	10:00	5,34	3,47	1,87					1					
	11:00	5,43	3,53	1,90					1					
	12:00	5,45	3,54	1,91					1					
	13:00	5,19	3,37	1,82					1					
	14:00	4,48	3,26	1,22					1					
	15:00	3,91	3,26	0,66					1					
	16:00	4,25	3,26	0,99					1					
	17:00	4,72	3,26	1,46					1					
	18:00	5,07	3,30	1,78					1					
	19:00	5,85	3,80	2,05					1					
	20:00	7,14	4,78	2,36			1		1					
	21:00	7,59	5,48	2,11			1		1					
	22:00	6,94	5,04	1,89			1		1					
	23:00	6,06	4,35	1,71			1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,70	1,70	1,70	5,80	5,80	0,80	0,90	0,90	0,90	0,90
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.HZ (x4)
Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026	00:00	5,24	3,70	1,54					1					
	01:00	4,70	3,37	1,33					1					
	02:00	4,49	3,45	1,05					1					
	03:00	4,43	3,57	0,86					1					
	04:00	4,43	3,73	0,70					1					
	05:00	4,58	3,91	0,67					1					
	06:00	4,98	4,30	0,68					1					
	07:00	5,50	4,83	0,67			1		1					
	08:00	5,80	5,21	0,58			1		1					
	09:00	5,87	5,36	0,50			1		1					
	10:00	5,68	5,24	0,44			1		1					
	11:00	5,52	5,13	0,39			1		1					
	12:00	5,49	5,12	0,37			1		1					
	13:00	5,55	5,23	0,32			1		1					
	14:00	5,25	4,99	0,26			1		1					
	15:00	4,69	4,50	0,19			1		1					
	16:00	4,63	4,51	0,12			1		1					
	17:00	4,94	4,88	0,06			1		1					
	18:00	5,52	5,51	0,02			1		1					
	19:00	6,36	6,36	0,00				1	1					
	20:00	7,82	7,82	0,00				1	1					
	21:00	8,23	8,23	0,00				1	1					
	22:00	7,24	7,24	0,00				1	1					
	23:00	6,10	6,10	0,00				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 5 Μαΐου 2026					
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Τρίτη, 5 Μαΐου 2026	00:00	5,83	5,35	0,48			1		1					
	01:00	5,28	4,79	0,48			1		1					
	02:00	5,03	4,53	0,50			1		1					
	03:00	4,99	4,69	0,29			1		1					
	04:00	5,07	4,86	0,21			1		1					
	05:00	5,27	5,03	0,24			1		1					
	06:00	5,71	5,47	0,24			1		1					
	07:00	6,35	6,22	0,14	1		1		1					
	08:00	7,12	7,05	0,06	1		1		1					
	09:00	7,52	7,52	0,00				1	1					
	10:00	7,50	7,50	0,00				1	1					
	11:00	6,77	6,77	0,00				1	1					
	12:00	6,39	6,39	0,00				1	1					
	13:00	6,12	6,12	0,00				1	1					
	14:00	5,66	5,65	0,01	1				1					
	15:00	5,10	5,08	0,02	1				1					
	16:00	5,03	4,97	0,06	1				1					
	17:00	5,49	5,41	0,08	1				1					
	18:00	6,15	6,07	0,08	1		1		1					
	19:00	7,13	7,03	0,09	1		1		1					
	20:00	8,67	8,56	0,11				1	1					
	21:00	8,83	8,74	0,09				1	1					
	22:00	7,80	7,71	0,09				1	1					
	23:00	6,58	6,51	0,07				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026	00:00	5,53	5,48	0,05			1	1						
	01:00	4,89	4,84	0,05			1	1						
	02:00	4,66	4,59	0,06			1	1						
	03:00	4,60	4,54	0,07			1	1						
	04:00	4,65	4,57	0,09			1	1						
	05:00	4,83	4,74	0,09			1	1						
	06:00	5,22	5,13	0,09			1	1						
	07:00	5,80	5,66	0,14			1	1						
	08:00	6,26	6,13	0,13			1	1						
	09:00	6,33	6,21	0,12			1	1						
	10:00	6,13	6,00	0,14			1	1						
	11:00	5,95	5,81	0,14			1	1						
	12:00	5,81	5,62	0,19			1	1						
	13:00	5,51	5,28	0,23			1	1						
	14:00	5,07	4,81	0,26			1	1						
	15:00	4,67	4,34	0,33				1						
	16:00	4,64	4,32	0,32				1						
	17:00	5,02	4,76	0,26			1	1						
	18:00	5,68	5,48	0,20			1	1						
	19:00	6,31	6,18	0,14			1	1						
	20:00	7,97	7,85	0,12				1	1					
	21:00	8,40	8,27	0,13				1	1					
	22:00	7,43	7,27	0,16				1	1					
	23:00	6,57	6,51	0,06				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026	00:00	5,27	5,06	0,21		1			1					
	01:00	4,74	4,55	0,19					1					
	02:00	4,49	4,23	0,26					1					
	03:00	4,42	4,02	0,40					1					
	04:00	4,49	3,98	0,51					1					
	05:00	4,64	3,89	0,74					1					
	06:00	5,00	4,07	0,93					1					
	07:00	5,55	4,72	0,83		1			1					
	08:00	5,83	4,80	1,03		1			1					
	09:00	5,88	4,85	1,03		1			1					
	10:00	5,80	4,63	1,18					1					
	11:00	5,62	4,25	1,37					1					
	12:00	5,56	4,09	1,47					1					
	13:00	5,46	4,10	1,36					1					
	14:00	5,22	3,92	1,31					1					
	15:00	4,88	3,71	1,17					1					
	16:00	4,77	3,65	1,11					1					
	17:00	5,04	3,99	1,05					1					
	18:00	5,54	4,41	1,14					1					
	19:00	6,32	6,32	0,00				1	1					
	20:00	7,52	6,94	0,59				1	1					
	21:00	7,94	6,92	1,02				1	1					
	22:00	7,01	6,51	0,50				1	1					
	23:00	6,20	5,45	0,75		1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026					
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026	00:00	5,11	4,57	0,54					1					
	01:00	4,64	4,31	0,33					1					
	02:00	4,40	4,14	0,26					1					
	03:00	4,36	4,11	0,25					1					
	04:00	4,42	4,13	0,28					1					
	05:00	4,52	4,11	0,41					1					
	06:00	4,77	4,04	0,73					1					
	07:00	5,24	4,10	1,15					1					
	08:00	5,59	4,30	1,29					1					
	09:00	5,76	4,45	1,31					1					
	10:00	5,71	4,27	1,44					1					
	11:00	5,50	3,96	1,54					1					
	12:00	5,39	3,77	1,62					1					
	13:00	5,38	3,50	1,88					1					
	14:00	5,17	3,36	1,81					1					
	15:00	4,69	3,26	1,43					1					
	16:00	4,54	3,26	1,28					1					
	17:00	5,49	4,38	1,12					1					
	18:00	6,05	5,10	0,95			1		1					
	19:00	6,49	5,92	0,57			1		1					
	20:00	7,34	7,14	0,19		1	1		1					
	21:00	7,52	7,37	0,15		1	1		1					
	22:00	6,80	6,76	0,04		1	1		1					
	23:00	6,01	5,74	0,27			1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 9 Μαΐου 2026					
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Σάββατο, 9 Μαΐου 2026	00:00	5,07	3,41	1,65					1					
	01:00	4,70	3,26	1,44					1					
	02:00	4,49	3,38	1,11					1					
	03:00	4,39	3,26	1,14					1					
	04:00	4,36	3,26	1,10					1					
	05:00	4,42	3,46	0,97					1					
	06:00	4,63	3,76	0,87					1					
	07:00	4,99	4,23	0,76					1					
	08:00	5,29	4,62	0,67					1					
	09:00	5,55	4,77	0,79			1		1					
	10:00	5,56	4,80	0,77			1		1					
	11:00	5,48	4,72	0,76			1		1					
	12:00	5,47	4,83	0,64			1		1					
	13:00	5,43	5,00	0,43			1		1					
	14:00	5,07	4,71	0,36			1		1					
	15:00	4,56	4,34	0,22			1		1					
	16:00	4,44	4,34	0,10			1		1					
	17:00	4,87	4,54	0,33			1		1					
	18:00	5,60	5,31	0,29			1		1					
	19:00	6,43	5,99	0,45			1		1					
	20:00	7,39	7,10	0,29		1	1		1					
	21:00	7,63	7,55	0,08		1	1		1					
	22:00	6,77	6,64	0,13		1	1		1					
	23:00	5,99	5,85	0,14		1	1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 10 Μαΐου 2026					
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,90
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Κυριακή, 10 Μαΐου 2026	00:00	5,21	5,12	0,08			1		1					
	01:00	4,74	4,67	0,07			1		1					
	02:00	4,51	4,47	0,05					1					
	03:00	4,39	4,38	0,01					1					
	04:00	4,32	4,32	0,00					1					
	05:00	4,32	4,32	0,00					1					
	06:00	4,46	4,46	0,00					1					
	07:00	4,74	4,74	0,00			1		1					
	08:00	5,19	5,19	0,00			1		1					
	09:00	5,59	5,59	0,00			1		1					
	10:00	5,79	5,78	0,00			1		1					
	11:00	5,84	5,83	0,01			1		1					
	12:00	5,73	5,69	0,04			1		1					
	13:00	5,36	5,28	0,08			1		1					
	14:00	4,74	4,65	0,09			1		1					
	15:00	4,32	4,32	0,00			1		1					
	16:00	4,35	4,34	0,01			1		1					
	17:00	4,78	4,64	0,13			1		1					
	18:00	5,32	5,19	0,13			1		1					
	19:00	6,52	6,52	0,00				1	1					
	20:00	7,42	7,34	0,08				1	1					
	21:00	7,76	7,72	0,05				1	1					
	22:00	7,02	7,02	0,00				1	1					
	23:00	6,10	6,10	0,00				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026					
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026	00:00	5,22	5,22	0,00		1			1					
	01:00	4,68	4,68	0,00		1			1					
	02:00	4,47	4,47	0,00					1					
	03:00	4,42	4,42	0,00					1					
	04:00	4,42	4,42	0,00					1					
	05:00	4,52	4,52	0,00					1					
	06:00	4,89	4,89	0,00		1			1					
	07:00	5,43	5,43	0,00		1			1					
	08:00	5,83	5,83	0,00		1			1					
	09:00	5,99	5,99	0,00		1			1					
	10:00	5,93	5,93	0,00		1			1					
	11:00	5,84	5,84	0,00		1			1					
	12:00	5,79	5,79	0,00		1			1					
	13:00	5,62	5,62	0,00		1			1					
	14:00	5,12	5,12	0,00		1			1					
	15:00	4,57	4,56	0,01		1			1					
	16:00	4,44	4,43	0,01		1			1					
	17:00	4,84	4,82	0,02		1			1					
	18:00	5,58	5,56	0,02		1			1					
	19:00	6,56	6,54	0,02				1	1					
	20:00	7,76	7,75	0,01				1	1					
	21:00	8,12	8,12	0,00				1	1					
	22:00	7,26	7,25	0,00				1	1					
	23:00	6,15	6,14	0,01		1	1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 12 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Τρίτη, 12 Μαΐου 2026	00:00	5,50	5,11	0,39			1	1						
	01:00	4,94	4,37	0,57				1						
	02:00	4,73	4,37	0,37				1						
	03:00	4,66	4,22	0,44				1						
	04:00	4,63	4,00	0,62				1						
	05:00	4,73	4,13	0,60				1						
	06:00	5,06	4,61	0,46				1						
	07:00	5,57	5,19	0,38			1	1						
	08:00	6,14	5,89	0,25			1	1						
	09:00	6,44	6,25	0,19		1	1	1						
	10:00	6,46	6,35	0,11		1	1	1						
	11:00	6,41	6,37	0,03		1	1	1						
	12:00	6,37	6,35	0,02		1	1	1						
	13:00	6,21	6,10	0,11		1	1	1						
	14:00	5,66	5,27	0,39			1	1						
	15:00	5,14	4,43	0,70				1						
	16:00	4,99	4,29	0,70				1						
	17:00	5,42	4,10	1,31				1						
	18:00	6,05	3,93	2,12				1						
	19:00	6,80	4,42	2,38				1						
	20:00	7,90	5,13	2,76			1	1						
	21:00	8,27	5,70	2,57			1	1						
	22:00	7,45	5,36	2,09			1	1						
	23:00	6,37	4,19	2,18				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.HZ (x4)
Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026	00:00	5,12	3,33	1,79				1						
	01:00	4,58	3,26	1,33				1						
	02:00	4,40	3,26	1,15				1						
	03:00	4,34	3,26	1,08				1						
	04:00	4,32	3,26	1,06				1						
	05:00	4,41	3,26	1,16				1						
	06:00	4,70	3,26	1,44				1						
	07:00	5,05	4,12	0,93				1						
	08:00	5,42	5,08	0,34			1	1						
	09:00	5,56	5,29	0,26			1	1						
	10:00	5,48	4,09	1,39				1						
	11:00	5,39	3,79	1,60				1						
	12:00	5,35	3,80	1,55				1						
	13:00	5,23	3,72	1,52				1						
	14:00	4,81	3,76	1,05				1						
	15:00	4,43	3,82	0,61				1						
	16:00	4,39	4,05	0,34				1						
	17:00	4,78	4,58	0,20			1	1						
	18:00	5,51	5,23	0,28			1	1						
	19:00	6,35	6,03	0,32			1	1						
	20:00	7,51	7,21	0,30		1	1	1						
	21:00	7,82	7,67	0,15		1	1	1						
	22:00	6,94	6,84	0,10		1	1	1						
	23:00	6,01	5,96	0,05			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026					
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.HZ (x4)
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026	00:00	5,27	3,42	1,84				1						
	01:00	4,79	3,26	1,53				1						
	02:00	4,53	3,26	1,27				1						
	03:00	4,46	3,26	1,20				1						
	04:00	4,50	3,26	1,25				1						
	05:00	4,62	3,26	1,37				1						
	06:00	4,92	3,26	1,66				1						
	07:00	5,35	3,48	1,87				1						
	08:00	5,94	4,43	1,51				1						
	09:00	6,12	5,09	1,04			1	1						
	10:00	6,20	5,20	1,00			1	1						
	11:00	6,14	5,09	1,06			1	1						
	12:00	5,64	4,74	0,89			1	1						
	13:00	5,45	4,43	1,02				1						
	14:00	4,99	4,49	0,50				1						
	15:00	4,53	4,29	0,24				1						
	16:00	4,49	4,35	0,14				1						
	17:00	4,95	4,83	0,12			1	1						
	18:00	5,64	5,50	0,14			1	1						
	19:00	6,43	6,28	0,15		1	1	1						
	20:00	7,48	7,23	0,25		1	1	1						
	21:00	7,80	7,48	0,32		1	1	1						
	22:00	6,89	6,55	0,34		1	1	1						
	23:00	6,00	5,71	0,29			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026					
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026	00:00	4,94	4,86	0,07			1	1						
	01:00	4,53	4,43	0,11				1						
	02:00	4,36	4,25	0,11				1						
	03:00	4,32	4,26	0,07				1						
	04:00	4,36	4,31	0,05				1						
	05:00	4,47	4,36	0,11				1						
	06:00	4,75	4,61	0,14				1						
	07:00	5,35	5,26	0,08			1	1						
	08:00	5,82	5,76	0,06			1	1						
	09:00	5,65	5,63	0,02			1	1						
	10:00	5,54	5,52	0,02			1	1						
	11:00	5,40	5,36	0,04			1	1						
	12:00	5,28	5,20	0,08			1	1						
	13:00	5,17	4,99	0,18			1	1						
	14:00	4,81	4,54	0,28				1						
	15:00	4,37	4,14	0,23				1						
	16:00	4,32	4,13	0,19				1						
	17:00	4,77	4,63	0,14				1						
	18:00	5,49	5,36	0,13			1	1						
	19:00	6,28	6,17	0,11		1	1	1						
	20:00	7,20	7,01	0,19		1	1	1						
	21:00	7,42	7,11	0,31		1	1	1						
	22:00	6,59	5,99	0,60			1	1						
	23:00	5,90	5,16	0,73			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Σάββατο, 16 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900				
ΤΕ (MW)					1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510				
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 16 Μαΐου 2026	00:00	5,06	4,94	0,12			1	1							2,56	0,73	66%	701
	01:00	4,73	4,68	0,05			1	1							2,82	0,39	62%	669
	02:00	4,57	4,52	0,05				1							1,28	1,31	78%	795
	03:00	4,47	4,38	0,09				1							1,42	1,21	76%	595
	04:00	4,43	4,27	0,17				1							1,53	1,18	74%	582
	05:00	4,50	4,16	0,34				1							1,64	1,24	72%	569
	06:00	4,70	4,03	0,67				1							1,77	1,44	70%	555
	07:00	4,91	4,18	0,72				1							1,62	1,65	72%	572
	08:00	5,29	4,53	0,76				1							1,27	1,85	78%	612
	09:00	5,65	4,87	0,78			1	1							2,63	1,32	65%	877
	10:00	5,76	4,89	0,87			1	1							2,61	1,43	65%	695
	11:00	5,82	4,54	1,28			1	1							2,96	1,48	61%	652
	12:00	5,83	3,79	2,04				1							2,01	2,04	65%	710
	13:00	5,79	3,76	2,03				1							2,04	2,03	65%	523
	14:00	5,42	3,52	1,90				1							2,28	1,90	61%	494
	15:00	4,90	3,26	1,65				1							2,54	1,65	56%	462
	16:00	4,86	3,26	1,60				1							2,54	1,60	56%	462
	17:00	5,31	3,45	1,86				1							2,35	1,86	59%	486
	18:00	5,93	3,86	2,08				1							1,94	2,08	67%	534
	19:00	6,53	4,34	2,20			1	1							3,16	2,20	58%	811
	20:00	7,23	4,98	2,25			1	1							2,52	2,53	66%	705
	21:00	7,47	5,69	1,77			1	1							1,81	2,61	76%	792
	22:00	6,68	5,22	1,45			1	1							2,28	2,34	70%	736
	23:00	5,83	5,27	0,55			1	1							2,23	1,49	70%	742
		131,66 MWh														**ΑΩΛ: 13,00**		**15.332 €**

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Κυριακή, 17 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900				
ΤΕ (MW)					1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510				
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 17 Μαΐου 2026	00:00	5,17	4,69	0,48			1	1							2,81	0,84	63%	671
	01:00	4,76	4,36	0,40				1							1,44	1,50	75%	777
	02:00	4,54	3,45	1,09				1							2,35	1,28	60%	486
	03:00	4,39	3,26	1,14				1							2,54	1,14	56%	462
	04:00	4,30	3,26	1,04				1							2,54	1,04	56%	462
	05:00	4,28	3,26	1,02				1							2,54	1,02	56%	462
	06:00	4,34	3,26	1,08				1							2,54	1,08	56%	463
	07:00	4,46	3,35	1,11				1							2,45	1,20	58%	474
	08:00	4,80	4,04	0,76				1							1,76	1,55	70%	555
	09:00	5,17	4,34	0,83				1							1,46	1,81	75%	590
	10:00	5,38	4,24	1,14				1							1,56	1,88	73%	579
	11:00	5,47	4,49	0,98				1							1,31	1,91	77%	608
	12:00	5,39	4,07	1,32				1							1,73	1,89	70%	559
	13:00	5,04	3,29	1,75				1							2,51	1,76	57%	466
	14:00	4,39	3,26	1,14				1							2,54	1,14	56%	462
	15:00	3,90	3,26	0,64				1							2,54	0,64	56%	462
	16:00	3,93	3,26	0,67				1							2,54	0,67	56%	462
	17:00	4,40	3,26	1,15				1							2,54	1,15	56%	462
	18:00	5,18	3,98	1,21				1							1,82	1,81	69%	548
	19:00	6,02	4,76	1,26			1	1							2,74	1,68	63%	864
	20:00	6,92	4,95	1,97			1	1							2,55	2,42	66%	702
	21:00	7,22	4,82	2,40			1	1							2,68	2,53	64%	686
	22:00	6,61	4,52	2,09			1	1							2,98	2,27	60%	649
	23:00	5,81	4,50	1,31			1	1							3,00	1,48	60%	647
		121,88 MWh														**ΑΩΛ: 11,74**		**13.560 €**

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900				
ΤΕ (MW)					1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510				
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	5,05	4,33	0,72				1							1,47	1,77	75%	774
	01:00	4,58	3,95	0,62				1							1,85	1,32	68%	545
	02:00	4,38	4,07	0,31				1							1,73	1,12	70%	559
	03:00	4,33	4,10	0,22				1							1,70	1,07	71%	563
	04:00	4,31	4,05	0,26				1							1,75	1,05	70%	556
	05:00	4,41	4,27	0,14				1							1,53	1,16	74%	583
	06:00	4,79	4,64	0,15				1							1,16	1,53	80%	625
	07:00	5,32	5,03	0,29			1	1							2,47	0,99	67%	897
	08:00	5,72	5,53	0,19			1	1							1,97	1,39	74%	773
	09:00	5,80	5,64	0,16			1	1							1,86	1,47	75%	785
	10:00	5,65	5,48	0,17			1	1							2,02	1,31	73%	766
	11:00	5,52	5,32	0,20			1	1							2,18	1,19	71%	748
	12:00	5,47	5,24	0,24			1	1							2,26	1,14	70%	737
	13:00	5,39	5,14	0,25			1	1							2,36	1,05	69%	725
	14:00	4,93	4,71	0,22			1	1							2,79	0,59	63%	672
	15:00	4,36	4,14	0,21				1							1,66	1,10	71%	752
	16:00	4,18	4,01	0,16				1							1,79	0,92	69%	552
	17:00	4,54	4,44	0,10				1							1,36	1,28	76%	601
	18:00	5,26	5,20	0,06			1	1							2,30	0,93	69%	918
	19:00	6,13	6,07	0,06		1	1	1							3,13	0,71	66%	1.059
	20:00	7,19	7,11	0,08		1	1	1							2,09	1,77	77%	1.002
	21:00	7,59	7,46	0,14		1	1	1							1,74	2,18	81%	1.045
	22:00	6,78	6,62	0,16		1	1	1							2,58	1,37	72%	942
	23:00	5,82	5,56	0,26			1	1							1,94	1,49	74%	961
		127,51 MWh														**ΑΩΛ: 9,83**		**18.140 €**

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 19 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Τρίτη, 19 Μαΐου 2026	00:00	5,22	5,15	0,07			1	1						
	01:00	4,75	4,66	0,08			1	1						
	02:00	4,56	4,46	0,09				1						
	03:00	4,52	4,44	0,08				1						
	04:00	4,54	4,49	0,05				1						
	05:00	4,70	4,68	0,02		1		1						
	06:00	5,02	5,01	0,01		1		1						
	07:00	5,36	5,36	0,00		1		1						
	08:00	5,69	5,69	0,00		1		1						
	09:00	5,86	5,86	0,00		1		1						
	10:00	5,84	5,83	0,01		1		1						
	11:00	5,79	5,74	0,06		1		1						
	12:00	5,74	5,59	0,15		1		1						
	13:00	5,61	5,40	0,21		1		1						
	14:00	5,15	4,96	0,19		1		1						
	15:00	4,63	4,44	0,19		1		1						
	16:00	4,46	4,34	0,13		1		1						
	17:00	5,02	4,78	0,25		1		1						
	18:00	5,85	5,62	0,23		1		1						
	19:00	6,51	6,26	0,26		1	1	1						
	20:00	7,36	6,88	0,48		1	1	1						
	21:00	7,78	7,03	0,75		1	1	1						
	22:00	6,93	5,99	0,95		1	1	1						
	23:00	5,97	5,06	0,91			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.HZ (x4)
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026	00:00	5,21	4,40	0,81				1						
	01:00	4,71	3,74	0,98				1						
	02:00	4,53	3,26	1,27				1						
	03:00	4,48	3,26	1,22				1						
	04:00	4,52	3,26	1,26				1						
	05:00	4,65	3,26	1,40				1						
	06:00	4,99	3,26	1,73				1						
	07:00	5,40	4,53	0,87				1						
	08:00	5,79	5,41	0,39			1	1						
	09:00	5,91	5,60	0,31			1	1						
	10:00	5,78	5,32	0,46			1	1						
	11:00	5,62	4,86	0,76			1	1						
	12:00	5,58	5,00	0,58			1	1						
	13:00	5,56	4,87	0,69			1	1						
	14:00	5,05	3,53	1,52				1						
	15:00	4,62	3,26	1,36				1						
	16:00	4,56	3,26	1,31				1						
	17:00	5,05	3,28	1,77				1						
	18:00	5,76	3,94	1,82				1						
	19:00	6,43	4,76	1,67			1	1						
	20:00	7,38	5,56	1,82			1	1						
	21:00	7,85	6,03	1,82			1	1						
	22:00	6,92	5,83	1,10			1	1						
	23:00	5,97	5,33	0,64			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026	00:00	5,11	4,39	0,73				1						
	01:00	4,67	3,93	0,73				1						
	02:00	4,44	3,65	0,79				1						
	03:00	4,37	3,69	0,68				1						
	04:00	4,42	3,64	0,77				1						
	05:00	4,51	3,27	1,24				1						
	06:00	4,84	3,94	0,91				1						
	07:00	5,35	4,53	0,82			1	1						
	08:00	5,72	5,08	0,64			1	1						
	09:00	5,78	5,18	0,60			1	1						
	10:00	5,73	5,41	0,31			1	1						
	11:00	5,65	5,46	0,19			1	1						
	12:00	5,63	5,53	0,10			1	1						
	13:00	5,49	5,46	0,04			1	1						
	14:00	5,02	4,99	0,03			1	1						
	15:00	4,62	4,57	0,05			1	1						
	16:00	4,61	4,55	0,06			1	1						
	17:00	4,98	4,74	0,24			1	1						
	18:00	5,65	5,34	0,31			1	1						
	19:00	6,48	6,22	0,26		1	1	1						
	20:00	7,46	7,30	0,16		1	1	1						
	21:00	7,64	7,40	0,24		1	1	1						
	22:00	6,73	6,35	0,38		1	1	1						
	23:00	5,91	5,33	0,58		1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026					
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026	00:00	5,07	4,95	0,11		1		1						
	01:00	4,65	4,54	0,11				1						
	02:00	4,42	4,28	0,14				1						
	03:00	4,36	4,20	0,16				1						
	04:00	4,42	4,31	0,11				1						
	05:00	4,53	4,45	0,08				1						
	06:00	4,82	4,76	0,07				1						
	07:00	5,35	5,31	0,04		1		1						
	08:00	5,75	5,73	0,02		1		1						
	09:00	5,88	5,87	0,01		1		1						
	10:00	5,82	5,81	0,01		1		1						
	11:00	5,65	5,64	0,02		1		1						
	12:00	5,52	5,51	0,01		1		1						
	13:00	5,59	5,58	0,01		1		1						
	14:00	5,50	5,40	0,10		1		1						
	15:00	5,36	4,68	0,68				1						
	16:00	5,25	3,94	1,31				1						
	17:00	5,56	4,45	1,12				1						
	18:00	5,91	5,15	0,76		1		1						
	19:00	6,54	5,57	0,97		1		1						
	20:00	7,27	6,26	1,01	1	1		1						
	21:00	7,55	6,58	0,97	1	1		1						
	22:00	6,70	6,04	0,66	1	1		1						
	23:00	5,83	5,46	0,36		1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 23 Μαΐου 2026					
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Σάββατο, 23 Μαΐου 2026	00:00	5,16	4,89	0,26		1			1					
	01:00	4,78	4,43	0,35		1			1					
	02:00	4,55	4,07	0,48					1					
	03:00	4,42	3,99	0,43					1					
	04:00	4,41	3,92	0,50					1					
	05:00	4,49	3,47	1,02					1					
	06:00	4,70	3,26	1,45					1					
	07:00	5,03	3,27	1,76					1					
	08:00	5,65	3,93	1,72					1					
	09:00	6,19	4,50	1,68			1		1					
	10:00	6,03	4,34	1,70			1		1					
	11:00	5,63	3,86	1,78					1					
	12:00	5,61	4,02	1,59					1					
	13:00	5,52	3,59	1,93					1					
	14:00	5,13	3,33	1,79					1					
	15:00	4,64	3,26	1,39					1					
	16:00	4,60	3,26	1,35					1					
	17:00	5,11	4,33	0,78					1					
	18:00	5,86	5,52	0,34		1			1					
	19:00	6,48	6,16	0,32		1	1		1					
	20:00	7,26	6,91	0,36		1	1		1					
	21:00	7,57	6,89	0,68		1	1		1					
	22:00	6,81	5,80	1,01		1	1		1					
	23:00	5,88	5,20	0,68		1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 24 Μαΐου 2026					
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,90
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Κυριακή, 24 Μαΐου 2026	00:00	5,21	4,85	0,37		1			1					
	01:00	4,80	4,68	0,13		1			1					
	02:00	4,57	4,47	0,10					1					
	03:00	4,42	4,32	0,09					1					
	04:00	4,32	4,19	0,13					1					
	05:00	4,29	3,79	0,50					1					
	06:00	4,35	3,26	1,09					1					
	07:00	4,45	3,26	1,20					1					
	08:00	4,81	3,38	1,43					1					
	09:00	5,23	3,85	1,38					1					
	10:00	5,50	4,42	1,08		1			1					
	11:00	5,62	4,73	0,89		1			1					
	12:00	5,54	4,72	0,83		1			1					
	13:00	5,15	4,33	0,82					1					
	14:00	4,53	3,98	0,55					1					
	15:00	4,06	3,51	0,55					1					
	16:00	4,18	3,26	0,92					1					
	17:00	4,76	3,57	1,18					1					
	18:00	5,51	3,89	1,61					1					
	19:00	6,14	4,34	1,80		1			1					
	20:00	6,81	4,96	1,85		1			1					
	21:00	7,15	5,30	1,86		1			1					
	22:00	6,57	4,69	1,88		1			1					
	23:00	5,81	4,02	1,78					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026	00:00	5,10	3,53	1,57					1					
	01:00	4,64	3,95	0,69					1					
	02:00	4,46	4,21	0,25					1					
	03:00	4,40	4,11	0,29					1					
	04:00	4,37	3,97	0,40					1					
	05:00	4,42	3,85	0,58					1					
	06:00	4,77	4,19	0,59					1					
	07:00	5,24	4,39	0,85					1					
	08:00	5,62	4,89	0,73		1			1					
	09:00	5,74	5,11	0,63		1			1					
	10:00	5,63	4,89	0,74		1			1					
	11:00	5,49	4,63	0,87		1			1					
	12:00	5,44	4,51	0,93		1			1					
	13:00	5,29	4,46	0,83		1			1					
	14:00	4,79	4,06	0,74					1					
	15:00	4,22	3,53	0,68					1					
	16:00	4,09	3,44	0,64					1					
	17:00	4,49	3,88	0,61					1					
	18:00	5,27	4,67	0,59		1			1					
	19:00	6,12	5,46	0,66		1			1					
	20:00	7,09	6,18	0,91		1	1		1					
	21:00	7,54	6,52	1,02		1	1		1					
	22:00	6,78	5,92	0,86		1	1		1					
	23:00	5,82	5,20	0,62			1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 26 Μαΐου 2026					
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Τρίτη, 26 Μαΐου 2026	00:00	5,16	5,11	0,05		1		1						
	01:00	4,71	4,70	0,01		1		1						
	02:00	4,53	4,53	0,00				1						
	03:00	4,47	4,47	0,00				1						
	04:00	4,46	4,46	0,00				1						
	05:00	4,56	4,55	0,01				1						
	06:00	4,83	4,82	0,01		1		1						
	07:00	5,19	5,15	0,04		1		1						
	08:00	5,58	5,55	0,03		1		1						
	09:00	5,78	5,75	0,04		1		1						
	10:00	5,80	5,72	0,08		1		1						
	11:00	5,80	5,74	0,06		1		1						
	12:00	5,81	5,71	0,11		1		1						
	13:00	5,70	5,41	0,29		1		1						
	14:00	5,27	4,88	0,39		1		1						
	15:00	4,77	4,41	0,36				1						
	16:00	4,69	4,17	0,52				1						
	17:00	5,16	4,53	0,63				1						
	18:00	6,00	5,44	0,57		1		1						
	19:00	6,75	6,18	0,57	1	1		1						
	20:00	7,64	6,85	0,79	1	1		1						
	21:00	7,89	6,93	0,97	1	1		1						
	22:00	6,97	5,75	1,22		1		1						
	23:00	5,92	4,99	0,93		1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026					
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026	00:00	5,18	4,11	1,07				1						
	01:00	4,69	3,48	1,20				1						
	02:00	4,51	3,26	1,25				1						
	03:00	4,45	3,26	1,19				1						
	04:00	4,45	3,26	1,19				1						
	05:00	4,57	3,28	1,29				1						
	06:00	4,84	3,71	1,13				1						
	07:00	5,21	4,04	1,17				1						
	08:00	5,56	4,45	1,11	1			1						
	09:00	5,68	4,55	1,13	1			1						
	10:00	5,63	4,07	1,57				1						
	11:00	5,57	3,98	1,60				1						
	12:00	5,56	4,13	1,43				1						
	13:00	5,44	4,26	1,18				1						
	14:00	5,07	4,13	0,94				1						
	15:00	4,72	4,16	0,56				1						
	16:00	4,70	4,30	0,40				1						
	17:00	5,14	4,73	0,41			1	1						
	18:00	5,90	5,50	0,40			1	1						
	19:00	6,62	6,09	0,53			1	1						
	20:00	7,54	6,94	0,60				1	1					
	21:00	7,96	7,30	0,66				1	1					
	22:00	7,07	6,51	0,56				1	1					
	23:00	6,01	5,46	0,55		1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026					
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026	00:00	5,36	5,17	0,18	1			1						
	01:00	4,88	4,72	0,16	1			1						
	02:00	4,59	4,36	0,23				1						
	03:00	4,49	4,32	0,17				1						
	04:00	4,54	4,46	0,08				1						
	05:00	4,66	4,64	0,02			1	1						
	06:00	4,98	4,98	0,00			1	1						
	07:00	5,47	5,47	0,00			1	1						
	08:00	5,91	5,91	0,00			1	1						
	09:00	6,04	6,04	0,00			1	1						
	10:00	6,02	6,02	0,00			1	1						
	11:00	5,94	5,94	0,00			1	1						
	12:00	5,90	5,90	0,00			1	1						
	13:00	5,80	5,80	0,00			1	1						
	14:00	5,38	5,37	0,00			1	1						
	15:00	4,99	4,94	0,05			1	1						
	16:00	5,03	4,86	0,16			1	1						
	17:00	5,51	5,36	0,15			1	1						
	18:00	6,10	6,07	0,04			1	1						
	19:00	6,72	6,71	0,01	1		1	1						
	20:00	7,60	7,60	0,00	1	1	1	1						
	21:00	7,94	7,93	0,01	1	1	1	1						
	22:00	7,07	6,27	0,80	1		1	1						
	23:00	6,15	4,00	2,15				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026	00:00	5,49	5,44	0,06	1			1						
	01:00	5,01	4,14	0,87				1						
	02:00	4,69	3,26	1,43				1						
	03:00	4,60	3,26	1,34				1						
	04:00	4,66	3,26	1,41				1						
	05:00	4,78	3,26	1,53				1						
	06:00	5,02	3,26	1,76				1						
	07:00	5,42	3,52	1,90				1						
	08:00	5,82	4,01	1,81				1						
	09:00	5,97	4,26	1,71				1						
	10:00	5,91	4,32	1,60				1						
	11:00	5,77	4,26	1,51				1						
	12:00	5,61	4,14	1,48				1						
	13:00	5,47	4,09	1,38				1						
	14:00	5,14	4,00	1,14				1						
	15:00	4,73	4,08	0,64				1						
	16:00	4,71	4,16	0,55				1						
	17:00	5,17	4,73	0,44	1			1						
	18:00	5,91	5,61	0,29	1	1		1						
	19:00	6,69	6,44	0,25	1	1		1						
	20:00	7,47	7,19	0,28	1	1		1						
	21:00	7,84	7,50	0,34	1	1		1						
	22:00	7,11	6,70	0,41	1	1		1						
	23:00	6,18	5,82	0,36	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 30 Μαΐου 2026					
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Σάββατο, 30 Μαΐου 2026	00:00	5,46	5,31	0,15	1			1						
	01:00	5,07	5,01	0,06	1			1						
	02:00	4,80	4,79	0,01	1			1						
	03:00	4,64	4,64	0,00				1						
	04:00	4,61	4,61	0,00				1						
	05:00	4,66	4,66	0,00				1						
	06:00	4,84	4,84	0,00	1			1						
	07:00	5,08	5,08	0,00	1			1						
	08:00	5,50	5,50	0,00	1			1						
	09:00	5,84	5,83	0,01	1			1						
	10:00	5,92	5,85	0,07	1			1						
	11:00	5,89	5,74	0,16	1			1						
	12:00	5,90	5,49	0,41	1			1						
	13:00	5,80	4,99	0,81	1			1						
	14:00	5,37	4,40	0,97	1			1						
	15:00	4,86	3,90	0,97				1						
	16:00	4,79	3,92	0,86				1						
	17:00	5,24	4,54	0,70			1	1						
	18:00	6,00	5,37	0,63			1	1						
	19:00	6,72	6,12	0,60			1	1						
	20:00	7,46	6,82	0,64		1	1	1						
	21:00	7,84	7,21	0,63		1	1	1						
	22:00	7,07	6,52	0,55		1	1	1						
	23:00	6,17	5,79	0,38			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 31 Μαΐου 2026					
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,90
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Κυριακή, 31 Μαΐου 2026	00:00	5,41	5,14	0,27			1	1						
	01:00	4,98	4,84	0,15			1	1						
	02:00	4,72	4,61	0,11			1	1						
	03:00	4,56	4,47	0,10				1						
	04:00	4,47	4,41	0,06				1						
	05:00	4,45	4,43	0,02				1						
	06:00	4,50	4,49	0,01				1						
	07:00	4,60	4,58	0,02		1		1						
	08:00	5,00	4,95	0,05		1		1						
	09:00	5,47	5,39	0,08		1		1						
	10:00	5,81	5,66	0,15		1		1						
	11:00	5,93	5,62	0,31		1		1						
	12:00	5,80	5,09	0,71		1		1						
	13:00	5,39	4,43	0,96		1		1						
	14:00	4,72	3,75	0,97				1						
	15:00	4,23	3,26	0,97				1						
	16:00	4,24	3,26	0,98				1						
	17:00	4,70	3,64	1,05				1						
	18:00	5,27	4,25	1,01				1						
	19:00	5,93	5,83	0,11	1			1						
	20:00	6,91	6,82	0,09	1	1		1						
	21:00	7,42	7,32	0,09	1	1		1						
	22:00	6,75	6,67	0,08	1	1		1						
	23:00	5,99	5,93	0,07	1	1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης