ΗΣ ΜΗΛΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026	00:00	7,62	7,23	0,39		1	1			
	01:00	7,10	6,59	0,51		1	1			
	02:00	6,58	6,10	0,48		1				3
	03:00	6,26	5,82	0,44		1				3
	04:00	6,15	5,79	0,36		1				3
	05:00	6,13	5,86	0,27		1				3
	06:00	6,20	6,03	0,18		1				3
	07:00	6,64	6,44	0,19		1				3
	08:00	7,34	7,23	0,11		1	1			
	09:00	7,83	7,74	0,08		1	1			
	10:00	7,95	7,90	0,06		1	1			
	11:00	8,15	8,09	0,05		1	1			
	12:00	8,48	8,41	0,07		1	1			
	13:00	8,60	8,51	0,09		1	1			
	14:00	8,44	8,32	0,12		1	1			
	15:00	8,25	8,03	0,22		1	1			
	16:00	8,23	7,86	0,38		1	1			
	17:00	8,35	7,76	0,59		1	1			
	18:00	8,77	8,10	0,67		1	1			
	19:00	9,15	8,28	0,87		1	1			
	20:00	9,46	8,55	0,91		1	1			
	21:00	9,44	8,53	0,91		1	1			
	22:00	9,07	8,14	0,93		1	1			
	23:00	8,35	7,45	0,90		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	0,80
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026	00:00	7,93	7,00	0,93		1	1			
	01:00	7,34	6,38	0,96		1	1			
	02:00	7,12	6,30	0,82		1	1			
	03:00	6,93	6,34	0,59		1	1			
	04:00	6,62	6,11	0,51		1	1			
	05:00	6,52	6,17	0,35		1	1			
	06:00	6,64	6,43	0,22		1	1			
	07:00	7,14	6,85	0,30		1	1			
	08:00	7,73	7,40	0,33		1	1			
	09:00	7,97	7,74	0,23		1	1			
	10:00	8,10	7,92	0,17		1	1			
	11:00	8,33	8,16	0,18		1	1			
	12:00	8,61	8,45	0,16		1	1			
	13:00	8,79	8,68	0,12		1	1			
	14:00	8,71	8,55	0,16		1	1			
	15:00	8,52	8,32	0,21		1	1			
	16:00	8,64	8,22	0,43		1	1			
	17:00	8,92	8,15	0,77		1	1			
	18:00	9,21	8,13	1,09		1	1			
	19:00	9,61	8,40	1,21		1	1			
	20:00	10,01	8,83	1,18		1	1			
	21:00	9,94	8,91	1,04		1	1			
	22:00	9,37	8,52	0,84		1	1			
	23:00	8,66	8,04	0,62		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026	00:00	7,98	7,10	0,88		1	1			
	01:00	7,41	6,50	0,91		1	1			
	02:00	7,04	6,31	0,73		1	1			
	03:00	6,82	6,29	0,53		1	1			
	04:00	6,71	6,28	0,43		1	1			
	05:00	6,55	5,89	0,66		1	1			
	06:00	6,43	5,77	0,66		1	1			
	07:00	7,15	6,88	0,27		1	1			
	08:00	7,82	7,59	0,23		1	1			
	09:00	8,07	7,73	0,34		1	1			
	10:00	8,28	7,97	0,31		1	1			
	11:00	8,53	8,25	0,28		1	1			
	12:00	8,70	8,36	0,34		1	1			
	13:00	8,71	8,38	0,33		1	1			
	14:00	8,47	8,11	0,37		1	1			
	15:00	8,58	8,19	0,39		1	1			
	16:00	8,64	8,12	0,52		1	1			
	17:00	8,81	8,35	0,46		1	1			
	18:00	8,96	8,67	0,29		1	1			
	19:00	9,35	9,14	0,21		1	1			1
	20:00	9,66	9,57	0,09		1	1			1
	21:00	9,69	9,58	0,11		1	1			1
	22:00	9,14	9,04	0,10		1	1			
	23:00	8,58	8,47	0,11		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 2MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026	00:00	7,84	6,94	0,89		1	1			
	01:00	7,22	6,20	1,02		1	1			
	02:00	6,87	5,06	1,81			1			2
	03:00	6,95	5,10	1,85			1			2
	04:00	6,75	5,13	1,62			1			2
	05:00	6,52	5,14	1,38			1			2
	06:00	6,59	5,46	1,13		1	1			
	07:00	7,01	6,48	0,53		1	1			
	08:00	7,37	7,04	0,33		1	1			
	09:00	7,78	7,29	0,49		1	1			
	10:00	8,04	7,48	0,56		1	1			
	11:00	8,34	7,63	0,71		1	1			
	12:00	8,60	7,47	1,13		1	1			
	13:00	8,76	6,92	1,83		1	1			
	14:00	8,37	6,19	2,18		1	1			
	15:00	8,26	6,03	2,23		1	1			
	16:00	8,35	6,15	2,20		1	1			
	17:00	8,44	5,93	2,51		1	1			
	18:00	8,69	6,08	2,61		1	1			
	19:00	8,78	6,27	2,50		1	1			
	20:00	9,33	6,97	2,36		1	1			
	21:00	9,46	7,22	2,25		1	1			
	22:00	9,52	7,41	2,11		1	1			
	23:00	8,54	6,24	2,30		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 2MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026					
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026	00:00	8,04	5,71	2,33		1				2
	01:00	7,71	5,80	1,91		1				2
	02:00	7,27	5,82	1,45		1				2
	03:00	6,94	5,58	1,36		1				2
	04:00	6,85	5,77	1,08		1				2
	05:00	6,66	5,78	0,88		1				2
	06:00	6,73	6,20	0,53		1				2
	07:00	7,20	7,00	0,20		1	1			
	08:00	7,97	7,86	0,11		1	1			
	09:00	8,28	8,19	0,09		1	1			
	10:00	8,40	8,30	0,10		1	1			
	11:00	8,58	8,48	0,10		1	1			
	12:00	8,87	8,63	0,24		1	1			
	13:00	9,10	8,84	0,26		1	1			1
	14:00	9,06	8,83	0,23		1	1			1
	15:00	8,96	8,84	0,12		1	1			1
	16:00	8,97	8,90	0,07		1	1			1
	17:00	9,23	9,23	0,00		1	1			1
	18:00	9,40	9,40	0,00		1	1			1
	19:00	9,65	9,65	0,00		1	1			2
	20:00	9,65	9,65	0,00		1	1			2
	21:00	9,32	9,32	0,00		1	1			1
	22:00	8,77	8,77	0,00		1	1			
	23:00	8,13	8,13	0,00		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 2MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,900
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026	00:00	7,31	7,31	0,00		1	1			
	01:00	6,93	6,93	0,00		1				3
	02:00	6,75	6,75	0,00		1				3
	03:00	6,45	6,45	0,00		1				3
	04:00	6,26	6,26	0,00		1				3
	05:00	6,34	6,34	0,00		1				3
	06:00	6,39	6,39	0,00		1				3
	07:00	6,93	6,93	0,00		1				3
	08:00	7,47	7,47	0,00		1	1			
	09:00	7,50	7,50	0,00		1	1			
	10:00	7,54	7,54	0,00		1	1			
	11:00	7,67	7,67	0,00		1	1			
	12:00	7,83	7,77	0,06		1	1			
	13:00	7,94	7,94	0,00		1	1			
	14:00	7,89	7,89	0,00		1	1			
	15:00	7,77	7,77	0,00		1	1			
	16:00	7,72	7,72	0,00		1	1			
	17:00	7,79	7,79	0,00		1	1			
	18:00	8,05	8,05	0,00		1	1			
	19:00	8,47	8,47	0,00		1	1			
	20:00	8,70	8,70	0,00		1	1			
	21:00	8,80	8,80	0,00		1	1			
	22:00	8,35	8,35	0,00		1	1			
	23:00	7,77	7,77	0,00		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 2MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,900	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026	00:00	7,39	7,39	0,00		1	1			
	01:00	6,53	6,53	0,00		1				3
	02:00	6,15	6,15	0,00		1				3
	03:00	6,02	6,02	0,00		1				3
	04:00	5,91	5,91	0,00		1				3
	05:00	5,83	5,83	0,00		1				3
	06:00	5,96	5,96	0,00		1				3
	07:00	6,33	6,33	0,00		1				3
	08:00	6,83	6,83	0,00		1	1			
	09:00	7,13	7,13	0,00		1	1			
	10:00	7,43	7,38	0,05		1	1			
	11:00	7,75	7,75	0,00		1	1			
	12:00	7,92	7,92	0,00		1	1			
	13:00	7,80	7,80	0,00		1	1			
	14:00	7,54	7,43	0,11		1	1			
	15:00	7,41	7,18	0,23		1	1			
	16:00	7,48	7,36	0,12		1	1			
	17:00	7,61	7,51	0,10		1	1			
	18:00	7,78	7,67	0,11		1	1			
	19:00	8,00	7,93	0,08		1	1			
	20:00	8,22	8,18	0,05		1	1			
	21:00	8,63	8,57	0,06		1	1			
	22:00	9,13	9,03	0,10		1	1			1
	23:00	8,78	8,67	0,11		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 2MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,900
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026	00:00	8,28	8,17	0,11		1	1			
	01:00	7,80	7,64	0,16		1	1			
	02:00	7,41	7,21	0,20		1	1			
	03:00	7,06	6,88	0,18		1	1			
	04:00	6,83	6,61	0,21		1	1			
	05:00	6,72	6,43	0,28		1	1			
	06:00	6,83	6,51	0,32		1	1			
	07:00	7,26	5,55	1,71		1	1			
	08:00	7,75	5,87	1,89		1	1			
	09:00	8,38	6,47	1,91		1	1			
	10:00	8,66	6,76	1,90		1	1			
	11:00	8,82	6,84	1,98		1	1			
	12:00	9,00	6,94	2,06		1	1			
	13:00	9,13	7,04	2,09		1	1			
	14:00	9,13	7,00	2,14		1	1			
	15:00	9,08	6,91	2,16		1	1			
	16:00	9,04	6,87	2,17		1	1			
	17:00	9,15	7,05	2,10		1	1			
	18:00	9,42	7,42	2,00		1	1			
	19:00	9,82	7,96	1,85		1	1			
	20:00	10,14	8,58	1,56		1	1			
	21:00	10,32	8,98	1,34		1	1			1
	22:00	10,15	8,92	1,23		1	1			
	23:00	9,26	8,04	1,22		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 2MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026					
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026	00:00	8,56	7,69	0,87		1	1			
	01:00	7,93	7,26	0,67		1	1			
	02:00	7,45	6,71	0,73		1	1			
	03:00	7,21	6,36	0,85		1	1			
	04:00	7,04	6,39	0,65		1	1			
	05:00	6,97	5,86	1,11		1	1			
	06:00	7,08	5,41	1,67		1	1			
	07:00	7,45	5,94	1,51		1	1			
	08:00	8,09	6,73	1,36		1	1			
	09:00	8,43	7,15	1,29		1	1			
	10:00	8,52	7,16	1,36		1	1			
	11:00	8,83	7,47	1,36		1	1			
	12:00	9,17	8,10	1,07		1	1			
	13:00	9,31	8,19	1,12		1	1			
	14:00	9,27	7,31	1,96		1	1			
	15:00	9,13	6,95	2,17		1	1			
	16:00	8,93	7,02	1,91		1	1			
	17:00	8,93	7,36	1,57		1	1			
	18:00	9,33	8,03	1,31		1	1			
	19:00	9,73	8,57	1,16		1	1			
	20:00	10,13	9,16	0,97		1	1			
	21:00	10,29	9,90	0,39		1	1			1
	22:00	10,14	10,02	0,12		1	1			1
	23:00	9,24	9,02	0,22		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 2MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026	00:00	8,46	8,36	0,10		1	1				
	01:00	7,89	7,73	0,17		1	1				
	02:00	7,46	7,26	0,20		1	1				
	03:00	7,13	6,82	0,31		1	1				
	04:00	7,04	6,73	0,31		1	1				
	05:00	6,72	6,39	0,33		1	1				
	06:00	6,81	6,21	0,59		1	1				
	07:00	7,39	6,83	0,57		1	1				
	08:00	7,96	7,20	0,76		1	1				
	09:00	8,26	7,25	1,01		1	1				
	10:00	8,45	7,06	1,39		1	1				
	11:00	8,72	7,23	1,49		1	1				
	12:00	9,03	7,73	1,29		1	1				
	13:00	9,12	7,84	1,28		1	1				
	14:00	9,04	8,17	0,88		1	1				
	15:00	9,01	8,01	0,99		1	1				
	16:00	8,93	7,74	1,19		1	1				
	17:00	9,22	8,45	0,77		1	1				
	18:00	9,26	8,76	0,51		1	1				
	19:00	9,48	9,20	0,28		1	1			1	
	20:00	9,73	9,63	0,10		1	1			1	
	21:00	9,78	9,67	0,11		1	1			1	
	22:00	9,58	9,26	0,32		1	1			1	
	23:00	9,05	8,74	0,30		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)
Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026	00:00	8,54	8,19	0,35		1	1				
	01:00	7,81	7,51	0,31		1	1				
	02:00	7,44	7,25	0,19		1	1				
	03:00	7,42	7,19	0,23		1	1				
	04:00	7,19	6,95	0,24		1	1				
	05:00	7,08	6,91	0,17		1	1				
	06:00	7,16	7,04	0,12		1	1				
	07:00	7,57	7,39	0,17		1	1				
	08:00	8,31	8,15	0,16		1	1				
	09:00	8,94	8,72	0,22		1	1				
	10:00	9,01	8,70	0,31		1	1				
	11:00	9,20	8,81	0,39		1	1				
	12:00	9,39	8,90	0,49		1	1				
	13:00	9,47	8,96	0,52		1	1				
	14:00	9,45	9,06	0,39		1	1				
	15:00	9,37	9,14	0,23		1	1				
	16:00	9,47	9,36	0,12		1	1				2
	17:00	9,67	9,57	0,10		1	1				2
	18:00	9,97	9,88	0,09		1	1				2
	19:00	10,16	9,99	0,17		1	1				2
	20:00	10,36	10,09	0,26		1	1				2
	21:00	10,31	10,09	0,22		1	1				2
	22:00	10,03	9,83	0,20		1	1				2
	23:00	9,35	9,09	0,26		1	1				2

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)
Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026	00:00	9,15	9,07	0,08		1	1				1
	01:00	8,83	8,77	0,06		1	1				
	02:00	8,32	8,32	0,00		1	1				
	03:00	7,99	7,99	0,00		1	1				
	04:00	7,87	7,87	0,00		1	1				
	05:00	7,69	7,69	0,00		1	1				
	06:00	7,61	7,61	0,00		1	1				
	07:00	8,06	8,06	0,00		1	1				
	08:00	8,72	8,72	0,00		1	1				
	09:00	9,20	9,20	0,00		1	1				
	10:00	9,46	9,46	0,00		1	1				1
	11:00	9,63	9,63	0,00		1	1				1
	12:00	9,95	9,95	0,00		1	1				1
	13:00	10,17	10,10	0,07		1	1				1
	14:00	10,18	10,12	0,06		1	1				1
	15:00	10,14	10,08	0,06		1	1				1
	16:00	10,12	10,05	0,07		1	1				1
	17:00	10,19	9,96	0,22		1	1				1
	18:00	10,39	10,01	0,38		1	1				1
	19:00	10,42	9,89	0,53		1	1				1
	20:00	10,19	9,40	0,78		1	1				1
	21:00	9,80	8,77	1,03		1	1				1
	22:00	9,18	8,74	0,44		1	1				1
	23:00	8,82	8,71	0,11		1	1				1

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)
Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026	00:00	7,83	7,22	0,60		1	1				
	01:00	7,25	7,01	0,24		1	1				
	02:00	6,84	6,29	0,55		1	1				
	03:00	6,64	5,36	1,28			1				2
	04:00	6,41	5,33	1,08			1				2
	05:00	6,29	4,64	1,65			1				1
	06:00	6,32	4,07	2,25			1				
	07:00	6,70	4,21	2,49			1				
	08:00	7,60	5,03	2,57		1	1				
	09:00	7,87	5,37	2,50		1	1				
	10:00	8,04	5,66	2,39		1	1				
	11:00	8,22	5,98	2,25		1	1				
	12:00	8,47	6,39	2,08		1	1				
	13:00	8,68	6,68	2,00		1	1				
	14:00	8,61	6,26	2,35		1	1				
	15:00	8,44	6,05	2,39		1	1				
	16:00	8,37	6,12	2,25		1	1				
	17:00	8,50	6,27	2,23		1	1				
	18:00	8,78	6,65	2,13		1	1				
	19:00	9,12	7,06	2,06		1	1				
	20:00	9,22	7,80	1,42		1	1				
	21:00	9,12	8,06	1,06		1	1				
	22:00	8,64	7,78	0,86		1	1				
	23:00	8,26	7,50	0,76		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)
Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026	00:00	7,72	6,76	0,96		1	1				
	01:00	6,83	5,66	1,17		1					2
	02:00	6,46	5,31	1,15		1					2
	03:00	6,33	5,14	1,19		1					2
	04:00	6,22	4,86	1,36		1					1
	05:00	6,04	4,49	1,55		1					1
	06:00	6,12	4,57	1,55		1					1
	07:00	6,65	5,33	1,32		1					2
	08:00	7,09	5,51	1,58		1	1				
	09:00	7,34	5,41	1,93		1	1				
	10:00	7,58	5,58	2,00		1	1				
	11:00	7,89	5,87	2,01		1	1				
	12:00	8,08	6,23	1,85		1	1				
	13:00	8,03	6,40	1,63		1	1				
	14:00	7,80	6,27	1,52		1	1				
	15:00	7,68	6,22	1,46		1	1				
	16:00	7,77	6,57	1,19		1	1				
	17:00	7,93	7,01	0,92		1	1				
	18:00	8,12	7,36	0,76		1	1				
	19:00	8,35	7,90	0,45		1	1				
	20:00	8,52	8,41	0,11		1	1				
	21:00	8,86	8,74	0,12		1	1				
	22:00	9,01	8,66	0,34		1	1				
	23:00	9,12	8,70	0,42		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026	00:00	8,53	8,18	0,35		1	1				
	01:00	7,99	7,75	0,23		1	1				
	02:00	7,54	7,37	0,17		1	1				
	03:00	7,18	7,07	0,11		1	1				
	04:00	6,93	6,93	0,00		1	1				
	05:00	6,89	6,89	0,00		1	1				
	06:00	7,11	7,11	0,00		1	1				
	07:00	7,40	7,11	0,29		1	1				
	08:00	8,06	7,63	0,43		1	1				
	09:00	8,54	7,93	0,61		1	1				
	10:00	8,79	8,11	0,68		1	1				
	11:00	8,98	8,32	0,67		1	1				
	12:00	9,20	8,62	0,58		1	1				
	13:00	9,37	8,93	0,43		1	1				1
	14:00	9,35	8,97	0,38		1	1				1
	15:00	9,26	8,95	0,30		1	1				1
	16:00	9,23	9,07	0,17		1	1				1
	17:00	9,35	9,28	0,07		1	1				1
	18:00	9,64	9,64	0,00		1	1				1
	19:00	10,04	10,04	0,00		1	1				2
	20:00	10,33	10,33	0,00		1	1				2
	21:00	10,47	10,47	0,00		1	1				2
	22:00	10,20	10,20	0,00		1	1				2
	23:00	9,55	9,55	0,00		1	1				1

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)
Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026	00:00	8,71	8,71	0,00		1	1				
	01:00	8,02	7,97	0,05		1	1				
	02:00	7,53	7,53	0,00		1	1				
	03:00	7,27	7,27	0,00		1	1				
	04:00	7,13	7,13	0,00		1	1				
	05:00	7,08	7,08	0,00		1	1				
	06:00	7,27	7,27	0,00		1	1				
	07:00	7,81	7,81	0,00		1	1				
	08:00	8,44	8,44	0,00		1	1				
	09:00	8,64	8,64	0,00		1	1				
	10:00	8,88	8,88	0,00		1	1				
	11:00	9,16	9,16	0,00		1	1				
	12:00	9,42	9,42	0,00		1	1				1
	13:00	9,57	9,57	0,00		1	1				1
	14:00	9,49	9,49	0,00		1	1				1
	15:00	9,40	9,40	0,00		1	1				1
	16:00	9,28	9,28	0,00		1	1				1
	17:00	9,34	9,34	0,00		1	1				1
	18:00	9,72	9,72	0,00		1	1				1
	19:00	10,02	10,02	0,00		1	1				2
	20:00	10,17	10,17	0,00		1	1				2
	21:00	10,29	10,29	0,00		1	1				2
	22:00	10,14	10,14	0,00		1	1				2
	23:00	9,41	9,41	0,00		1	1				1

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)
Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026	00:00	8,82	8,82	0,00		1	1				
	01:00	8,19	8,19	0,00		1	1				
	02:00	7,79	7,79	0,00		1	1				
	03:00	7,58	7,58	0,00		1	1				
	04:00	7,50	7,50	0,00		1	1				
	05:00	7,43	7,43	0,00		1	1				
	06:00	7,57	7,57	0,00		1	1				
	07:00	8,10	8,10	0,00		1	1				
	08:00	8,57	8,57	0,00		1	1				
	09:00	8,86	8,86	0,00		1	1				
	10:00	9,06	9,06	0,00		1	1				
	11:00	9,35	9,29	0,07		1	1				1
	12:00	9,63	9,57	0,06		1	1				1
	13:00	9,82	9,73	0,08		1	1				1
	14:00	9,74	9,66	0,08		1	1				1
	15:00	9,67	9,61	0,06		1	1				1
	16:00	9,51	9,51	0,00		1	1				1
	17:00	9,55	9,55	0,00		1	1				1
	18:00	9,76	9,76	0,00		1	1				2
	19:00	10,03	10,03	0,00		1	1				2
	20:00	10,05	9,90	0,15		1	1				2
	21:00	10,08	9,99	0,09		1	1				2
	22:00	9,72	9,65	0,07		1	1				2
	23:00	9,31	9,25	0,06		1	1				1

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)
Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026	00:00	9,38	9,18	0,21		1	1				
	01:00	8,50	8,42	0,08		1	1				
	02:00	8,02	7,81	0,21		1	1				
	03:00	7,81	7,60	0,22		1	1				
	04:00	7,74	7,30	0,43		1	1				
	05:00	7,75	6,83	0,91		1	1				
	06:00	7,86	6,18	1,68		1	1				
	07:00	8,21	6,22	1,99		1	1				
	08:00	8,84	6,76	2,08		1	1				
	09:00	9,22	7,01	2,21		1	1				
	10:00	9,47	7,17	2,30		1	1				
	11:00	9,75	7,44	2,31		1	1				
	12:00	10,04	7,93	2,10		1	1				
	13:00	10,19	8,36	1,83		1	1				
	14:00	10,19	8,20	1,99		1	1				
	15:00	10,23	7,86	2,37		1	1				
	16:00	10,40	7,88	2,52		1	1				
	17:00	10,70	8,20	2,50		1	1				
	18:00	10,79	8,43	2,36		1	1				
	19:00	10,97	9,27	1,70		1	1			1	
	20:00	11,04	9,02	2,02		1	1			1	
	21:00	11,08	8,78	2,29		1	1				
	22:00	10,71	8,38	2,33		1	1				
	23:00	10,09	7,72	2,37		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)
Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026	00:00	9,70	7,69	2,01		1	1				
	01:00	9,23	6,95	2,28		1	1				
	02:00	8,70	6,38	2,32		1	1				
	03:00	8,40	6,14	2,26		1	1				
	04:00	8,22	5,95	2,27		1	1				
	05:00	8,04	5,57	2,46		1	1				
	06:00	8,02	5,54	2,47		1	1				
	07:00	8,50	5,99	2,51		1	1				
	08:00	9,17	6,59	2,58		1	1				
	09:00	9,58	7,00	2,58		1	1				
	10:00	9,76	7,24	2,52		1	1				
	11:00	9,93	7,36	2,57		1	1				
	12:00	10,22	7,63	2,59		1	1				
	13:00	10,47	7,91	2,56		1	1				
	14:00	10,59	8,02	2,57		1	1				
	15:00	10,61	8,07	2,54		1	1				
	16:00	10,62	8,05	2,57		1	1				
	17:00	10,71	8,10	2,61		1	1				
	18:00	10,83	8,27	2,55		1	1				
	19:00	11,01	8,52	2,49		1	1				
	20:00	10,70	8,27	2,43		1	1				
	21:00	10,16	7,84	2,32		1	1				
	22:00	9,53	7,50	2,03		1	1				
	23:00	9,26	7,10	2,16		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)
Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026	00:00	8,23	5,97	2,25		1	1				
	01:00	7,65	5,47	2,18		1	1				
	02:00	7,27	5,08	2,20		1				1	
	03:00	6,96	4,73	2,23		1				1	
	04:00	6,71	4,26	2,45		1				1	
	05:00	6,59	4,05	2,53		1				1	
	06:00	6,72	4,21	2,50		1				1	
	07:00	7,13	4,54	2,59		1				1	
	08:00	7,77	5,14	2,63		1					2
	09:00	8,15	5,52	2,64		1					2
	10:00	8,36	5,73	2,63		1					2
	11:00	8,51	5,89	2,62		1					2
	12:00	8,85	6,24	2,61		1				1	2
	13:00	9,12	6,53	2,60		1				1	2
	14:00	9,02	6,44	2,58		1				1	2
	15:00	8,82	6,23	2,60		1				1	2
	16:00	8,71	6,11	2,59		1				1	2
	17:00	8,82	6,27	2,55		1				1	2
	18:00	9,09	6,57	2,53		1				1	2
	19:00	9,50	7,02	2,48		1	1				
	20:00	9,58	7,14	2,44		1	1				
	21:00	9,29	7,07	2,22		1	1				
	22:00	8,74	6,77	1,97		1	1				
	23:00	8,41	6,50	1,91		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)
Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026	00:00	7,97	6,15	1,82		1	1				
	01:00	7,08	5,19	1,89		1				1	
	02:00	6,71	5,03	1,67		1				1	
	03:00	6,57	4,70	1,87		1				1	
	04:00	6,47	4,31	2,17		1				1	
	05:00	6,38	4,21	2,16		1				1	
	06:00	6,49	4,28	2,22		1				1	
	07:00	6,85	4,60	2,25		1				1	
	08:00	7,30	5,04	2,26		1					2
	09:00	7,50	5,10	2,40		1					2
	10:00	7,69	5,08	2,62		1					2
	11:00	8,04	5,40	2,64		1					2
	12:00	8,27	5,63	2,64		1					2
	13:00	8,28	5,66	2,62		1					2
	14:00	8,06	5,46	2,61		1					2
	15:00	7,95	5,37	2,58		1					2
	16:00	8,01	5,43	2,59		1					2
	17:00	8,15	5,58	2,57		1					2
	18:00	8,29	5,86	2,43		1					2
	19:00	8,50	6,33	2,16		1	1				
	20:00	8,65	6,85	1,80		1	1				
	21:00	8,87	7,25	1,62		1	1				
	22:00	9,35	7,50	1,85		1	1				
	23:00	9,26	7,43	1,83		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)
Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026	00:00	8,73	6,53	2,20		1	1				
	01:00	8,13	5,82	2,31		1				2	
	02:00	7,68	5,28	2,40		1				2	
	03:00	7,30	4,82	2,48		1				1	
	04:00	7,03	4,68	2,35		1				1	
	05:00	6,98	4,73	2,26		1				1	
	06:00	7,25	5,04	2,21		1				1	
	07:00	7,84	5,69	2,14		1				2	
	08:00	8,30	6,20	2,10		1				1	2
	09:00	8,75	6,66	2,09		1				1	2
	10:00	8,99	6,86	2,13		1				2	2
	11:00	9,17	7,00	2,17		1				2	2
	12:00	9,43	7,26	2,17		1				2	2
	13:00	9,62	7,41	2,20		1				2	2
	14:00	9,53	7,25	2,28		1				2	2
	15:00	9,39	7,03	2,36		1				2	2
	16:00	9,35	6,95	2,39		1				2	2
	17:00	9,47	7,08	2,39		1				2	2
	18:00	9,80	7,44	2,35		1				2	2
	19:00	10,26	7,99	2,27		1	1				
	20:00	10,53	8,43	2,10		1	1				
	21:00	10,65	8,69	1,96		1	1				
	22:00	10,49	8,56	1,93		1	1				
	23:00	9,83	7,86	1,97		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)
Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026	00:00	8,87	7,77	1,10		1	1				
	01:00	8,21	7,05	1,16		1	1				
	02:00	7,71	5,95	1,76		1	1				
	03:00	7,44	5,59	1,85		1				2	
	04:00	7,31	5,81	1,50		1				2	
	05:00	7,26	5,63	1,63		1				2	
	06:00	7,43	5,58	1,86		1				2	
	07:00	8,02	6,32	1,70		1				3	
	08:00	8,64	6,94	1,70		1				2	2
	09:00	8,92	7,19	1,73		1				2	2
	10:00	9,05	7,01	2,04		1				2	2
	11:00	9,26	7,03	2,24		1				2	2
	12:00	9,54	7,22	2,32		1				2	2
	13:00	9,70	7,35	2,36		1				2	2
	14:00	9,66	7,39	2,28		1				2	2
	15:00	9,61	7,31	2,29		1				2	2
	16:00	9,64	7,46	2,18		1				2	2
	17:00	9,85	8,08	1,77		1	1				2
	18:00	10,05	8,83	1,22		1	1				2
	19:00	10,43	9,54	0,89		1	1				2
	20:00	10,49	9,77	0,72		1	1				2
	21:00	10,60	10,36	0,24		1	1				2
	22:00	10,41	10,31	0,10		1	1				2
	23:00	9,73	9,48	0,25		1	1				2

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)
Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026	00:00	9,12	8,88	0,24		1	1				
	01:00	8,58	8,48	0,10		1	1				
	02:00	8,16	8,05	0,12		1	1				
	03:00	8,02	7,73	0,29		1	1				
	04:00	8,00	7,87	0,12		1	1				
	05:00	7,94	7,86	0,08		1	1				
	06:00	7,99	7,91	0,07		1	1				
	07:00	8,43	8,36	0,07		1	1				
	08:00	8,89	8,78	0,11		1	1				
	09:00	9,15	8,93	0,22		1	1				
	10:00	9,33	9,09	0,24		1	1				2
	11:00	9,68	9,37	0,31		1	1				2
	12:00	9,95	9,61	0,34		1	1				2
	13:00	10,11	9,83	0,29		1	1				2
	14:00	10,05	9,82	0,23		1	1				2
	15:00	9,93	9,73	0,20		1	1				2
	16:00	9,81	9,60	0,21		1	1				2
	17:00	9,86	9,76	0,10		1	1				2
	18:00	9,93	9,87	0,06		1	1				2
	19:00	10,15	10,15	0,00		1	1				2
	20:00	10,27	10,27	0,00		1	1				2
	21:00	10,30	10,30	0,00		1	1				2
	22:00	10,01	10,01	0,00		1	1				2
	23:00	9,69	9,63	0,06		1	1				2

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026	00:00	9,69	9,62	0,07		1	1				
	01:00	8,84	8,74	0,10		1	1				
	02:00	8,30	8,21	0,08		1	1				
	03:00	8,07	7,99	0,08		1	1				
	04:00	8,07	7,99	0,08		1	1				
	05:00	7,99	7,89	0,10		1	1				
	06:00	8,09	7,92	0,17		1	1				
	07:00	8,59	8,18	0,41		1	1				
	08:00	9,22	8,81	0,41		1	1				
	09:00	9,62	9,16	0,46		1	1				2
	10:00	9,80	9,28	0,53		1	1				2
	11:00	10,04	9,48	0,57		1	1				2
	12:00	10,29	9,81	0,48		1	1				2
	13:00	10,55	9,69	0,86		1	1				2
	14:00	10,63	8,73	1,89		1	1				
	15:00	10,77	8,73	2,04		1	1				
	16:00	10,86	8,92	1,93		1	1				
	17:00	11,01	9,41	1,60		1	1				2
	18:00	11,20	10,40	0,80		1	1				2
	19:00	11,29	11,17	0,12		1	1			1	2
	20:00	11,37	11,25	0,12		1	1			1	2
	21:00	11,31	11,15	0,16		1	1			1	2
	22:00	10,96	10,66	0,30		1	1				2
	23:00	10,48	10,12	0,36		1	1				2

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)
Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026	00:00	10,12	9,55	0,57		1	1			1	
	01:00	9,63	8,63	0,99		1	1				
	02:00	9,00	8,05	0,94		1	1				
	03:00	8,66	7,60	1,06		1	1				
	04:00	8,46	6,88	1,58		1	1				
	05:00	8,29	6,62	1,67		1	1				
	06:00	8,29	6,54	1,75		1	1				
	07:00	8,67	6,97	1,71		1	1				
	08:00	9,31	7,52	1,79		1	1				
	09:00	9,71	7,65	2,06		1	1				
	10:00	9,81	7,77	2,04		1	1				
	11:00	10,05	8,36	1,69		1	1				
	12:00	10,31	8,30	2,01		1	1				
	13:00	10,60	8,47	2,13		1	1				
	14:00	10,76	8,61	2,15		1	1				
	15:00	10,80	8,60	2,21		1	1				
	16:00	10,85	8,54	2,31		1	1				
	17:00	10,87	8,54	2,33		1	1				
	18:00	10,93	9,12	1,81		1	1				2
	19:00	10,86	9,77	1,09		1	1				2
	20:00	10,50	9,44	1,06		1	1				2
	21:00	10,00	9,00	1,00		1	1				2
	22:00	9,55	8,74	0,80		1	1				
	23:00	9,38	8,82	0,56		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026	00:00	8,46	6,23	2,24		1				3	
	01:00	7,87	6,07	1,80		1				3	
	02:00	7,44	5,48	1,95		1				2	
	03:00	7,14	5,15	1,99		1				2	
	04:00	6,83	4,77	2,06		1				1	
	05:00	6,69	4,52	2,17		1				1	
	06:00	6,83	4,56	2,27		1				1	
	07:00	7,18	4,78	2,40		1				1	
	08:00	7,79	5,28	2,52		1					2
	09:00	8,23	5,69	2,54		1					2
	10:00	8,43	5,88	2,55		1					2
	11:00	8,53	6,09	2,44		1				1	2
	12:00	8,88	6,45	2,43		1				1	2
	13:00	9,19	6,74	2,46		1				1	2
	14:00	9,23	6,81	2,42		1				1	2
	15:00	9,14	6,71	2,42		1				1	2
	16:00	9,04	6,50	2,54		1				1	2
	17:00	9,14	6,56	2,58		1				1	2
	18:00	9,40	6,87	2,53		1				2	2
	19:00	9,58	7,22	2,36		1				2	2
	20:00	9,55	7,34	2,22		1				3	2
	21:00	9,20	6,92	2,29		1				2	2
	22:00	8,75	6,16	2,59		1				1	2
	23:00	8,66	6,08	2,58		1				1	2

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026	00:00	8,17	5,94	2,24		1				2	
	01:00	7,24	5,16	2,08		1				2	
	02:00	6,85	4,64	2,21		1				1	
	03:00	6,66	4,32	2,34		1				1	
	04:00	6,58	4,10	2,49		1				1	
	05:00	6,47	3,94	2,53		1				1	
	06:00	6,63	4,13	2,50		1				1	
	07:00	7,02	4,62	2,40		1				1	
	08:00	7,39	4,87	2,52		1					2
	09:00	7,61	5,00	2,62		1					2
	10:00	7,80	5,17	2,63		1					2
	11:00	8,16	5,52	2,64		1					2
	12:00	8,35	5,72	2,64		1					2
	13:00	8,32	5,70	2,62		1					2
	14:00	8,10	5,47	2,62		1					2
	15:00	7,97	5,36	2,61		1					2
	16:00	8,07	5,53	2,54		1					2
	17:00	8,25	5,75	2,50		1					2
	18:00	8,44	6,03	2,41		1				1	2
	19:00	8,61	6,47	2,14		1				1	2
	20:00	8,72	6,74	1,98		1				1	2
	21:00	8,88	7,04	1,84		1				2	2
	22:00	9,45	7,76	1,69		1				3	2
	23:00	9,46	7,63	1,83		1				3	2

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026	00:00	8,89	7,04	1,85		1				4	
	01:00	8,23	6,64	1,59		1				3	
	02:00	7,77	6,22	1,56		1				3	
	03:00	7,42	5,83	1,59		1				3	
	04:00	7,19	5,53	1,66		1				3	
	05:00	7,21	5,60	1,61		1				3	
	06:00	7,52	5,94	1,58		1				3	
	07:00	8,04	5,93	2,12		1				3	
	08:00	8,60	6,62	1,98		1	1				
	09:00	8,88	7,09	1,79		1	1				
	10:00	9,11	7,50	1,61		1	1				
	11:00	9,32	7,80	1,53		1	1				
	12:00	9,59	8,18	1,41		1	1				
	13:00	9,75	8,47	1,28		1	1				
	14:00	9,65	8,45	1,19		1	1				
	15:00	9,45	8,32	1,13		1	1				
	16:00	9,38	8,31	1,07		1	1				
	17:00	9,53	8,54	0,98		1	1				
	18:00	9,92	9,15	0,77		1	1				2
	19:00	10,37	9,85	0,52		1	1				2
	20:00	10,75	10,47	0,28		1	1			1	2
	21:00	10,89	10,71	0,19		1	1			1	2
	22:00	10,72	10,54	0,18		1	1			1	2
	23:00	10,07	9,88	0,19		1	1				2

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026	00:00	9,53	9,04	0,49		1	1				
	01:00	8,89	8,20	0,69		1	1				
	02:00	8,42	7,86	0,56		1	1				
	03:00	8,16	7,25	0,92		1	1				
	04:00	8,01	6,80	1,21		1	1				
	05:00	7,99	6,55	1,44		1	1				
	06:00	8,12	6,59	1,53		1	1				
	07:00	8,50	7,40	1,10		1	1				
	08:00	9,08	8,06	1,03		1	1				
	09:00	9,41	8,32	1,10		1	1				
	10:00	9,53	8,71	0,83		1	1				
	11:00	9,76	8,83	0,93		1	1				
	12:00	10,09	9,13	0,96		1	1				2
	13:00	10,25	9,65	0,60		1	1				2
	14:00	10,11	9,69	0,42		1	1				2
	15:00	9,90	9,66	0,24		1	1				2
	16:00	9,60	9,51	0,09		1	1				2
	17:00	9,55	9,55	0,00		1	1				2
	18:00	9,85	9,85	0,00		1	1				2
	19:00	10,20	10,12	0,08		1	1				2
	20:00	10,40	10,24	0,16		1	1				2
	21:00	10,59	10,37	0,22		1	1				2
	22:00	10,77	10,61	0,16		1	1				2
	23:00	10,41	10,32	0,09		1	1				2

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση