ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026	00:00	5,08	4,91	0,18		1				1
	01:00	5,08	5,08	0,00		1				2
	02:00	4,78	4,78	0,00		1				1
	03:00	4,37	4,09	0,28		1				1
	04:00	3,93	2,53	1,40		1				
	05:00	3,73	2,53	1,20		1				
	06:00	3,85	2,65	1,19		1				
	07:00	4,08	2,45	1,63		1				
	08:00	4,39	2,64	1,76		1				
	09:00	4,66	2,80	1,86		1				
	10:00	4,86	2,92	1,94		1				
	11:00	4,90	2,94	1,96		1				
	12:00	4,92	2,95	1,97		1				
	13:00	4,96	2,97	1,98		1				
	14:00	4,84	2,91	1,94		1				
	15:00	4,64	2,78	1,85		1				
	16:00	4,40	2,64	1,76		1				
	17:00	4,44	2,67	1,78		1				
	18:00	4,77	2,86	1,91		1				
	19:00	5,17	3,10	2,07		1				
	20:00	5,32	3,34	1,98		1				
	21:00	5,36	3,41	1,94		1				
	22:00	5,04	3,02	2,02		1				
	23:00	4,98	2,99	1,99		1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 2 Μαΐου 2026				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Σάββατο, 2 Μαΐου 2026	00:00	5,98	3,77	2,22		1				1
	01:00	5,33	3,20	2,13		1				
	02:00	4,92	2,95	1,97		1				
	03:00	4,98	2,99	1,99		1				
	04:00	5,14	3,09	2,06		1				
	05:00	5,18	3,11	2,07		1				
	06:00	5,25	3,15	2,10		1				
	07:00	5,36	3,21	2,14		1				
	08:00	5,67	3,40	2,27		1				
	09:00	5,94	3,56	2,38		1				1
	10:00	6,08	3,65	2,43		1				1
	11:00	5,98	3,59	2,39		1				1
	12:00	5,94	3,57	2,38		1				1
	13:00	5,86	3,51	2,34		1				1
	14:00	5,62	3,37	2,25		1				
	15:00	5,36	3,22	2,15		1				
	16:00	5,18	3,11	2,07		1				
	17:00	5,03	3,02	2,01		1				
	18:00	5,36	3,22	2,14		1				
	19:00	6,13	3,68	2,45		1				
	20:00	7,07	4,47	2,60		1				1
	21:00	6,97	4,36	2,62		1				1
	22:00	6,43	3,86	2,57		1				1
	23:00	5,74	3,45	2,30		1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 3 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Κυριακή, 3 Μαΐου 2026	00:00	5,75	3,45	2,30		1				
	01:00	4,99	2,99	2,00		1				
	02:00	4,66	2,80	1,87		1				
	03:00	4,62	2,77	1,85		1				
	04:00	4,34	2,60	1,73		1				
	05:00	4,33	2,60	1,73		1				
	06:00	4,42	2,65	1,77		1				
	07:00	4,62	2,77	1,85		1				
	08:00	5,08	3,05	2,03		1				
	09:00	5,41	3,25	2,17		1				
	10:00	5,61	3,37	2,25		1				
	11:00	5,78	3,47	2,31		1				
	12:00	5,81	3,49	2,32		1				
	13:00	5,74	3,44	2,29		1				
	14:00	5,53	3,32	2,21		1				
	15:00	5,33	3,20	2,13		1				
	16:00	5,28	3,17	2,11		1				
	17:00	5,34	3,20	2,14		1				
	18:00	5,51	3,31	2,20		1				
	19:00	5,90	3,54	2,36		1				
	20:00	6,51	3,91	2,60		1				
	21:00	6,81	4,30	2,52		1				1
	22:00	7,04	4,72	2,33		1				1
	23:00	6,60	4,42	2,18		1				1

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	0,80
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026	00:00	6,34	4,15	2,19		1				
	01:00	6,04	3,71	2,33		1				
	02:00	5,85	3,51	2,34		1				
	03:00	5,65	3,39	2,26		1				
	04:00	5,68	3,47	2,20		1				
	05:00	5,65	3,54	2,11		1				
	06:00	5,88	3,80	2,08		1				
	07:00	6,23	4,18	2,05		1				
	08:00	6,43	4,39	2,04		1				1
	09:00	6,64	4,66	1,98		1				1
	10:00	6,69	4,83	1,86		1				1
	11:00	6,73	5,08	1,64		1				2
	12:00	6,76	5,45	1,32		1				2
	13:00	6,78	5,89	0,89		1				3
	14:00	6,78	6,27	0,51		1				3
	15:00	6,81	6,56	0,25		1	1			
	16:00	6,90	6,80	0,10		1	1			
	17:00	7,09	7,04	0,05		1	1			
	18:00	7,34	7,34	0,00		1	1			
	19:00	7,62	7,62	0,00		1	1			
	20:00	7,95	7,95	0,00		1	1			
	21:00	8,01	8,01	0,00		1	1			
	22:00	7,70	7,70	0,00		1	1			
	23:00	7,00	7,00	0,00		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 5 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Τρίτη, 5 Μαΐου 2026	00:00	7,26	6,75	0,51			1			4
	01:00	7,05	6,73	0,31			1			4
	02:00	6,80	6,56	0,24			1			4
	03:00	6,51	6,26	0,25			1			4
	04:00	6,32	6,05	0,27			1			4
	05:00	6,23	6,02	0,21			1			3
	06:00	6,34	6,23	0,11			1			4
	07:00	6,61	6,50	0,11			1			4
	08:00	6,96	6,79	0,17			1			4
	09:00	7,20	7,03	0,18			1			4
	10:00	7,35	7,16	0,20			1			4
	11:00	7,54	7,23	0,30		1	1			
	12:00	7,67	7,34	0,32		1	1			
	13:00	7,71	7,44	0,27		1	1			
	14:00	7,64	7,47	0,17		1	1			
	15:00	7,51	7,43	0,08		1	1			
	16:00	7,48	7,48	0,00		1	1			
	17:00	7,62	7,62	0,00		1	1			
	18:00	7,93	7,93	0,00		1	1			
	19:00	8,32	8,32	0,00		1	1			
	20:00	8,66	8,66	0,00		1	1			
	21:00	8,63	8,63	0,00		1	1			
	22:00	8,28	8,28	0,00		1	1			
	23:00	7,75	7,68	0,07		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026	00:00	7,24	6,44	0,80		1				3
	01:00	6,87	6,11	0,76		1				3
	02:00	6,61	5,83	0,78		1				3
	03:00	6,43	5,95	0,48		1				3
	04:00	6,29	6,18	0,10		1				3
	05:00	6,22	6,22	0,00		1				3
	06:00	6,26	6,26	0,00		1				3
	07:00	6,48	6,48	0,00		1				3
	08:00	6,70	6,70	0,00		1				4
	09:00	6,88	6,88	0,00		1				4
	10:00	6,91	6,91	0,00		1				4
	11:00	6,99	6,99	0,00		1				4
	12:00	7,14	7,14	0,00		1				4
	13:00	7,23	7,23	0,00		1	1			
	14:00	7,21	7,21	0,00		1	1			
	15:00	7,19	7,13	0,06		1	1			
	16:00	7,24	7,12	0,12		1	1			
	17:00	7,42	7,26	0,16		1	1			
	18:00	7,69	7,59	0,11		1	1			
	19:00	8,07	8,00	0,07		1	1			
	20:00	8,48	8,48	0,00		1	1			
	21:00	8,67	8,67	0,00		1	1			
	22:00	8,32	8,27	0,06		1	1			
	23:00	7,81	7,81	0,00		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026	00:00	6,80	6,62	0,18		1	1			
	01:00	6,43	6,37	0,06		1				4
	02:00	6,21	6,21	0,00		1				3
	03:00	6,05	6,05	0,00		1				3
	04:00	5,92	5,92	0,00		1				3
	05:00	6,01	6,01	0,00		1				3
	06:00	6,22	6,22	0,00		1				3
	07:00	6,51	6,51	0,00		1				4
	08:00	6,75	6,75	0,00		1				4
	09:00	7,03	7,03	0,00		1	1			
	10:00	7,27	7,27	0,00		1	1			
	11:00	7,31	7,31	0,00		1	1			
	12:00	7,35	7,35	0,00		1	1			
	13:00	7,35	7,35	0,00		1	1			
	14:00	7,32	7,32	0,00		1	1			
	15:00	7,29	7,29	0,00		1	1			
	16:00	7,36	7,36	0,00		1	1			
	17:00	7,55	7,55	0,00		1	1			
	18:00	7,77	7,77	0,00		1	1			
	19:00	8,04	8,04	0,00		1	1			
	20:00	8,32	8,32	0,00		1	1			
	21:00	8,20	8,20	0,00		1	1			
	22:00	7,58	7,51	0,07		1	1			
	23:00	6,94	6,82	0,11		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026	00:00	6,48	6,33	0,16			1			3
	01:00	6,49	6,38	0,12			1			3
	02:00	6,48	6,39	0,09			1			3
	03:00	6,33	6,26	0,07			1			3
	04:00	6,17	6,09	0,08			1			3
	05:00	5,97	5,84	0,12			1			2
	06:00	5,99	5,74	0,24			1			2
	07:00	6,27	5,87	0,41			1			2
	08:00	6,82	6,49	0,33		1	1			
	09:00	7,30	7,01	0,29		1	1			
	10:00	7,58	7,27	0,31		1	1			
	11:00	7,71	7,36	0,35		1	1			
	12:00	7,77	7,51	0,26		1	1			
	13:00	7,92	7,74	0,17		1	1			
	14:00	8,00	7,88	0,12		1	1			
	15:00	8,01	7,90	0,10		1	1			
	16:00	8,00	7,91	0,08		1	1			
	17:00	8,02	7,96	0,06		1	1			
	18:00	8,16	8,16	0,00		1	1			
	19:00	8,18	8,18	0,00		1	1			
	20:00	7,92	7,29	0,63		1	1			
	21:00	7,21	5,96	1,25		1	1			
	22:00	6,52	5,23	1,29			1			2
	23:00	6,35	5,52	0,83			1			2

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 9 Μαΐου 2026					
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Σάββατο, 9 Μαΐου 2026	00:00	5,98	5,62	0,36			1			3
	01:00	5,58	5,49	0,09			1			3
	02:00	5,25	5,18	0,08			1			3
	03:00	5,07	4,97	0,10			1			3
	04:00	4,94	4,84	0,11			1			3
	05:00	5,00	4,82	0,18			1			3
	06:00	5,22	4,71	0,51			1			2
	07:00	5,49	4,68	0,81			1			2
	08:00	5,86	5,51	0,36			1			2
	09:00	6,12	5,73	0,40			1			3
	10:00	6,28	5,90	0,38			1			3
	11:00	6,43	6,10	0,32			1			3
	12:00	6,57	6,27	0,30			1			3
	13:00	6,54	6,27	0,27			1			3
	14:00	6,49	6,30	0,19		1	1			
	15:00	6,36	6,29	0,07		1	1			
	16:00	6,33	6,33	0,00		1	1			
	17:00	6,47	6,47	0,00		1	1			
	18:00	6,80	6,74	0,06		1	1			
	19:00	7,11	7,03	0,08		1	1			
	20:00	7,35	7,25	0,10		1	1			
	21:00	7,31	6,85	0,46		1	1			
	22:00	6,98	6,19	0,79			1			3
	23:00	6,50	5,59	0,92			1			3

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 10 Μαΐου 2026				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Κυριακή, 10 Μαΐου 2026	00:00	6,09	5,12	0,97			1			3
	01:00	5,34	4,45	0,89			1			3
	02:00	4,98	4,28	0,69			1			3
	03:00	4,89	4,57	0,32			1			3
	04:00	4,93	4,83	0,11			1			3
	05:00	4,87	4,87	0,00			1			3
	06:00	4,95	4,95	0,00			1			2
	07:00	5,24	5,24	0,00			1			2
	08:00	5,76	5,76	0,00			1			2
	09:00	6,18	6,18	0,00		1	1			
	10:00	6,42	6,42	0,00		1	1			
	11:00	6,50	6,50	0,00		1	1			
	12:00	6,52	6,43	0,09		1	1			
	13:00	6,41	6,33	0,08		1	1			
	14:00	6,20	6,20	0,00		1	1			
	15:00	6,06	6,06	0,00		1	1			
	16:00	6,04	6,04	0,00		1	1			
	17:00	6,17	6,17	0,00		1	1			
	18:00	6,50	6,50	0,00		1	1			
	19:00	6,94	6,94	0,00		1	1			
	20:00	7,42	7,42	0,00		1	1			
	21:00	7,66	7,66	0,00		1	1			
	22:00	7,75	7,75	0,00		1	1			
	23:00	7,31	7,31	0,00		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026	00:00	6,88	6,88	0,00		1	1			
	01:00	6,53	6,53	0,00		1	1			
	02:00	6,32	6,26	0,06			1			3
	03:00	6,14	6,07	0,07			1			3
	04:00	6,03	5,97	0,06			1			3
	05:00	6,12	6,07	0,05			1			3
	06:00	6,36	6,36	0,00			1			3
	07:00	6,74	6,74	0,00		1	1			
	08:00	7,18	7,18	0,00		1	1			
	09:00	7,43	7,43	0,00		1	1			
	10:00	7,47	7,47	0,00		1	1			
	11:00	7,54	7,54	0,00		1	1			
	12:00	7,68	7,68	0,00		1	1			
	13:00	7,84	7,84	0,00		1	1			
	14:00	7,69	7,61	0,08		1	1			
	15:00	7,56	7,38	0,18		1	1			
	16:00	7,53	7,24	0,29		1	1			
	17:00	7,74	7,37	0,37		1	1			
	18:00	8,13	7,66	0,47		1	1			
	19:00	8,61	8,00	0,61		1	1			
	20:00	9,07	8,36	0,71		1	1			
	21:00	9,10	8,34	0,76		1	1			
	22:00	8,43	7,79	0,64		1	1			
	23:00	7,58	6,91	0,66		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 12 Μαΐου 2026				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Τρίτη, 12 Μαΐου 2026	00:00	6,99	6,90	0,09		1				4
	01:00	6,59	6,59	0,00		1				3
	02:00	6,34	6,34	0,00		1				3
	03:00	6,15	6,15	0,00		1				3
	04:00	5,99	5,99	0,00		1				3
	05:00	6,02	6,02	0,00		1				3
	06:00	6,27	6,27	0,00		1				3
	07:00	6,63	5,75	0,88		1				2
	08:00	7,01	5,46	1,55		1				2
	09:00	7,19	5,96	1,23		1				3
	10:00	7,34	6,77	0,57		1	1			
	11:00	7,50	7,09	0,41		1	1			
	12:00	7,61	7,49	0,12		1	1			
	13:00	7,62	7,62	0,00		1	1			
	14:00	7,54	7,47	0,07		1	1			
	15:00	7,44	7,26	0,18		1	1			
	16:00	7,45	6,87	0,58		1	1			
	17:00	7,73	6,56	1,17		1	1			
	18:00	7,97	6,98	0,99		1	1			
	19:00	8,35	6,03	2,31		1	1			
	20:00	8,80	6,16	2,64		1	1			
	21:00	8,82	6,18	2,64		1	1			
	22:00	8,25	5,61	2,64		1	1			
	23:00	7,58	4,93	2,64		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026					
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026	00:00	7,20	4,59	2,61		1				3
	01:00	6,79	4,44	2,35		1				2
	02:00	6,54	4,48	2,06		1				2
	03:00	6,40	4,01	2,38		1				2
	04:00	6,36	4,21	2,15		1				2
	05:00	6,36	5,27	1,09		1				2
	06:00	6,45	6,11	0,34		1	1			
	07:00	6,71	6,63	0,07		1	1			
	08:00	6,97	6,97	0,00		1	1			
	09:00	7,35	7,35	0,00		1	1			
	10:00	7,46	7,46	0,00		1	1			
	11:00	7,43	7,43	0,00		1	1			
	12:00	7,66	7,43	0,23		1	1			
	13:00	7,69	7,34	0,35		1	1			
	14:00	7,58	7,02	0,57		1	1			
	15:00	7,45	6,46	0,99		1	1			
	16:00	7,45	5,78	1,66		1	1			
	17:00	7,70	5,86	1,84		1	1			
	18:00	7,91	5,81	2,10		1	1			
	19:00	8,29	5,98	2,30		1	1			
	20:00	8,68	6,35	2,33		1	1			
	21:00	8,63	6,45	2,18		1	1			
	22:00	8,23	6,46	1,76		1	1			
	23:00	7,69	6,43	1,27		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026	00:00	7,09	4,72	2,37		1				3
	01:00	6,48	4,23	2,25		1				1
	02:00	6,26	4,72	1,54		1				1
	03:00	6,19	5,14	1,05		1				2
	04:00	6,17	5,42	0,74		1				2
	05:00	6,29	5,54	0,75		1				2
	06:00	6,50	5,81	0,70		1				3
	07:00	6,90	6,18	0,72		1				3
	08:00	7,27	6,82	0,46		1	1			
	09:00	7,41	7,12	0,30		1	1			
	10:00	7,47	7,27	0,20		1	1			
	11:00	7,60	7,42	0,18		1	1			
	12:00	7,60	7,33	0,27		1	1			
	13:00	7,63	7,35	0,28		1	1			
	14:00	7,60	7,14	0,45		1	1			
	15:00	7,52	6,11	1,41		1	1			
	16:00	7,55	5,95	1,59		1	1			
	17:00	7,72	5,87	1,84		1	1			
	18:00	7,95	5,83	2,12		1	1			
	19:00	8,24	6,04	2,20		1	1			
	20:00	8,49	6,25	2,24		1	1			
	21:00	8,46	6,63	1,82		1	1			
	22:00	8,12	7,21	0,91		1	1			
	23:00	7,60	7,43	0,17		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026	00:00	6,76	6,76	0,00		1	1			
	01:00	6,60	6,60	0,00		1	1			
	02:00	6,34	6,34	0,00		1	1			
	03:00	6,11	5,85	0,26		1	1			
	04:00	5,96	5,68	0,28		1	1			
	05:00	5,94	5,68	0,26		1	1			
	06:00	6,08	5,76	0,32		1	1			
	07:00	6,42	5,95	0,47		1	1			
	08:00	6,82	6,45	0,37		1	1			
	09:00	7,06	6,58	0,47		1	1			
	10:00	7,15	6,85	0,29		1	1			
	11:00	7,17	7,07	0,10		1	1			
	12:00	7,22	6,92	0,30		1	1			
	13:00	7,28	6,75	0,53		1	1			
	14:00	7,19	6,78	0,41		1	1			
	15:00	7,08	6,76	0,32		1	1			
	16:00	7,08	6,72	0,36		1	1			
	17:00	7,34	6,64	0,70		1	1			
	18:00	7,54	6,70	0,84		1	1			
	19:00	7,85	7,23	0,61		1	1			
	20:00	7,95	7,78	0,17		1	1			
	21:00	7,28	7,28	0,00		1	1			
	22:00	6,67	6,59	0,08		1	1			
	23:00	6,53	6,35	0,18		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 16 Μαΐου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800				
				ΤΕ (MW)	2,200	2,200	2,200	1,040	1,040	0,510				
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 16 Μαΐου 2026	00:00	5,93	5,93	0,00		1				3	1,97	2,20	75%	1.014
	01:00	5,46	5,36	0,10		1				3	2,54	1,73	68%	925
	02:00	5,13	5,04	0,09		1				2	2,06	1,91	71%	802
	03:00	4,95	4,85	0,10		1				2	2,25	1,73	68%	775
	04:00	4,91	4,84	0,06		1				2	2,26	1,69	68%	774
	05:00	4,97	4,90	0,08		1				2	2,20	1,75	69%	782
	06:00	5,09	5,09	0,00		1				2	2,01	1,87	72%	810
	07:00	5,41	5,41	0,00		1				2	1,69	2,16	76%	857
	08:00	5,84	5,84	0,00		1				2	1,26	2,33	82%	921
	09:00	6,18	6,18	0,00		1				3	1,72	2,45	78%	1.054
	10:00	6,63	4,56	2,08		1				3	3,34	2,65	58%	800
	11:00	6,78	6,32	0,47		1				3	1,58	2,65	80%	1.076
	12:00	6,88	6,88	0,00		1	1				4,12	2,48	63%	1.105
	13:00	6,56	6,56	0,00		1	1				4,44	2,16	60%	821
	14:00	6,54	6,54	0,00		1	1				4,46	2,14	59%	818
	15:00	6,38	6,00	0,38		1	1				5,00	1,98	55%	758
	16:00	6,27	5,90	0,37		1	1				5,10	1,87	54%	748
	17:00	6,34	5,98	0,36		1	1				5,02	1,94	54%	756
	18:00	6,60	6,33	0,27		1	1				4,67	2,20	58%	795
	19:00	6,92	6,71	0,21		1	1				4,29	2,52	61%	837
	20:00	7,17	6,94	0,23		1	1				4,06	2,65	63%	863
	21:00	7,26	7,08	0,18		1	1				3,92	2,65	64%	878
	22:00	6,73	6,73	0,00		1	1				4,27	2,33	61%	840
	23:00	6,64	6,64	0,00		1	1				4,36	2,24	60%	829
		147,58 MWh										**ΑΩΛ: 19,74**		**20.638 €**

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 17 Μαΐου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800				
		ΤΕ (MW)			2,200	2,200	2,200	1,040	1,040	0,510				
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 17 Μαΐου 2026	00:00	6,04	6,04	0,00		1				3	1,86	2,31	76%	1.032
	01:00	5,33	5,33	0,00		1				3	2,57	1,60	67%	920
	02:00	4,99	4,94	0,06		1				2	2,16	1,77	70%	788
	03:00	4,91	4,64	0,27		1				2	2,46	1,69	65%	745
	04:00	4,83	3,88	0,94		1				2	3,22	1,61	55%	635
	05:00	4,76	4,28	0,48		1				2	2,82	1,54	60%	692
	06:00	4,79	4,53	0,26		1				2	2,57	1,57	64%	729
	07:00	5,11	4,93	0,18		1				2	2,17	1,89	69%	787
	08:00	5,60	5,25	0,35		1				2	1,85	2,24	74%	833
	09:00	5,86	5,16	0,70		1				3	2,74	2,13	65%	893
	10:00	6,03	5,20	0,83		1				3	2,70	2,30	66%	900
	11:00	6,19	5,41	0,79		1				3	2,49	2,46	68%	932
	12:00	6,29	5,89	0,39		1	1				5,11	1,89	54%	996
	13:00	6,22	6,11	0,11		1	1				4,89	1,82	56%	771
	14:00	5,97	5,91	0,05		1	1				5,09	1,57	54%	749
	15:00	5,83	5,78	0,05		1	1				5,22	1,43	53%	734
	16:00	5,80	5,75	0,05		1	1				5,25	1,40	52%	731
	17:00	6,01	6,01	0,00		1	1				4,99	1,61	55%	759
	18:00	6,23	6,14	0,09		1	1				4,86	1,83	56%	774
	19:00	6,60	6,60	0,00		1	1				4,40	2,20	60%	825
	20:00	7,08	7,08	0,00		1	1				3,92	2,65	64%	878
	21:00	7,31	7,31	0,00		1	1				3,69	2,65	66%	904
	22:00	7,37	7,37	0,00		1	1				3,63	2,65	67%	911
	23:00	7,09	7,09	0,00		1	1				3,91	2,65	64%	880
		142,25 MWh										**ΑΩΛ: 17,91**		**19.798 €**

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800				
			ΤΕ (MW)		2,200	2,200	2,200	1,040	1,040	0,510				
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	6,70	6,50	0,20		1	1				4,50	2,30	59%	813
	01:00	6,33	5,84	0,49		1				3	2,06	2,53	74%	1.000
	02:00	6,14	5,22	0,92		1				2	1,88	2,45	74%	829
	03:00	5,97	5,29	0,68		1				2	1,81	2,39	75%	840
	04:00	5,93	5,45	0,48		1				2	1,65	2,37	77%	863
	05:00	6,01	5,32	0,69		1				2	1,78	2,41	75%	844
	06:00	6,25	5,37	0,88		1				2	1,73	2,50	76%	851
	07:00	6,59	6,59	0,00		1	1				4,41	2,19	60%	1.072
	08:00	6,95	6,95	0,00		1	1				4,05	2,55	63%	864
	09:00	7,26	7,26	0,00		1	1				3,74	2,65	66%	899
	10:00	7,36	7,36	0,00		1	1				3,64	2,65	67%	910
	11:00	7,38	7,38	0,00		1	1				3,62	2,65	67%	913
	12:00	7,42	7,37	0,05		1	1				3,63	2,65	67%	911
	13:00	7,43	7,39	0,05		1	1				3,61	2,65	67%	913
	14:00	7,39	7,34	0,05		1	1				3,66	2,65	67%	908
	15:00	7,35	7,35	0,00		1	1				3,65	2,65	67%	908
	16:00	7,39	7,39	0,00		1	1				3,61	2,65	67%	913
	17:00	7,60	7,60	0,00		1	1				3,40	2,65	69%	937
	18:00	7,94	7,94	0,00		1	1				3,06	2,65	72%	976
	19:00	8,41	8,41	0,00		1	1				2,59	2,65	76%	1.032
	20:00	8,85	8,85	0,00		1	1				2,15	2,65	80%	1.084
	21:00	8,79	8,79	0,00		1	1				2,21	2,65	80%	1.077
	22:00	8,16	8,16	0,00		1	1				2,84	2,65	74%	1.002
	23:00	7,39	7,39	0,00		1	1				3,61	2,65	67%	913
		172,98 MWh										**ΑΩΛ: 23,18**		**22.272 €**

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 19 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Τρίτη, 19 Μαΐου 2026	00:00	7,46	7,46	0,00		1	1			
	01:00	7,12	7,12	0,00		1	1			
	02:00	6,89	6,89	0,00		1	1			
	03:00	6,76	6,76	0,00		1	1			
	04:00	6,59	6,59	0,00		1	1			
	05:00	6,50	6,50	0,00		1	1			
	06:00	6,68	6,68	0,00		1	1			
	07:00	7,08	7,08	0,00		1	1			
	08:00	7,44	7,44	0,00		1	1			
	09:00	7,64	7,64	0,00		1	1			
	10:00	7,77	7,77	0,00		1	1			
	11:00	7,92	7,92	0,00		1	1			
	12:00	8,06	8,06	0,00		1	1			
	13:00	8,05	8,05	0,00		1	1			
	14:00	7,95	7,95	0,00		1	1			
	15:00	7,88	7,88	0,00		1	1			
	16:00	7,87	7,79	0,08		1	1			
	17:00	7,97	7,60	0,37		1	1			
	18:00	8,23	7,89	0,34		1	1			
	19:00	8,59	8,37	0,22		1	1			
	20:00	8,93	8,77	0,16		1	1			
	21:00	8,88	8,79	0,09		1	1			
	22:00	8,44	8,44	0,00		1	1			
	23:00	7,94	7,94	0,00		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026	00:00	7,26	5,10	2,16		1				3
	01:00	6,87	4,72	2,16		1				2
	02:00	6,59	4,57	2,03		1				2
	03:00	6,43	4,96	1,47		1				2
	04:00	6,34	5,03	1,30		1				2
	05:00	6,27	5,03	1,23		1				2
	06:00	6,25	5,43	0,82		1				2
	07:00	6,37	5,58	0,79		1				2
	08:00	6,93	5,94	0,99		1				3
	09:00	7,36	6,15	1,21		1				3
	10:00	7,38	6,07	1,31		1				3
	11:00	7,45	6,20	1,26		1				3
	12:00	7,54	6,18	1,36		1				3
	13:00	7,78	6,25	1,54		1				3
	14:00	7,42	6,38	1,04		1				4
	15:00	7,41	6,85	0,56		1				4
	16:00	7,47	6,99	0,48		1	1			
	17:00	7,72	7,38	0,34		1	1			
	18:00	8,02	7,70	0,32		1	1			
	19:00	8,31	7,96	0,35		1	1			
	20:00	8,64	8,04	0,60		1	1			
	21:00	8,67	7,72	0,95		1	1			
	22:00	8,27	7,18	1,09		1	1			
	23:00	7,78	6,69	1,09		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026	00:00	7,09	6,59	0,50		1	1			
	01:00	6,71	6,34	0,37		1				3
	02:00	6,46	6,16	0,30		1				3
	03:00	6,30	6,03	0,28		1				3
	04:00	6,25	6,03	0,22		1				3
	05:00	6,31	6,02	0,29		1				3
	06:00	6,53	6,25	0,28		1	1			
	07:00	6,95	6,72	0,22		1	1			
	08:00	7,23	7,05	0,18		1	1			
	09:00	7,36	7,15	0,21		1	1			
	10:00	7,44	7,19	0,25		1	1			
	11:00	7,47	7,26	0,21		1	1			
	12:00	7,61	7,50	0,10		1	1			
	13:00	7,61	7,52	0,09		1	1			
	14:00	7,59	7,52	0,07		1	1			
	15:00	7,54	7,47	0,07		1	1			
	16:00	7,58	7,58	0,00		1	1			
	17:00	7,74	7,74	0,00		1	1			
	18:00	8,00	8,00	0,00		1	1			
	19:00	8,28	8,13	0,16		1	1			
	20:00	8,48	8,36	0,12		1	1			
	21:00	8,47	8,36	0,11		1	1			
	22:00	8,12	8,08	0,05		1	1			
	23:00	7,63	7,57	0,06		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026	00:00	6,92	6,67	0,25		1				3
	01:00	6,73	6,44	0,29		1				3
	02:00	6,46	6,18	0,29		1				3
	03:00	6,23	5,86	0,37		1				2
	04:00	6,07	5,67	0,40		1				2
	05:00	6,00	5,80	0,20		1				2
	06:00	6,15	6,06	0,08		1				3
	07:00	6,49	6,43	0,06		1				3
	08:00	6,98	6,98	0,00		1	1			
	09:00	7,36	7,36	0,00		1	1			
	10:00	7,49	7,49	0,00		1	1			
	11:00	7,49	7,49	0,00		1	1			
	12:00	7,53	7,53	0,00		1	1			
	13:00	7,55	7,55	0,00		1	1			
	14:00	7,48	7,48	0,00		1	1			
	15:00	7,30	7,30	0,00		1	1			
	16:00	7,23	7,23	0,00		1	1			
	17:00	7,41	7,41	0,00		1	1			
	18:00	7,72	7,72	0,00		1	1			
	19:00	8,24	8,24	0,00		1	1			
	20:00	7,93	7,93	0,00		1	1			
	21:00	7,66	7,66	0,00		1	1			
	22:00	6,91	6,91	0,00		1	1			
	23:00	6,68	6,68	0,00		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 23 Μαΐου 2026				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Σάββατο, 23 Μαΐου 2026	00:00	6,18	6,18	0,00		1				3
	01:00	5,69	5,69	0,00		1				2
	02:00	5,33	5,33	0,00		1				2
	03:00	5,12	5,12	0,00		1				1
	04:00	5,03	5,03	0,00		1				1
	05:00	5,07	5,07	0,00		1				1
	06:00	5,22	5,01	0,21		1				1
	07:00	5,52	5,41	0,11		1				2
	08:00	5,83	5,76	0,07		1				2
	09:00	6,11	5,95	0,16		1				3
	10:00	6,31	6,20	0,11		1				3
	11:00	6,54	6,45	0,08		1				3
	12:00	6,68	6,61	0,06		1	1			
	13:00	6,85	6,79	0,06		1	1			
	14:00	6,94	6,94	0,00		1	1			
	15:00	6,92	6,92	0,00		1	1			
	16:00	6,83	6,83	0,00		1	1			
	17:00	6,83	6,83	0,00		1	1			
	18:00	7,07	7,07	0,00		1	1			
	19:00	7,29	7,19	0,10		1	1			
	20:00	7,38	7,38	0,00		1	1			
	21:00	7,33	7,33	0,00		1	1			
	22:00	6,98	6,98	0,00		1	1			
	23:00	6,59	6,59	0,00		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 24 Μαΐου 2026				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Κυριακή, 24 Μαΐου 2026	00:00	6,24	6,24	0,00		1				3
	01:00	5,46	5,40	0,06		1				2
	02:00	5,11	5,03	0,08		1				1
	03:00	5,04	4,94	0,09		1				1
	04:00	4,95	4,86	0,09		1				1
	05:00	4,86	4,75	0,11		1				1
	06:00	5,02	4,85	0,17		1				1
	07:00	5,34	5,08	0,26		1				1
	08:00	5,85	5,50	0,35		1				2
	09:00	6,16	5,82	0,34		1				2
	10:00	6,32	5,92	0,39		1				3
	11:00	6,45	6,00	0,44		1				3
	12:00	6,49	6,04	0,45		1				3
	13:00	6,39	6,09	0,31		1				3
	14:00	6,18	5,96	0,22		1				3
	15:00	6,02	5,91	0,11		1				3
	16:00	6,00	5,79	0,20		1				2
	17:00	6,16	5,97	0,19		1				3
	18:00	6,49	6,26	0,23		1	1			
	19:00	6,88	6,47	0,41		1	1			
	20:00	7,23	6,89	0,34		1	1			
	21:00	7,49	7,12	0,37		1	1			
	22:00	7,49	6,93	0,56		1	1			
	23:00	7,17	6,83	0,35		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026	00:00	6,81	6,36	0,46		1	1			
	01:00	6,48	5,48	1,00		1				2
	02:00	6,27	5,49	0,78		1				2
	03:00	6,09	5,43	0,66		1				2
	04:00	6,05	4,98	1,07		1				1
	05:00	6,14	4,94	1,20		1				1
	06:00	6,35	5,22	1,13		1				2
	07:00	6,78	4,67	2,11		1				1
	08:00	7,15	4,99	2,15		1	1			
	09:00	7,38	5,19	2,18		1	1			
	10:00	7,44	5,19	2,25		1	1			
	11:00	7,48	5,18	2,30		1	1			
	12:00	7,52	5,20	2,32		1	1			
	13:00	7,52	5,18	2,33		1	1			
	14:00	7,48	5,11	2,37		1	1			
	15:00	7,42	5,03	2,39		1	1			
	16:00	7,49	5,11	2,37		1	1			
	17:00	7,74	5,41	2,33		1	1			
	18:00	8,16	5,89	2,26		1	1			
	19:00	8,71	6,54	2,17		1	1			
	20:00	9,07	7,05	2,02		1	1			
	21:00	9,01	7,08	1,93		1	1			
	22:00	8,32	6,34	1,98		1	1			
	23:00	7,52	5,55	1,97		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 26 Μαΐου 2026				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Τρίτη, 26 Μαΐου 2026	00:00	7,53	5,72	1,81		1				2
	01:00	7,21	5,21	2,00		1				2
	02:00	6,98	5,06	1,92		1				1
	03:00	6,77	5,01	1,76		1				1
	04:00	6,64	4,84	1,79		1				1
	05:00	6,59	4,71	1,88		1				1
	06:00	6,72	4,63	2,09		1				1
	07:00	7,11	5,12	1,99		1				1
	08:00	7,44	5,31	2,13		1				2
	09:00	7,64	5,38	2,26		1				2
	10:00	7,79	5,49	2,30		1				2
	11:00	7,91	5,71	2,20		1	1			
	12:00	8,01	5,95	2,06		1	1			
	13:00	8,03	5,95	2,07		1	1			
	14:00	7,94	5,82	2,12		1	1			
	15:00	7,84	5,73	2,11		1	1			
	16:00	7,84	5,84	2,00		1	1			
	17:00	7,98	6,19	1,79		1	1			
	18:00	8,34	6,97	1,37		1	1			
	19:00	8,78	7,51	1,27		1	1			
	20:00	9,08	7,65	1,43		1	1			
	21:00	9,02	7,70	1,32		1	1			
	22:00	8,56	7,38	1,18		1	1			
	23:00	8,07	7,54	0,53		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/Προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026					
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026	00:00	7,48	6,81	0,67		1	1			
	01:00	7,10	6,53	0,57		1	1			
	02:00	6,84	6,21	0,63		1	1			
	03:00	6,66	5,64	1,03			1			2
	04:00	6,53	5,51	1,02			1			2
	05:00	6,44	5,22	1,22			1			2
	06:00	6,50	5,12	1,38			1			2
	07:00	6,78	5,56	1,23			1			2
	08:00	7,20	5,95	1,26		1	1			
	09:00	7,51	6,93	0,58		1	1			
	10:00	7,87	7,24	0,63		1	1			
	11:00	7,93	7,23	0,70		1	1			
	12:00	8,12	7,69	0,44		1	1			
	13:00	7,98	7,53	0,45		1	1			
	14:00	7,81	7,37	0,44		1	1			
	15:00	7,75	7,30	0,45		1	1			
	16:00	7,76	7,40	0,36		1	1			
	17:00	7,96	7,73	0,23		1	1			
	18:00	8,26	8,10	0,16		1	1			
	19:00	8,62	8,57	0,05		1	1			
	20:00	8,92	8,92	0,00		1	1			
	21:00	8,95	8,95	0,00		1	1			
	22:00	8,54	8,54	0,00		1	1			
	23:00	8,06	7,94	0,12		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/Προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026	00:00	7,44	7,33	0,11		1	1			
	01:00	6,97	6,97	0,00		1	1			
	02:00	6,73	6,73	0,00		1	1			
	03:00	6,58	6,58	0,00		1	1			
	04:00	6,47	6,47	0,00		1	1			
	05:00	6,49	6,49	0,00		1	1			
	06:00	6,79	6,79	0,00		1	1			
	07:00	7,22	7,22	0,00		1	1			
	08:00	7,67	7,67	0,00		1	1			
	09:00	7,91	7,91	0,00		1	1			
	10:00	7,99	7,99	0,00		1	1			
	11:00	8,09	8,09	0,00		1	1			
	12:00	8,14	8,14	0,00		1	1			
	13:00	8,21	8,12	0,08		1	1			
	14:00	8,17	8,06	0,11		1	1			
	15:00	8,06	7,90	0,16		1	1			
	16:00	8,11	7,87	0,24		1	1			
	17:00	8,26	7,95	0,32		1	1			
	18:00	8,48	8,22	0,26		1	1			
	19:00	8,76	8,59	0,17		1	1			
	20:00	8,97	8,72	0,25		1	1			
	21:00	8,90	8,44	0,46		1	1			
	22:00	8,53	8,15	0,38		1	1			
	23:00	8,05	7,95	0,10		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026	00:00	7,57	7,38	0,19		1	1			
	01:00	7,42	7,26	0,16		1	1			
	02:00	7,01	6,77	0,24		1	1			
	03:00	6,71	6,44	0,27		1	1			
	04:00	6,55	6,30	0,24		1	1			
	05:00	6,49	6,39	0,11		1	1			
	06:00	6,61	6,49	0,12		1	1			
	07:00	6,99	6,77	0,21		1	1			
	08:00	7,51	6,73	0,78		1	1			
	09:00	7,87	6,66	1,22		1	1			
	10:00	8,01	6,50	1,51		1	1			
	11:00	8,08	6,29	1,80		1	1			
	12:00	8,15	6,25	1,90		1	1			
	13:00	8,14	6,24	1,90		1	1			
	14:00	7,97	6,02	1,95		1	1			
	15:00	7,85	6,14	1,71		1	1			
	16:00	7,91	6,54	1,37		1	1			
	17:00	8,24	7,15	1,08		1	1			
	18:00	8,60	7,75	0,85		1	1			
	19:00	8,84	8,10	0,74		1	1			
	20:00	8,70	8,13	0,56		1	1			
	21:00	8,23	7,77	0,46		1	1			
	22:00	7,66	7,34	0,32		1	1			
	23:00	7,45	7,22	0,24		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 30 Μαΐου 2026					
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Σάββατο, 30 Μαΐου 2026	00:00	6,68	6,37	0,31		1	1			
	01:00	6,20	5,84	0,36		1				2
	02:00	5,78	5,35	0,43		1				2
	03:00	5,46	5,01	0,44		1				1
	04:00	5,26	4,96	0,30		1				1
	05:00	5,20	5,03	0,17		1				1
	06:00	5,36	5,27	0,10		1				2
	07:00	5,74	5,62	0,12		1				2
	08:00	6,34	6,13	0,21		1				3
	09:00	6,80	6,54	0,26		1	1			
	10:00	6,94	6,66	0,27		1	1			
	11:00	6,96	6,73	0,22		1	1			
	12:00	7,07	6,89	0,18		1	1			
	13:00	7,12	6,93	0,19		1	1			
	14:00	7,05	6,93	0,12		1	1			
	15:00	6,87	6,81	0,06		1	1			
	16:00	6,81	6,81	0,00		1	1			
	17:00	6,94	6,94	0,00		1	1			
	18:00	7,27	7,27	0,00		1	1			
	19:00	7,75	7,75	0,00		1	1			
	20:00	7,95	7,95	0,00		1	1			
	21:00	7,81	7,81	0,00		1	1			
	22:00	7,43	7,43	0,00		1	1			
	23:00	7,15	7,15	0,00		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 31 Μαΐου 2026					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Κυριακή, 31 Μαΐου 2026	00:00	6,42	6,42	0,00		1				3
	01:00	5,65	5,65	0,00		1				2
	02:00	5,37	5,25	0,12		1				2
	03:00	5,31	5,11	0,20		1				1
	04:00	5,28	5,08	0,21		1				1
	05:00	5,25	5,15	0,10		1				1
	06:00	5,32	5,32	0,00		1				2
	07:00	5,60	5,60	0,00		1				2
	08:00	6,10	6,10	0,00		1				3
	09:00	6,46	6,46	0,00		1				3
	10:00	6,74	6,74	0,00		1	1			
	11:00	7,01	7,01	0,00		1	1			
	12:00	7,04	7,04	0,00		1	1			
	13:00	6,99	6,99	0,00		1	1			
	14:00	6,83	6,83	0,00		1	1			
	15:00	6,76	6,76	0,00		1	1			
	16:00	6,77	6,77	0,00		1	1			
	17:00	6,85	6,74	0,12		1	1			
	18:00	6,94	6,75	0,19		1	1			
	19:00	7,12	7,01	0,11		1	1			
	20:00	7,41	7,21	0,20		1	1			
	21:00	7,83	7,52	0,31		1	1			
	22:00	8,11	7,76	0,35		1	1			
	23:00	7,64	7,29	0,34		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση