ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026	00:00	1,77	1,76	0,01		1	1				
	01:00	1,66	1,66	0,00		1	1				
	02:00	1,58	1,58	0,00		1	1				
	03:00	1,51	1,50	0,02		1	1				
	04:00	1,45	1,37	0,09		1	1				
	05:00	1,42	1,12	0,30		1	1				
	06:00	1,47	1,12	0,35		1	1				
	07:00	1,59	1,12	0,47		1	1				
	08:00	1,75	1,33	0,41		1	1				
	09:00	1,86	1,31	0,54		1	1				
	10:00	1,87	1,22	0,66		1	1				
	11:00	1,87	1,22	0,65		1	1				
	12:00	1,96	1,27	0,68		1	1				
	13:00	1,98	1,29	0,69		1	1				
	14:00	1,92	1,25	0,67		1	1				
	15:00	1,84	1,19	0,64		1	1				
	16:00	1,85	1,20	0,65		1	1				
	17:00	1,95	1,27	0,68		1	1				
	18:00	2,02	1,32	0,71		1	1				
	19:00	2,14	1,39	0,75		1	1				
	20:00	2,23	1,63	0,60		1	1				
	21:00	2,20	1,67	0,54		1	1				
	22:00	2,11	1,37	0,74		1	1				
	23:00	1,95	1,27	0,68		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 2 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	

ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 2 Μαΐου 2026	00:00	1,68	1,12	0,56		1	1				
	01:00	1,57	1,12	0,45		1	1				
	02:00	1,51	1,12	0,39		1	1				
	03:00	1,48	1,12	0,36		1	1				
	04:00	1,47	1,12	0,35		1	1				
	05:00	1,46	1,12	0,34		1	1				
	06:00	1,46	1,12	0,34		1	1				
	07:00	1,50	1,12	0,38		1	1				
	08:00	1,60	1,12	0,48		1	1				
	09:00	1,71	1,12	0,59		1	1				
	10:00	1,79	1,17	0,63		1	1				
	11:00	1,83	1,19	0,64		1	1				
	12:00	1,85	1,20	0,65		1	1				
	13:00	1,84	1,20	0,64		1	1				
	14:00	1,81	1,17	0,63		1	1				
	15:00	1,78	1,16	0,62		1	1				
	16:00	1,79	1,16	0,63		1	1				
	17:00	1,87	1,21	0,65		1	1				
	18:00	2,00	1,30	0,70		1	1				
	19:00	2,16	1,40	0,75		1	1				
	20:00	2,26	1,47	0,79		1	1				
	21:00	2,21	1,44	0,77		1	1				
	22:00	2,04	1,33	0,72		1	1				
	23:00	1,84	1,19	0,64		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 3 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 3 Μαΐου 2026	00:00	1,54	1,12	0,42		1	1				
	01:00	1,40	1,12	0,28		1	1				
	02:00	1,32	1,12	0,20		1	1				
	03:00	1,29	1,12	0,17		1	1				
	04:00	1,28	1,12	0,16		1	1				
	05:00	1,28	1,12	0,16		1	1				
	06:00	1,32	1,12	0,20		1	1				
	07:00	1,42	1,12	0,30		1	1				
	08:00	1,51	1,12	0,39		1	1				
	09:00	1,60	1,12	0,48		1	1				
	10:00	1,67	1,12	0,55		1	1				
	11:00	1,71	1,12	0,59		1	1				
	12:00	1,72	1,12	0,60		1	1				
	13:00	1,70	1,12	0,58		1	1				
	14:00	1,66	1,12	0,54		1	1				
	15:00	1,64	1,12	0,52		1	1				
	16:00	1,65	1,12	0,53		1	1				
	17:00	1,71	1,12	0,59		1	1				
	18:00	1,83	1,19	0,64		1	1				
	19:00	1,98	1,29	0,69		1	1				
	20:00	2,15	1,40	0,75		1	1				
	21:00	2,14	1,39	0,75		1	1				
	22:00	2,00	1,30	0,70		1	1				
	23:00	1,81	1,18	0,63		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026	00:00	1,66	1,12	0,54		1	1				
	01:00	1,49	1,12	0,37		1	1				
	02:00	1,41	1,12	0,29		1	1				
	03:00	1,39	1,12	0,27		1	1				
	04:00	1,38	1,12	0,26		1	1				
	05:00	1,40	1,12	0,28		1	1				
	06:00	1,46	1,12	0,34		1	1				
	07:00	1,60	1,12	0,48		1	1				
	08:00	1,69	1,12	0,57		1	1				
	09:00	1,76	1,15	0,62		1	1				
	10:00	1,81	1,18	0,63		1	1				
	11:00	1,84	1,20	0,65		1	1				
	12:00	1,86	1,21	0,65		1	1				
	13:00	1,84	1,20	0,65		1	1				
	14:00	1,78	1,16	0,62		1	1				
	15:00	1,65	1,12	0,53		1	1				
	16:00	1,62	1,12	0,50		1	1				
	17:00	1,72	1,12	0,60		1	1				
	18:00	1,91	1,24	0,67		1	1				
	19:00	2,09	1,36	0,73		1	1				
	20:00	2,40	1,56	0,84		1	1				
	21:00	2,35	1,52	0,82		1	1				
	22:00	2,12	1,38	0,74		1	1				
	23:00	1,83	1,19	0,64		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 5 Μαΐου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 5 Μαΐου 2026	00:00	1,70	1,19	0,51	1	1					
	01:00	1,55	1,12	0,43	1	1					
	02:00	1,49	1,18	0,31	1	1					
	03:00	1,48	1,28	0,20	1	1					
	04:00	1,48	1,38	0,10	1	1					
	05:00	1,49	1,46	0,03	1	1					
	06:00	1,55	1,54	0,01	1	1					
	07:00	1,69	1,67	0,02	1	1					
	08:00	1,82	1,77	0,06	1	1					
	09:00	1,91	1,81	0,09	1	1					
	10:00	1,94	1,79	0,15	1	1					
	11:00	1,93	1,75	0,18	1	1					
	12:00	1,90	1,71	0,19	1	1					
	13:00	1,84	1,67	0,18	1	1					
	14:00	1,78	1,50	0,27	1	1					
	15:00	1,68	1,36	0,32	1	1					
	16:00	1,70	1,41	0,29	1	1					
	17:00	1,81	1,62	0,19	1	1					
	18:00	2,01	1,86	0,15	1	1	1				
	19:00	2,18	2,00	0,18	1	1	1				
	20:00	2,43	2,27	0,16	1	1	1				
	21:00	2,39	2,27	0,12	1	1	1				
	22:00	2,19	2,10	0,09	1	1	1				
	23:00	1,96	1,84	0,11	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026	00:00	1,62	1,59	0,03	1	1					
	01:00	1,49	1,45	0,04	1	1					
	02:00	1,45	1,40	0,05	1	1					
	03:00	1,42	1,35	0,07	1	1					
	04:00	1,41	1,33	0,08	1	1					
	05:00	1,41	1,38	0,03	1	1					
	06:00	1,45	1,43	0,02	1	1					
	07:00	1,58	1,56	0,02	1	1					
	08:00	1,72	1,69	0,02	1	1					
	09:00	1,83	1,81	0,02	1	1					
	10:00	1,88	1,87	0,01	1	1	1				
	11:00	1,90	1,90	0,00	1	1	1				
	12:00	1,87	1,87	0,00	1	1	1				
	13:00	1,81	1,79	0,03	1	1					
	14:00	1,73	1,69	0,05	1	1					
	15:00	1,67	1,59	0,09	1	1					
	16:00	1,67	1,57	0,10	1	1					
	17:00	1,75	1,66	0,09	1	1					
	18:00	1,89	1,82	0,06	1	1	1				
	19:00	2,03	2,00	0,04	1	1	1				
	20:00	2,24	2,20	0,04	1	1	1				
	21:00	2,25	2,22	0,04	1	1	1				
	22:00	2,09	2,05	0,04	1	1	1				
	23:00	1,84	1,80	0,04	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026	00:00	1,69	1,68	0,01	1	1					
	01:00	1,58	1,58	0,00	1	1					
	02:00	1,53	1,53	0,00	1	1					
	03:00	1,50	1,50	0,00	1	1					
	04:00	1,48	1,48	0,00	1	1					
	05:00	1,46	1,46	0,00	1	1					
	06:00	1,49	1,49	0,00	1	1					
	07:00	1,61	1,61	0,00	1	1					
	08:00	1,77	1,77	0,00	1	1					
	09:00	1,93	1,93	0,00	1	1	1				
	10:00	2,01	2,00	0,01	1	1	1				
	11:00	2,03	2,02	0,00	1	1	1				
	12:00	1,99	1,99	0,00	1	1	1				
	13:00	1,96	1,96	0,00	1	1	1				
	14:00	1,90	1,89	0,01	1	1	1				
	15:00	1,81	1,78	0,03	1	1					
	16:00	1,80	1,75	0,06	1	1					
	17:00	1,87	1,80	0,07	1	1					
	18:00	2,00	1,93	0,07	1	1	1				
	19:00	2,14	2,09	0,06	1	1	1				
	20:00	2,36	2,32	0,04	1	1	1				
	21:00	2,33	2,31	0,03	1	1	1				
	22:00	2,17	2,15	0,01	1	1	1				
	23:00	1,91	1,90	0,01	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026	00:00	1,72	1,72	0,00	1	1					
	01:00	1,61	1,61	0,00	1	1					
	02:00	1,57	1,57	0,00	1	1					
	03:00	1,57	1,57	0,00	1	1					
	04:00	1,56	1,56	0,00	1	1					
	05:00	1,54	1,54	0,00	1	1					
	06:00	1,57	1,57	0,00	1	1					
	07:00	1,70	1,69	0,01	1	1					
	08:00	1,85	1,84	0,01	1	1	1				
	09:00	2,00	1,99	0,00	1	1	1				
	10:00	2,04	2,04	0,00	1	1	1				
	11:00	2,03	2,03	0,00	1	1	1				
	12:00	2,00	2,00	0,00	1	1	1				
	13:00	1,94	1,93	0,02	1	1	1				
	14:00	1,85	1,81	0,04	1	1	1				
	15:00	1,80	1,74	0,06	1	1	1				
	16:00	1,81	1,79	0,02	1	1	1				
	17:00	1,93	1,93	0,00	1	1	1				
	18:00	2,09	2,09	0,00	1	1	1				
	19:00	2,18	2,18	0,00	1	1	1				
	20:00	2,34	2,34	0,00	1	1	1				
	21:00	2,35	2,34	0,01	1	1	1				
	22:00	2,16	2,13	0,03	1	1	1				
	23:00	1,92	1,88	0,04	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 9 Μαΐου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 9 Μαΐου 2026	00:00	1,65	1,64	0,01	1	1					
	01:00	1,59	1,59	0,00	1	1					
	02:00	1,54	1,54	0,00	1	1					
	03:00	1,50	1,50	0,00	1	1					
	04:00	1,47	1,46	0,01	1	1					
	05:00	1,46	1,44	0,02	1	1					
	06:00	1,48	1,43	0,04	1	1					
	07:00	1,55	1,48	0,07	1	1					
	08:00	1,69	1,62	0,07	1	1					
	09:00	1,83	1,77	0,06	1	1					
	10:00	1,94	1,88	0,06	1	1	1				
	11:00	2,01	1,95	0,06	1	1	1				
	12:00	2,02	1,94	0,08	1	1	1				
	13:00	1,96	1,76	0,21	1	1	1				
	14:00	1,86	1,56	0,30	1	1					
	15:00	1,79	1,32	0,47	1	1					
	16:00	1,75	1,36	0,40	1	1					
	17:00	1,80	1,44	0,36	1	1					
	18:00	1,93	1,77	0,16	1	1	1				
	19:00	2,07	1,90	0,17	1	1	1				
	20:00	2,26	2,01	0,25	1	1	1				
	21:00	2,23	1,94	0,29	1	1	1				
	22:00	2,05	1,80	0,25	1	1	1				
	23:00	1,84	1,66	0,18	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 10 Μαΐου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 10 Μαΐου 2026	00:00	1,66	1,47	0,19	1	1					
	01:00	1,54	1,37	0,17	1	1					
	02:00	1,46	1,33	0,13	1	1					
	03:00	1,42	1,30	0,12	1	1					
	04:00	1,39	1,28	0,11	1	1					
	05:00	1,37	1,28	0,09	1	1					
	06:00	1,41	1,36	0,05	1	1					
	07:00	1,51	1,48	0,03	1	1					
	08:00	1,63	1,60	0,03	1	1					
	09:00	1,75	1,73	0,02	1	1	1				
	10:00	1,80	1,78	0,02	1	1	1				
	11:00	1,82	1,82	0,00	1	1	1				
	12:00	1,82	1,82	0,00	1	1	1				
	13:00	1,78	1,77	0,01	1	1	1				
	14:00	1,70	1,68	0,02	1	1					
	15:00	1,61	1,61	0,01	1	1					
	16:00	1,59	1,59	0,00	1	1					
	17:00	1,64	1,64	0,00	1	1					
	18:00	1,76	1,76	0,00	1	1	1				
	19:00	1,88	1,83	0,04	1	1	1				
	20:00	2,08	1,98	0,10	1	1	1				
	21:00	2,12	1,93	0,20	1	1	1				
	22:00	2,01	1,81	0,20	1	1	1				
	23:00	1,79	1,64	0,15	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026	00:00	1,65	1,56	0,08	1	1					
	01:00	1,51	1,48	0,02	1	1					
	02:00	1,46	1,45	0,01	1	1					
	03:00	1,46	1,45	0,01	1	1					
	04:00	1,47	1,45	0,02	1	1					
	05:00	1,48	1,44	0,04	1	1					
	06:00	1,53	1,49	0,04	1	1					
	07:00	1,67	1,64	0,03	1	1					
	08:00	1,81	1,79	0,02	1	1	1				
	09:00	1,88	1,87	0,00	1	1	1				
	10:00	1,88	1,88	0,00	1	1	1				
	11:00	2,05	2,05	0,00	1	1	1				
	12:00	2,06	2,06	0,01	1	1	1				
	13:00	2,03	2,02	0,01	1	1	1				
	14:00	1,86	1,85	0,02	1	1	1				
	15:00	1,77	1,73	0,04	1	1	1				
	16:00	1,74	1,69	0,06	1	1	1				
	17:00	1,83	1,78	0,05	1	1	1				
	18:00	1,95	1,92	0,03	1	1	1				
	19:00	2,08	2,05	0,03	1	1	1				
	20:00	2,26	2,24	0,02	1	1	1				
	21:00	2,30	2,29	0,01	1	1	1				
	22:00	2,13	2,13	0,00	1	1	1				
	23:00	1,87	1,87	0,00	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 12 Μαΐου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 12 Μαΐου 2026	00:00	1,66	1,63	0,04	1	1					
	01:00	1,55	1,53	0,02	1	1					
	02:00	1,51	1,49	0,02	1	1					
	03:00	1,50	1,49	0,01	1	1					
	04:00	1,49	1,48	0,01	1	1					
	05:00	1,47	1,45	0,02	1	1					
	06:00	1,50	1,48	0,01	1	1					
	07:00	1,60	1,60	0,01	1	1					
	08:00	1,75	1,75	0,00	1	1					
	09:00	1,89	1,89	0,00	1	1	1				
	10:00	1,95	1,95	0,00	1	1	1				
	11:00	1,96	1,96	0,00	1	1	1				
	12:00	1,93	1,93	0,00	1	1	1				
	13:00	1,89	1,85	0,04	1	1	1				
	14:00	1,81	1,74	0,07	1	1					
	15:00	1,76	1,68	0,08	1	1					
	16:00	1,76	1,68	0,08	1	1					
	17:00	1,85	1,76	0,09	1	1					
	18:00	1,99	1,89	0,09	1	1	1				
	19:00	2,13	1,98	0,15	1	1	1				
	20:00	2,31	1,94	0,37	1	1	1				
	21:00	2,32	1,68	0,64	1	1	1				
	22:00	2,13	1,65	0,48	1	1					
	23:00	1,88	1,43	0,44	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026	00:00	1,68	1,16	0,52	1	1					
	01:00	1,58	1,12	0,46	1	1					
	02:00	1,55	1,12	0,43	1	1					
	03:00	1,54	1,12	0,42	1	1					
	04:00	1,52	1,12	0,40	1	1					
	05:00	1,50	1,12	0,38	1	1					
	06:00	1,52	1,12	0,40	1	1					
	07:00	1,61	1,33	0,28	1	1					
	08:00	1,75	1,61	0,14	1	1					
	09:00	1,89	1,81	0,08	1	1	1				
	10:00	1,97	1,88	0,09	1	1	1				
	11:00	2,00	1,92	0,07	1	1	1				
	12:00	1,99	1,89	0,10	1	1	1				
	13:00	1,96	1,82	0,14	1	1	1				
	14:00	1,91	1,73	0,18	1	1					
	15:00	1,87	1,71	0,16	1	1					
	16:00	1,87	1,73	0,14	1	1					
	17:00	1,89	1,81	0,09	1	1					
	18:00	2,01	1,98	0,03	1	1	1				
	19:00	2,13	2,13	0,01	1	1	1				
	20:00	2,26	2,25	0,01	1	1	1				
	21:00	2,25	2,20	0,05	1	1	1				
	22:00	2,11	2,08	0,03	1	1	1				
	23:00	1,88	1,86	0,02	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026	00:00	1,80	1,65	0,15	1	1					
	01:00	1,69	1,56	0,14	1	1					
	02:00	1,65	1,55	0,10	1	1					
	03:00	1,63	1,49	0,13	1	1					
	04:00	1,59	1,51	0,08	1	1					
	05:00	1,56	1,53	0,03	1	1					
	06:00	1,61	1,61	0,00	1	1					
	07:00	1,73	1,73	0,00	1	1					
	08:00	1,92	1,92	0,00	1	1	1				
	09:00	2,07	2,07	0,00	1	1	1				
	10:00	2,15	2,15	0,00	1	1	1				
	11:00	2,15	2,13	0,02	1	1	1				
	12:00	2,11	2,10	0,01	1	1	1				
	13:00	2,09	2,07	0,02	1	1	1				
	14:00	2,03	1,79	0,25	1	1					
	15:00	1,98	1,69	0,29	1	1					
	16:00	1,94	1,69	0,25	1	1					
	17:00	1,99	1,81	0,19	1	1					
	18:00	2,10	2,01	0,10	1	1	1				
	19:00	2,22	2,14	0,08	1	1	1				
	20:00	2,40	2,32	0,08	1	1	1				
	21:00	2,38	2,29	0,09	1	1	1				
	22:00	2,21	2,13	0,09	1	1	1				
	23:00	1,98	1,92	0,06	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026	00:00	1,73	1,68	0,05	1	1					
	01:00	1,65	1,60	0,05	1	1					
	02:00	1,61	1,57	0,04	1	1					
	03:00	1,61	1,59	0,02	1	1					
	04:00	1,59	1,59	0,00	1	1					
	05:00	1,57	1,57	0,00	1	1					
	06:00	1,59	1,59	0,00	1	1					
	07:00	1,71	1,71	0,01	1	1					
	08:00	1,84	1,83	0,00	1	1					
	09:00	1,97	1,97	0,00	1	1	1				
	10:00	2,03	2,03	0,00	1	1	1				
	11:00	2,03	2,00	0,02	1	1	1				
	12:00	1,99	1,94	0,05	1	1	1				
	13:00	1,97	1,92	0,06	1	1	1				
	14:00	1,92	1,88	0,04	1	1	1				
	15:00	1,85	1,81	0,03	1	1					
	16:00	1,84	1,79	0,04	1	1					
	17:00	1,88	1,82	0,06	1	1					
	18:00	1,99	1,94	0,05	1	1	1				
	19:00	2,12	2,07	0,05	1	1	1				
	20:00	2,32	2,24	0,08	1	1	1				
	21:00	2,31	2,22	0,10	1	1	1				
	22:00	2,09	1,91	0,18	1	1	1				
	23:00	1,96	1,83	0,14	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 16 Μαΐου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
			ΤΕ (MW)	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 16 Μαΐου 2026	00:00	1,77	1,75	0,02	1	1						0,45	0,62	79%	508
	01:00	1,68	1,67	0,01	1	1						0,53	0,56	76%	485
	02:00	1,64	1,64	0,00	1	1						0,56	0,52	74%	478
	03:00	1,62	1,62	0,00	1	1						0,58	0,50	74%	473
	04:00	1,59	1,59	0,00	1	1						0,61	0,47	72%	464
	05:00	1,55	1,55	0,00	1	1						0,65	0,43	71%	456
	06:00	1,56	1,56	0,00	1	1						0,64	0,44	71%	457
	07:00	1,68	1,68	0,00	1	1						0,52	0,56	76%	490
	08:00	1,87	1,87	0,00	1	1	1					1,43	0,19	57%	567
	09:00	2,01	2,01	0,00	1	1	1					1,29	0,33	61%	600
	10:00	2,07	2,07	0,00	1	1	1					1,23	0,39	63%	615
	11:00	2,10	2,10	0,00	1	1	1					1,20	0,42	64%	623
	12:00	2,11	2,08	0,03	1	1	1					1,22	0,43	63%	617
	13:00	2,09	2,00	0,10	1	1	1					1,30	0,41	60%	595
	14:00	2,13	2,12	0,01	1	1	1					1,18	0,45	64%	628
	15:00	2,06	2,01	0,05	1	1	1					1,29	0,38	61%	598
	16:00	1,89	1,83	0,06	1	1	1					1,47	0,21	55%	550
	17:00	1,93	1,87	0,05	1	1	1					1,43	0,25	57%	562
	18:00	2,04	1,98	0,06	1	1	1					1,32	0,36	60%	592
	19:00	2,17	2,09	0,08	1	1	1					1,21	0,49	63%	619
	20:00	2,33	2,19	0,13	1	1	1					1,11	0,65	66%	647
	21:00	2,29	2,15	0,15	1	1	1					1,15	0,61	65%	635
	22:00	2,08	2,02	0,05	1	1	1					1,28	0,40	61%	602
	23:00	1,90	1,85	0,05	1	1	1					1,45	0,22	56%	555
		46,16 MWh											**ΑΩΛ: 8,58**		**13.415 €**

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 17 Μαΐου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					
		ΤΕ (MW)	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560					
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 17 Μαΐου 2026	00:00	1,76	1,70	0,07	1	1						0,50	0,62	77%	493
	01:00	1,67	1,63	0,04	1	1						0,57	0,55	74%	475
	02:00	1,58	1,54	0,04	1	1						0,66	0,46	70%	451
	03:00	1,51	1,47	0,04	1	1						0,73	0,39	67%	433
	04:00	1,47	1,40	0,07	1	1						0,80	0,35	64%	415
	05:00	1,46	1,40	0,05	1	1						0,80	0,34	64%	416
	06:00	1,50	1,47	0,03	1	1						0,73	0,38	67%	433
	07:00	1,61	1,59	0,02	1	1						0,61	0,49	72%	465
	08:00	1,75	1,75	0,00	1	1						0,45	0,61	80%	507
	09:00	1,86	1,86	0,00	1	1	1					1,44	0,18	56%	565
	10:00	1,92	1,92	0,00	1	1	1					1,38	0,24	58%	573
	11:00	1,94	1,92	0,02	1	1	1					1,38	0,26	58%	573
	12:00	1,92	1,88	0,04	1	1	1					1,42	0,24	57%	565
	13:00	1,82	1,79	0,03	1	1						0,41	0,64	81%	518
	14:00	1,68	1,66	0,03	1	1						0,54	0,56	75%	483
	15:00	1,59	1,54	0,05	1	1						0,66	0,47	70%	451
	16:00	1,58	1,47	0,11	1	1						0,73	0,46	67%	433
	17:00	1,61	1,40	0,21	1	1						0,80	0,49	64%	415
	18:00	1,69	1,50	0,19	1	1						0,70	0,57	68%	442
	19:00	1,81	1,74	0,07	1	1						0,46	0,63	79%	504
	20:00	2,03	1,97	0,06	1	1	1					1,33	0,35	60%	594
	21:00	2,05	1,97	0,08	1	1	1					1,33	0,37	60%	587
	22:00	1,91	1,81	0,10	1	1						0,39	0,67	82%	525
	23:00	1,79	1,65	0,14	1	1						0,55	0,63	75%	482
		41,49 MWh											**ΑΩΛ: 9,11**		**11.800 €**

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					
		ΤΕ (MW)	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560					
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	1,59	1,44	0,15	1	1						0,76	0,47	66%	426
	01:00	1,45	1,26	0,19	1	1						0,94	0,33	57%	378
	02:00	1,42	1,26	0,16	1	1						0,94	0,30	57%	378
	03:00	1,43	1,42	0,01	1	1						0,78	0,31	65%	421
	04:00	1,43	1,42	0,00	1	1						0,78	0,31	65%	421
	05:00	1,41	1,40	0,01	1	1						0,80	0,29	64%	416
	06:00	1,44	1,43	0,01	1	1						0,77	0,32	65%	423
	07:00	1,57	1,29	0,28	1	1						0,91	0,45	59%	387
	08:00	1,74	1,53	0,21	1	1						0,67	0,61	69%	449
	09:00	1,86	1,63	0,24	1	1						0,57	0,65	74%	476
	10:00	1,97	1,74	0,23	1	1						0,46	0,69	79%	505
	11:00	2,02	1,78	0,24	1	1						0,42	0,71	81%	514
	12:00	2,04	1,77	0,27	1	1						0,43	0,71	81%	513
	13:00	2,00	1,72	0,28	1	1						0,48	0,70	78%	499
	14:00	1,93	1,61	0,32	1	1						0,59	0,68	73%	470
	15:00	1,85	1,48	0,37	1	1						0,72	0,65	67%	437
	16:00	1,82	1,41	0,42	1	1						0,79	0,64	64%	417
	17:00	1,88	1,43	0,45	1	1						0,77	0,66	65%	423
	18:00	1,99	1,51	0,48	1	1						0,69	0,70	69%	445
	19:00	2,11	1,60	0,50	1	1						0,60	0,74	73%	469
	20:00	2,24	1,72	0,52	1	1						0,48	0,78	78%	501
	21:00	2,24	1,69	0,56	1	1						0,51	0,78	77%	491
	22:00	2,11	1,54	0,57	1	1						0,66	0,74	70%	452
	23:00	1,90	1,34	0,56	1	1						0,86	0,66	61%	400
		43,47 MWh											**ΑΩΛ: 11,58**		**10.711 €**

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 19 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 19 Μαΐου 2026	00:00	1,69	1,35	0,34	1	1					
	01:00	1,60	1,14	0,45	1	1					
	02:00	1,55	1,12	0,43	1	1					
	03:00	1,52	1,13	0,39	1	1					
	04:00	1,51	1,29	0,22	1	1					
	05:00	1,50	1,30	0,20	1	1					
	06:00	1,52	1,26	0,26	1	1					
	07:00	1,63	1,39	0,24	1	1					
	08:00	1,79	1,63	0,16	1	1					
	09:00	1,92	1,83	0,09	1	1					
	10:00	1,96	1,88	0,08	1	1	1				
	11:00	1,98	1,88	0,10	1	1	1				
	12:00	2,01	1,93	0,08	1	1	1				
	13:00	2,00	1,91	0,09	1	1	1				
	14:00	1,91	1,84	0,07	1	1	1				
	15:00	1,81	1,75	0,06	1	1					
	16:00	1,83	1,78	0,04	1	1					
	17:00	1,91	1,86	0,05	1	1					
	18:00	2,00	1,76	0,23	1	1	1				
	19:00	2,11	1,68	0,43	1	1	1				
	20:00	2,25	1,68	0,57	1	1	1				
	21:00	2,28	1,96	0,32	1	1	1				
	22:00	2,12	1,98	0,13	1	1	1				
	23:00	1,87	1,77	0,09	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026	00:00	1,99	1,89	0,09	1	1					
	01:00	1,90	1,87	0,04	1	1					
	02:00	1,89	1,86	0,03	1	1					
	03:00	1,88	1,86	0,02	1	1					
	04:00	1,84	1,77	0,07	1	1					
	05:00	1,79	1,44	0,35	1	1					
	06:00	1,80	1,17	0,63	1	1					
	07:00	1,87	1,22	0,66	1	1					
	08:00	2,05	1,34	0,72	1	1					
	09:00	2,28	1,76	0,52	1	1					
	10:00	2,38	2,15	0,23	1	1	1				
	11:00	2,30	1,83	0,47	1	1	1				
	12:00	2,24	1,68	0,56	1	1	1				
	13:00	2,21	1,68	0,53	1	1	1				
	14:00	2,20	1,68	0,52	1	1	1				
	15:00	2,10	1,36	0,73	1	1					
	16:00	2,11	1,37	0,74	1	1					
	17:00	2,15	1,40	0,75	1	1					
	18:00	2,24	1,68	0,56	1	1	1				
	19:00	2,34	1,68	0,66	1	1	1				
	20:00	2,43	1,68	0,75	1	1	1				
	21:00	2,45	1,68	0,77	1	1	1				
	22:00	2,37	1,68	0,69	1	1	1				
	23:00	2,18	1,42	0,76	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026	00:00	1,86	1,21	0,65	1	1					
	01:00	1,75	1,13	0,61	1	1					
	02:00	1,67	1,12	0,55	1	1					
	03:00	1,64	1,12	0,52	1	1					
	04:00	1,63	1,12	0,51	1	1					
	05:00	1,64	1,12	0,52	1	1					
	06:00	1,68	1,18	0,50	1	1					
	07:00	1,77	1,39	0,38	1	1					
	08:00	1,94	1,63	0,31	1	1					
	09:00	2,09	1,77	0,32	1	1					
	10:00	2,22	1,80	0,42	1	1	1				
	11:00	2,30	1,77	0,52	1	1	1				
	12:00	2,28	1,68	0,60	1	1	1				
	13:00	2,25	1,68	0,57	1	1	1				
	14:00	2,22	1,45	0,77	1	1					
	15:00	2,14	1,45	0,69	1	1					
	16:00	2,11	1,37	0,74	1	1					
	17:00	2,19	1,42	0,77	1	1					
	18:00	2,29	1,49	0,80	1	1					
	19:00	2,41	1,68	0,73	1	1	1				
	20:00	2,53	1,69	0,84	1	1	1				
	21:00	2,51	1,68	0,83	1	1	1				
	22:00	2,35	1,68	0,67	1	1	1				
	23:00	2,10	1,37	0,74	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026	00:00	1,81	1,54	0,27	1	1					
	01:00	1,71	1,58	0,13	1	1					
	02:00	1,67	1,52	0,14	1	1					
	03:00	1,64	1,43	0,21	1	1					
	04:00	1,61	1,33	0,29	1	1					
	05:00	1,60	1,31	0,30	1	1					
	06:00	1,64	1,35	0,29	1	1					
	07:00	1,76	1,48	0,28	1	1					
	08:00	1,94	1,69	0,24	1	1					
	09:00	2,10	1,86	0,24	1	1					
	10:00	2,15	1,92	0,23	1	1	1				
	11:00	2,17	1,97	0,20	1	1	1				
	12:00	2,17	1,99	0,19	1	1	1				
	13:00	2,15	1,96	0,20	1	1	1				
	14:00	2,08	1,93	0,16	1	1	1				
	15:00	1,99	1,92	0,07	1	1	1				
	16:00	1,99	1,91	0,08	1	1	1				
	17:00	2,07	1,90	0,17	1	1	1				
	18:00	2,18	1,96	0,21	1	1	1				
	19:00	2,27	2,16	0,11	1	1	1				
	20:00	2,38	2,27	0,12	1	1	1				
	21:00	2,38	2,26	0,12	1	1	1				
	22:00	2,21	2,10	0,12	1	1	1				
	23:00	2,01	1,93	0,08	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 23 Μαΐου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 23 Μαΐου 2026	00:00	1,81	1,30	0,52	1	1					
	01:00	1,72	1,35	0,37	1	1					
	02:00	1,68	1,32	0,36	1	1					
	03:00	1,65	1,32	0,33	1	1					
	04:00	1,61	1,30	0,31	1	1					
	05:00	1,58	1,39	0,19	1	1					
	06:00	1,61	1,54	0,07	1	1					
	07:00	1,76	1,68	0,07	1	1					
	08:00	1,97	1,82	0,15	1	1					
	09:00	2,16	2,02	0,15	1	1	1				
	10:00	2,22	2,16	0,06	1	1	1				
	11:00	2,26	2,25	0,01	1	1	1				
	12:00	2,31	2,28	0,02	1	1	1				
	13:00	2,30	2,17	0,14	1	1	1				
	14:00	2,15	1,91	0,24	1	1	1				
	15:00	2,12	1,67	0,45	1	1					
	16:00	2,05	1,56	0,49	1	1					
	17:00	2,08	1,67	0,41	1	1					
	18:00	2,18	1,78	0,40	1	1	1				
	19:00	2,27	1,96	0,31	1	1	1				
	20:00	2,37	2,14	0,24	1	1	1				
	21:00	2,31	2,21	0,11	1	1	1				
	22:00	2,09	2,08	0,01	1	1	1				
	23:00	1,89	1,89	0,00	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 24 Μαΐου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 24 Μαΐου 2026	00:00	1,81	1,79	0,01	1	1					
	01:00	1,73	1,62	0,11	1	1					
	02:00	1,67	1,52	0,15	1	1					
	03:00	1,59	1,49	0,10	1	1					
	04:00	1,52	1,46	0,06	1	1					
	05:00	1,49	1,42	0,07	1	1					
	06:00	1,53	1,44	0,09	1	1					
	07:00	1,61	1,49	0,12	1	1					
	08:00	1,70	1,58	0,12	1	1					
	09:00	1,79	1,61	0,18	1	1					
	10:00	1,85	1,64	0,21	1	1					
	11:00	1,90	1,64	0,26	1	1					
	12:00	1,91	1,59	0,32	1	1					
	13:00	1,85	1,54	0,30	1	1					
	14:00	1,73	1,48	0,26	1	1					
	15:00	1,66	1,36	0,30	1	1					
	16:00	1,67	1,29	0,38	1	1					
	17:00	1,75	1,34	0,41	1	1					
	18:00	1,86	1,38	0,48	1	1					
	19:00	2,00	1,40	0,60	1	1					
	20:00	2,13	1,39	0,75	1	1					
	21:00	2,14	1,39	0,75	1	1					
	22:00	2,01	1,30	0,70	1	1					
	23:00	1,89	1,23	0,66	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026	00:00	1,69	1,12	0,57	1	1					
	01:00	1,55	1,12	0,43	1	1					
	02:00	1,50	1,12	0,38	1	1					
	03:00	1,50	1,12	0,38	1	1					
	04:00	1,49	1,12	0,37	1	1					
	05:00	1,48	1,12	0,36	1	1					
	06:00	1,51	1,12	0,39	1	1					
	07:00	1,65	1,12	0,53	1	1					
	08:00	1,83	1,20	0,62	1	1					
	09:00	1,98	1,35	0,62	1	1					
	10:00	2,06	1,40	0,66	1	1					
	11:00	2,11	1,47	0,64	1	1					
	12:00	2,15	1,50	0,65	1	1					
	13:00	2,16	1,50	0,67	1	1					
	14:00	2,12	1,41	0,71	1	1					
	15:00	2,03	1,32	0,71	1	1					
	16:00	2,04	1,33	0,71	1	1					
	17:00	2,10	1,36	0,73	1	1					
	18:00	2,24	1,46	0,78	1	1					
	19:00	2,32	1,68	0,64	1	1	1				
	20:00	2,44	1,68	0,76	1	1	1				
	21:00	2,40	1,68	0,72	1	1	1				
	22:00	2,23	1,45	0,78	1	1					
	23:00	1,99	1,30	0,70	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 26 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 26 Μαΐου 2026	00:00	1,84	1,19	0,64	1	1					
	01:00	1,72	1,12	0,60	1	1					
	02:00	1,65	1,12	0,53	1	1					
	03:00	1,62	1,12	0,50	1	1					
	04:00	1,61	1,12	0,49	1	1					
	05:00	1,61	1,20	0,41	1	1					
	06:00	1,64	1,27	0,37	1	1					
	07:00	1,76	1,26	0,50	1	1					
	08:00	1,92	1,37	0,54	1	1					
	09:00	2,04	1,58	0,46	1	1					
	10:00	2,08	1,62	0,47	1	1					
	11:00	2,14	1,58	0,56	1	1					
	12:00	2,20	1,47	0,73	1	1					
	13:00	2,21	1,44	0,77	1	1					
	14:00	2,13	1,38	0,74	1	1					
	15:00	2,01	1,30	0,70	1	1					
	16:00	1,99	1,30	0,70	1	1					
	17:00	2,05	1,33	0,72	1	1					
	18:00	2,18	1,42	0,76	1	1					
	19:00	2,31	1,50	0,81	1	1					
	20:00	2,47	1,68	0,79	1	1	1				
	21:00	2,47	1,68	0,79	1	1	1				
	22:00	2,29	1,68	0,61	1	1	1				
	23:00	2,05	1,33	0,72	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026	00:00	1,90	1,23	0,66	1	1					
	01:00	1,79	1,17	0,63	1	1					
	02:00	1,75	1,14	0,61	1	1					
	03:00	1,74	1,29	0,45	1	1					
	04:00	1,73	1,35	0,38	1	1					
	05:00	1,71	1,54	0,17	1	1					
	06:00	1,74	1,65	0,09	1	1					
	07:00	1,88	1,82	0,07	1	1					
	08:00	2,06	2,02	0,04	1	1	1				
	09:00	2,19	2,17	0,02	1	1	1				
	10:00	2,26	2,24	0,03	1	1	1				
	11:00	2,27	2,23	0,04	1	1	1				
	12:00	2,25	2,21	0,04	1	1	1				
	13:00	2,23	2,18	0,04	1	1	1				
	14:00	2,19	2,10	0,09	1	1	1				
	15:00	2,09	1,92	0,16	1	1	1				
	16:00	2,05	1,95	0,10	1	1	1				
	17:00	2,13	2,07	0,06	1	1	1				
	18:00	2,24	2,21	0,03	1	1	1				
	19:00	2,35	2,34	0,01	1	1	1				
	20:00	2,44	2,43	0,00	1	1	1				
	21:00	2,45	2,45	0,00	1	1	1				
	22:00	2,34	2,34	0,00	1	1	1				
	23:00	2,08	2,08	0,00	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026	00:00	2,00	2,00	0,00	1	1	1				
	01:00	1,88	1,88	0,00	1	1	1				
	02:00	1,81	1,81	0,00	1	1					
	03:00	1,76	1,76	0,00	1	1					
	04:00	1,74	1,74	0,00	1	1					
	05:00	1,75	1,75	0,00	1	1					
	06:00	1,79	1,79	0,00	1	1					
	07:00	1,89	1,89	0,00	1	1	1				
	08:00	2,08	2,08	0,00	1	1	1				
	09:00	2,28	2,28	0,00	1	1	1				
	10:00	2,39	2,39	0,00	1	1	1				
	11:00	2,46	2,46	0,00	1	1	1				
	12:00	2,46	2,46	0,00	1	1	1				
	13:00	2,43	2,36	0,07	1	1	1				
	14:00	2,38	2,12	0,26	1	1	1				
	15:00	2,28	1,94	0,35	1	1	1				
	16:00	2,27	1,90	0,37	1	1	1				
	17:00	2,34	2,06	0,28	1	1	1				
	18:00	2,45	2,27	0,17	1	1	1				
	19:00	2,55	2,38	0,17	1	1	1				
	20:00	2,63	2,36	0,28	1	1	1				
	21:00	2,62	2,37	0,26	1	1	1				
	22:00	2,47	2,30	0,18	1	1	1				
	23:00	2,22	2,12	0,10	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026	00:00	1,98	1,68	0,30	1	1					
	01:00	1,87	1,75	0,11	1	1					
	02:00	1,81	1,78	0,03	1	1					
	03:00	1,77	1,76	0,02	1	1					
	04:00	1,73	1,72	0,00	1	1					
	05:00	1,70	1,69	0,01	1	1					
	06:00	1,74	1,62	0,12	1	1					
	07:00	1,89	1,64	0,25	1	1					
	08:00	2,09	1,92	0,17	1	1	1				
	09:00	2,23	1,85	0,39	1	1	1				
	10:00	2,31	1,68	0,63	1	1	1				
	11:00	2,33	1,68	0,65	1	1	1				
	12:00	2,37	1,68	0,69	1	1	1				
	13:00	2,36	1,68	0,68	1	1	1				
	14:00	2,30	1,68	0,62	1	1	1				
	15:00	2,22	1,68	0,54	1	1	1				
	16:00	2,20	1,68	0,52	1	1	1				
	17:00	2,29	1,68	0,61	1	1	1				
	18:00	2,39	1,68	0,71	1	1	1				
	19:00	2,51	1,68	0,83	1	1	1				
	20:00	2,60	1,69	0,91	1	1	1				
	21:00	2,61	1,69	0,91	1	1	1				
	22:00	2,46	1,68	0,78	1	1	1				
	23:00	2,23	1,45	0,78	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 30 Μαΐου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 30 Μαΐου 2026	00:00	2,03	1,32	0,71	1	1					
	01:00	1,88	1,22	0,66	1	1					
	02:00	1,79	1,23	0,57	1	1					
	03:00	1,74	1,36	0,38	1	1					
	04:00	1,70	1,38	0,31	1	1					
	05:00	1,66	1,35	0,31	1	1					
	06:00	1,69	1,40	0,29	1	1					
	07:00	1,86	1,62	0,24	1	1					
	08:00	2,03	1,88	0,15	1	1	1				
	09:00	2,15	2,06	0,09	1	1	1				
	10:00	2,18	2,10	0,08	1	1	1				
	11:00	2,17	2,03	0,14	1	1	1				
	12:00	2,16	1,91	0,25	1	1	1				
	13:00	2,12	1,64	0,48	1	1					
	14:00	2,05	1,47	0,58	1	1					
	15:00	2,00	1,48	0,52	1	1					
	16:00	2,04	1,68	0,36	1	1					
	17:00	2,11	1,84	0,28	1	1	1				
	18:00	2,23	2,06	0,17	1	1	1				
	19:00	2,35	2,18	0,16	1	1	1				
	20:00	2,45	2,05	0,40	1	1	1				
	21:00	2,43	2,14	0,29	1	1	1				
	22:00	2,29	2,13	0,16	1	1	1				
	23:00	2,10	1,86	0,24	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 31 Μαΐου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 31 Μαΐου 2026	00:00	1,80	1,57	0,24	1	1					
	01:00	1,74	1,66	0,08	1	1					
	02:00	1,67	1,62	0,05	1	1					
	03:00	1,62	1,56	0,06	1	1					
	04:00	1,57	1,55	0,02	1	1					
	05:00	1,53	1,52	0,01	1	1					
	06:00	1,56	1,55	0,01	1	1					
	07:00	1,66	1,66	0,00	1	1					
	08:00	1,74	1,74	0,00	1	1					
	09:00	1,81	1,81	0,00	1	1					
	10:00	1,89	1,89	0,00	1	1	1				
	11:00	1,95	1,94	0,00	1	1	1				
	12:00	1,96	1,95	0,01	1	1	1				
	13:00	1,88	1,85	0,03	1	1	1				
	14:00	1,79	1,72	0,06	1	1					
	15:00	1,73	1,63	0,10	1	1					
	16:00	1,73	1,61	0,12	1	1					
	17:00	1,80	1,67	0,13	1	1					
	18:00	1,87	1,74	0,13	1	1					
	19:00	1,90	1,85	0,04	1	1	1				
	20:00	2,07	2,03	0,04	1	1	1				
	21:00	2,17	2,13	0,04	1	1	1				
	22:00	2,07	2,04	0,03	1	1	1				
	23:00	1,94	1,92	0,02	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης