ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026	00:00	18,39	18,14	0,25	1		1			1	
	01:00	16,79	16,73	0,06	1		1			1	
	02:00	15,97	15,88	0,10	1				1	1	
	03:00	15,30	15,03	0,27	1				1	1	
	04:00	14,66	14,31	0,35	1				1	1	
	05:00	14,40	14,07	0,33	1				1	1	
	06:00	14,87	14,63	0,24	1				1	1	
	07:00	16,14	16,07	0,07	1				1	1	
	08:00	17,90	17,88	0,02	1		1		1	1	
	09:00	19,34	19,26	0,07	1		1		1	1	
	10:00	19,98	19,92	0,07	1		1		1	1	
	11:00	20,53	20,44	0,09	1		1		1	1	
	12:00	21,10	20,71	0,39	1		1		1	1	
	13:00	21,70	20,23	1,47	1		1		1	1	
	14:00	21,73	19,87	1,87	1		1		1	1	
	15:00	21,19	19,48	1,71	1		1		1	1	
	16:00	21,05	18,72	2,33	1		1		1	1	
	17:00	21,59	18,36	3,22	1		1			1	
	18:00	22,75	18,64	4,11	1		1			1	
	19:00	23,30	18,32	4,97	1		1			1	
	20:00	23,53	18,04	5,48	1		1			1	
	21:00	23,18	17,80	5,38	1		1			1	
	22:00	21,95	16,70	5,25	1		1			1	
	23:00	20,21	15,12	5,08	1		1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026	00:00	18,31	13,50	4,81	1				1	1	
	01:00	17,00	14,24	2,76	1				1	1	
	02:00	16,14	15,17	0,97	1				1	1	
	03:00	15,43	14,68	0,76	1				1	1	
	04:00	14,81	14,07	0,75	1				1	1	
	05:00	14,57	13,97	0,60	1				1	1	
	06:00	14,96	14,63	0,33	1				1	1	
	07:00	15,98	15,50	0,48	1				1	1	
	08:00	17,56	16,84	0,72	1				1	1	
	09:00	18,94	18,67	0,27	1		1		1	1	
	10:00	19,76	19,40	0,36	1		1		1	1	
	11:00	20,37	19,94	0,43	1		1		1	1	
	12:00	21,17	20,67	0,50	1		1		1	1	
	13:00	21,87	21,06	0,81	1		1		1	1	
	14:00	21,93	20,78	1,15	1		1		1	1	
	15:00	21,35	20,55	0,81	1		1		1	1	
	16:00	21,06	20,10	0,96	1		1		1	1	
	17:00	21,55	19,97	1,58	1		1		1	1	
	18:00	22,54	19,91	2,63	1		1		1	1	
	19:00	23,16	19,73	3,43	1		1		1	1	
	20:00	23,41	19,62	3,79	1		1		1	1	
	21:00	23,10	18,90	4,20	1		1		1	1	
	22:00	21,91	17,63	4,28	1		1			1	
	23:00	20,31	15,60	4,70	1		1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)
Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026	00:00	18,32	12,91	5,41		1				1	
	01:00	17,23	11,83	5,40		1				1	
	02:00	16,29	11,08	5,20					1	1	
	03:00	15,56	10,57	4,99					1	1	
	04:00	15,00	9,90	5,10					1	1	
	05:00	14,80	9,62	5,18					1	1	
	06:00	15,18	9,87	5,31					1	1	
	07:00	16,11	10,47	5,64					1	1	
	08:00	17,60	12,03	5,57		1				1	
	09:00	18,99	13,41	5,58		1				1	
	10:00	19,81	15,51	4,30		1	1			1	
	11:00	20,34	16,23	4,12		1	1			1	
	12:00	20,94	17,31	3,63		1	1			1	
	13:00	21,57	18,33	3,24		1	1			1	
	14:00	21,68	19,05	2,63		1	1			1	
	15:00	21,15	18,67	2,47		1	1			1	
	16:00	21,09	18,43	2,66		1	1			1	
	17:00	21,55	17,63	3,92		1	1			1	
	18:00	22,54	17,42	5,12		1	1			1	
	19:00	23,29	16,96	6,33		1	1			1	
	20:00	23,68	17,09	6,59		1	1			1	
	21:00	23,05	16,46	6,59		1	1			1	
	22:00	21,70	15,13	6,57		1	1			1	
	23:00	20,12	13,83	6,28		1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)
Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026	00:00	18,01	11,71	6,30					1	1	
	01:00	17,68	11,49	6,19					1	1	
	02:00	16,70	10,85	5,84					1	1	
	03:00	15,96	10,37	5,58					1	1	
	04:00	15,37	9,99	5,38					1	1	
	05:00	15,13	9,83	5,29					1	1	
	06:00	15,23	9,90	5,33					1	1	
	07:00	15,67	10,74	4,94					1	1	
	08:00	16,77	13,42	3,35		1			1	1	
	09:00	18,06	14,49	3,57		1			1	1	
	10:00	19,07	15,83	3,25		1			1	1	
	11:00	19,81	16,26	3,55		1			1	1	
	12:00	20,46	16,78	3,69		1			1	1	
	13:00	20,99	16,83	4,16		1			1	1	
	14:00	21,10	15,56	5,54		1			1	1	
	15:00	20,66	13,92	6,75		1			1	1	
	16:00	20,47	13,42	7,05		1			1	1	
	17:00	21,03	13,67	7,36		1			1	1	
	18:00	22,02	14,32	7,71		1			1	1	
	19:00	22,90	14,88	8,01		1			1	1	
	20:00	23,19	15,32	7,87		1			1	1	
	21:00	22,48	14,86	7,62		1			1	1	
	22:00	21,40	14,07	7,33		1			1	1	
	23:00	20,20	13,42	6,79		1			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)
Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026	00:00	18,02	11,71	6,31					1	1	
	01:00	17,71	11,51	6,20					1	1	
	02:00	16,75	10,89	5,86					1	1	
	03:00	15,92	10,35	5,57					1	1	
	04:00	15,15	9,85	5,30					1	1	
	05:00	14,75	9,59	5,16					1	1	
	06:00	14,76	9,59	5,17					1	1	
	07:00	15,08	9,80	5,28					1	1	
	08:00	15,89	10,33	5,56					1	1	
	09:00	16,86	10,96	5,90		1				1	
	10:00	17,61	11,45	6,17		1				1	
	11:00	18,17	11,81	6,36		1				1	
	12:00	18,72	12,17	6,55		1				1	
	13:00	19,14	12,44	6,70		1				1	
	14:00	19,22	12,50	6,73		1				1	
	15:00	19,10	12,41	6,68		1				1	
	16:00	19,20	12,48	6,72		1				1	
	17:00	19,98	12,99	6,99		1				1	
	18:00	21,03	13,67	7,36		1				1	
	19:00	21,85	14,20	7,65		1			1	1	
	20:00	22,24	14,46	7,78		1			1	1	
	21:00	22,04	14,32	7,71		1			1	1	
	22:00	21,33	13,86	7,46		1			1	1	
	23:00	20,21	13,42	6,79		1			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)
Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026	00:00	17,65	11,47	6,18					1	1	
	01:00	17,17	11,16	6,01					1	1	
	02:00	16,17	10,51	5,66					1	1	
	03:00	15,41	10,02	5,39					1	1	
	04:00	14,74	9,58	5,16					1	1	
	05:00	14,54	9,45	5,09					1	1	
	06:00	15,28	9,93	5,35					1	1	
	07:00	16,42	10,67	5,75					1	1	
	08:00	17,62	11,45	6,17		1				1	
	09:00	18,86	12,26	6,60		1				1	
	10:00	19,46	12,65	6,81		1				1	
	11:00	19,85	12,91	6,95		1				1	
	12:00	20,40	13,26	7,14		1				1	
	13:00	20,95	13,62	7,33		1				1	
	14:00	21,06	13,69	7,37		1				1	
	15:00	20,74	13,48	7,26		1				1	
	16:00	20,66	13,43	7,23		1				1	
	17:00	21,20	13,78	7,42		1			1	1	
	18:00	22,17	14,49	7,68		1			1	1	
	19:00	22,79	14,97	7,83		1			1	1	
	20:00	23,21	15,27	7,94		1			1	1	
	21:00	23,07	15,11	7,96		1			1	1	
	22:00	21,94	14,26	7,68		1			1	1	
	23:00	20,18	13,11	7,06		1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026						
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)
Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026	00:00	17,98	11,69	6,29	1	1					
	01:00	17,12	11,13	5,99	1	1					
	02:00	16,25	10,56	5,69	1	1					
	03:00	15,63	10,16	5,47	1	1					
	04:00	14,97	9,73	5,24	1	1					
	05:00	14,65	9,52	5,13	1	1					
	06:00	15,14	9,84	5,30	1	1					
	07:00	16,38	10,65	5,73	1	1					
	08:00	17,96	11,68	6,29	1	1		1			
	09:00	19,17	12,46	6,71	1	1		1			
	10:00	19,67	12,78	6,88	1	1		1			
	11:00	20,02	13,01	7,01	1	1		1			
	12:00	20,63	13,41	7,22	1	1		1			
	13:00	21,40	13,91	7,49	1	1		1			
	14:00	21,72	14,12	7,60	1	1		1			
	15:00	21,60	14,04	7,56	1	1		1			
	16:00	21,75	14,13	7,61	1	1		1			
	17:00	22,48	14,61	7,87	1	1		1			
	18:00	23,56	15,31	8,25	1	1		1			1
	19:00	24,19	15,72	8,47	1	1		1			2
	20:00	24,35	16,03	8,32	1	1		1			2
	21:00	23,83	15,83	8,00	1	1		1			2
	22:00	22,48	14,75	7,73	1	1		1			1
	23:00	20,57	13,37	7,20	1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026	00:00	17,11	11,12	5,99	1	1					
	01:00	17,31	11,25	6,06	1	1					
	02:00	16,42	10,67	5,75	1	1					
	03:00	15,72	10,22	5,50	1	1					
	04:00	15,07	9,80	5,27	1	1					
	05:00	14,81	9,62	5,18	1	1					
	06:00	15,28	9,93	5,35	1	1					
	07:00	16,39	10,66	5,74	1	1					
	08:00	17,98	11,69	6,29	1	1		1			
	09:00	19,31	12,55	6,76	1	1		1			
	10:00	20,09	13,31	6,78	1	1		1			
	11:00	20,64	13,94	6,70		1		1		1	
	12:00	21,30	14,49	6,81		1		1		1	
	13:00	21,90	14,77	7,13		1		1		1	
	14:00	22,06	14,57	7,49		1		1		1	
	15:00	21,77	14,15	7,62		1		1		1	
	16:00	21,62	14,05	7,57		1		1		1	
	17:00	22,07	14,35	7,72		1		1		1	
	18:00	22,89	15,03	7,86		1		1		1	
	19:00	23,36	15,60	7,76		1		1		1	
	20:00	23,65	16,08	7,57		1		1		1	
	21:00	23,41	16,27	7,14		1		1		1	
	22:00	22,42	15,81	6,61		1		1		1	
	23:00	20,66	14,64	6,02		1		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026	00:00	17,72	11,84	5,89	1	1					
	01:00	16,33	10,61	5,72	1	1					
	02:00	15,53	10,09	5,43	1	1					
	03:00	14,85	9,65	5,20	1	1					
	04:00	14,29	9,29	5,00	1	1					
	05:00	14,14	9,22	4,91	1	1					
	06:00	14,63	10,61	4,01	1	1					
	07:00	15,66	12,30	3,36	1	1		1			
	08:00	17,29	14,63	2,66		1		1		1	
	09:00	18,58	16,23	2,35		1		1		1	
	10:00	19,31	16,97	2,34		1		1		1	
	11:00	19,86	17,23	2,63		1		1		1	
	12:00	20,52	17,46	3,06		1		1		1	
	13:00	21,05	18,22	2,83		1		1		1	1
	14:00	20,94	18,18	2,76		1		1		1	1
	15:00	20,26	17,24	3,02		1		1		1	
	16:00	19,89	16,55	3,34		1		1		1	
	17:00	20,31	15,64	4,67		1		1		1	
	18:00	21,60	15,32	6,28		1		1		1	
	19:00	22,37	15,55	6,82		1		1		1	
	20:00	22,77	16,20	6,57		1		1		1	
	21:00	22,45	16,05	6,41		1		1		1	
	22:00	21,32	14,84	6,47		1		1		1	
	23:00	19,75	13,42	6,33		1		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026	00:00	18,13	11,78	6,34	1	1					
	01:00	16,75	10,89	5,86	1	1					
	02:00	15,82	10,28	5,54	1	1					
	03:00	15,14	9,84	5,30	1	1					
	04:00	14,62	9,50	5,12	1	1					
	05:00	14,49	9,42	5,07	1	1					
	06:00	14,92	9,70	5,22	1	1					
	07:00	15,84	10,29	5,54	1	1					
	08:00	17,36	12,10	5,26	1					1	
	09:00	18,66	14,70	3,97	1				1	1	
	10:00	19,41	15,86	3,55	1				1	1	
	11:00	19,89	16,56	3,33	1				1	1	
	12:00	20,45	17,17	3,28	1				1	1	
	13:00	20,98	17,48	3,49	1				1	1	
	14:00	20,92	16,85	4,07	1				1	1	
	15:00	20,27	14,61	5,67	1				1	1	
	16:00	20,00	13,42	6,58	1				1	1	
	17:00	20,54	13,42	7,12	1				1	1	
	18:00	21,72	14,15	7,57	1				1	1	
	19:00	22,76	15,21	7,56	1				1	1	
	20:00	23,26	16,00	7,26	1				1	1	
	21:00	22,58	15,54	7,04	1				1	1	
	22:00	21,23	14,28	6,95	1				1	1	
	23:00	19,66	12,78	6,88	1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)
Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026	00:00	17,92	11,65	6,27	1					1	
	01:00	16,59	10,78	5,81				1		1	
	02:00	15,68	10,19	5,49				1		1	
	03:00	15,06	9,79	5,27				1		1	
	04:00	14,62	9,50	5,12				1		1	
	05:00	14,46	9,40	5,06				1		1	
	06:00	14,68	9,54	5,14				1		1	
	07:00	15,15	9,84	5,30				1		1	
	08:00	16,16	10,50	5,66				1		1	
	09:00	17,33	11,42	5,91	1					1	
	10:00	18,20	12,24	5,96	1					1	
	11:00	18,85	12,78	6,07	1					1	
	12:00	19,45	13,30	6,15	1					1	
	13:00	19,94	13,41	6,53	1					1	
	14:00	19,94	13,06	6,88	1					1	
	15:00	19,45	12,64	6,81	1					1	
	16:00	19,31	12,55	6,76	1					1	
	17:00	20,00	13,00	7,00	1					1	
	18:00	21,13	13,73	7,40	1					1	1
	19:00	21,94	14,26	7,68	1					1	2
	20:00	22,35	14,61	7,74	1					1	2
	21:00	21,75	14,20	7,55	1					1	2
	22:00	20,50	13,32	7,17	1					1	1
	23:00	19,12	12,43	6,69	1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)
Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026	00:00	17,91	11,64	6,27	1					1	
	01:00	16,57	10,77	5,80				1		1	
	02:00	15,69	10,20	5,49				1		1	
	03:00	15,05	9,79	5,27				1		1	
	04:00	14,42	9,38	5,05				1		1	
	05:00	14,10	9,29	4,81				1		1	
	06:00	14,22	9,29	4,93				1		1	
	07:00	14,52	9,44	5,08				1		1	
	08:00	15,33	9,96	5,36				1		1	
	09:00	16,21	10,99	5,22				1		1	
	10:00	16,85	11,26	5,59				1		1	
	11:00	17,33	11,32	6,00	1					1	
	12:00	17,50	11,38	6,13	1					1	
	13:00	17,92	11,65	6,27	1					1	
	14:00	17,99	11,69	6,30	1					1	
	15:00	17,93	11,65	6,28	1					1	
	16:00	18,07	11,75	6,32	1					1	
	17:00	18,80	12,22	6,58	1					1	
	18:00	19,85	12,91	6,95	1					1	
	19:00	20,52	13,34	7,18	1					1	1
	20:00	21,00	13,65	7,35	1					1	1
	21:00	21,08	13,70	7,38	1					1	1
	22:00	20,48	13,31	7,17	1					1	1
	23:00	19,32	12,56	6,76	1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026	00:00	17,74	11,53	6,21	1					1	
	01:00	16,22	10,54	5,68				1		1	
	02:00	15,24	9,91	5,33				1		1	
	03:00	14,62	9,50	5,12				1		1	
	04:00	14,02	9,29	4,73				1		1	
	05:00	13,85	9,29	4,56				1		1	
	06:00	14,59	9,49	5,11				1		1	
	07:00	15,85	12,18	3,67				1		1	
	08:00	17,19	12,93	4,26	1					1	
	09:00	18,26	13,82	4,44	1					1	
	10:00	18,84	14,23	4,61	1					1	
	11:00	19,15	14,65	4,50	1					1	
	12:00	19,61	15,64	3,97	1					1	
	13:00	20,04	16,48	3,57	1					1	
	14:00	20,01	16,46	3,56	1					1	
	15:00	19,56	13,64	5,92	1					1	
	16:00	19,41	13,07	6,33	1					1	
	17:00	19,96	13,16	6,80	1					1	
	18:00	20,87	13,59	7,28	1					1	1
	19:00	21,56	14,01	7,55	1					1	1
	20:00	22,10	14,37	7,74	1					1	2
	21:00	22,21	14,44	7,77	1					1	2
	22:00	21,14	13,74	7,40	1					1	1
	23:00	19,41	12,61	6,79	1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)
Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026	00:00	17,85	11,60	6,25					1	1	
	01:00	16,35	10,63	5,72					1	1	
	02:00	15,51	10,08	5,43					1	1	
	03:00	14,93	9,70	5,22					1	1	
	04:00	14,29	9,29	5,00					1	1	
	05:00	13,99	9,29	4,70					1	1	
	06:00	14,57	9,47	5,10					1	1	
	07:00	15,81	10,27	5,53					1	1	
	08:00	17,33	11,26	6,06		1				1	
	09:00	18,54	12,05	6,49		1				1	
	10:00	19,04	12,38	6,66		1				1	
	11:00	19,32	12,56	6,76		1				1	
	12:00	19,78	12,86	6,92		1				1	
	13:00	20,36	13,24	7,13		1				1	
	14:00	20,56	13,36	7,19		1				1	
	15:00	20,26	13,17	7,09		1				1	
	16:00	20,40	13,26	7,14		1				1	
	17:00	21,23	13,80	7,43		1				1	1
	18:00	22,49	14,62	7,87		1				1	2
	19:00	23,21	15,09	8,13		1				1	3
	20:00	23,48	15,26	8,22		1				1	3
	21:00	23,19	15,07	8,12		1				1	2
	22:00	21,90	14,24	7,67		1				1	1
	23:00	20,02	13,01	7,01		1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026	00:00	18,66	12,13	6,53		1				1	
	01:00	16,83	10,94	5,89		1				1	
	02:00	16,03	10,42	5,61		1				1	
	03:00	15,38	9,99	5,38	1	1					
	04:00	14,73	9,58	5,16	1	1					
	05:00	14,46	9,40	5,06	1	1					
	06:00	14,87	9,66	5,20	1	1					
	07:00	16,03	10,42	5,61	1	1					
	08:00	17,56	11,42	6,15	1	1		1			
	09:00	18,86	12,26	6,60	1	1		1			
	10:00	19,63	12,76	6,87	1	1		1			
	11:00	20,22	13,14	7,08	1	1		1			
	12:00	20,89	13,58	7,31		1		1		1	
	13:00	21,53	14,00	7,54		1		1		1	
	14:00	21,69	14,10	7,59		1		1		1	
	15:00	21,21	13,79	7,42		1		1		1	
	16:00	21,05	13,69	7,37		1		1		1	
	17:00	21,69	14,10	7,59		1		1		1	
	18:00	22,88	14,87	8,01		1		1		1	
	19:00	23,54	15,30	8,24		1		1		1	
	20:00	23,86	15,52	8,35		1		1		1	
	21:00	23,45	15,49	7,96		1		1		1	
	22:00	22,22	14,61	7,61		1		1		1	
	23:00	20,55	13,42	7,13		1		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026	00:00	18,21	11,84	6,37				1		1	
	01:00	17,18	11,17	6,01				1		1	
	02:00	16,33	10,62	5,72				1		1	
	03:00	15,60	10,14	5,46				1		1	
	04:00	14,94	9,71	5,23				1		1	
	05:00	14,71	9,56	5,15				1		1	
	06:00	15,14	9,84	5,30				1		1	
	07:00	16,19	10,52	5,66		1				1	
	08:00	17,73	11,52	6,20		1				1	
	09:00	19,09	12,41	6,68		1				1	
	10:00	19,88	12,92	6,96		1				1	
	11:00	20,47	13,31	7,17		1				1	1
	12:00	21,18	13,77	7,41		1				1	1
	13:00	21,82	14,18	7,64		1				1	2
	14:00	21,89	14,23	7,66		1				1	2
	15:00	21,40	13,91	7,49		1				1	2
	16:00	21,21	13,79	7,42		1				1	2
	17:00	21,76	14,15	7,62		1				1	2
	18:00	22,84	14,85	7,99		1		1		1	
	19:00	23,61	15,41	8,19		1		1		1	
	20:00	23,96	16,14	7,82		1		1		1	
	21:00	23,45	15,81	7,64		1		1		1	
	22:00	22,21	14,94	7,27		1		1		1	
	23:00	20,60	13,45	7,15		1		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)
Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026	00:00	18,86	12,26	6,60				1		1	
	01:00	17,30	11,25	6,06				1		1	
	02:00	16,29	10,59	5,70				1		1	
	03:00	15,58	10,13	5,45				1		1	
	04:00	15,07	9,79	5,27				1		1	
	05:00	14,90	9,69	5,22				1		1	
	06:00	15,25	9,92	5,34				1		1	
	07:00	16,19	10,53	5,67		1				1	
	08:00	17,69	11,50	6,19		1				1	
	09:00	19,03	12,37	6,66		1				1	
	10:00	19,80	12,92	6,88		1				1	
	11:00	20,32	13,21	7,11		1				1	1
	12:00	20,92	13,60	7,32		1				1	1
	13:00	21,52	14,13	7,39		1				1	2
	14:00	21,63	14,16	7,46		1				1	2
	15:00	21,09	13,71	7,38		1				1	1
	16:00	20,94	13,61	7,33		1				1	1
	17:00	21,56	14,01	7,55		1				1	1
	18:00	22,80	14,82	7,98		1		1		1	
	19:00	23,73	15,43	8,31		1		1		1	
	20:00	24,11	16,20	7,91		1		1		1	
	21:00	23,41	15,76	7,65		1		1		1	
	22:00	21,97	14,65	7,32		1		1		1	
	23:00	20,37	13,42	6,96		1		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)
Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026	00:00	19,64	12,76	6,87				1	1	1	
	01:00	17,95	12,44	5,51				1	1	1	
	02:00	16,97	11,03	5,94				1		1	
	03:00	16,26	10,57	5,69				1		1	
	04:00	15,68	10,19	5,49				1		1	
	05:00	15,45	10,04	5,41				1		1	
	06:00	15,63	10,16	5,47				1		1	
	07:00	16,11	10,47	5,64				1		1	
	08:00	17,19	11,18	6,02				1		1	1
	09:00	18,44	11,99	6,45				1		1	2
	10:00	19,37	12,59	6,78				1		1	3
	11:00	20,06	13,04	7,02				1		1	3
	12:00	20,72	13,47	7,25				1		1	3
	13:00	21,27	13,82	7,44		1		1		1	
	14:00	21,39	13,90	7,49		1		1		1	
	15:00	21,07	13,69	7,37		1		1		1	
	16:00	21,05	13,68	7,37		1		1		1	
	17:00	21,91	14,24	7,67		1		1		1	
	18:00	23,21	15,09	8,12		1		1		1	
	19:00	24,02	15,85	8,17		1		1		1	
	20:00	24,07	16,11	7,96		1		1		1	
	21:00	23,23	15,71	7,51		1		1		1	
	22:00	22,03	14,88	7,15		1		1		1	
	23:00	20,82	14,00	6,82		1		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)
Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026	00:00	19,48	12,66	6,82		1				1	
	01:00	18,10	11,77	6,34		1				1	
	02:00	17,18	11,17	6,01		1				1	
	03:00	16,40	10,66	5,74				1		1	
	04:00	15,63	10,16	5,47				1		1	
	05:00	15,22	9,89	5,33				1		1	
	06:00	15,28	9,96	5,32				1		1	
	07:00	15,60	10,20	5,40				1		1	
	08:00	16,40	10,99	5,41				1		1	
	09:00	17,35	12,22	5,12				1		1	2
	10:00	18,06	13,04	5,02				1		1	3
	11:00	18,56	13,34	5,22				1		1	3
	12:00	19,10	13,70	5,41		1		1		1	
	13:00	19,46	13,79	5,67		1		1		1	
	14:00	19,57	13,90	5,67		1		1		1	
	15:00	19,42	13,73	5,69		1		1		1	
	16:00	19,61	13,80	5,81		1		1		1	
	17:00	20,46	14,17	6,30		1		1		1	
	18:00	21,66	14,81	6,85		1		1		1	
	19:00	22,48	15,50	6,98		1		1		1	
	20:00	22,80	16,24	6,56		1		1		1	
	21:00	22,58	16,50	6,08		1		1		1	
	22:00	21,88	16,13	5,75		1		1		1	
	23:00	20,81	15,46	5,35		1		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)
Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026	00:00	19,30	14,22	5,08		1		1		1	
	01:00	17,68	13,42	4,26		1		1		1	
	02:00	16,62	11,18	5,45				1		1	
	03:00	15,84	10,30	5,55				1		1	
	04:00	15,13	9,83	5,29				1		1	
	05:00	14,90	9,69	5,22				1		1	
	06:00	15,64	10,16	5,47				1		1	
	07:00	17,00	13,42	3,59		1		1		1	
	08:00	18,44	14,02	4,42		1		1		1	
	09:00	19,64	15,17	4,47		1		1		1	
	10:00	20,34	15,95	4,39		1		1		1	
	11:00	20,76	16,66	4,11		1		1		1	
	12:00	21,35	17,44	3,91		1		1	1	1	
	13:00	21,93	18,29	3,64		1		1	1	1	
	14:00	22,01	18,60	3,42		1		1	1	1	
	15:00	21,60	18,37	3,22		1		1	1	1	
	16:00	21,47	18,23	3,24		1		1	1	1	
	17:00	22,04	18,83	3,21		1		1	1	1	
	18:00	23,02	19,84	3,18		1		1	1	1	
	19:00	23,66	20,43	3,23		1		1	1	1	1
	20:00	24,07	20,88	3,20		1		1	1	1	1
	21:00	23,84	20,45	3,39		1		1	1	1	1
	22:00	22,73	19,17	3,56		1		1	1	1	
	23:00	21,14	17,60	3,54		1		1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)
Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026	00:00	20,67	13,44	7,24				1	1	1	
	01:00	18,73	12,44	6,29				1	1	1	
	02:00	17,65	11,47	6,18					1	1	
	03:00	16,86	10,96	5,90					1	1	
	04:00	16,11	10,47	5,64					1	1	
	05:00	15,74	10,23	5,51					1	1	
	06:00	16,30	10,60	5,71					1	1	
	07:00	17,56	11,42	6,15					1	1	1
	08:00	19,32	12,56	6,76				1	1	1	
	09:00	20,72	14,11	6,61				1	1	1	
	10:00	21,40	14,80	6,59				1	1	1	
	11:00	21,84	15,27	6,57				1	1	1	1
	12:00	22,57	16,00	6,57				1	1	1	2
	13:00	23,36	16,80	6,56			1	1		1	
	14:00	23,72	16,52	7,20			1	1		1	
	15:00	23,52	15,83	7,69			1	1		1	
	16:00	23,69	15,84	7,85			1	1		1	
	17:00	24,54	16,79	7,75			1	1		1	
	18:00	25,62	17,78	7,84			1	1		1	2
	19:00	26,09	18,49	7,60			1	1		1	2
	20:00	26,11	18,89	7,22			1	1		1	3
	21:00	25,55	18,89	6,67			1	1		1	3
	22:00	24,25	18,41	5,84			1	1		1	2
	23:00	22,42	16,90	5,52			1	1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026						
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)
Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026	00:00	20,94	15,28	5,65	1			1		1	
	01:00	19,24	13,46	5,78	1			1		1	
	02:00	18,19	12,59	5,60	1					1	
	03:00	17,36	12,16	5,20	1					1	
	04:00	16,57	11,44	5,13	1					1	
	05:00	16,20	10,74	5,46	1					1	
	06:00	16,63	11,62	5,01	1					1	
	07:00	17,80	13,46	4,34	1					1	
	08:00	19,53	16,38	3,15	1	1				1	
	09:00	21,07	18,99	2,08	1	1				1	
	10:00	22,04	20,68	1,36	1	1	1			1	
	11:00	22,81	21,58	1,22	1	1	1			1	
	12:00	23,70	22,06	1,64	1	1	1			1	
	13:00	24,43	23,03	1,40	1	1	1			1	
	14:00	24,64	23,24	1,41	1	1	1			1	
	15:00	24,39	22,92	1,47	1	1	1			1	
	16:00	24,21	23,00	1,21	1	1	1			1	
	17:00	24,61	23,61	1,00	1	1	1			1	
	18:00	25,49	24,52	0,98	1	1	1			1	
	19:00	26,01	25,05	0,96	1	1	1	1		1	
	20:00	26,04	25,33	0,71	1	1	1	1		1	
	21:00	25,48	25,12	0,36	1	1	1	1		1	
	22:00	24,36	24,18	0,18	1	1	1			1	
	23:00	22,70	22,59	0,11	1	1	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026	00:00	22,45	22,29	0,16		1	1	1		1	
	01:00	20,92	20,58	0,33		1	1	1		1	
	02:00	19,82	19,68	0,14		1	1	1		1	
	03:00	18,80	18,80	0,00		1	1			1	
	04:00	17,90	17,09	0,81		1	1			1	
	05:00	17,40	11,84	5,56			1			1	
	06:00	17,44	11,34	6,11			1			1	
	07:00	18,42	12,03	6,39			1			1	
	08:00	20,06	13,18	6,89			1			1	
	09:00	21,58	14,08	7,50			1			1	1
	10:00	22,55	14,66	7,89		1	1			1	
	11:00	23,32	15,16	8,16		1	1			1	
	12:00	24,17	15,71	8,46		1	1			1	
	13:00	24,88	16,36	8,52		1	1			1	
	14:00	25,20	16,69	8,52		1	1			1	
	15:00	25,01	16,47	8,54		1	1			1	
	16:00	25,13	16,54	8,59		1	1			1	
	17:00	25,74	17,10	8,64		1	1			1	
	18:00	26,73	18,08	8,65		1	1			1	
	19:00	27,24	18,70	8,54		1	1			1	
	20:00	27,14	18,88	8,26		1	1			1	
	21:00	26,35	18,45	7,91		1	1			1	
	22:00	25,10	17,45	7,64		1	1			1	
	23:00	23,59	16,33	7,27		1	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)
Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026	00:00	22,38	15,60	6,78		1	1			1	
	01:00	20,88	13,93	6,94			1			1	
	02:00	19,72	12,82	6,90			1			1	
	03:00	18,78	12,21	6,57			1			1	
	04:00	18,02	11,71	6,31			1			1	
	05:00	17,67	11,48	6,18			1			1	
	06:00	17,91	11,64	6,27			1			1	
	07:00	18,74	12,35	6,38			1			1	
	08:00	20,19	14,61	5,58		1	1			1	
	09:00	21,67	16,92	4,74		1	1			1	
	10:00	22,71	18,18	4,52		1	1			1	
	11:00	23,53	18,67	4,87		1	1			1	
	12:00	24,32	18,63	5,69		1	1			1	
	13:00	24,99	19,47	5,51		1	1	1		1	
	14:00	25,32	20,15	5,17		1	1	1		1	
	15:00	25,23	20,54	4,70		1	1	1		1	
	16:00	25,32	21,30	4,01		1	1	1		1	
	17:00	25,97	22,43	3,54		1	1	1		1	1
	18:00	27,00	23,74	3,26		1	1	1		1	2
	19:00	27,73	24,42	3,31		1	1	1		1	3
	20:00	27,61	23,92	3,69		1	1	1		1	3
	21:00	26,57	21,64	4,93		1	1	1		1	
	22:00	25,16	18,63	6,53		1	1	1		1	
	23:00	23,62	15,82	7,80		1	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026					
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)
Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026	00:00	19,94	12,96	6,98			1			1	
	01:00	20,79	13,51	7,27			1			1	
	02:00	19,68	12,79	6,89			1			1	
	03:00	18,78	12,21	6,57			1			1	
	04:00	18,04	11,73	6,31			1			1	
	05:00	17,64	11,46	6,17			1			1	
	06:00	17,82	11,58	6,24			1			1	
	07:00	18,44	11,98	6,45			1			1	
	08:00	19,22	12,49	6,73			1			1	
	09:00	20,40	13,42	6,99			1	1		1	
	10:00	21,64	14,11	7,53			1	1		1	
	11:00	22,44	14,59	7,85			1	1		1	
	12:00	23,18	15,07	8,11			1	1		1	
	13:00	23,75	15,44	8,31			1	1		1	
	14:00	23,93	15,55	8,37			1	1		1	
	15:00	23,66	15,38	8,28			1	1		1	
	16:00	23,53	15,29	8,23			1	1		1	
	17:00	24,01	15,61	8,40			1	1		1	
	18:00	24,70	16,20	8,50			1	1		1	
	19:00	25,24	16,90	8,34			1	1		1	1
	20:00	25,16	16,98	8,18			1	1		1	1
	21:00	24,46	16,74	7,72			1	1		1	1
	22:00	23,46	16,48	6,98			1	1		1	
	23:00	22,42	16,01	6,41			1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)
Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026	00:00	20,70	14,12	6,58			1	1		1	
	01:00	20,24	13,56	6,68			1			1	
	02:00	19,18	12,49	6,68			1			1	
	03:00	18,22	11,84	6,38			1			1	
	04:00	17,32	11,26	6,06			1			1	
	05:00	16,84	10,95	5,89			1			1	
	06:00	16,92	11,00	5,92			1			1	
	07:00	17,28	11,23	6,05			1			1	
	08:00	18,03	11,72	6,31			1			1	
	09:00	18,96	13,42	5,54			1	1		1	
	10:00	19,69	14,49	5,20			1	1		1	
	11:00	20,25	15,18	5,07			1	1		1	
	12:00	20,83	16,03	4,80			1	1		1	
	13:00	21,38	16,97	4,41			1	1		1	
	14:00	21,67	17,80	3,87			1	1		1	
	15:00	21,75	17,23	4,52			1	1		1	
	16:00	22,01	16,11	5,90			1	1		1	
	17:00	22,65	15,67	6,99			1	1		1	
	18:00	23,46	15,81	7,66			1	1		1	
	19:00	24,06	16,22	7,84			1	1		1	
	20:00	24,20	16,68	7,52			1	1		1	
	21:00	23,95	16,78	7,17			1	1		1	
	22:00	23,38	16,84	6,54			1	1		1	
	23:00	22,43	16,11	6,31			1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)
Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026	00:00	20,73	14,35	6,38			1	1		1	
	01:00	19,42	13,42	6,00			1	1		1	
	02:00	18,25	12,57	5,68			1			1	
	03:00	17,30	12,17	5,13			1			1	
	04:00	16,48	12,26	4,23			1			1	
	05:00	16,23	12,55	3,68			1			1	
	06:00	16,95	13,34	3,61			1			1	
	07:00	18,55	15,60	2,96		1	1			1	
	08:00	20,30	17,45	2,85		1	1			1	
	09:00	21,68	19,16	2,52		1	1	1		1	
	10:00	22,47	20,34	2,13		1	1	1		1	
	11:00	23,01	21,27	1,73		1	1	1		1	
	12:00	23,65	22,09	1,56		1	1	1		1	
	13:00	24,28	21,52	2,76		1	1	1		1	
	14:00	24,59	21,42	3,17		1	1	1		1	
	15:00	24,50	21,02	3,48		1	1	1		1	
	16:00	24,52	20,56	3,96		1	1	1		1	
	17:00	24,95	20,62	4,33		1	1	1		1	
	18:00	25,59	20,84	4,75		1	1	1		1	
	19:00	25,97	20,76	5,21		1	1	1		1	
	20:00	25,88	20,71	5,17		1	1	1		1	
	21:00	25,41	20,21	5,19		1	1	1		1	
	22:00	24,38	18,89	5,49		1	1	1		1	
	23:00	22,84	17,27	5,57		1	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026					
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)
Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026	00:00	17,53	16,04	1,48			1	1		1	
	01:00	16,30	14,30	2,00			1	1		1	
	02:00	15,78	13,71	2,07			1	1		1	
	03:00	15,08	12,84	2,24			1			1	
	04:00	14,47	11,95	2,53			1			1	
	05:00	14,34	11,25	3,08			1			1	
	06:00	15,03	11,65	3,38			1			1	
	07:00	16,43	12,13	4,30			1			1	
	08:00	18,16	13,88	4,27			1	1		1	
	09:00	19,35	16,48	2,87			1	1		1	
	10:00	19,94	16,81	3,13			1	1		1	
	11:00	20,41	16,90	3,51			1	1		1	1
	12:00	21,23	18,16	3,07			1	1		1	2
	13:00	21,82	18,65	3,17			1	1		1	3
	14:00	21,47	16,83	4,64			1	1		1	1
	15:00	20,69	14,17	6,52			1	1		1	
	16:00	20,13	13,42	6,71			1	1		1	
	17:00	20,74	13,48	7,26			1	1		1	
	18:00	22,55	14,66	7,89			1	1		1	
	19:00	22,93	14,91	8,03			1	1		1	
	20:00	23,55	15,56	8,00			1	1		1	
	21:00	23,23	15,37	7,86			1	1		1	
	22:00	21,80	14,17	7,63			1	1		1	
	23:00	20,16	13,42	6,74			1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)
Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026	00:00	18,29	11,89	6,40				1		1	
	01:00	17,23	11,20	6,03				1		1	
	02:00	16,18	10,51	5,66				1		1	
	03:00	15,39	10,00	5,38				1		1	
	04:00	14,73	9,57	5,16				1		1	
	05:00	14,47	9,41	5,07				1		1	
	06:00	15,05	9,78	5,27				1		1	
	07:00	16,48	10,71	5,77				1		1	
	08:00	18,15	11,80	6,35			1			1	
	09:00	19,29	12,54	6,75			1			1	
	10:00	19,85	12,90	6,95			1			1	
	11:00	20,28	13,18	7,10			1			1	1
	12:00	21,05	13,68	7,37			1		1	1	
	13:00	21,55	14,01	7,54			1		1	1	
	14:00	21,48	13,96	7,52			1		1	1	
	15:00	21,08	13,70	7,38			1		1	1	
	16:00	21,23	13,80	7,43			1		1	1	
	17:00	21,96	14,27	7,69			1		1	1	
	18:00	23,04	14,97	8,06			1		1	1	
	19:00	23,91	15,54	8,37			1		1	1	
	20:00	24,06	16,05	8,01			1		1	1	
	21:00	23,49	15,51	7,98			1		1	1	
	22:00	22,20	14,43	7,77			1		1	1	
	23:00	20,55	13,42	7,14			1		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026						
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026	00:00	18,41	11,97	6,44					1	1	
	01:00	17,33	11,27	6,07					1	1	
	02:00	16,30	10,59	5,70					1	1	
	03:00	15,58	10,13	5,45					1	1	
	04:00	15,07	9,79	5,27					1	1	
	05:00	14,90	9,68	5,21					1	1	
	06:00	15,39	10,00	5,39					1	1	
	07:00	16,56	10,76	5,80					1	1	
	08:00	18,05	11,73	6,32					1	1	2
	09:00	19,18	12,47	6,71				1	1	1	
	10:00	19,81	12,87	6,93		1		1	1	1	
	11:00	20,27	13,18	7,10		1		1	1	1	
	12:00	21,00	13,65	7,35		1		1	1	1	
	13:00	21,48	13,96	7,52				1	1	1	
	14:00	21,33	13,86	7,46				1	1	1	
	15:00	20,95	13,62	7,33				1	1	1	
	16:00	21,10	13,72	7,39				1	1	1	
	17:00	21,85	14,21	7,65				1	1	1	
	18:00	22,99	14,94	8,05				1	1	1	1
	19:00	23,94	15,56	8,38				1	1	1	2
	20:00	24,22	15,86	8,36				1	1	1	2
	21:00	23,69	15,55	8,13				1	1	1	2
	22:00	22,39	14,55	7,84				1	1	1	
	23:00	20,67	13,43	7,23				1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)
Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026	00:00	19,64	12,77	6,87			1			1	
	01:00	18,13	11,79	6,35			1			1	
	02:00	17,02	11,06	5,96			1			1	
	03:00	16,19	10,52	5,67			1			1	
	04:00	15,64	10,27	5,38			1			1	
	05:00	15,48	10,27	5,21			1			1	
	06:00	15,89	10,33	5,56			1			1	
	07:00	16,84	10,95	5,89			1			1	
	08:00	18,29	11,89	6,40			1			1	
	09:00	19,57	12,72	6,85			1			1	
	10:00	20,25	13,16	7,09			1			1	
	11:00	20,60	13,42	7,18			1	1		1	
	12:00	21,15	13,75	7,40			1	1		1	
	13:00	21,82	14,18	7,64			1	1		1	
	14:00	21,99	14,30	7,70			1	1		1	
	15:00	22,02	14,31	7,71			1	1		1	
	16:00	22,32	14,51	7,81			1	1		1	
	17:00	23,14	15,04	8,10			1	1		1	
	18:00	24,26	15,78	8,48			1	1		1	
	19:00	24,88	16,51	8,37			1	1		1	
	20:00	25,00	16,59	8,41			1	1		1	
	21:00	24,31	15,92	8,39			1	1		1	
	22:00	23,07	15,00	8,08			1	1		1	
	23:00	21,45	13,94	7,51			1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης