| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 |
| | | | | | | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Α/Σ G7 | Α/Σ G32 | Α/Σ G33 | Α/Σ G34 | MTU 9-11 | G3 | G4 | G5 | G6 |
| Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026 | 00:00 | 32,71 | 24,40 | 8,31 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | 01:00 | 31,07 | 22,66 | 8,17 | 0,25 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | 02:00 | 30,46 | 21,08 | 9,28 | 0,10 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | 03:00 | 30,43 | 20,48 | 9,80 | 0,15 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | 04:00 | 31,08 | 21,05 | 9,88 | 0,15 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | 05:00 | 32,12 | 22,12 | 9,85 | 0,15 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | 06:00 | 33,79 | 23,12 | 10,52 | 0,15 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | 07:00 | 37,07 | 26,47 | 10,45 | 0,15 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | 08:00 | 40,60 | 30,17 | 10,28 | 0,15 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | 09:00 | 43,98 | 33,84 | 9,88 | 0,25 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | 10:00 | 46,05 | 36,47 | 9,33 | 0,25 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | 11:00 | 47,22 | 39,14 | 7,83 | 0,25 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
| | 12:00 | 47,52 | 40,44 | 6,84 | 0,25 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
| | 13:00 | 46,81 | 40,86 | 5,70 | 0,25 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
| | 14:00 | 45,72 | 40,92 | 4,40 | 0,40 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
| | 15:00 | 42,91 | 39,35 | 3,41 | 0,15 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
| | 16:00 | 43,08 | 40,36 | 2,57 | 0,15 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
| | 17:00 | 44,09 | 41,98 | 1,96 | 0,15 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
| | 18:00 | 46,01 | 44,58 | 1,28 | 0,15 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
| | 19:00 | 46,55 | 45,86 | 0,54 | 0,15 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
| | 20:00 | 45,77 | 45,57 | 0,05 | 0,15 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
| | 21:00 | 42,72 | 42,61 | 0,02 | 0,10 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
| | 22:00 | 39,21 | 39,14 | 0,01 | 0,05 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
| | 23:00 | 36,02 | 35,94 | 0,03 | 0,05 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 |

Ενόψει επικείμενης συντήρησης, η μονάδα G2 εντάσσεται τελευταία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης