| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 |
| | | | | | | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Α/Σ G7 | Α/Σ G32 | Α/Σ G33 | Α/Σ G34 | MTU 9-11 | G3 | G4 | G5 | G6 |
| Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2026 | 00:00 | 26,39 | 16,75 | 9,23 | 0,40 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | 01:00 | 24,87 | 16,11 | 8,36 | 0,40 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | 02:00 | 23,97 | 16,11 | 7,46 | 0,40 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | 03:00 | 23,52 | 16,11 | 7,01 | 0,40 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | 04:00 | 23,42 | 16,11 | 6,91 | 0,40 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | 05:00 | 23,84 | 16,11 | 7,33 | 0,40 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | 06:00 | 24,95 | 16,11 | 8,44 | 0,40 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | 07:00 | 25,91 | 16,44 | 9,07 | 0,40 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | 08:00 | 26,34 | 16,72 | 9,22 | 0,40 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | 09:00 | 26,52 | 16,84 | 9,28 | 0,40 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | 10:00 | 25,96 | 16,48 | 9,09 | 0,40 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | 11:00 | 25,15 | 16,11 | 8,64 | 0,40 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | 12:00 | 24,49 | 16,11 | 7,98 | 0,40 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | 13:00 | 24,68 | 16,11 | 8,17 | 0,40 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | 14:00 | 25,30 | 16,11 | 8,79 | 0,40 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | 15:00 | 26,87 | 17,06 | 9,40 | 0,40 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | 16:00 | 30,12 | 19,18 | 10,54 | 0,40 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | 17:00 | 33,59 | 21,71 | 11,48 | 0,40 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | 18:00 | 34,77 | 23,47 | 10,90 | 0,40 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | 19:00 | 35,47 | 25,59 | 9,48 | 0,40 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | 20:00 | 35,17 | 27,51 | 7,26 | 0,40 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | 21:00 | 33,62 | 25,83 | 7,40 | 0,40 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | 22:00 | 31,51 | 22,83 | 8,28 | 0,40 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | 23:00 | 29,22 | 20,43 | 8,39 | 0,40 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης