ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x2)
Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2026	00:00	21,63	14,95	6,67	0,00					1	1						
	01:00	19,71	13,92	5,79	0,00					1	1						
	02:00	18,83	14,23	4,60	0,00					1	1						
	03:00	18,64	15,72	2,92	0,00					1	1						
	04:00	18,89	15,98	2,91	0,00					1	1						
	05:00	20,04	16,55	3,49	0,00				1	1	1						
	06:00	22,41	19,32	3,09	0,00				1	1	1						
	07:00	25,70	23,56	2,14	0,00				1	1	1						
	08:00	28,23	27,29	0,94	0,00				1	1	1			1			
	09:00	29,81	29,78	0,03	0,00				1	1	1			1			
	10:00	29,90	29,82	0,07	0,00				1	1	1			1			
	11:00	30,71	29,55	1,15	0,00				1	1	1			1			
	12:00	34,14	32,29	1,86	0,00				1	1	1			1			
	13:00	34,02	32,15	1,87	0,00				1	1	1			1			
	14:00	32,64	27,01	5,62	0,00				1	1	1			1			
	15:00	31,79	23,25	8,54	0,00				1	1	1			1			
	16:00	32,51	23,82	8,69	0,00				1	1	1			1			
	17:00	36,57	28,33	8,24	0,00				1	1	1			1			
	18:00	39,17	32,07	7,09	0,00			1	1	1	1			1			
	19:00	38,81	32,94	5,87	0,00			1	1	1	1			1			
	20:00	37,00	31,01	5,99	0,00			1	1	1	1						
	21:00	33,61	27,34	6,27	0,00			1	1	1	1						
	22:00	29,35	22,83	6,52	0,00			1	1	1	1						
	23:00	24,91	17,90	7,01	0,00				1	1	1						

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης