| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | | | | Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | 3,500 | 3,500 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,700 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,300 | 1,100 |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x2) |
| Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026 | 00:00 | 22,44 | 14,34 | 8,10 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 01:00 | 20,40 | 12,24 | 8,16 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 02:00 | 19,42 | 11,65 | 7,77 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 03:00 | 19,10 | 11,46 | 7,64 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 04:00 | 19,18 | 11,74 | 7,44 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 05:00 | 20,21 | 12,74 | 7,46 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 06:00 | 22,62 | 15,56 | 7,06 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 07:00 | 26,10 | 19,13 | 6,97 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 08:00 | 28,17 | 21,98 | 6,19 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 09:00 | 28,90 | 22,92 | 5,98 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 10:00 | 28,35 | 21,87 | 6,48 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 11:00 | 28,25 | 21,26 | 6,99 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 12:00 | 28,58 | 20,60 | 7,98 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 13:00 | 29,71 | 21,26 | 8,45 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 14:00 | 30,29 | 21,71 | 8,57 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 15:00 | 30,38 | 21,68 | 8,70 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 16:00 | 31,66 | 22,90 | 8,75 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 17:00 | 35,28 | 26,53 | 8,75 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 18:00 | 38,46 | 29,67 | 8,78 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 19:00 | 38,39 | 29,67 | 8,72 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 20:00 | 37,18 | 28,42 | 8,76 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 21:00 | 34,70 | 26,04 | 8,66 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 22:00 | 30,68 | 22,06 | 8,62 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 23:00 | 26,51 | 17,93 | 8,58 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης