ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα															
					Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2026											
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x2)
Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2026	00:00	25,26	19,61	5,64	0,00			1		1	1						
	01:00	22,72	17,71	5,01	0,00			1		1	1						
	02:00	21,21	16,26	4,95	0,00			1		1	1						
	03:00	20,46	16,31	4,15	0,00			1		1	1						
	04:00	20,25	16,39	3,86	0,00			1		1	1						
	05:00	20,70	17,08	3,61	0,00			1		1	1						
	06:00	22,09	19,21	2,88	0,00			1		1	1						
	07:00	23,84	20,75	3,09	0,00			1		1	1						
	08:00	25,33	22,48	2,86	0,00			1		1	1						
	09:00	27,20	25,43	1,77	0,00			1	1	1	1						
	10:00	28,55	27,08	1,46	0,00			1	1	1	1						
	11:00	29,57	28,12	1,45	0,00			1	1	1	1						
	12:00	30,41	28,52	1,89	0,00			1	1	1	1						
	13:00	30,57	28,31	2,26	0,00			1	1	1	1						
	14:00	30,08	27,71	2,37	0,00			1	1	1	1						
	15:00	30,29	28,33	1,97	0,00			1	1	1	1						
	16:00	33,13	31,03	2,09	0,00			1	1	1	1			1			
	17:00	37,96	35,09	2,87	0,00			1	1	1	1			1			
	18:00	41,44	38,57	2,87	0,00			1	1	1	1			1			
	19:00	41,67	39,25	2,42	0,00			1	1	1	1			1			
	20:00	40,08	36,45	3,63	0,00			1	1	1	1			1			
	21:00	37,17	33,71	3,45	0,00			1	1	1	1			1			
	22:00	33,27	30,78	2,48	0,00			1	1	1	1			1			
	23:00	29,00	27,35	1,65	0,00			1	1	1	1						

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης