ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x2)
Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2026	00:00	21,79	19,08	2,71	0,00	1		1	1						
	01:00	20,14	16,28	3,86	0,00	1		1	1						
	02:00	19,27	12,77	6,50	0,00			1	1						
	03:00	18,75	11,25	7,50	0,00			1	1						
	04:00	18,51	11,10	7,40	0,00			1	1						
	05:00	18,75	11,25	7,50	0,00			1	1						
	06:00	19,80	11,88	7,92	0,00			1	1						
	07:00	21,77	13,33	8,44	0,00			1	1						
	08:00	24,15	15,98	8,17	0,00	1		1	1						
	09:00	26,12	19,18	6,94	0,00	1		1	1						
	10:00	27,65	23,01	4,64	0,00	1		1	1					1	
	11:00	27,29	23,72	3,56	0,00	1		1	1					1	
	12:00	27,22	23,65	3,57	0,00	1		1	1					1	
	13:00	27,28	23,93	3,35	0,00	1		1	1					1	
	14:00	26,30	24,09	2,21	0,00	1		1	1					1	
	15:00	25,97	24,02	1,96	0,00	1		1	1					1	
	16:00	28,26	26,18	2,08	0,00	1		1	1			1			
	17:00	32,98	30,41	2,56	0,00	1		1	1			1			
	18:00	36,60	34,68	1,92	0,00	1		1	1			1	1		
	19:00	36,02	34,56	1,47	0,00	1		1	1			1	1		
	20:00	34,86	33,58	1,27	0,00	1		1	1			1	1		
	21:00	32,52	31,55	0,98	0,00	1		1	1				1		
	22:00	28,84	27,97	0,86	0,00	1		1	1				1		
	23:00	25,31	24,42	0,90	0,00	1		1	1				1		

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων η μονάδα G8 εντάσσεται τελευταία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης