ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x2)
Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2026	00:00	22,13	15,14	6,99	0,00			1	1						
	01:00	20,37	13,39	6,99	0,00			1	1						
	02:00	19,55	12,57	6,99	0,00			1	1						
	03:00	19,11	12,64	6,47	0,00			1	1						
	04:00	19,12	13,97	5,15	0,00			1	1						
	05:00	20,27	16,05	4,22	0,00	1		1	1						
	06:00	23,12	19,68	3,44	0,00	1		1	1						
	07:00	27,17	24,93	2,24	0,00	1		1	1				1		
	08:00	29,61	28,01	1,60	0,00	1		1	1				1		
	09:00	30,01	28,16	1,85	0,00	1		1	1				1		
	10:00	29,84	28,27	1,58	0,00	1		1	1				1		
	11:00	30,04	28,84	1,20	0,00	1		1	1				1		
	12:00	30,98	29,81	1,17	0,00	1		1	1				1		
	13:00	31,31	30,57	0,74	0,00	1		1	1				1		
	14:00	30,48	29,84	0,64	0,00	1		1	1				1		
	15:00	30,34	29,61	0,73	0,00	1		1	1				1		
	16:00	33,48	32,17	1,31	0,00	1		1	1			1	1		
	17:00	39,17	37,12	2,04	0,00	1		1	1			1	1		
	18:00	40,77	37,85	2,92	0,00	1		1	1			1	1		
	19:00	39,65	36,72	2,94	0,00	1		1	1			1	1		
	20:00	37,63	34,33	3,30	0,00	1		1	1			1	1		
	21:00	34,03	30,09	3,93	0,00	1		1	1			1			
	22:00	29,32	24,28	5,04	0,00	1		1	1			1			
	23:00	24,83	18,25	6,58	0,00	1		1	1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων η μονάδα G8 εντάσσεται τελευταία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης