| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | | | Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 1,700 | 1,300 | 1,700 | 5,800 | 5,800 | 0,800 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | ΦΟΡ. ΗΖ (x4) |
| Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2026 | 00:00 | 5,35 | 3,47 | 1,87 | | | | 1 | | | | | | |
| | 01:00 | 4,82 | 3,26 | 1,56 | | | | 1 | | | | | | |
| | 02:00 | 4,48 | 3,26 | 1,22 | | | | 1 | | | | | | |
| | 03:00 | 4,32 | 3,26 | 1,06 | | | | 1 | | | | | | |
| | 04:00 | 4,34 | 3,26 | 1,08 | | | | 1 | | | | | | |
| | 05:00 | 4,47 | 3,26 | 1,22 | | | | 1 | | | | | | |
| | 06:00 | 4,76 | 3,26 | 1,51 | | | | 1 | | | | | | |
| | 07:00 | 5,23 | 3,40 | 1,83 | | | | 1 | | | | | | |
| | 08:00 | 5,81 | 3,78 | 2,04 | | | | 1 | | | | | | |
| | 09:00 | 6,15 | 4,00 | 2,15 | | | | 1 | | | | | | |
| | 10:00 | 6,28 | 4,08 | 2,20 | | | | 1 | | | | | | |
| | 11:00 | 6,63 | 4,34 | 2,29 | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 12:00 | 6,63 | 4,34 | 2,29 | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 13:00 | 6,39 | 4,16 | 2,24 | | | | 1 | | | | | | |
| | 14:00 | 5,98 | 3,89 | 2,09 | | | | 1 | | | | | | |
| | 15:00 | 5,87 | 3,81 | 2,05 | | | | 1 | | | | | | |
| | 16:00 | 6,42 | 4,17 | 2,25 | | | | 1 | | | | | | |
| | 17:00 | 7,68 | 4,99 | 2,68 | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 18:00 | 8,45 | 5,69 | 2,76 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 19:00 | 8,55 | 5,81 | 2,74 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 20:00 | 8,23 | 5,61 | 2,62 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 21:00 | 7,54 | 5,20 | 2,34 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| | 22:00 | 6,76 | 4,81 | 1,95 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| | 23:00 | 6,09 | 4,50 | 1,60 | 1 | | | 1 | | | | | | |

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης