| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 5,500 | 5,500 | 0,800 |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | G4 | G5 | ΦΟΡ.HZ (x11) |
| Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2026 | 00:00 | 5,05 | 3,03 | 2,02 | 1 | | |
| | 01:00 | 4,88 | 2,93 | 1,95 | 1 | | |
| | 02:00 | 4,81 | 2,89 | 1,92 | 1 | | |
| | 03:00 | 4,79 | 2,87 | 1,91 | 1 | | |
| | 04:00 | 4,73 | 2,84 | 1,89 | 1 | | |
| | 05:00 | 4,67 | 2,92 | 1,75 | 1 | | |
| | 06:00 | 4,64 | 2,99 | 1,65 | 1 | | |
| | 07:00 | 4,71 | 4,22 | 0,49 | 1 | | |
| | 08:00 | 4,91 | 3,94 | 0,97 | 1 | | |
| | 09:00 | 5,26 | 3,18 | 2,08 | 1 | | |
| | 10:00 | 5,42 | 3,25 | 2,17 | 1 | | |
| | 11:00 | 5,62 | 3,37 | 2,25 | 1 | | |
| | 12:00 | 5,86 | 3,52 | 2,34 | 1 | | 1 |
| | 13:00 | 5,91 | 3,55 | 2,36 | 1 | | 1 |
| | 14:00 | 5,78 | 3,47 | 2,31 | 1 | | 1 |
| | 15:00 | 5,68 | 3,41 | 2,27 | 1 | | 1 |
| | 16:00 | 5,68 | 3,41 | 2,27 | 1 | | 1 |
| | 17:00 | 5,91 | 3,54 | 2,36 | 1 | | 1 |
| | 18:00 | 6,19 | 3,91 | 2,29 | 1 | | 1 |
| | 19:00 | 6,35 | 4,03 | 2,33 | 1 | | 1 |
| | 20:00 | 6,28 | 4,03 | 2,25 | 1 | | 1 |
| | 21:00 | 6,03 | 3,82 | 2,21 | 1 | | 1 |
| | 22:00 | 5,72 | 3,43 | 2,29 | 1 | | 1 |
| | 23:00 | 5,35 | 3,21 | 2,14 | 1 | | |

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης