| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 5,500 | 5,500 | 0,800 |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | G4 | G5 | ΦΟΡ.ΗΖ (x11) |
| Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2026 | 00:00 | 5,33 | 3,20 | 2,13 | 1 | | |
| | 01:00 | 5,25 | 3,15 | 2,10 | 1 | | |
| | 02:00 | 5,19 | 3,11 | 2,07 | 1 | | |
| | 03:00 | 5,12 | 3,07 | 2,05 | 1 | | |
| | 04:00 | 5,07 | 3,04 | 2,03 | 1 | | |
| | 05:00 | 5,02 | 3,01 | 2,01 | 1 | | |
| | 06:00 | 5,13 | 3,08 | 2,05 | 1 | | |
| | 07:00 | 5,30 | 3,18 | 2,12 | 1 | | |
| | 08:00 | 5,43 | 3,51 | 1,92 | 1 | | |
| | 09:00 | 5,57 | 3,50 | 2,07 | 1 | | |
| | 10:00 | 5,71 | 3,43 | 2,28 | 1 | | |
| | 11:00 | 5,79 | 3,48 | 2,32 | 1 | | |
| | 12:00 | 5,87 | 3,55 | 2,32 | 1 | | |
| | 13:00 | 5,85 | 3,51 | 2,34 | 1 | | |
| | 14:00 | 5,83 | 3,50 | 2,33 | 1 | | |
| | 15:00 | 5,82 | 3,49 | 2,33 | 1 | | |
| | 16:00 | 5,94 | 3,56 | 2,37 | 1 | | |
| | 17:00 | 6,20 | 3,72 | 2,48 | 1 | | 1 |
| | 18:00 | 6,46 | 3,88 | 2,58 | 1 | | 1 |
| | 19:00 | 6,57 | 3,94 | 2,62 | 1 | | 1 |
| | 20:00 | 6,44 | 3,88 | 2,56 | 1 | | 1 |
| | 21:00 | 6,08 | 3,65 | 2,43 | 1 | | 1 |
| | 22:00 | 5,71 | 3,43 | 2,28 | 1 | | |
| | 23:00 | 5,48 | 3,29 | 2,19 | 1 | | |

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης