ΗΣ ΧΙΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,500	11,280	13,500	13,500	22,400	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	Α/Σ 5	Η/Ζ (x3)
Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2026	00:00	16,72	13,43	3,30	1	1				
	01:00	15,20	11,87	3,33	1	1				
	02:00	14,55	11,85	2,69	1	1				
	03:00	14,31	11,73	2,59	1	1				
	04:00	14,28	12,02	2,27	1	1				
	05:00	14,96	13,04	1,92	1	1				
	06:00	16,92	15,15	1,77	1	1				
	07:00	19,16	18,00	1,16	1		1			
	08:00	19,67	18,33	1,33	1		1			
	09:00	19,44	17,40	2,04	1		1			
	10:00	18,97	17,25	1,72	1		1			
	11:00	18,71	17,67	1,04	1		1			
	12:00	19,07	18,19	0,88	1		1			
	13:00	19,98	19,43	0,55	1		1			1
	14:00	20,86	20,55	0,31	1		1			2
	15:00	21,58	21,25	0,33	1		1			3
	16:00	22,98	22,65	0,33	1				1	
	17:00	25,24	24,90	0,34	1				1	
	18:00	26,55	25,90	0,64	1				1	
	19:00	26,88	25,69	1,19	1				1	
	20:00	26,44	24,84	1,61	1				1	
	21:00	24,87	22,62	2,25	1				1	
	22:00	22,02	19,06	2,96	1				1	
	23:00	19,24	16,03	3,21	1				1	

Σε περίπτωση απόκλισης των πραγματικών συνθηκών από τις εκτιμήσεις του φορτίου και του αιολικού δυναμικού αλ
- Η λειτουργία του Α/Σ ως μοναδικής ενταγμένης μονάδας,
- Η συνδυαστική λειτουργία μιας μονάδας βάσης με τα φορητά Η/Ζ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης