ΗΣ ΧΙΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,500	11,280	13,500	13,500	22,400	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	Α/Σ 5	Η/Ζ (x3)
Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2026	00:00	15,23	9,90	5,33					1	
	01:00	13,80	8,97	4,83					1	
	02:00	13,26	8,62	4,64					1	
	03:00	13,18	8,57	4,61					1	
	04:00	13,37	8,69	4,68					1	
	05:00	14,29	9,29	5,00					1	
	06:00	16,01	10,40	5,60					1	
	07:00	17,95	11,67	6,28					1	
	08:00	18,57	12,07	6,50	1	1				
	09:00	18,11	11,77	6,34	1	1				
	10:00	17,75	11,64	6,11	1	1				
	11:00	17,77	11,64	6,13	1	1				
	12:00	18,34	12,22	6,12	1	1				
	13:00	19,11	13,45	5,66	1	1				
	14:00	19,73	14,80	4,93	1	1				
	15:00	20,42	16,65	3,77	1	1				
	16:00	21,36	18,58	2,78	1				1	
	17:00	22,97	20,10	2,87	1				1	
	18:00	24,07	21,50	2,56	1				1	
	19:00	24,13	22,01	2,12	1				1	
	20:00	23,50	20,96	2,55	1				1	
	21:00	22,21	20,39	1,83	1				1	
	22:00	20,30	19,45	0,85	1				1	
	23:00	17,86	17,55	0,30	1				1	

Σε περίπτωση απόκλισης των πραγματικών συνθηκών από τις εκτιμήσεις του φορτίου και του αιολικού δυναμικού αλλά και αλλαγής στη διαθεσιμότητα των προτεινόμενων θερμικών μονάδων θα εξεταστούν ανάλογα με τις συνθήκες οι παρακάτω εναλλακτικές λύσεις σε συνεργασία της βάρδιας της ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ με τη βάρδια του ΑΣΠ Χίου:

- Η συνδυαστική λειτουργία μιας μονάδας βάσης με τα φορητά Η/Ζ
- Η συνδυαστική λειτουργία των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης