ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας			Tuesday, November 3, 2026																				
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	ΑΕΡ 7	ΑΕΡ 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Tuesday, November 3, 2026	00:00	62.75	60.44	2.32	0.00		1							1	1	1						1	1	12.51	18.83
	01:00	58.94	56.02	2.93	0.00		1							1	1	1						1	1	11.62	17.68
	02:00	56.91	53.03	3.88	0.00		1							1		1						1	1	11.20	17.07
	03:00	55.42	51.39	4.03	0.00		1							1		1						1	1	10.96	16.63
	04:00	55.92	50.82	5.10	0.00		1							1		1						1	1	11.08	16.78
	05:00	57.68	52.20	5.48	0.00		1							1		1						1	1	11.42	17.30
	06:00	63.48	56.14	7.26	0.09		1							1		1					1	1	1	21.86	19.02
	07:00	72.10	62.40	7.79	1.90		1							1		1					1	1	1	25.39	21.06
	08:00	81.44	66.54	9.06	5.83		1							1		1					1	1	1	30.51	22.68
	09:00	86.95	62.45	13.65	10.84		1							1		1					1	1	1	30.51	22.83
	10:00	88.50	61.34	18.05	9.10		1							1		1					1	1	1	33.98	23.82
	11:00	91.20	63.49	19.89	7.83		1							1		1					1	1	1	35.92	25.01
	12:00	94.50	62.89	22.89	8.72		1							1		1	1					1	1	36.98	25.73
	13:00	93.97	61.41	23.69	8.87		1							1		1	1					1	1	37.17	25.53
	14:00	90.12	62.82	22.52	4.78		1							1		1	1					1	1	36.04	25.60
	15:00	84.32	61.77	19.78	2.78		1							1		1	1					1	1	33.44	24.46
	16:00	82.69	64.47	17.45	0.77		1							1			1					1	1	32.98	24.57
	17:00	83.50	69.63	13.85	0.01		1							1			1					1	1	34.70	25.05
	18:00	82.56	73.78	8.79	0.00		1							1			1					1	1	35.71	24.77
	19:00	81.02	75.99	5.03	0.00		1	1						1			1					1	1	32.07	24.30
	20:00	79.20	71.97	7.23	0.00		1	1						1			1					1	1	30.66	23.76
	21:00	75.06	67.36	7.70	0.00			1						1			1					1	1	32.61	22.52
	22:00	67.63	63.33	4.31	0.00			1						1			1					1	1	29.31	20.29
	23:00	59.76	58.18	1.59	0.00			1						1			1					1	1	23.65	17.93

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης