ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2026	00:00	0,665			1			
	01:00	0,647			1			
	02:00	0,644			1			
	03:00	0,622			1			
	04:00	0,629			1			
	05:00	0,635			1			
	06:00	0,673			1			
	07:00	0,667			1			
	08:00	0,670			1			
	09:00	0,669			1			
	10:00	0,635			1			
	11:00	0,632			1			
	12:00	0,636			1			
	13:00	0,659			1			
	14:00	0,713			1			
	15:00	0,716			1			
	16:00	0,781			1			
	17:00	0,837			1			
	18:00	0,894			1			
	19:00	0,920			1			
	20:00	0,864			1			
	21:00	0,807			1			
	22:00	0,782			1			
	23:00	0,743			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	0,696			1			
	01:00	0,658			1			
	02:00	0,640			1			
	03:00	0,617			1			
	04:00	0,626			1			
	05:00	0,644			1			
	06:00	0,695			1			
	07:00	0,692			1			
	08:00	0,729			1			
	09:00	0,722			1			
	10:00	0,694			1			
	11:00	0,717			1			
	12:00	0,678			1			
	13:00	0,659			1			
	14:00	0,685			1			
	15:00	0,713			1			
	16:00	0,830			1			
	17:00	0,932			1			
	18:00	0,982			1			
	19:00	0,943			1			
	20:00	0,888			1			
	21:00	0,825			1			
	22:00	0,792			1			
	23:00	0,743			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	0,680			1			
	01:00	0,643			1			
	02:00	0,612			1			
	03:00	0,599			1			
	04:00	0,607			1			
	05:00	0,618			1			
	06:00	0,673			1			
	07:00	0,669			1			
	08:00	0,680			1			
	09:00	0,699			1			
	10:00	0,687			1			
	11:00	0,681			1			
	12:00	0,654			1			
	13:00	0,685			1			
	14:00	0,700			1			
	15:00	0,733			1			
	16:00	0,840			1			
	17:00	0,915			1			
	18:00	0,988			1			
	19:00	1,006			1			
	20:00	1,000			1			
	21:00	0,949			1			
	22:00	0,878			1			
	23:00	0,813			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	0,747			1			
	01:00	0,720			1			
	02:00	0,691			1			
	03:00	0,678			1			
	04:00	0,694			1			
	05:00	0,715			1			
	06:00	0,764			1			
	07:00	0,728			1			
	08:00	0,727			1			
	09:00	0,758			1			
	10:00	0,704			1			
	11:00	0,727			1			
	12:00	0,723			1			
	13:00	0,721			1			
	14:00	0,762			1			
	15:00	0,802			1			
	16:00	0,911			1			
	17:00	0,996			1			
	18:00	0,984			1			
	19:00	0,974			1			
	20:00	0,950			1			
	21:00	0,921			1			
	22:00	0,856			1			
	23:00	0,788			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	0,745			1			
	01:00	0,692			1			
	02:00	0,671			1			
	03:00	0,665			1			
	04:00	0,671			1			
	05:00	0,692			1			
	06:00	0,726			1			
	07:00	0,721			1			
	08:00	0,698			1			
	09:00	0,688			1			
	10:00	0,658			1			
	11:00	0,641			1			
	12:00	0,681			1			
	13:00	0,674			1			
	14:00	0,717			1			
	15:00	0,757			1			
	16:00	0,834			1			
	17:00	0,945			1			
	18:00	0,991			1			
	19:00	0,952			1			
	20:00	0,919			1			
	21:00	0,889			1			
	22:00	0,829			1			
	23:00	0,752			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	0,693			1			
	01:00	0,672			1			
	02:00	0,645			1			
	03:00	0,636			1			
	04:00	0,644			1			
	05:00	0,689			1			
	06:00	0,728			1			
	07:00	0,703			1			
	08:00	0,713			1			
	09:00	0,646			1			
	10:00	0,633			1			
	11:00	0,653			1			
	12:00	0,665			1			
	13:00	0,640			1			
	14:00	0,672			1			
	15:00	0,699			1			
	16:00	0,774			1			
	17:00	0,891			1			
	18:00	0,965			1			
	19:00	1,007			1			
	20:00	0,963			1			
	21:00	0,909			1			
	22:00	0,851			1			
	23:00	0,772			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	0,733			1			
	01:00	0,705			1			
	02:00	0,692			1			
	03:00	0,673			1			
	04:00	0,672			1			
	05:00	0,700			1			
	06:00	0,744			1			
	07:00	0,708			1			
	08:00	0,703			1			
	09:00	0,675			1			
	10:00	0,636			1			
	11:00	0,625			1			
	12:00	0,647			1			
	13:00	0,685			1			
	14:00	0,716			1			
	15:00	0,744			1			
	16:00	0,793			1			
	17:00	0,887			1			
	18:00	0,938			1			
	19:00	0,955			1			
	20:00	0,913			1			
	21:00	0,846			1			
	22:00	0,781			1			
	23:00	0,728			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης