ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,696	1					
	01:00	0,667	1					
	02:00	0,669	1					
	03:00	0,646	1					
	04:00	0,645	1					
	05:00	0,669	1					
	06:00	0,687	1					
	07:00	0,684	1					
	08:00	0,712	1					
	09:00	0,680	1					
	10:00	0,730	1					
	11:00	0,807	1					
	12:00	0,734	1					
	13:00	0,750	1					
	14:00	0,710	1					
	15:00	0,763	1					
	16:00	0,870	1					
	17:00	0,933	1					
	18:00	0,923	1					
	19:00	0,934	1					
	20:00	0,894	1					
	21:00	0,843	1					
	22:00	0,792	1					
	23:00	0,739	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	0,684	1					
	01:00	0,655	1					
	02:00	0,617	1					
	03:00	0,625	1					
	04:00	0,620	1					
	05:00	0,655	1					
	06:00	0,691	1					
	07:00	0,688	1					
	08:00	0,674	1					
	09:00	0,669	1					
	10:00	0,718	1					
	11:00	0,698	1					
	12:00	0,747	1					
	13:00	0,827	1					
	14:00	0,889	1					
	15:00	0,897	1					
	16:00	0,889	1					
	17:00	0,934	1					
	18:00	0,954	1					
	19:00	0,926	1					
	20:00	0,887	1					
	21:00	0,831	1					
	22:00	0,797	1					
	23:00	0,731	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	0,688	1					
	01:00	0,659	1					
	02:00	0,623	1					
	03:00	0,611	1					
	04:00	0,622	1					
	05:00	0,636	1					
	06:00	0,673	1					
	07:00	0,661	1					
	08:00	0,664	1					
	09:00	0,638	1					
	10:00	0,671	1					
	11:00	0,638	1					
	12:00	0,641	1					
	13:00	0,673	1					
	14:00	0,689	1					
	15:00	0,734	1					
	16:00	0,796	1					
	17:00	0,824	1					
	18:00	0,908	1					
	19:00	0,893	1					
	20:00	0,829	1					
	21:00	0,773	1					
	22:00	0,741	1					
	23:00	0,698	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	0,680	1					
	01:00	0,645	1					
	02:00	0,612	1					
	03:00	0,606	1					
	04:00	0,613	1					
	05:00	0,631	1					
	06:00	0,663	1					
	07:00	0,642	1					
	08:00	0,662	1					
	09:00	0,643	1					
	10:00	0,659	1					
	11:00	0,684	1					
	12:00	0,685	1					
	13:00	0,675	1					
	14:00	0,705	1					
	15:00	0,775	1					
	16:00	0,843	1					
	17:00	0,872	1					
	18:00	0,930	1					
	19:00	0,899	1					
	20:00	0,841	1					
	21:00	0,791	1					
	22:00	0,783	1					
	23:00	0,716	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	0,699	1					
	01:00	0,676	1					
	02:00	0,649	1					
	03:00	0,637	1					
	04:00	0,628	1					
	05:00	0,631	1					
	06:00	0,686	1					
	07:00	0,697	1					
	08:00	0,802		1				
	09:00	0,847		1				
	10:00	0,929		1				
	11:00	0,957		1				
	12:00	0,971		1				
	13:00	0,963		1				
	14:00	0,954		1				
	15:00	0,896		1				
	16:00	0,877		1				
	17:00	0,904		1				
	18:00	0,972		1				
	19:00	0,938		1				
	20:00	0,904		1				
	21:00	0,873		1				
	22:00	0,817		1				
	23:00	0,753		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	0,714		1				
	01:00	0,695		1				
	02:00	0,657		1				
	03:00	0,622		1				
	04:00	0,637		1				
	05:00	0,660		1				
	06:00	0,711		1				
	07:00	0,705		1				
	08:00	0,762		1				
	09:00	0,791		1				
	10:00	0,809		1				
	11:00	0,781		1				
	12:00	0,728		1				
	13:00	0,683		1				
	14:00	0,738		1				
	15:00	0,773		1				
	16:00	0,815		1				
	17:00	0,845		1				
	18:00	0,911		1				
	19:00	0,910		1				
	20:00	0,898		1				
	21:00	0,843		1				
	22:00	0,784		1				
	23:00	0,738		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	0,694		1				
	01:00	0,669		1				
	02:00	0,651		1				
	03:00	0,643		1				
	04:00	0,633		1				
	05:00	0,659		1				
	06:00	0,706		1				
	07:00	0,702		1				
	08:00	0,702		1				
	09:00	0,665		1				
	10:00	0,683			1			
	11:00	0,681			1			
	12:00	0,667			1			
	13:00	0,651			1			
	14:00	0,682			1			
	15:00	0,743			1			
	16:00	0,792			1			
	17:00	0,846			1			
	18:00	0,883			1			
	19:00	0,881			1			
	20:00	0,865			1			
	21:00	0,826			1			
	22:00	0,752			1			
	23:00	0,709			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης