ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026	00:00	1,417					1	1	
	01:00	1,345					1	1	
	02:00	1,261					1	1	
	03:00	1,272					1	1	
	04:00	1,287					1	1	
	05:00	1,306					1	1	
	06:00	1,405					1	1	
	07:00	1,498					1	1	
	08:00	1,614					1	1	
	09:00	1,705					1	1	
	10:00	1,798					1	1	
	11:00	1,894					1	1	
	12:00	1,939			1		1	1	
	13:00	1,953			1		1	1	
	14:00	1,908			1		1	1	
	15:00	1,795			1			1	
	16:00	1,727			1			1	
	17:00	1,898			1			1	
	18:00	2,068			1		1	1	
	19:00	2,077			1		1	1	
	20:00	2,087			1		1	1	
	21:00	1,961			1		1	1	
	22:00	1,724			1		1		
	23:00	1,553			1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2026	00:00	1,379			1		1		
	01:00	1,365			1		1		
	02:00	1,319			1		1		
	03:00	1,258			1		1		
	04:00	1,243			1		1		
	05:00	1,269			1		1		
	06:00	1,345			1		1		
	07:00	1,522			1		1		
	08:00	1,663			1		1		
	09:00	1,727			1		1		
	10:00	1,759			1		1		
	11:00	1,766			1		1		
	12:00	1,827			1		1		
	13:00	1,808			1		1		
	14:00	1,801			1		1		
	15:00	1,684			1		1		
	16:00	1,674			1		1		
	17:00	1,804			1		1		
	18:00	2,035			1		1	1	
	19:00	1,998			1		1	1	
	20:00	1,939			1		1	1	
	21:00	1,881			1		1	1	
	22:00	1,736			1		1		
	23:00	1,524			1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2026	00:00	1,426			1		1		
	01:00	1,313			1		1		
	02:00	1,262			1		1		
	03:00	1,237			1		1		
	04:00	1,239			1		1		
	05:00	1,293			1		1		
	06:00	1,347			1		1		
	07:00	1,445			1		1		
	08:00	1,503			1		1		
	09:00	1,485			1		1		
	10:00	1,628	1		1				
	11:00	1,646	1		1				
	12:00	1,698	1		1				
	13:00	1,627	1		1				
	14:00	1,722	1		1				
	15:00	1,647	1		1				
	16:00	1,639	1		1				
	17:00	1,758	1		1				
	18:00	1,896	1		1		1		
	19:00	1,899	1		1		1		
	20:00	1,872			1		1		
	21:00	1,767			1		1		
	22:00	1,629			1		1		
	23:00	1,518			1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2026	00:00	1,374			1		1		
	01:00	1,287			1		1		
	02:00	1,265			1		1		
	03:00	1,211			1		1		
	04:00	1,190			1		1		
	05:00	1,203			1		1		
	06:00	1,288			1		1		
	07:00	1,326			1		1		
	08:00	1,508			1		1		
	09:00	1,602			1		1		
	10:00	1,695			1		1		
	11:00	1,721			1		1		
	12:00	1,756			1		1		
	13:00	1,809			1		1		
	14:00	1,744			1		1		
	15:00	1,502			1		1		
	16:00	1,469			1		1		
	17:00	1,670			1		1		
	18:00	1,858			1		1		
	19:00	1,861			1		1		
	20:00	1,793			1		1		
	21:00	1,748			1		1		
	22:00	1,583			1		1		
	23:00	1,439			1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026	00:00	1,363			1		1		
	01:00	1,277			1		1		
	02:00	1,229			1		1		
	03:00	1,193			1		1		
	04:00	1,227			1		1		
	05:00	1,249			1		1		
	06:00	1,310			1		1		
	07:00	1,412			1	1			
	08:00	1,602			1	1			
	09:00	1,706			1	1			
	10:00	1,681			1	1			
	11:00	1,713			1	1			
	12:00	1,776			1	1			
	13:00	1,726			1	1			
	14:00	1,569			1	1			
	15:00	1,422			1	1			
	16:00	1,441			1	1			
	17:00	1,591			1	1			
	18:00	1,771			1	1			
	19:00	1,926			1	1			
	20:00	1,897			1	1			
	21:00	1,751			1	1			
	22:00	1,580			1	1			
	23:00	1,418			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2026	00:00	1,309			1	1			
	01:00	1,231			1	1			
	02:00	1,205			1	1			
	03:00	1,203			1	1			
	04:00	1,200			1	1			
	05:00	1,238			1	1			
	06:00	1,345			1	1			
	07:00	1,396			1	1			
	08:00	1,471			1	1			
	09:00	1,336			1	1			
	10:00	1,366			1	1			
	11:00	1,404			1	1			
	12:00	1,423			1	1			
	13:00	1,587			1	1			
	14:00	1,615			1	1			
	15:00	1,403			1	1			
	16:00	1,407			1	1			
	17:00	1,607			1	1			
	18:00	1,781			1	1			
	19:00	1,820			1	1			
	20:00	1,828			1	1			
	21:00	1,743			1	1			
	22:00	1,587			1	1			
	23:00	1,433			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2026	00:00	1,291			1	1			
	01:00	1,150				1	1		
	02:00	1,231				1	1		
	03:00	1,177				1	1		
	04:00	1,156				1	1		
	05:00	1,209				1	1		
	06:00	1,303				1	1		
	07:00	1,415				1	1		
	08:00	1,501				1	1		
	09:00	1,747				1	1		
	10:00	1,836				1	1		
	11:00	1,773			1		1		
	12:00	1,770			1		1		
	13:00	1,739			1		1		
	14:00	1,627			1		1		
	15:00	1,579			1		1		
	16:00	1,664			1		1		
	17:00	1,791			1		1		
	18:00	1,949			1		1		
	19:00	1,997			1		1		
	20:00	1,997			1		1		
	21:00	1,829			1		1		
	22:00	1,645			1		1		
	23:00	1,498			1		1		

Μερική διακοπή από τις 01:12 έως 01:23 λόγω trip της G3.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης