ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή, 8 Νοέμβριος 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,500	11,280	13,500	13,500	22,400	1,100
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	**Α/Σ 5**	Η/Ζ (x3)
Σάββατο, 0 Ιανουάριος 1900	00:00	19,01	12,36	6,65	1	1				
	01:00	17,42	11,64	5,78	1	1				
	02:00	16,39	11,64	4,75	1	1				
	03:00	15,84	11,64	4,20	1	1				
	04:00	15,71	11,64	4,07	1	1				
	05:00	15,97	11,64	4,33	1	1				
	06:00	17,04	11,64	5,40	1	1				
	07:00	18,52	12,04	6,48	1	1				
	08:00	19,27	12,53	6,75	1	1				
	09:00	19,94	12,96	6,98	1	1				
	10:00	20,60	13,39	7,21	1	1				
	11:00	21,12	14,00	7,12	1	1				
	12:00	21,54	15,25	6,29	1	1				
	13:00	21,69	16,32	5,38	1	1				
	14:00	21,75	16,89	4,85	1				1	
	15:00	22,31	18,36	3,95	1				1	
	16:00	24,18	21,19	2,99	1				1	
	17:00	26,78	24,26	2,52	1				1	
	18:00	28,05	25,05	3,00	1				1	
	19:00	28,38	24,99	3,39	1				1	
	20:00	27,94	24,43	3,52	1				1	
	21:00	26,48	22,42	4,07	1				1	
	22:00	24,00	19,97	4,02	1				1	
	23:00	21,31	17,74	3,58	1				1	

Σε περίπτωση απόκλισης των πραγματικών συνθηκών από τις εκτιμήσεις του φορτίου και του αιολικού δυναμικού αλλά και αλλαγής στη διαθεσιμότητα των προτεινόμενων θερμικών μονάδων θα εξεταστούν ανάλογα με τις συνθήκες οι παρακάτω εναλλακτικές λύσεις σε συνεργασία της βάρδιας της ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ με τη βάρδια του ΑΣΠ Χίου:

οΗ λειτουργία του Α/Σ ως μοναδικής ενταγμένης μονάδας,

οΗ συνδυαστική λειτουργία μίας μονάδας βάσης του ΑΣΠ με τα τρία Η/Ζ που μεταφέρθηκαν από τον ΑΣΠ Λέσβου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση